

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 2

k razpisni dokumentaciji

za

**UREDITEV ZUNANJE RAZSVETLJAVE NA AC V RS, SKLADNO Z UREDBO O MEJNIH VREDNOSTIH
SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA - 3. FAZA**

Celje, maj 2016

V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Naročnika ponovno pozivamo, da v poglavju 6 razpisne dokumentacije natančno definira količino stebrov. S pavšalnim odgovorim naročnik jasno nakazuje na nepristranskost. Tehnično dokumentacijo za razpis je pripravljalo podjetje JRS d.d., katerega solastnik je direktor Javne Razsvetljave d.d.. Očitno ni naključje, da je Javna Razsvetljava d.d. bila v prejšnjem izboru najugodnejši ponudnik. Tukaj gre za konflikt interesov.

V kolikor naročnik ne spremeni razpisne dokumentacije smo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo kot tudi podati predlog KPK za pregled predhodnega razpisa (JN 7832/2015).

Odgovor: Z dodatkom št. 1 k razpisni dokumentaciji je bil spremenjen podčlen 13.2. Navodil ponudnikom, tako da glasi:

Ponudnik mora v ponudbeni ceni upoštevati količino novih drogov, kot je navedena v popisu del (Poglavje 6 razpisne dokumentacije). Lokacijo zamenjav dotrajanih drogov z novimi bo na predlog izvajalca pred zamenjavo potrdil Naročnik in sicer po pregledu obstoječih drogov.

Količina novih drogov, kot je definirana v popisu del je 180 kosov.

Vprašanje 2: V poglavju 5. Svetlobno tehnične zahteve so pod točko 4. AC in HC počivališča podane zahteve za referenčno počivališče, med katerimi pa ni podana zahtevana višina stebrov.

Kolikšna je ta višina?

Odgovor: Poglavje 9 (Poročilo izvleček za razpis): V poglavju 5 pod točko 4 prvi odstavek je višina montaže svetilk 10 m nad nivojem terena.

Poglavje 9 (Poročilo izvleček za razpis): V poglavju 5 pod točko 5 drugi odstavek (počivališče Dobrenje) je višina montaže svetilke 14 m nad nivojem terena.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 1: Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Podčlen 21.1 se spremeni tako, da glasi:

Ponudba mora biti vložena na naslov DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v vložišče, do **12:00 ure, 17.05.2016**. Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

Podčlen 24.1 se spremeni tako, da glasi:

Strokovna komisija bo odpirala ponudbe v Ljubljani, v dvorani 1.18, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, **17.05.2016 ob 13:00 uri**. Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom.