

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 3

k razpisni dokumentaciji

za

**Rekonstrukcija voziščne konstrukcije in objektov na odsekih AC A1/0041 Arja vas - Šentrupert od
km 0,000 do km 6,400 in na A1/0641 Arja vas - Šentrupert od km 1,050 do km 6,400 in
izvedba ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na odseku AC A1/0641 Arja vas -
Šentrupert od km 0,000 do km 1,050**

Celje, april 2016

Št. projekta: 2016/000045

Rekonstrukcija voziščne konstrukcije in objektov na odsekih AC A1/0041 Arja vas - Šentrupert od km 0,000 do km 6,400 in na A1/0641 Arja vas - Šentrupert od km 1,050 do km 6,400 in izvedba ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na odseku AC A1/0641 Arja vas - Šentrupert od km 0,000 do km 1,050

V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Prosimo naročnika za pojasnilo pri referenci pod točko B za sanacijo ali obnovo ali rekonstrukcijo ali novogradnjo cestnega premostitvenega objekta. In sicer nas zanima ali mora biti podvoz ali nadvoz, ali pa bo naročnik priznaval obe referenci?

Odgovor: Naročnik bo priznal referenco za sanacijo ali obnovo ali rekonstrukcijo ali novogradnjo cestnega premostitvenega objekta, čemur ustrezata tudi podvoz ali nadvoz.

Vprašanje 2: Prosim, da definirate postavko pod šifro N 63102:(vrsta materiala, dimenzija in globina jaška in način prestavitve)
Prestavitev revizijskega jaška izven območja BVO v ločilnem pasu z izvedbo prehodne plošče.
Prestavitev vtočnega ali revizijskega jaška v ločilnem pasu izven območja novega BVO

Odgovor: V okviru postavke N 6 3 102 je potrebno izvesti prestavitev revizijskega jaška izven območja BVO v ločilnem pasu z izvedbo prehodne plošče, kar zajema naslednja dela: porušitev obstoječega jaška do ½ višine oz. do globine 1 m od končne kote zgornjega dela jaška in odvoz na deponijo, vgradnjo AB prehodne plošče po naročilu in vgradnjo novega AB telesa jaška s konusnim zaključkom (tipski element) vključno z vodotesno obdelavo vseh stikov s hitoveznimi betoni. Jaški so premera 0,8 m.

Spremembe razpisne dokumentacije:

RAZPISNI PODATKI

Spremenijo se naslednje navedbe v razpisnih podatkih:

podčlen 21.1	Skrajni rok za predložitev ponudb: Ponudbe morajo biti predane do 12:00 ure dne 24.05.2016.
podčlen 24.1	Kraj, čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo v Ljubljani v dvorani 1.18, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1. nadstropje dne 24.05.2016 ob 13:00 uri.

Št. projekta: 2016/000045

Rekonstrukcija voziščne konstrukcije in objektov na odsekih AC A1/0041 Arja vas - Šentrupert od km 0,000 do km 6,400 in na A1/0641 Arja vas - Šentrupert od km 1,050 do km 6,400 in izvedba ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na odseku AC A1/0641 Arja vas - Šentrupert od km 0,000 do km 1,050

Poglavje 1: Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Podčlen 21.1 se spremeni tako, da glasi:

Ponudba mora biti vložena na naslov DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v vložišče, do **12:00 ure, 24.05.2016**. Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

Podčlen 24.1 se spremeni tako, da glasi:

Strokovna komisija bo odpirala ponudbe v Ljubljani, v dvorani 1.18, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, **24.05.2016 ob 13:00 uri**. Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom.