

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	Elektro Gorenjska, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3 a 4000 Kranj
Predmet javnega naročila:	Dobava NN stikalnih blokov 400/230 V
Številka postopka:	JN17-004
Vrsta postopka:	Odprti postopek
Objave javnega naročila:	Portal za javna naročila EU

## KAZALO VSEBINE

<b>I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA .....</b>	<b>3</b>
1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu .....	3
2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb .....	3
3. Dodatna pojasnila ponudnikom .....	3
4. Veljavnost ponudbe.....	4
<b>II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL .....</b>	<b>5</b>
5. Pravna podlaga .....	5
6. Oblika ponudbe .....	5
7. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe.....	6
8. Skupna ponudba več ponudnikov .....	6
9. Ponudba s podizvajalci .....	7
10. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov .....	7
11. Finančna zavarovanja .....	8
12. Cena in plačilni pogoji.....	8
13. Tuji ponudnik.....	8
14. Preverjanje sposobnosti .....	9
15. Izločitev iz javnega naročila .....	9
16. Merilo za izbor .....	9
17. Odločitev o oddaji naročila .....	9
18. Sklenitev pogodbe .....	9
19. Pravno varstvo .....	10
<b>III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL .....</b>	<b>11</b>
20. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila .....	11
<b>IV. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM.....</b>	<b>16</b>
<b>PRILOGE D/1 DO D/4.....</b>	<b>19</b>
<b>PRILOGI E/1 IN E/2.....</b>	<b>32</b>
<b>PRILOGI F/1 IN F/2 .....</b>	<b>35</b>
<b>V. NASLOVNICA PONUDBE .....</b>	<b>39</b>
<b>VI. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA .....</b>	<b>41</b>

# I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

## 1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

Elektro Gorenjska, d.d. (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za dobavo NN stikalnih blokov 400/230 V (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet naročila je dobava NN stikalnih blokov 400/230 V, pod pogoji iz te razpisne dokumentacije. Pogodba se bo sklenila za čas od 1. 7. 2017 (oziroma od podpisa, če bo ta kasnejši) do 30. 6. 2019.

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega naročila v Uradnem listu Evropske unije in na slovenskem portalu za javna naročila ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)).

## 2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki pošljejo ponudbe, morebitne spremembe in umik ponudb s priporočeno pošiljko na naslov: **Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3 a, 4000 Kranj**, lahko pa jih oddajo tudi osebno na naslov naročnika, v vložišče/sobo št. 110 (nova stavba, I. nadstropje) vsak delovni dan med 7.30. in 14. uro do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo ponudb. Ponudbe je treba poslati v zapečateni kuverti. Izpolnjen obrazec G mora biti prilepljen na kuverto.

Ponudbe morajo biti predložene naročniku najkasneje do **25. 4. 2017 do vključno 8.30.** Ponudbe, predložene po izteku tega roka (ne glede na datum pošiljanja in/ali nepravočasne dostave ponudbe v primeru dostave kurirske službe), bodo izločene iz postopka oddaje javnega naročila in bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku.

Javno odpiranje ponudb bo **25. 4. 2017 ob 9. uri** v poslovnih prostorih naročnika, na naslovu Ulica Mirka Vadnova 3 (stara stavba), II. nadstropje, v sejni sobi. Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Naročnik bo na javnem odpiranju prebral in zapisal v zapisnik, kateri ponudniki so se prijavili na javni razpis in skupno ponudbeno ceno ter ostale podatke v zvezi z merili, če cena ni edino merilo. Prisotni predstavniki ponudnikov bodo prejeli zapisnik na odpiranju ponudb, ostalim ponudnikom pa bo v petih delovnih dneh po odpiranju poslan po pošti.

## 3. Dodatna pojasnila ponudnikom

Pojasnila razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo pisno na Portalu javnih naročil ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)) najpozneje do 19. 4. 2017 do 10. ure. Naročnik bo upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo posredovana izključno preko Portala za javna naročila.

Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil izključno v slovenskem jeziku, in sicer najkasneje do 21. 4. 2017.

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na svoji spletni strani: [www.elektro-gorenjska.si](http://www.elektro-gorenjska.si) in na Portalu javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila razpisne dokumentacije oziroma oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

#### 4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj **do 25. 7. 2017**. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

Kranj, dne 20. 3. 2017

Naročnik:  
Elektro Gorenjska, d. d.  
Predsednik uprave:  
mag. Bojan Luskovec

Po pooblastilu  
Pomočnik uprave  
dr. IVAN ŠMON, MBA

 **elektro  
gorenjska**  
Elektro Gorenjska,  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d., Kranj

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL

### 5. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov,
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami),
- drugih predpisov, ki veljajo za naročnika in urejajo področje predmetnega javnega naročila.

### 6. Oblika ponudbe

#### Jezik

Razpisna dokumentacija in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko tipske teste (Type Test, Type Report) predloži tudi v angleškem jeziku.

Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v Republiki Sloveniji. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

#### Poslovna skrivnost

Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik predložiti ustrezní akt (sklep), iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, določeni v II. odstavku 35. člena ZJN-3.

#### Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane (če ponudnik uporablja žig). S tem ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino obrazcev in vzorcem pogodbe. Vsi morebitni popravki morajo biti prav tako datirani, podpisani in žigosani s strani ponudnika.

Vse dobave in storitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti skladne z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Naročnik praviloma zahteva, da ponudnik (po pozivu naročnika) predloži originalno listino, vendar enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen če izvirnik ni posebej zahtevan. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original.

Zaželeno je, da:

- so vse strani v ponudbi oštevilčene;
- ponudnik v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;

– je celotna ponudba zvezana z vrvico v celoto in zapečaten ali drugače zaščiten tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

– so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

– so listi v ponudbi povezani na takšen način (tj. s tako dolgo vrvico), da je mogoče ponudbo skenirati (tj. liste obračati, ne da bi jih pri tem poškodovalo);

– se garancije za resnost ponudbe in drugih morebitnih dokumentov, ki jih bo naročnik uporabil za pridobitev dokazil, ne luknja, ampak vstavi v PVC mapo in jo ustrezno zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe);

– so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v III. poglavju Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del.

**Ponudnik predloži ponudbo v enem pisnem izvodu, ki se šteje za original, in eni elektronski kopiji (v pdf obliki na (zaželeno) USB ključku ali CD).** V primeru, da se podatki v ponudbi v elektronski obliki razlikujejo od podatkov v ponudbi, ki se šteje za original, bo naročnik upošteval podatke v pisni obliki originalne ponudbe. Če bo naročnik pozval najugodnejšega ponudnika k predložitvi dokazil, ima naročnik pravico, da zahteva dokazila v dveh izvodih in elektronski kopiji (v pdf obliki na (zaželeno) USB ključku ali CD).

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

#### **POMEMBNO:**

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje (v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami), ki ga navedejo v obrazcu PRILOGA D/2.

### **7. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe**

Ponudbo je mogoče oddati le za celoto. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

### **8. Skupna ponudba več ponudnikov**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovski pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej razpisni dokumentaciji posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

## **9. Ponudba s podizvajalci**

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti obrazec ESPD) in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v III. poglavju te razpisne dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih pogojev (če so zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej razpisni dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

V predmetnem javnem naročilu gre sicer za dobavo blaga, vendar naročnik zahteva, da obveznosti v zvezi s podizvajalci veljajo tudi v tem primeru.

## **10. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem (ne velja za pogoj iz točke b), podtočke 3.1. točke 20 razpisne dokumentacije) ter tehnično in strokovno sposobnostjo (če so zahtevani) uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik zahteva, da so ponudnik in subjekti, s katerimi bo izpolnil ekonomski in

finančni pogoj, skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila (solidarna odgovornost ponudnika in ostalih subjektov).

Naročnik bo v primeru, če so bo ponudnik v ponudbi skliceval na uporabo zmogljivosti drugih subjektov, ravnal v skladu z 81. členom ZJN-3.

### **11. Finančna zavarovanja**

Naročnik zahteva finančna zavarovanja, kot so navedena v III. poglavju te razpisne dokumentacije – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del, in vzorcu pogodbe.

Ponudnik kot finančno zavarovanje lahko predloži menico (velja le za finančno zavarovanje za resnost ponudbe – če je zahtevano), bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje ali nakaže brezobrestni depozit (*v zvezi s finančnim zavarovanjem naročnik pojem banka oz. (bančna) garancija uporablja tako za banko, ki izda garancijo, kot tudi za zavarovalnico oz. garancijo zavarovalnice; v pojem (bančna) garancija pa je štet tudi brezobrestni depozit*).

Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima sedež v državah članicah Evropske unije ali v Švici.

V primeru spora med naročnikom in garantom je pristojno sodišče po sedežu javnega naročnika.

V primeru, da ponudnik, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, mora kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v drugih primerih) naročniku predložiti potrdilo o vplačilu depozita. Na plačilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... *(resnosti ponudbe, dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)*),
- številko javnega naročila ali pogodbe.

### **12. Cena in plačilni pogoji**

Cena mora vključevati vse stroške (dostava v skladišče naročnika v Kranju, Žirovnici ali drug kraj na zahtevo naročnika) in dajatve ter mora biti izražena v evrih (EUR). Vrednosti v ponudbi in ponudbenem predračunu morajo biti zapisane v neto znesku, brez DDV. Končna ponudbena cena mora vsebovati tudi vse morebitne popuste.

Ponudniki s sedežem izven EU morajo v ponudbeno ceno vključiti vse zneske carin in ostalih uvoznih in drugih dajatev.

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so podrobneje opredeljeni v vzorcu pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji naročila preveriti ponudbeno vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobičajno nizke ponudbe).

### **13. Tuji ponudnik**

Če država, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik ali podizvajalec) svoj sedež, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, bo naročnik, namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Če takšna izjava v državi, kjer ima ponudnik, sedež, ni predvidena, mora ponudbi predložiti izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.



#### **14. Preverjanje sposobnosti**

Naročnik si pridružuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila preveriti sposobnost potencialno najugodnejšega ponudnika v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti in zagotavljanja kvalitete (AUDIT kontrola), in sicer za:

- ponudnika in
- proizvajalca ponujenega blaga.

Ponudnik mora naročniku omogočiti vse pogoje, da bo zgoraj navedeno kontrolo lahko izvedel. V primeru, da mu tega ne omogoči, in v primeru, če bo naročnik pri pregledu ugotovil, da ponudnik in/ali proizvajalec ni(sta) usposobljen(a), se ponudba izloči iz postopka.

Proizvajalec mora imeti tudi certificirano proizvodnjo blaga v skladu z določili IEC standardov.

Naročnik si pridržuje pravico kontrole skladnosti proizvajalčeve proizvodnje v skladu z določili IEC standardov. Kontrolo bo, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel predstavnik priglasičenega organa za certificiranje proizvodnje.

#### **15. Izločitev iz javnega naročila**

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te razpisne dokumentacije ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

#### **16. Merilo za izbor**

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene.

V primeru, da bosta(dva) ali več ponudnikov ponudila(i) enako najnižjo ceno, bo naročnik ponudnika(e) pozval, da na svojo ponudbeno ceno ponudita(jo) dodatni popust. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišji popust (ponudil najnižjo ceno), lahko tudi v več krogih (npr. če bo v prvem krogu ponujen enako visok popust, po izvedel drugi krog itn.), dokler ne bo prejel najnižje ponudbe le s strani enega ponudnika).

#### **17. Odločitev o oddaji naročila**

Naročnik bo po pregledu in ocenitvi vseh prejetih ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

#### **18. Sklenitev pogodbe**

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je zahtevano).

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci) v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena samo v primeru, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika.

## **19. Pravno varstvo**

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz IV. odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 3.500 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-xxxxxxLL (xxxxxx = številka objave, LL = letnica iz številke objave).

**Potrdilo o plačilu takse mora biti obvezno priloženo zahtevku za revizijo.**

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti ministrstvo, pristojno za finance.

### III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

#### 20. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

<b>1.</b>	<b>PONUDBA</b>
1.1.	<p>Ponudnik mora pripraviti ponudbo in izpolniti ponudbeni predračun (poglavje IV), v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije. Ponudbi mora predložiti tudi izpolnjen in podpisan ustrezen dokument Tehnične specifikacije iz VI. poglavja razpisne dokumentacije.</p> <p><b>DOKAZILO: Izpolnjena ponudba s ponudbenim predračunom ter izpolnjen in podpisan dokument Tehnične specifikacije.</b></p>
<b>2.</b>	<b>ESPD</b>
2.1.	<p>Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno). V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji (skupna ponudba) in/ali podizvajalcem, ali uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo ta obrazec izpolniti tudi vsak partner, podizvajalci in drugi subjekti, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.</p> <p><b>DOKAZILO: Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD (PRILOGA D/1).</b></p>
<b>3.</b>	<b>RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV</b>
3.1.	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku predmetnega javnega naročila izključil ponudnika (vključno s skupnim ponudnikom in podizvajalcem), če bo zanj dokazano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter naštetu v 75. členu ZJN-3.</li><li>b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec).</li><li>c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.</li><li>d) ponudniku je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.</li><li>e) če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek</li></ul>

	<p>likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.</p> <p>f) če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.</p> <p>g) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve.</p> <p>h) če nasprotja interesov iz III. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.</p> <p>i) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.</p> <p>j) če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.</p> <p>k) če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila.</p> <p>Razlogi, navedeni v zgornjih točkah, veljajo tudi za vsakega skupnega partnerja in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik; za vsakega podizvajalca pa veljajo razlogi, navedeni v a), b), c) in d).</p>
<b>4.</b>	<b>POGOJI ZA SODELOVANJE</b>
4.1.	<p>Ponudnik s podpisom ESPD potrdi:</p> <p>a) da v zadnjih 6 mesecih pred izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da nima bonitetne ocene slabše od SB6 (SB7 ali slabšo) – velja za slovenskega ponudnika. Če ponudnik ne razpolaga z obrazcem S.BON-1, ki ga izdaja AJPes (če je npr. tuji ponudnik), je razlog za izključitev primerljiva ocena mednarodnih bonitetnih agencij, npr. Moody's Investors Service (bonitetna ocena Baa2 ali slabša), Fitch Ratings (bonitetna ocena BBB ali slabša) in Standard&amp;Poor's (bonitetna ocena BBB ali slabša).</p> <p>b) da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, ter brez kakršnihkoli zadržkov in v celoti, brez kakršnihkoli omejitev, sprejema vse pogoje, navedene v celotni razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, in da bo, če bo izbran, izvajal javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter s strokovno usposobljenimi izvajalci.</p> <p>c) da soglaša s tem, da lahko naročnik po potrebi iz uradnih evidenc pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev, navedenih v III. poglavju razpisne dokumentacije, ter bo, če bo naročnik tako zahteval, dal soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh</p>

	<p>pogojev (enako soglasje bo ponudnik moral pridobiti tudi s strani morebitnega podizvajalca).</p> <p>d) da izpolnjuje vse tehnične zahteve predmeta naročila in da razpolaga z vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na predmet naročila, kot je to opredeljeno v nadaljevanju (točka 5.1.).</p> <p>e) da lahko izkaže reference, kot so navedene v nadaljevanju (točka 5.2.).</p> <p>f) da lahko izkaže reference (zahtevano proizvodnjo) proizvajalca opreme, kot je opredeljeno v nadaljevanju (točka 5.3.).</p> <p>Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati, da mu za zgornje trditve predloži ustrezna dokazila.</p>
<b>5.</b>	<b>TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA NAROČILA, REFERENCE PONUDNIKA IN PROIZVAJALCA</b>
5.1.	<p>Na zahtevo naročnika bo ponudnik moral predložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) veljavni tipski test za vsako polje ponujenih NN stikalnih blokov.</li> <li>b) izjavo ponudnika ali proizvajalca o skladnosti za vsak tip ponujenih NN stikalnih blokov po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2010.</li> <li>c) ustrezni tehnični material za vse ponujene tipe materiala, iz katerega je razviden proizvajalec in tehnična ustreznost ponujenih tipov (prospekti, tehnični opisi, tehnične specifikacije ipd.).</li> </ul>
5.2.	<p>Na zahtevo naročnika bo ponudnik moral izkazati reference, da je v obdobju zadnjih štirih let do roka za oddajo ponudb uspešno dobavil vsaj 100 NN stikalnih blokov 400/230 V, naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA).</p> <p>Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. dobave so zaključene! Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled objektov, v katerih so NN stikalni bloki nameščeni, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri.</p>
5.3.	<p>Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik predložiti dokazilo o izkazani proizvodnji proizvajalca NN stikalnih blokov, in sicer da je proizvajalec ponujenih NN stikalnih blokov v obdobju od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2017 uspešno dobavil (neposredno ali po posredniku) vsaj 100 kosov ponujenih ali enakovrednih stikalnih blokov 400/230 V na leto, naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA).</p> <p>Dokazilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzije NN stikalnega bloka,</li> <li>- napetostni nivo NN stikalnega bloka,</li> <li>- količino,</li> <li>- državo dobave,</li> <li>- leto dobave.</li> </ul>
<b>6.</b>	<p>V PRILOGI D/3 se nahaja vzorec referenčnega potrdila, ki ga mora ponudnik uporabiti v primeru, da bo naročnik preverjal referenčni pogoj.</p>

7.	V PRILOGI D/4 se nahaja vzorec pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. Ponudnik z oddajo ponudbe potrdi, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.
8.	<b>SKUPNA PONUDBA</b>
8.1.	<p>Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik),</li> <li>- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD (za vsakega partnerja).</li> </ul> <p>Vse ostale priloge iz razpisne dokumentacije lahko podpiše glavni ponudnik (nosilec posla) tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi.</p> <p><b>DOKAZILO: Akt o skupnem nastopu in obrazec ESPD (PRILOGA E/1).</b></p>
9.	<b>PONUDBA S PODIZVAJALCI</b>
9.1.	<p>Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je treba k ponudbi predložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD (za vsakega podizvajalca),</li> <li>- izpolnjena priloga vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).</li> </ul> <p><b>DOKAZILO: Obrazec ESPD (PRILOGA E/2) in izpolnjena priloga vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).</b></p>
10.	<b>FINANČNA ZAVAROVANJA</b>
10.1.	<p>Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik ponudbi priložiti podpisano bianco menico, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev do višine 20.000,00 EUR. Unovčeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik takoj nadomestiti z novim.</p> <p>Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- če ponudnik po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne;</li> <li>- če ponudnik ne izpolni zahtevanih pogojev ali zavrne sklenitev pogodbe;</li> <li>- če ponudnik po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo del v roku, določenem v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami navodil ponudnikom.</li> </ul> <p><b>DOKAZILO: Podpisana bianco menica z menično izjavo (PRILOGA F/1).</b></p>
10.2.	<p>Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje (vzorec v PRILOGI F/2) ali brezobrestni depozit) za dobro izvedbo pogodbenih del. Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih del je pogoj za veljavnost pogodbe. Vrednost garancije mora biti 5 % od pogodbene vrednosti z DDV.</p> <p>Garancija za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati še najmanj en (1) mesec po poteku veljavnosti pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih del zavaruje vse obveznosti izvajalca, ki jih ima le-ta v skladu s pogodbo za izvajanje javnega naročila. Če je rok veljavnosti pogodbe sporazumno podaljšan, ima naročnik pravico zahtevati podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih del za ta dodatni čas.</p>
10.3.	<p>Izbrani ponudnik bo moral pred potekom pogodbe naročniku predložiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo (bančno garancijo ali garancijo</p>

	<p>zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje (vzorec v PRILOGI F/2) ali brezobrestni depozit) za odpravo napak v garancijskem roku z garantiranim zneskom 45.000 EUR.</p> <p>Če izbrani ponudnik v roku, določenem s pogodbo oziroma to razpisno dokumentacijo, ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, jo predloži prepozno ali vsebina predložene garancije odstopa od vzorca iz te razpisne dokumentacije ali ne izpolnjuje zahtev iz te razpisne dokumentacije, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.</p> <p>Garancija za odpravo napak bo morala veljati vsaj dva (2) meseca dlje od garancijskega roka. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku je namenjena utrditvi izvajalčeve obveznosti, da ta na lastne stroške odpravlja vse napake v garancijski dobi, ki bi zmanjšale možnost uporabe predmeta pogodbe.</p>
--	--

#### **IV. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priloženi obrazec »PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu izpolniti stolpec "cena/enoto" in stolpec "skupna cena". Ponudnik lahko določeno postavko ponudi tudi brezplačno, tako da v stolpec "cena/enoto" pod to postavko vpiše ceno 0 (nič). Če bo v stolpcu "cena/enoto" in posledično tudi v stolpcu "skupna cena", vpisan kakršen koli drug znak (npr. "/", "-" ali brez znaka ali vrednosti), bo naročnik smatral, da ponudnik ne ponuja vseh dobav, zahtevanih v razpisni dokumentaciji, in bo takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v razpisni dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno razpisno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.



**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

Številka ponudbe: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ponudnik: \_\_\_\_\_

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

	Vrednost (v EUR brez DDV)
<b>DOBAVA NN STIKALNIH BLOKOV 400/230 V</b>	_____ EUR

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

<b>Veljavnost ponudbe</b>	_____ (najmanj do datuma, navedenega v 4. točki razpisne dokumentacije)
---------------------------	--

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

# PONUDBENI PREDRAČUN

Št.	ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA	Količina	Enota mere	Vrednost/enota (v EUR brez DDV)	Vrednost skupaj (v EUR brez DDV)
1.	DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 100 kVA	9	kos		
2.	DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 160 kVA	22	kos		
3.	DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 250 kVA	22	kos		
4.	DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 400 kVA	33	kos		
5.	DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 630 kVA	33	kos		
6.	DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1000 kVA	3	kos		
7.	DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1600 kVA	1	kos		
8.	RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator do 630 kVA	22	kos		
9.	RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA	3	kos		
10.	RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator do 630 kVA	44	kos		
11.	RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA	5	kos		
12.	RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 630 kVA	44	kos		
13.	RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA	4	kos		
14.	RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1600 kVA	1	kos		
				SKUPAJ	

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

## **PRILOGE D/1 DO D/4**

**Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD**

**(v skladu s podtočko 2.1., točke 20 razpisne dokumentacije)**

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (*izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS*):

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

E-naslov in telefon: \_\_\_\_\_

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

\_\_\_\_\_  
(naziv potrjevalca reference)

\_\_\_\_\_  
(naslov potrjevalca reference)

\_\_\_\_\_  
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

### REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA

Izjavljamo, da nam je družba

\_\_\_\_\_  
dobavila naslednje NN stikalne bloke 400/230 V:

Št.	Številka, predmet pogodbe in tip dobavljenega materiala	Obdobje dobave	Količina
1.			
2.			
3.			

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: \_\_\_\_\_,

tel.: \_\_\_\_\_ in e-mail \_\_\_\_\_.

Dobave in postavitve je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

\_\_\_\_\_  
(Kraj in datum)

žig

\_\_\_\_\_  
(podpis potrjevalca reference)

#### Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

**VZOREC POGODBE****Naročnik:**

**ELEKTRO GORENJSKA**, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec  
identifikacijska št.: SI 20389264  
matična številka: 5175348000

in

**Dobavitelj:**

\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_

identifikacijska št.: SI \_\_\_\_\_

matična številka: \_\_\_\_\_

sklepata

**POGODBO št. JN17-004**  
**DOBAVA NN STIKALNIH BLOKOV 400/230 V**

**UVODNA DOLOČBA****1.člen**

Naročnik je za dobavo NN stikalnih blokov 400/230 V izvedel javno naročilo, ki ga je dne \_\_\_\_\_ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave \_\_\_\_\_ in dne \_\_\_\_\_ v Uradnem listu EU (št. objave \_\_\_\_\_).

**PREDMET POGODBE****2.člen**

Predmet te pogodbe je dobava NN stikalnih blokov 400/230 V (v nadaljevanju: dobava materiala ali material), kot to izhaja iz razpisne dokumentacije, št. JN17-004 z dne \_\_\_\_\_, in ponudbe dobavitelja št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ s ponudbenim predračunom in tehnično specifikacijo. Ponudba dobavitelja s ponudbenim predračunom in tehnična specifikacija sta prilogi te pogodbe.

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika,

V primeru, ko mu dobavitelj v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga, ima naročnik pravico, da blago naroči pri drugem dobavitelju. V tem primeru je dobavitelj naročniku dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi nakupa omenjenega blaga pri drugem dobavitelju.

**POGODBENA VREDNOST****3.člen**

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost v EUR brez DDV, skladno s ponudbo s ponudbenim predračunom dobavitelja, \_\_\_\_\_ EUR.

Dobave se bodo obračunavale po sistemu dejanskih dobavljenih količin in nespremenljivih – fiksnih cen po enoti, navedenih v ponudbenem predračunu. Cena na enoto za čas veljavnosti pogodbe vsebuje vse stroške dobave do končnega prevzema (dostava naročniku).

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v razpisni morebiti dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno razpisno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbeni cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.

Naročnik ne prevzema nobenih odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji.

## **ROK DOBAVE**

### **4. člen**

Dobavitelj bo moral material dobavljati sukcesivno. Naročnik bo dobavitelju za vsako dobavo posebej izstavil pisno naročilo (naročilnico). Dobavitelj je dolžan naročeni material dobaviti v roku, kot izhaja iz tehnične specifikacije, šteto od prejema posameznega naročila.

Dobavitelj je v zamudi, če materiala ne dobavi v dogovorjenem roku ali če dobavi drug material (drug tip in/ali drug proizvajalec), kot to izhaja iz tehnične specifikacije. V primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo naročenega materiala in s tem naročniku nastane škoda, jo je dobavitelj dolžan v celoti povrniti.

Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobavo, dogovorjene s to pogodbo do dokončnega prevzema, ko riziko preide na naročnika. Če do dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na materialu, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

## **KRAJ DOBAVE**

### **5. člen**

Dobavitelj je dolžan material dostaviti v skladišče naročnika v Kranju – razloženo. Naročnik ima pravico zahtevati od dobavitelja, da mu posamezno dobavo materiala dostavi na skladišče v Žirovnici ali neposredno na delovišče. Ob prevzemu materiala pogodbeni stranki podpišeta dobavnico.

Dobavitelj mora ves material pripraviti tako, da bo ustrezno zaščiten pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Morebitno embalažo odpelje dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

## **TOVARNIŠKI PREVZEM**

### **6. člen**

Naročnik pred prvo dobavo NN stikalnih blokov zahteva preizkušanje v tovarni proizvajalca, ki se mora izvršiti po veljavnih standardih in normativih (navedeno v razpisni in tehnični dokumentaciji). Pri teh preizkušanjih sodelujeta obe pogodbeni stranki in (po potrebi, na zahtevo naročnika) predstavnik strokovne inštitucije, pooblaščen s strani naročnika. Dobavitelj je naročniku dolžan omogočiti tovarniško preizkušanje. Stroški prevoza, namestitve, idr. za eno osebo naročnika in stroški za eno osebo s strani naročnika pooblaščen strokovne inštitucije, razen dnevnic predstavnikov naročnika, so stroški dobavitelja.

Naročnik lahko kadarkoli v času trajanja pogodbe ponovno zahteva prisotnost na tovarniškem prevzemu, pri čemer sam nosi stroške prevoza in namestitve.



## **PLAČILNI POGOJI**

### **7. člen**

Dobavitelj izstavi naročniku račun po vsakokratni uspešno opravljeni dobavi na podlagi fiksnih cen na enoto in dejanskih dobavljenih količin. Dobavitelj mora na računu navesti številko posameznega naročila.

Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva prejema računa. V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljen material v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.

## **PREIZKUŠANJE KAKOVOSTI**

### **8. člen**

Če bo naročnik podvomil o ustreznosti kvalitete dobavljenega materiala, ga bo poslal na testiranje v za to pristojen neodvisen akreditiran laboratorij. V primeru, da le-ta ugotovi neustrezno kvaliteto materiala z zahtevanimi tehničnimi podatki, bo naročnik od dobavitelja zahteval povrnitev vseh stroškov testiranja in vseh ostalih stroškov, ki so mu nastali zaradi morebitne vgradnje neustreznega materiala (odškodnino), dobava takšnega materiala pa je lahko tudi razlog za odpoved pogodbe.

Če pa bo laboratorij ugotovil skladnost s tehničnimi zahtevami, vse stroške nosi naročnik.

## **GARANCIJA ZA KVALITETO MATERIALA IN ODPRAVA NAPAK**

### **9. člen**

Garancijski rok za izdelek kot celoto je razviden iz tehnične specifikacije, in začne teči od dneva posamezne dobave (prevzema) materiala.

V času garancije je dobavitelj na svoje stroške takoj oz. v roku enega (1) delovnega dne od obvestila naročnika dolžan začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi materiala ter jih odpravil najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od pisno podane reklamacije naročnika. Dobavitelj soglaša, da ima naročnik pravico, da nepravilnosti odstrani sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na račun pogodbenega dobavitelja, če dobavitelj ne bo pričel z odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v roku dveh delovnih dni oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti.

Za čas obvestila o napaki se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na običajni način (telefon, faks, e-pošta), pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napak v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

## **PODIZVAJALCI (člen se vključi v pogodbo, če ponudnik sodeluje s podizvajalci)**

### **10. člen**

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
- (če se podizvajalec zamenja in če je dobavitelj izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoji. Naročnik bo izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je dobavitelj dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

## **POGODBENA KAZEN**

### **11. člen**

Če dobavitelj po lastni krivdi ne dobavi materiala v dogovorjenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od dobavitelja zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki jo utрпи naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do popolne odškodnine.

Naročnik izjavlja, da si ob vsaki zamudi pridržuje pravico do pogodbene kazni tudi, če je prevzel material potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal, vse do plačila računa za material, dobavljen z zamudo, katerega ima naročnik pravico zmanjšati za pogodbeno kazen.

V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko od dobavitelja zahteva tudi povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## **VIŠJA SILA**

### **12. člen**

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbeni stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

## FINANČNO ZAVAROVANJE

### 13. člen

#### a) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Dobavitelj mora, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (lahko tudi garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati še najmanj en mesec dalj, kot je določena veljavnost pogodbe. V primeru podaljšanja roka veljavnosti pogodbe, mora za ta čas dobavitelj podaljšati garancijo.

Ker dobavitelj naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku izroči šele po prenehanju pogodbe, se dobavitelj izrecno strinja, da ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primerih ne-odprave napak v garancijskem roku, in sicer za tiste dobave, ki so bile zaključene v času veljavnosti pogodbe in za katere bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku še ni bila izročena.

Naročnik ima pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njene vrednosti, če dobavitelj pogodbenih obveznosti ne bo izpolnjeval v skladu z določili te pogodbe.

Unovčeno garancijo mora dobavitelj takoj nadomestiti z novo.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

#### b) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Dobavitelj mora pred potekom pogodbe naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (lahko tudi garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 45.000,00 EUR. Veljavnost garancije mora biti vsaj dva meseca daljša od garancijskega roka po tej pogodbi.

Če izbrani ponudnik v roku, določenem s pogodbo, ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, jo predloži prepozno ali vsebina predložene garancije odstopa od vzorca iz razpisne dokumentacije izvedenega javnega naročila ali ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Unovčeno garancijo mora dobavitelj takoj nadomestiti z novo.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

### 14. člen

Dobavitelj lahko, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje, kot je navedeno v prejšnjem členu te pogodbe, na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, za kar kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.

V primeru, da se dobavitelj odloči za to možnost zavarovanja, mora na plačilnem nalogu v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... *(dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)*),
- številko pogodbe.

## PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

### 15. člen

Pooblaščen oseba s strani naročnika je \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_), ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

Pooblaščen oseb s strani dobavitelja je \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_), ki je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžna neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.

## **POSLOVNA SKRIVNOST**

### **16. člen**

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

## **PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **17. člen**

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

## **IZJAVA O LASTNIŠTVU**

### **18. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi podizvajalec, o čemer mora dobavitelj seznaniti vsakega podizvajalca.

## **REŠEVANJE SPOROV**

### **19. člen**

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem zakon, ki ureja obligacijska razmerja, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- razpisno dokumentacijo, št. JN17-004 z dne \_\_\_\_\_,
- ponudbeno dokumentacijo, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_,

- obvestilo o oddaji javnega naročila z dne \_\_\_\_\_,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

## **PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE**

### **20. člen**

Priloge k tej pogodbi so:

- ponudba s ponudbenim predračunom št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_,
- tehnična specifikacija,
- Priloga – podizvajalec: podatki o podizvajalcih.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- razpisna dokumentacija naročnika, št. JN17-004 z dne \_\_\_\_\_,
- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_,

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

## **KONČNE DOLOČBE**

### **21. člen**

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega soglasja nadzornega sveta (če je potrebno) ter ko dobavitelj predloži:

1. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
2. izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – tudi za vse skupne ponudnike in podizvajalce.

Pogodba se sklepa za določen čas od 1. 7. 2017 (oziroma od datuma podpisa, če bo ta kasnejši) do 30. 6. 2019.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru ne zagotovljenih sredstev za pogodbeni predmet, lahko odpove pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ta pogodba preneha veljati tudi, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_  
(kraj)

Kranj, dne \_\_\_\_\_

Dobavitelj:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Naročnik:

Elektro Gorenjska, d.d.  
Predsednik uprave:  
mag. Bojan Luskovec

**Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.**

Javno naročilo: Dobava NN stikalnih blokov 400/230 V, št. JN17-004

**PODIZVAJALEC:** 1. podizvajalec ob oddaji ponudbe  
2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)  
3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)  
(ustrezno obkroži)

Naziv podizvajalca: \_\_\_\_\_

Naslov podizvajalca: \_\_\_\_\_

Zakoniti zastopnik podizvajalca: \_\_\_\_\_

Elektronski naslov in telefon: \_\_\_\_\_

ID in matična številka podizvajalca: \_\_\_\_\_

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

\_\_\_\_\_  
(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

**Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3):**      **DA**      **NE**  
(ustrezno obkrožite)

**Izjave podizvajalca:**

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

**Izjavljamo tudi:**

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,
- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Podizvajalec:

Žig in podpis:

## GLAVNI IZVAJALEC:

### Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

**NAROČNIK** (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)):

Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Naročnik:

Žig in podpis:

### Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD
- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

**Op.:** Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

## **PRILOGI E/1 IN E/2**



## SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom predložiti za vsakega od dobaviteljev v skupnem nastopu posebej naslednja dokazila:

- akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila
- izpolnjen obrazec ESPD (za vsakega partnerja)

**V primeru, da ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora za tem listom predložiti tudi ESPD za vsakega od subjektov, katerega zmogljivosti uporablja.**

**PONUDBA S PODIZVAJALCI**

Če dobavitelja oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti:

- obrazec ESPD (za vsakega podizvajalca)
- izpolnjena priloga vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«)

## **PRILOGI F/1 IN F/2**

## MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

---

*(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)*

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

---

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam **Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadenova 3a, 4000 Kranj**, da lahko podpisano bilanco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe, oddane v postopku naročila za **Dobavo NN stikalnih blokov 400/230 V, z oznako JN17-004**, skladno z določili razpisne dokumentacije z dne \_\_\_\_\_ in ponudbe št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za najvišji znesek **20.000,00 EUR**. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Elektra Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadenova 3a, 4000 Kranj št. **SI56 2900 0000 1824 912**. Izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadenova 3a, 4000 Kranj, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

---

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:

Podpis in žig:

---

**Op.: V celoti izpolnjeno menično izjavo ponudnik predloži ponudbi, skupaj s podpisano bianco menico.**

## Obrazec garancije na poziv po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA GARANCIJE:** Garancija za resnost ponudbe/Garancija za dobro izvedbo posla/Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

**ŠTEVILKA GARANCIJE:** (vpiše se številka garancije)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov garanta v kraju izdaje)

**NAROČNIK GARANCIJE:** (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki osebno, s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

**DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:** (vpiše se datum zapadlosti garancije)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

*(VELJA LE ZA GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE)*

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po tej garanciji po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant  
(žig in podpis)

## V. NASLOVNICA PONUDBE

Prilogo na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba.

**POŠILJATELJ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

E- naslov: \_\_\_\_\_

- ☐ ponudba  
☐ sprememba  
☐ umik

**NE ODPIRAJ – PONUDBA**

Oddaja javnega naročila:

»Dobava NN stikalnih blokov  
400/230 V«

št. JN17-004

Rok za oddajo:

25. 4. 2017 do 8.30. ure (CET)

(izpolni naročnik):

Datum prispetja: \_\_\_\_\_

Ura prispetja: \_\_\_\_\_

Zaporedna št. ponudbe: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

**NASLOVNIK:**

**ELEKTRO GORENJSKA, D.D.**  
**ULICA MIRKA VADNOVA 3A**

**4000 KRANJ**



## VI. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek materiala, ki ga ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če tehnični podatek ne bo vpisan, bo naročnik smatral, da material ne ustreza tehničnim zahtevam.

**Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:**

**Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:**

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>1. DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 100 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije dovodnega polja:	(š430 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število dovodov	1 dovod	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_n$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_n$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja °C	-5 do + 40 °C	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>2. DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 160 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije dovodnega polja:	(š430 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število dovodov	1 dovod	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>3. DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 250 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije dovodnega polja:	(š430 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število dovodov	1 dovod	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>4. DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 400 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije dovodnega polja:	(š430 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število dovodov	1dovod	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije	1000 V	
- nazivni tok $I_n$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_n$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>5. DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 630 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije dovodnega polja:	(š430 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število dovodov	1 dovod	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja °C	-5 do + 40 °C	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>6. DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1000 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije dovodnega polja:	(š430 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi	
- število dovodov	1 dovod	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1600$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>7. DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1600 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije dovodnega polja	(š780 x v1900 x g600) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi	
- število dovodov	1 dovod	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_n$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 2500$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 65$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 143$ kA	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_n$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>8. RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator do 630 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije razdelilnega polja	(š580 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število izvodov	10 izvodov	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- stikalne letve NV1 (250 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV2 (400 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV3 (630 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	



#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>9. RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije razdelilnega polja	(š580 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število izvodov	8 izvodov	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1600$ A	
- nazivni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- stikalne letve NV1 (250 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV2 (400 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV3 (630 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>10. RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator do 630 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije razdelilnega polja	(š780 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število izvodov	8 izvodov	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- stikalne letve NV1 (250 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV2 (400 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV3 (630 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>11. RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije razdelilnega polja	(š780 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število izvodov	8 izvodov	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_n$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1600$ A	
- nazivni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- stikalne letve NV1 (250 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV2 (400 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV3 (630 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_n$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>12. RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 630 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije razdelilnega polja	(š980 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število izvodov	8 izvodov	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1100$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- stikalne letve NV1 (250 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV2 (400 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV3 (630 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja °C	-5 do + 40 °C	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>13. RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA</b>		
- proizvajalec	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije razdelilnega polja	(š980 x v1900 x g400) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število izvodov	8 izvodov	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 1600$ A	
- nazivni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 35$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 77$ kA	
- stikalne letve NV1 (250 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV2 (400 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV3 (630 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja $^{\circ}\text{C}$	-5 do + 40 $^{\circ}\text{C}$	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>14. RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1600 kVA</b>		
- proizvajale	DA	
- tip bloka	DA	
- dimenzije razdelilnega polja	(š980 x v1900 x g600) mm	
- vrsta izvedbe	stikalni blok – deljiv v formi 2b	
- število izvodov	8 izvodov	
- obratovalna napetost	400/230 V	
- nazivna frekvenca	50 Hz	
- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si	1000 V	
- nazivni tok $I_N$ glavne zbiralke $I_N$	$\geq 2500$ A	
- nazivni zdržni zdržni tok $I_{cw}$ (1sec)	$\geq 65$ kA	
- nazivni udarni kratkostični tok $I_{pk}$	$\geq 143$ kA	
- stikalne letve NV1 (250 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV2 (400 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- stikalne letve NV3 (630 A)	(EFEN, ETI ali JUNG)	
- dovodni odklopnik	kompaktni, $\geq I_{cu} = 50$ kA	
- sprožnik odklopnika	LI sprožnik 0,5 -1 $I_N$ , izkl. tulj.	
- mehanska zaščita	min IP 31	
- temperatura delovanja °C	-5 do + 40 °C	
- stopnja onesnaženosti	3	
- barva	RAL 7035	

#	DODATNE ZAHTEVE ZA NIZKONAPETOSTNI STIKALNI BLOK 400/230 V:	PONUJENO
1.	Dovodno polje, razdelilno polje ter števecni del morajo biti med seboj kovinsko ločeni (požarno in električno).	
2.	Možnost priključka na agregat v dovodnem polju z vijaki. Priključevanje odvodov s kabelskimi končniki – spodaj. NN stikalni bloki morajo biti v 2b formi.	
3.	Odstopanje od določenih dimenzij NN stikalnega bloka je lahko max. $\pm 2\%$ .	
4.	Dimenzije zbiralnic se spreminjajo glede na projektirano moč TP.	
5.	Vsi stikalni odklopniki morajo imeti vgrajeno časovno zakasnitev.	
6.	Spončne letve v NN omarici morajo biti od proizvajalca Weidmüller ali enake kvalitete.	
7.	Dovodna povezava mora biti zgoraj, za priklop na NN stikalni odklopnik morajo biti vgrajene tunelske sponke. Spajanje električnih bakrenih povezav, spoji morajo biti izvedeni brez naknadnega vzdrževanja.	
8.	Za vgrajevanje merilnega elementa MC750 ali MC760 mora biti pripravljeno ožičenje.	
9.	Vgrajeni tokovni merilni transformatorji morajo biti skladni s tokovno zmogljivostjo vgrajenega stikalnega odklopnika. Primer: vgrajeni tokovniki merilni transformatorji 400/5 A, vgrajeni stikalni odklopnik 400 A.	
10.	NN STIKALNI BLOKI morajo ustrezati standardom: 1. SIST EN 61439-1:2012 2. SIST EN 61439-2:2012	
13.	Izdelava in dobava NN stikalnih blokov se izvede izključno po predloženih enopolnih shemah naročnika.	
11.	Zahtevani garancijski rok za ponujeno opremo je 24 mesecev.	
12.	Dobavni rok je največ 21 dni.	

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Žig in podpis:



Priloga:



- enopolne sheme 14x































DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V ZA TRANSFORMATOR 160 kVA

