

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

ZAMENJAVA DIESEL AGREGATOV V AVTOCESTNIH BAZAH IN CESTNINSKIH POSTAJAH

marec 2017

V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovor na vprašanje ponudnika:

- Vprašanje 1: Prosimo za naslednja pojasnila oz. dopolnitve:
A. Kateri je obstoječ nadzorni sistem, kdo ga je izdelal in kdo ga vzdržuje?
B. V poglavju 7 na 4. strani se obrazec SOGLASJE nanaša na napačni projekt.
- Odgovor: ad.A)Postavke v zvezi z navezavo na obstoječ nadzorni sistem se brišejo. V nadaljevanju tega dodatka podajamo spremembo ponudbenega predračuna (Poglavje 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).
Ad.B)V nadaljevanju dodatka naročnik podaja nov obrazec »Soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava njegovo terjatev do glavnega izvajalca«.
- Vprašanje 2: Predlagani motorji za DEA imajo različne certificirane stopnje emisij. Ali ima naročnik kakšne koli zahteve po stopnji emisij v skladu s harmoniziranimi standardi?
- Odgovor: Motorji za DEA morajo izpolnjevati opisane zahteve v projektni oziroma v razpisni dokumentaciji
- Vprašanje 3: Glede zahteve po motorjih in generatorjih ter predvidenih DEA nas zanima, ali kot naročnik v prihodnosti razmišljate o možnosti vključitve DEA v Elektro energetska omrežje kot virtualne elektrarne?
V konkretnem primeru gre za to, da so v popisu navedeni DEA, ki so tehnično že pripravljeni za delovanje kot virtualna elektrarne. Za takšno funkcionalnost je potrebno predvideti le še ustrezno avtomatsko preklopno stikalo in krmilnik.
- Odgovor: Vprašanja, zastavljena preko portala javnih naročil so namenjena pojasnjevanju razpisne dokumentacije, ki jih ponudniki zastavijo za namen priprave ponudbe za razpisano javno naročilo. Vprašanje ni relevantno za pripravo ponudbe v predmetnem javnem naročilu.
- Vprašanje 4: Predračuna v sistemu PIS na nalovu, kot je navedeno v pojasnilu naročnika št. 1 ni moč shraniti v excelovi obliki.
Prosimo naročnika, da posreduje ponudbeni predračun tudi v excelovi obliki, kot je običajna praksa pri javnih naročilih.
- Odgovor: Ponudnik pridobi Ponudbeni predračun v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike pod šifro predračuna N00Z080. Datoteka N00Z080.md3 ponudniku služi kot osnova za pripravo Ponudbenega predračuna v tiskani in elektronski obliki.
Na spletnem naslovu <https://pis.dars.si>, kjer je dostopen ponudbeni predračun je brezplačno dostopna tudi namestitvena datoteka modula PIS Ponudnik, s pomočjo katerega je potrebno izdelati ponudbeni predračun kot tudi kontakti za PIS – Helpdesk, kamor se lahko uporabniki obrnejo v primeru tehničnih težav - PIS-Helpdesk (pomoč uporabnikom): elektronska pošta info-pti@fgg.uni-lj.si ali po telefonu 031 473 658.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 2 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami)

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 2 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra PIS predračuna N00Z080), ki v celoti nadomešča Poglavje 2 v elektronski obliki (šifra PIS predračuna N00Z070).

Novo Poglavje 2 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra PIS predračuna N00Z080) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Podizvajalec:

.....

.....

S O G L A S J E

Soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri ZAMENJAVI DIESEL AGREGATOV V AVTOCESTNIH BAZAH IN CESTNINSKIH POSTAJAH.

V _____, dne _____

PODIZVAJALEC (podpis) _____