



Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Koroška cesta 37/b
SI-3320 Velenje

t: +386 (0)3 896 11 00
f: +386 (0)3 896 11 27

e: kpv@kp-velenje.si
www.kp-velenje.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo naročila po odprtem postopku

Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 VELENJE

Predmet: »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«

Štev. dok.: KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV

Vodja naročila: Andreja Mešter

Direktor: Mag. Gašper Škarja



Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Koroška cesta 37/b
3320 Velenje

Datum izdelave: 30. 8. 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA

1	NAROČNIK	4
2	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4
3	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4
4	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4
5	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5
6	PRAVNA PODLAGA	5
7	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE	5
8	OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	5
9	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	5
9.1	Razlogi za izključitev	6
9.2.	Tehnični pogoji oziroma sposobnosti	7
10	MERILA	8
11	PONUDBA	8
11.1	Ponudbena dokumentacija	8
11.1.1	Povabilo k predložitvi ponudbe	9
11.1.2	Predračun	9
11.1.3	Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte	10
11.1.4	Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov ...	10
11.1.5	Soglasje podizvajalca za neposredna plačila	10
11.1.6	Reference ponudnika in potrdilo o opravljeni dobavi	10
11.1.7	Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za gospodarske subjekte	11
11.1.8	Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe	11
11.1.9	Pooblastilo za pridobitev potrdila, da gospodarski subjekt ni v postopku insolventnosti ali prisilnega prenehanja	11
11.1.10	Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe (OBR-M)	12
11.1.11	Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1)	12
11.1.12	Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2)	13
11.2	Druga določila za pripravo ponudbe	13
11.2.1	Skupna ponudba	13
11.2.2	Ponudba s podizvajalci	14
11.2.3	Variantne ponudbe	15

11.2.4	Jezik ponudbe in valuta.....	15
11.2.5	Način opremljanja in označevanja ponudbe	15
11.2.6	Veljavnost ponudbe.....	16
11.2.7	Stroški ponudbe	16
12	OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA.....	16
13	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	16
14	OKVIRNI SPORAZUM	16
15	PRAVNO VARSTVO	17
16	OPIS PREDMETA NAROČILA.....	17



1 NAROČNIK

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 VELENJE

vabi ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

»Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«

Število sklopov	Naziv sklopov
SKLOP 1	Merilniki toplotne energije
SKLOP 2	Vodomeri hladne vode
SKLOP 3	Vodomeri tople sanitarne vode

Obseg in vsebina naročila sta razvidna iz točke 16 razpisne dokumentacije »Opis predmeta naročila«, predračuna, vzorca okvirnega sporazuma in drugih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

3 NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), izvede postopek oddaje naročila po odprtem postopku.

Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje **36 (šestintrideset) mesecev** od sklenitve okvirnega sporazuma.

Naročnik bo na osnovi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, za posamezen sklop sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za katere sklope se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazec Predračun navedel ceno.

Za vsakega od sklopov se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v 9. točki te razpisne dokumentacije. Ostale zahteve naročnika (Opis predmeta naročila), morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika in oddal naročilo po posameznem sklopu.

4 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do **12. 10. 2017** do vključno **10:00** ure na naslov Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 Velenje (tajništvo direktorja KPV, nadstropje 2, pisarna št. 2.18.).

5 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo **12. 10. 2017 ob 12:00** uri, na naslovu Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje. Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov, ki bo aktivno sodeloval na javnem odpiranju, mora biti zakoniti zastopnik oziroma mora imeti pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

6 PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja predmet javnega naročila.

7 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil na naslovu: <http://www.enarocanje.si>

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

8 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **29. 9. 2017**. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo na pravočasno zastavljena vprašanja odgovoril najkasneje 6 dni pred rokom oddaje ponudb.

9 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 9.1. te razpisne dokumentacije. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika lahko zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1. te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1. te razpisne dokumentacije predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točko 11.2.1 te razpisne dokumentacije ter za ponudbe s podizvajalci še točko 11.2.2 te razpisne dokumentacije.

9.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko doseže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ter

pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. Potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev od datuma objave javnega naročila. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Gospodarski subjekt v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

5. Gospodarski subjekt ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ter ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

6. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (UL RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju ZIntPK) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt s predložitvijo podpisanega **obrazca »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi potrjuje, da ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v položajih od 1 do 5 iz te točke navodil ponudnikom.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika in ponudnika v skupni ponudbi) ter gospodarski subjekt – podizvajalca, če se izkaže, da je v položaju 6 iz te točke navodil ponudnikom.

9.2. Tehnični pogoji oziroma sposobnosti

Ponudnik mora za sklop 1 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave merilnikov toplotne energije, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 100.000 EUR brez DDV.

Ponudnik mora za sklop 2 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave vodomeroval hladne vode, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik mora za sklop 3 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave vodomeroval tople sanitarne vode, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 10.000 EUR brez DDV.

Naročnik bo priznal sposobnost za posamezni sklop le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih (OBR-R-1) priložili podpisano in žigosano referenco s strani referenčnega naročnika.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti za posamezni sklop upošteval izključno že zaključene dobave.

DOKAZILA: Reference ponudnika (OBR-R). Potrdilo o opravljeni dobavi (OBR-R-1).

Za predložitev Potrdila o opravljeni dobavi (OBR-R-1) se priloženi obrazci lahko kopirajo, vendar morajo biti originalno podpisani in žigosani s strani naročnikov.

10 MERILA

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, je **ekonomsko najugodnejša ponudba** za posamezni sklop, ki je izražena v najnižji »Skupni ponudbeni vrednosti za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev«.

11 PONUDBA

11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudnik mora pripraviti **en izvod** ponudbene dokumentacije.

Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni, podpisani in žigosani (če ponudnik uporablja žig) s strani ponudnika. Podatki morajo biti resnični in morajo ustrezati dejanskemu stanju ter ne smejo biti zavajajoči. Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti še zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik v ponudbi predloži naslednjo dokumentacijo:

1. Izpolnjen (OBR-D) Povabilo k predložitvi ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico;
2. (OBR-E) Predračun;
3. (ESPD) Obrazec/obrazci ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
4. (OBR-IP) Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov;
5. (OBR-SP) Soglasje podizvajalca za neposredna plačila;
6. (OBR-R) Reference ponudnika;
7. (OBR-R-1) Potrdilo o opravljeni dobavi;
8. (OBR-P) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte;
9. (OBR-P-1) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse fizične osebe;
10. (OBR-P-2) Pooblastilo za pridobitev potrdila, da gospodarski subjekt ni v postopku insolventnosti ali prisilnega prenehanja;

11. (OBR-M) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe in neizpolnjena, podpisana in žigosana (če uporablja žig) bianko menica za resnost ponudbe za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo posebej;
12. (OBR-M-1) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
13. (OBR-M-2) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi;
14. v primeru, da bo za posamezni sklop ponudil enakovredni material, mora ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, s katero dokazuje enakovrednost materiala.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

11.1.1 Povabilo k predložitvi ponudbe

Ponudnik v obrazec »Povabilo k predložitvi ponudbe« vpiše zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

11.1.2 Predračun

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca Predračuna (OBR-E). Odgovorna oseba ponudnika obrazec podpiše in žigosa.

Ponudnik se lahko prijavi za katerikoli sklop, za enega ali več. Ponudnik mora izpolniti obrazec predračun le za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Naročnik bo štel, da se ponudnik prijavlja na sklop za katerega je podal ceno.

Ponudnik vpiše za vsako postavko v predračunu ceno na največ dve decimalni mesti. Pri zaokroževanju bo upoštevano pravilo: števila od 0 do 4 se zaokrožijo navzdol, števila od 5 do 9 pa navzgor. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR.

Količine so podane v obrazcu Predračun (OBR-E) za obdobje 36 mesecev. Količine so okvirne in se v času izvajanja okvirnega sporazuma lahko spreminjajo.

Cene morajo biti izražene v eurih (EUR) ter biti fiksne, tako da ponudnik ni upravičen do podražitev. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter morajo zajemati vse stroške ponudnika (prevozni stroški, špeditorski stroški, stroški dostave,...) in morebitne popuste franco na naslovu Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje.

V ponudbi in predračunu se upošteva davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan objave razpisne dokumentacije. Ob sklenitvi okvirnega sporazuma, pa se bo upošteval davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan sklenitve okvirnega sporazuma.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Ponudnik naj predračun priloži v tiskani in elektronski obliki na CD-ju, USB ključu ali podobno. V primeru neskladja med zapisom v elektronski obliki in pisni obliki se upošteva zapis v pisni obliki.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril – skladno s 86. členom ZJN-3.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu z 89. členom ZJN-3.

11.1.3 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

11.1.4 Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi priložiti pooblastilo vodilnemu ponudniku in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošilk ter podpis okvirnega sporazuma.

11.1.5 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredna plačila in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

11.1.6 Reference ponudnika in potrdilo o opravljeni dobavi

Ponudnik mora za sklop 1 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave merilnikov toplotne energije, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 100.000 EUR brez DDV.

Ponudnik mora za sklop 2 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave vodomeroval hladne vode, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik mora za sklop 3 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave vodomeroval tople sanitarne vode, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 10.000 EUR brez DDV.

Naročnik bo priznal sposobnost za posamezni sklop le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih (OBR-R-1) priložili podpisano in žigosano referenco s strani referenčnega naročnika.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti za posamezni sklop upošteval izključno že zaključene dobave.

V primeru, da se ponudnik prijavlja na več sklopov, naj obrazca OBR-R in OBR-R-1 izpolni in priloži za vsak sklop posebej.

11.1.7 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za gospodarske subjekte

Vsi gospodarski subjekti (ponudnik, soponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec) v ponudbi morajo v celoti izpolniti zgornje pooblastilo. Gospodarski subjekti lahko potrdila iz kazenske evidence priložijo tudi sami. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila gospodarski subjekti priložijo sami, jim ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

11.1.8 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe

Vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje (npr. prokuristi), odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD, morajo v celoti izpolniti zgornje pooblastilo. Osebe lahko potrdila iz kazenske evidence priložijo tudi same. Tako priložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila priloži oseba sama, ji ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

11.1.9 Pooblastilo za pridobitev potrdila, da gospodarski subjekt ni v postopku insolventnosti ali prisilnega prenehanja

Vsi gospodarski subjekti (ponudnik, soponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec) v ponudbi morajo v celoti izpolniti zgornje pooblastilo. Gospodarski subjekti lahko potrdilo od pristojnega okrožnega sodišča o uvedenem postopku insolventnosti ali prisilnega prenehanja priložijo tudi sami. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila gospodarski subjekti priložijo sami, jim ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

11.1.10 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe (OBR-M)

Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico ter izpolnjeno, podpisano na prvi in na drugi strani in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo posebej (OBR-M).

Finančno zavarovanje velja od datuma ponudbe do 31. 12. 2017.

Višina finančnega zavarovanja:

- za sklop 1: 9.000 EUR
- za sklop 2: 800 EUR
- za sklop 3: 800 EUR

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Naročnik bo unovčil ponudnikovo menico za resnost ponudbe v primerih:

- če izdajatelj menice nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
- če izbrani ponudnik:
 - o ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom,
 - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,
 - o ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

11.1.11 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1)

Že v sklopu ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano na prvi in na drugi strani in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1).

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu okvirnega sporazuma s strani vseh strank sporazuma predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da dobavitelj ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih z okvirnim sporazumom, in sicer največ v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti okvirnega sporazuma do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma. V primeru podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma ali rokov iz sporazuma, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali

- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili sporazuma.

Če se bodo med trajanjem sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

11.1.12 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2)

Že v sklopu ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano na prvi in na drugi strani in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2).

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu okvirnega sporazuma s strani vseh strank sporazuma predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno blanko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da dobavitelj ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, in sicer največ v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

11.2 Druga določila za pripravo ponudbe

11.2.1 Skupna ponudba

Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak izmed skupnih ponudnikov izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije, pogoj iz točke 9.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru, da skupine ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije. V kolikor bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi priložiti pooblastilo vodilnemu ponudniku in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošilk ter podpis okvirnega sporazuma.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve, določene v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predloži skupina dveh ali več ponudnikov, ki bo morala naročniku predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (sporazum ali pogodbo) pred sklenitvijo okvirnega sporazuma za izvedbo predmetnega javnega naročila v primeru, da bodo izbrani v tem postopku.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo predmeta javnega naročila;
- določiti nosilca izvedbe, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti;
- vsak ponudnik naj posebej navede ime osebe, ki bo odgovorna za izvedbo predmeta javnega naročila.

Ne glede na predložitev skupne ponudbe vsak ponudnik odgovarja naročniku solidarno glede vseh pogodbenih obveznosti.

11.2.2 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. Členom ZJN-3 ter
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni dobavitelj mora med izvajanjem predmeta naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. Člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega poglavja, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

- glavni dobavitelj v sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni dobavitelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega dobavitelja zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni dobavitelj ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.2.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene in ne bodo upoštevane.

11.2.4 Jezik ponudbe in valuta

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani in oddani v slovenskem jeziku. Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih (EUR).

11.2.5 Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo, na katero izpiše ali nalepi OBR-D.

Če predloži ponudnik ponudbo v več ovojnicah, morajo biti le-te označene po zaporedju in njihovo število navedeno.

11.2.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do **31. 12. 2017.**

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da kakorkoli spreminja ponudbo, razen v skladu z 89. členom ZJN-3.

11.2.7 Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila objavil na način predpisan v ZJN-3.

13 ODPSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nimajo zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica strojenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnika.

14 OKVIRNI SPORAZUM

Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z enim gospodarskim subjektom.

Naročnik bo pred podpisom okvirnega sporazuma preveril ali obstajajo razlogi iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; ZIntPK) o prepovedi poslovanja in zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali prijavljenim podizvajalcem.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (UL RS št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oz. bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku okvirni sporazum v roku 8 delovnih dni po prejemu podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika.

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

15 PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami, ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vložijo v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 3.500 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, **SWIFT KODA:** BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek mora biti vložen pri Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, p. p. 92, 3320 Velenje, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti ministrstvo, pristojno za finance.

16 OPIS PREDMETA NAROČILA

Tehnične zahteve za material in energetsko opremo, katero dovoljuje vgraditi distributer toplote (istočasno je tudi sistemski operater distribucijskega omrežja) v distribucijsko omrežje in toplotne postaje (TPP) priključene na sistem daljinske oskrbe (DOT) so opredeljene v Tehničnih zahtevah za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj izdaja 1 (KPV, januar 2017) v nadaljevanju Tehnične zahteve.

Pravilnik je dostopen na spletni strani KPV:

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Tehnicne_zahteve_distribucijski_sistem_s_toploto.pdf

Torej morajo biti tehnične zahteve za materiale, katerega nameravamo nabaviti in uporabiti pri vzdrževanju sistema DOT, enake kot v prej omenjenem dokumentu.

Splošne zahteve za vse sklope materiala:

- Garancijski rok najmanj 24 mesecev,
- Dobavni rok: 10-14 dni od prejema pisne naročilnice s strani naročnika,
- 24-urna odzivnost reševanja reklamacij,
- Zagotovitev servisnega posega, katerega bo uskladil z naročnikom po prejetju pisnega reklamacijskega zapisnika naročnika,
- Dostava posameznega predmeta javnega naročila je franco skladišče naročnika na naslovu Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje.

Za vse merilnike toplotne energije velja:

Vsi merilniki toplotne energije (toplotni števcji) morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in morajo imeti MID odobritev. Merilniki toplotne energije morajo imeti ultrazvočni princip merjenja pretoka. Računske enote morajo biti pred pripravljene za daljinski prenos podatkov, ki je zagotovljen z možnostjo kasnejše namestitve opsijskih kartic.

Za vse enotokovne, večtokovne in volumetrične vodomere velja:

Vsi vodomeri morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in morajo biti overjeni po EEC ali MID. Večtokovni, enotokovni in volumetrični vodomeri za hladno vodo (30°C), ter enotokovni in volumetrični vodomeri za toplo vodo (90°C) morajo imeti kompatibilne številčnice za nadgradnjo istega tipa radijskega modula (radian protokol), impulznega modula ali M-Bus modula.

Priloga:

- Ponudnik mora v primeru, da bo za posamezni sklop ponudil enakovredni material, ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, s katero dokazuje enakovrednost materiala.

16. 1 SKLOP 1: Merilniki toplotne energije

1 Kompaktni merilniki toplotne energije

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Zap. št.	Omrežje/TPP/ ITP/ostalo	Element	Tip	Proizvajalec	Opomba	Oznaka na shemah
14	TPP	Merilnik toplotne energije		ITRON ali enakovredni	Ultrazvočni	9
27	TPP	Vodomer		ITRON ali enakovredni	suhi, večtokovni	37

Merilniki toplotne energije morajo imeti ultrazvočni princip merjenja pretoka.

Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Računska enota merilnika toplotne energije mora s kasnejšo namestitvijo ustreznih opsijskih kartic omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 9516, 9543, 9528, 15900, 18522, 18523, 9138, 9533, 15903, 15905, 9553.

1. Ultrazvočni kompaktni merilnik toplotne energije: proizvajalec Itron; model CF-Echo II ali enakovredni.
2. Meje temperaturnega območja θ : 0°C ... 180°C
3. Meje temperaturne razlike $\Delta\theta$: 3 K ... 160 K
4. Vgradna lega: horizontalno ali vertikalno
5. Razmerje q_s/q_p : 2:1
6. Razmerje q_p/q_i : 100:1
7. Razred točnosti: 2 v skladu s pravilnikom o merilnih instrumentih (MI-004)
8. Okoljski razred: E1, M1
9. Zaščita računske enote: IP64

10. Optični vmesnik : EN 60870-5, protokol M-Bus
11. Zaščita merilnika pretoka: IP67 (IP68 pogojno)
12. Delovna temp. merilnika pretoka: 130°C / kratkotrajno 150°C
13. Nazivni tlak merilnika pretoka: 16 bar / 25 bar
14. Baterijsko napajanje z življenjsko dobo baterije 12 let in možnost naknadne spremembe napajanja (baterijski modul zamenljiv na mestu vgradnje z modulom za omrežno napajanje s pomožno baterijo).
15. Možnost uporabe temperaturnih tipal za direktno vgradnjo in tipal za vgradnjo v potopno zaščitno tulko.
16. Pri dimenzijah merilnikov DN15 in DN20 mora obstajati možnost vgradnje temperaturnega tipala s potopno tulko neposredno v merilnik pretoka.
17. Možnost naročila števca s temperaturnimi tipali Pt100 ali Pt500.
18. Dolžina kablov temperaturnih tipal 1,75 m (DN15-DN40), 3m (DN50).
19. Temperaturna tipala Ø6mm.
20. Možnost namestitve računske enote na merilniku pretoka ali na steni.
21. Možnost kableske ločitve merilnika pretoka od računske enote (vijačna sponka).
22. Upravljanje displeja z eno tipko.
23. Prikaz trenutnih vrednosti na displeju:
- pretok,
 - toplotna moč,
 - temperatura dovoda,
 - temperatura povratka,
 - temperaturna razlika,
 - čas delovanja.
24. Prikaz drugih vrednosti na displeju:
- konica toplotne moči z uro in datumom registracije,
 - konica pretoka z uro in datumom registracije,
 - konica največje registrirane temperature dovoda z uro in datumom registracije,
 - vrednost kumulative za izmerjeno toplotno energijo za vsakega od zadnjih 24 mesecev,
 - vrednost kumulative za izmerjeni volumen za vsakega od zadnjih 24 mesecev,
 - pregled zadnjih 24 maksimalnih mesečnih vrednosti – konic za pretok in toplotno moč s časom registracije,
 - programabilna časovna perioda za izračun konic.
25. Prikazi sporočil za motnje na displeju:
- javljanje nečistoč z ozirom na moč UZ signala,
 - motnje pri zaznavanju signala za temperature (tipalo ni priključeno, prekinjen kabel tipala ali okvara tipala),
 - negativna temperaturna razlika (zamenjani tipali),
 - okvara na analognem digitalnem pretvorniku,
 - povratni tok v merilniku pretoka oz. cevovodu,
 - prisotnost zraka v cevovodu ali prekomerne obloge na UZ senzorjih,



- javljanje prekoračenega največjega pretoka q_s ,
- javljanje prekinitve kabla daljnika signala za pretok oz. povezava do ultrazvočnega senzorja,
- zaznavanje manipulacij na merilniku pretoka,
- motnje na opcijski kartici za daljinski prenos podatkov,
- opozorilo v primeru kratke življenjske dobe baterije.

26. Računska enota mora omogočati nadgradnjo z eno izmed opcijskih kartic

- M-Bus + impulzna izhoda Energija /Volumen,
- M-Bus + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- LON + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- podatkovni prenos RS232 + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- RADIJSKI prenos (Radian protokol) + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- GSM/GPRS prenos + priključitev 8 merilnikov z M-Bus izhodi.

27. Za merilnike morajo biti na razpolago vsi potrebni preskusni konektorji za izhod visoko ločljivih izhodnih signalov pri preskušanju (za preskušanje merilnikov pretoka in računske enote).

28. Dimenzije merilnikov:

• DN 15 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 110 mm
• DN 20 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 130 mm
• DN 25 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 260 mm
• DN 25 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 150 mm*
• DN 32 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 260 mm
• DN 40 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 300 mm
• DN 40 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 300 mm
• DN 40 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 200 mm*
• DN 50 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 270 mm

* Možnost menjave vertikalnih turbinskih vodnih delov z ultrazvočnimi brez predelave vgradne dolžine

29. Možnost zamenjave UZ senzorjev pri vzdrževanju merilnikov pretoka brez dodatnega nastavljanja merilne karakteristike merilnika.

2 Razstavljeni merilniki toplotne energije

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Merilniki toplotne energije morajo imeti ultrazvočni princip merjenja pretoka. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Računska enota merilnika toplotne energije mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih opcijskih kartic omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 9176, 14177, 14178, 9197.

1. Ultrazvočni razstavljeni merilnik toplotne energije: proizvajalec Itron; model CF 55 ali enakovredni.
2. Meje temperaturnega območja θ : 0°C ... 180°C
3. Meje temperaturne razlike $\Delta\theta$: 3 K ... 160 K
4. Vgradna lega: horizontalno ali vertikalno
5. Razmerje q_s/q_p : 2:1

6. Razmerje qp/qi: 100:1
7. Razred točnosti: 2 v skladu s pravilnikom o merilnih instrumentih (MI-004)
8. Okoljski razred: E1, M1
9. Zaščita računske enote: IP64
10. Optični vmesnik : EN 60870-5, protokol M-Bus
11. Zaščita merilnika pretoka: IP67 (IP68 pogojno) za DN15 – DN50
IP56 za DN65 – DN150
12. Delovna temp. merilnika pretoka: 130°C
13. Nazivni tlak merilnika pretoka: 16 bar / 25 bar
14. Baterijsko napajanje z življenjsko dobo baterije 12 let in možnost naknadne spremembe napajanja (baterijski modul zamenljiv na mestu vgradnje z modulom za omrežno napajanje s pomožno baterijo).
15. Možnost uporabe temperaturnih tipal za direktno vgradnjo in tipal za vgradnjo v potopno zaščitno tulko.
16. Pri dimenzijah merilnikov DN15 in DN20 mora obstajati možnost vgradnje temperaturnega tipala s potopno tulko neposredno v merilnik pretoka.
17. Možnost naročila števca s temperaturnimi tipali Pt100 ali Pt500.
18. Dolžina kablov temperaturnih tipal 1,75 m za DN15-DN40 (slika 1), 3m za DN50-150.
19. Tipala od DN50-DN80 (slika 2).
20. Tipala od DN100-DN150 (slika 3).
21. Temperaturna tipala Ø6mm.
22. Možnost namestitve računske enote na merilniku ali na steni.
23. Upravljanje displeja z eno tipko.
24. Možnost kableske ločitve merilnika pretoka od računske enote (vijačna sponka).
25. Prikaz trenutnih vrednosti na displeju:
- pretok,
 - toplotna moč,
 - temperatura dovoda,
 - temperatura povratka,
 - temperaturna razlika,
 - čas delovanja.
26. Prikaz drugih vrednosti na displeju:
- konica toplotne moči z uro in datumom registracije,
 - konica pretoka z uro in datumom registracije,
 - konica največje registrirane temperature dovoda z uro in datumom registracije,
 - vrednost kumulative za izmerjeno toplotno energijo za vsakega od zadnjih 24 mesecev,
 - vrednost kumulative za izmerjeni volumen za vsakega od zadnjih 24 mesecev.

27. Prikazi sporočil za motnje na displeju:

- javljanje nečistoč z ozirom na moč UZ signala,
- motnje pri zaznavanju signala za temperature (tipalo ni priključeno, prekinjen kabel tipala ali okvara tipala),
- negativna temperaturna razlika (zamenjani tipali),
- okvara na analogno digitalnem pretvorniku,
- povratni tok v merilniku pretoka oz. cevovodu,
- prisotnost zraka v cevovodu ali prekomerne obloge na UZ senzorjih,
- javljanje prekoračenega največjega pretoka qs,
- javljanje prekinitve kabla dajalnika signala za pretok oz. povezava do ultrazvočnega senzorja,
- zaznavanje manipulacij na merilniku pretoka,
- motnje na optičski kartici za daljinski prenos podatkov,
- opozorilo v primeru kratke življenjske dobe baterije.

28. Računska enota mora vsebovati programabilno dataloger funkcijo z zapisom 1008 vrednosti za spremenljivko, s priloženim programom za nastavitve. Frekvenca zapisa od 1 minute do 7 dni.

29. Računska enota mora omogočati nadgradnjo z eno izmed optičskih kartic:

- M-Bus + impulzna izhoda Energija /Volumen,
- M-Bus + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- LON + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- podatkovni prenos RS232 + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- RADIJSKI prenos (Radian protokol) + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi,
- GSM/GPRS prenos + priključitev 8 merilnikov z M-Bus izhodi.

30. Za merilnike morajo biti na razpolago vsi potrebni preskusni konektorji za izhod visoko ločljivih izhodnih signalov pri preskušanju (za preskušanje merilnikov pretoka in računske enote).

31. Dimenzije merilnikov:


• DN 15 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 110 mm
• DN 20 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 130 mm
• DN 25 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 260 mm
• DN 25 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 150 mm*
• DN 32 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 260 mm
• DN 40 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 300 mm
• DN 40 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 300 mm
• DN 40 mm	Navojni priključek	Vgradna dolžina 200 mm*
• DN 50 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 270 mm
• DN 65 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 300 mm
• DN 80 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 300 mm
• DN 100 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 360 mm
• DN 150 mm	Prirobnični priključek	Vgradna dolžina 500 mm

* Možnost menjave vertikalnih turbinskih vodnih delov z ultrazvočnimi brez predelave vgradne dolžine

32. Možnost zamenjave UZ senzorjev pri vzdrževanju merilnikov pretoka brez dodatnega nastavljanja merilne karakteristike merilnika.

Temperaturna tipala Pt100


Merilniki toplotne energije DN 20 do vklj. DN 40



Slika 1

Temperaturna tipala Pt100 z navojem 1/2"


Merilniki toplotne energije DN 50 do vklj. DN 80



Slika 2

Temperaturna tipala Pt100 z navojem 1/2"

Merilniki toplotne energije DN 100 do vklj. DN 150



Slika 3

3 Rezervni deli za merilnike toplotne energije

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev oziroma so detajlneje opredeljene v točkah 1 (Kompaktni merilniki toplotne energije) in 2 (Razstavljivi merilniki toplotne energije) tega dokumenta.

Šifra predmeta dela: 3053, 18524, 14931, 14930, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 448, 449, 450, 451, 452, 14923, 6632, 6631, 14924, 14925, 14926, 2595, 10669, 8682, 8683, 10671, 9043, 14928, 9370, 9114, 9529, 9368, 9196, 14929, 18066, 14923, 9079, 20769.

Priloga:

Ponudnik mora v primeru, da bo za sklop 1 ponudil enakovredni material, ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, s katero dokazuje enakovrednost materiala.

16. 2 SKLOP 2: Vodomeri hladne vode

4 Stanovanjski vodomeri hladne vode 30°C

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Vodomeri morajo biti obvezno suhi večtokovni. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Številčnica vodomera mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih radijskih modulov omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 2415, 2054.

1. Enotokovni vodomer EEC ali MID overitev: proizvajalec Itron; tip UNIMAG Cyblen ali enakovredni.
2. Ekstra suha številčnica, hermetično zaprta
3. Nadgrajeni modul za daljinsko odčitavanje mora uporabljati induktivni princip štetja stanja
4. Možnost naknadne nadgradnje z modulom za:
 - RADIJSKI prenos (Radian protokol) ali
 - RADIJSKI prenos fiksne mreže (Radian protokol) ali
 - M-Bus izhod ali
 - Impulzni izhod (možnost 1, 10 ali 100 L/imp)
5. Enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
6. Montaža modula brez uničenja metrološke plombe
7. Odbojna ploščica induktivnega zajema pod kotom 120°
8. 1D ali 2D bar serijska številka vodomera na ohišju številčnice
9. Pritrditev modula z vijakom in zaščitno plombo z magnetom
10. Radijski modul (Radian protokol) mora zagotavljati:
 - 13 mesečnih shranjenih zapisov porabe,
 - detekcijo povratnega toka,
 - shranjene vrednosti povratnega toka za 13 mesecev),
 - alarm magnetne manipulacije,
 - alarm mehanske manipulacije,
 - kompatibilnost s sistemom odčitavanja toplotnih števecv.
11. Baterijsko napajanje modulov z življenjsko dobo baterije 15 let (fiksna mreža 10 let).
12. Horizontalna ali vertikalna vgradnja.

5 Večtokovni vodomeri hladne vode 30°C

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4 Tehničnih zahtev

Vodomeri morajo biti obvezno suhi večtokovni. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Številčnica vodomera mora mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih radijskih modulov omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 15926, 15927, 15928.

1. Večtokovni vodommer MID overitev: proizvajalec Itron; tip MSD Cyble.+ ali enakovredni.
2. Ekstra suha številčnica, hermetično zaprta
3. Vse dimenzije vodommerov morajo imeti številčnico istega tipa, vrtljivo za 360° (stop položaj), pokrito s pokrovom in pripravljeno za naknadno montažo istega tipa modula za daljinsko odčitavanje
4. Modul za daljinsko odčitavanje mora uporabljati induktivni princip štetja stanja
5. Možnost naknadne nadgradnje z modulom za:
 - RADIJSKI prenos (Radian protokol) ali
 - RADIJSKI prenos fiksne mreže (Radian protokol) ali
 - M-Bus izhod ali
 - Impulzni izhod (možnost 1, 10 ali 100 L/imp)
6. Enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
7. Montaža modula brez uničenja metrološke plombe
8. Odbojna ploščica induktivnega zajema pod kotom 120°
9. 1D ali 2D bar serijska številka vodomera na ohišju številčnice
10. Pritrditev modula z vijakom in zaščitno plombo z magnetom
11. Radijski modul (Radian protokol) mora zagotavljati:
 - 13 mesečnih shranjenih zapisov porabe,
 - detekcijo povratnega toka,
 - shranjene vrednosti povratnega toka za 13 mesecev),
 - alarm magnetne manipulacije,
 - alarm mehanske manipulacije,
 - kompatibilnost s sistemom odčitavanja toplotnih števecv.
12. Baterijsko napajanje modulov z življenjsko dobo baterije 15 let (fiksna mreža 10 let).
13. Horizontalna ali vertikalna vgradnja.

6 Volumetrični vodomeri hladne vode 30°C

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Vodomeri morajo biti obvezno suhi večtokovni. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Številčnica vodomera mora mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih radijskih modulov omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 15922, 15923, 15918, 15919, 15920.

1. Volumetrični vodommer MID overitev: proizvajalec Itron; tip AQUADIS +, ali enakovredni.
2. Hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP67 s protikondenznim brisalcem
3. Vse dimenzije vodommerov morajo imeti številčnico istega tipa, vrtljivo za 360° (stop položaj), pokrito s pokrovom in pripravljeno za naknadno montažo istega tipa modula za daljinsko odčitavanje
4. Ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
5. Modul za daljinsko odčitavanje mora uporabljati induktivni princip štetja stanja
6. Možnost naknadne nadgradnje z modulom za:
 - RADIJSKI prenos (Radian protokol) ali
 - RADIJSKI prenos fiksne mreže (Radian protokol) ali
 - M-Bus izhod ali

- Impulzni izhod (možnost 1, 10 ali 100 L/imp)
- 7. Enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
- 8. Montaža modula brez uničenja metrološke plombe
- 9. Odbojna ploščica induktivnega zajema pod kotom 120°
- 10. 1D ali 2D bar serijska številka vodomera na ohišju številčnice
- 11. Tri točkovna pritrditev modula z vijakom in zaščitno plombo z magnetom
- 12. Radijski modul (Radian protokol) mora zagotavljati:
 - 13 mesečnih shranjenih zapisov porabe,
 - detekcijo povratnega toka,
 - shranjene vrednosti povratnega toka za 13 mesecev),
 - alarm magnetne manipulacije,
 - alarm mehanske manipulacije,
 - kompatibilnost s sistemom odčitavanja toplotnih števec.
- 13. Baterijsko napajanje modulov z življenjsko dobo baterije 15 let (fiksna mreža 10 let).
- 14. Horizontalna ali vertikalna vgradnja.

7 Enotokovni vodomeri hladne vode 30°C

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Vodomeri morajo biti obvezno suhi večtokovni. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Številčnica vodomera mora mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih radijskih modulov omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 8238, 1657, 1658.

1. Vodomeri, razred 2 po MID direktivi: proizvajalec Itron; tip FLOSTAR M, ali enakovredni.
2. Ohišje vodomera iz medenine.
3. Vgradne dolžine enake kombiniranim vodomonom (DIN):
 - DN50 ... L=270mm
 - DN65 ... L=300mm
 - DN80 ... L=300mm
4. Dinamično razmerje (R) vsaj:
 - DN50 ... 250
 - DN65 ... 315
 - DN80 ... 315
5. Posebne izvedbe vodomeroev za optimalno prilagoditev profilu porabe:
 - Nazivni premer DN65, vendar z meroslovnimi lastnostmi vodomera z eno dimenzijo nižjim premerom, to je DN50,
 - Nazivni premer DN80, vendar z meroslovnimi lastnostmi vodomera z eno dimenzijo nižjim premerom, to je DN65,
 - Vodomer mora imeti sledeče napredne lastnosti:
 - Neobčutljiv na motilce pretoka
 - Ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
 - Oznaka smeri pretoka na ohišju vodomera
 - Hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (stalna potopitev) iz mineralnega stekla z zunanjim mineralnim steklom in bakrenim ohišjem.
6. Številčnica mora imeti sledeče lastnosti:
 - Vrtljiva za 360 stopinj z blokado, skupaj s pokrovčkom, da je omogočeno odčitavanje v vseh pogojih

- Pripravljena za naknadno nadgradnjo več različnih vrst modulov: Radio, M Bus, Impulzni
 - Nadgradnja modulov brez uničenja metrološke plombe
 - Nadgradnja modulov brez žičnih povezav
 - Tri točkovna učvrstitev modula
 - Pritrditev modula z enim vijakom, zaščitnim z zaščitno magnetno plombo
 - Odbojna ploščica induktivnega zajema modula mora imeti odbojno površino pod kotom 120°
 - Nadgrajeni moduli morajo uporabljati 3 tuljavno induktivno tehnologijo. Nadgrajeni moduli ne smejo biti občutljivi na magnetno manipulacijo o 1D ali 2D bar serijska številka vodomera na ohišju številčnice
7. Za vse dimenzije enotokovnih vodomeroval velja:
- Vsi vodomeri morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi na področju RS in morajo biti overjeni. Enotokovni vodomeri morajo imeti kompatibilne številčnice za nadgradnjo istega tipa radijskega modula (radian protokol), Impulznega modula ali M-Bus modula.
8. Servisiranje:
- Vse dimenzije volumetričnih vodomeroval morajo imeti možnost servisiranja na način, da se lahko overijo v merilnih laboratorijih v Republiki Sloveniji

Priloga:

Ponudnik mora v primeru, da bo za sklop 2 ponudil enakovredni material, ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, s katero dokazuje enakovrednost materiala.

16.3 SKLOP 3: Vodomeri tople sanitarne vode

8 Stanovanjski vodomeri tople sanitarne vode 90°C

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Vodomeri morajo biti obvezno suhi večtokovni. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Številčnica vodomera mora mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih radijskih modulov omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 15916, 15917.

1. Enotokovni vodomer EEC ali MID overitev: proizvajalec Itron; tip UNIMAG Cyble, ali enakovredni.
2. Hermetično zaprta ekstra suha številčnica
3. Nadgrajeni modul za daljinsko odčitavanje mora uporabljati induktivni princip štetja stanja
4. Možnost naknadne nadgradnje z modulom za:
 - RADIJSKI prenos (Radian protokol) ali
 - RADIJSKI prenos fiksne mreže (Radian protokol) ali
 - M-Bus izhod ali
 - Impulzni izhod (možnost 1, 10 ali 100 L/imp)
5. Enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
6. Montaža modula brez uničenja metrološke plombe
7. Odbojna ploščica induktivnega zajema pod kotom 120°

8. 1D ali 2D bar serijska številka vodomera na ohišju številčnice
9. Pritrditev modula z vijakom in zaščitno plombo z magnetom
10. Radijski modul (Radian protokol) mora zagotavljati:
 - 13 mesečnih shranjenih zapisov porabe,
 - detekcijo povratnega toka,
 - shranjene vrednosti povratnega toka za 13 mesecev),
 - alarm magnetne manipulacije,
 - alarm mehanske manipulacije,
 - kompatibilnost s sistemom odčitavanja toplotnih števecv.
11. Baterijsko napajanje modulov z življenjsko dobo baterije 15 let (fiksna mreža 10 let).
12. Horizontalna ali vertikalna vgradnja.

9 Volumetrični vodomeri tople sanitarne vode 90°C

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Vodomeri morajo biti obvezno suhi večtokovni. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Številčnica vodomera mora mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih radijskih modulov omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 6211, 15925.

1. Volumetrični vodomere MID overitev: proizvajalec Itron; tip AQUADIS + HOT Water, , ali enakovredni.
2. Hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP67 s protikondenčnim brisalcem
3. Vse dimenzije vodomero morajo imeti številčnico istega tipa, vrtljivo za 360° (stop položaj), pokrito s pokrovom in pripravljeno za naknadno montažo istega tipa modula za daljinsko odčitavanje
4. Ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
5. Modul za daljinsko odčitavanje mora uporabljati induktivni princip štetja stanja
6. Možnost naknadne nadgradnje z modulom za:
 - RADIJSKI prenos (Radian protokol) ali
 - RADIJSKI prenos fiksne mreže (Radian protokol) ali
 - M-Bus izhod ali
 - Impulzni izhod (možnost 1, 10 ali 100 L/imp)
7. Enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
8. Montaža modula brez uničenja metrološke plombe
9. Odbojna ploščica induktivnega zajema pod kotom 120°
10. 1D ali 2D bar serijska številka vodomera na ohišju številčnice
11. Tri točkovna pritrditev modula z vijakom in zaščitno plombo z magnetom
12. Radijski modul (Radian protokol) mora zagotavljati:
 - 13 mesečnih shranjenih zapisov porabe,
 - detekcijo povratnega toka,
 - shranjene vrednosti povratnega toka za 13 mesecev),
 - alarm magnetne manipulacije,
 - alarm mehanske manipulacije,
 - kompatibilnost s sistemom odčitavanja toplotnih števecv.
13. Baterijsko napajanje modulov z življenjsko dobo baterije 15 let (fiksna mreža 10 let).
14. Horizontalna ali vertikalna vgradnja.

10 Večtokovni vodomeri tople sanitarne vode 90°C

Tehnične zahteve so opredeljene v točki 5.2.4. in 8.1. Tehničnih zahtev.

Vodomeri morajo biti obvezno suhi večtokovni. Posamezne preizkuse, overovitve in izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe se ne sme poškodovati ali odstraniti.

Številčnica vodomera mora mora z kasnejšo namestitvijo ustreznih radijskih modulov omogočati daljinski prenos podatkov.

Šifra predmeta dela: 15913, 15914, 15915.

1. Večtokovni vodomer MID overitev: proizvajalec Itron; tip MTW, ali enakovredni.
2. Suha številčnica, hermetično zaprta z nameščenim impulznim izhodom 100l/imp
3. Možnost naknadne nadgradnje z modulom za:
 - RADIJSKI prenos (Radian protokol) ali
 - Impulzni izhod (100 L/imp)
4. Enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
5. Montaža modula brez uničenja metrološke plombe
6. Radijski modul (Radian protokol) mora zagotavljati:
 - 13 mesečnih shranjenih zapisov porabe,
 - detekcijo povratnega toka,
 - shranjene vrednosti povratnega toka za 13 mesecev),
 - alarm magnetne manipulacije,
 - alarm mehanske manipulacije,
 - kompatibilnost s sistemom odčitavanja toplotnih števecv.
7. Baterijsko napajanje modulov z življenjsko dobo baterije 15 let (fiksna mreža 10 let).
8. Horizontalna ali vertikalna vgradnja.

Priloga:

Ponudnik mora v primeru, da bo za sklop 3 ponudil enakovredni material, ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, s katero dokazuje enakovrednost materiala.



OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

OBRAZEC »POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE«*(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!)*

POŠILJATELJ:							
PREJEMNIK: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. p.p. 92 »za nabavo« Koroška cesta 37/b 3320 VELENJE							
»Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode« (Obkroži) <table><tr><td>SKLOP 1</td><td>Merilniki toplotne energije</td></tr><tr><td>SKLOP 2</td><td>Vodomeri hladne vode</td></tr><tr><td>SKLOP 3</td><td>Vodomeri tople sanitarne vode</td></tr></table> NE ODPIRAJ, PONUDBA!		SKLOP 1	Merilniki toplotne energije	SKLOP 2	Vodomeri hladne vode	SKLOP 3	Vodomeri tople sanitarne vode
SKLOP 1	Merilniki toplotne energije						
SKLOP 2	Vodomeri hladne vode						
SKLOP 3	Vodomeri tople sanitarne vode						
<i>(Izpolni tajništvo direktorja KPV!)</i> Datum in ura predložitve:	Zaporedna številka predložitve:						

PREDRAČUN, št.....**PONUDBNIK:****Sklop 1: MERILNIKI TOPLOTNE ENERGIJE****1 Kompaktni merilniki toplotne energije**

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	009516	DN 15, vgradna dolžina 110 mm, navojna izvedba, Qp=1,5 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki ½ "x36mm za vgradnjo tipal, holandec priključka 1/2"x3/4";		kos	120		
2	009543	DN 20, vgradna dolžina 130 mm, navojna izvedba, Qp=2,5 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki ½ "x36mm za vgradnjo tipal, holandec priključka 3/4"x1";		kos	1050		
3	009528	DN 25, vgradna dolžina 260 mm, navojna izvedba, Qp=3,5 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 1"x1 1/4";		kos	50		
4	15900	DN 25, vgradna dolžina 260 mm, navojna izvedba, Qp=6 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 1"x1 1/4";		kos	1		
5	18522	DN 25, vgradna dolžina 150 mm, navojna izvedba, Qp=3,5 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 1"x1 1/4";		kos	1		
6	18523	DN 25, vgradna dolžina 150 mm, navojna izvedba, Qp=6 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm;";		kos	1		
7	009138	DN 32, vgradna dolžina 260 mm, navojna izvedba, Qp=6 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 1 1/4"x1 1/2";		kos	20		
8	009533	DN 40, vgradna dolžina 300 mm, navojna izvedba, Qp=10 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x75mm, holandec priključka 1 1/2"x2";		kos	35		
9	15903	DN 40, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=10 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x75mm;		kos	8		
10	15905	DN 40, vgradna dolžina 200 mm, navojna izvedba, Qp=10 m ³ /h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x75mm, holandec priključka 1 1/2"x2";		kos	1		
11	009553	DN 50, vgradna dolžina 270 mm, prirobnična izvedba, Qp=15 m ³ /h, tipala Pt 100, dolžina kabla za tipala 3 m, potopni tulki za vgradnjo tipal 1/2"x105mm;		kos	12		

2 Razstavljeni merilniki toplotne energije

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	009176	DN 65, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=25 m ³ /h, tipala Pt 100, dolžina kabla za tipala 3 m, potopni tulki za vgradnjo tipal 1/2"x105mm;		kos	5		
2	14177	DN 80, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=40 m ³ /h, tipala Pt 100, dolžina kabla za tipala 3 m, potopni tulki za vgradnjo tipal 1/2"x105mm;		kos	5		
3	14178	DN 100, vgradna dolžina 360 mm, prirobnična izvedba, Qp=60 m ³ /h, tipala Pt 100, dolžina kabla za tipala 3 m, potopni tulki za vgradnjo tipal 1/2"x140mm;		kos	1		
4	009197	DN 150, vgradna dolžina 500 mm, prirobnična izvedba, Qp=150 m ³ /h, tipala Pt 100 ali Pt 500, dolžina kabla za tipala 3 m, potopni tulki za vgradnjo tipal 1/2"x140mm;		kos	1		

3 Rezervni deli za merilnike toplotne energije

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	003053	BATERIJA ZA računsko enoto CF Echo I (12 let)		kos	1		
2	18524	BATERIJA ZA računsko enoto CF Echo II (12 let)		kos	50		
3	14931	Radjski oddajnik Ever Blue Cyble		kos	1		
4	14930	AnyQuest EverBlu opcijska kartica		kos	1		
5	002859	Tesnilo za števec 1/2		kos	300		
6	002860	Tesnilo za števec 3/4		kos	4000		
7	002861	Tesnilo za števec 1		kos	250		
8	002862	Tesnilo za števec 5/4		kos	100		
9	002863	Tesnilo za števec 6/4		kos	200		
10	000448	Holandec 1/2		kos	100		
11	000449	Holandec 3/4		kos	100		
12	000450	Holandec 1		kos	10		
13	000451	Holandec 5/4		kos	10		
14	000452	Holandec 6/4		kos	10		
15	14923	Tulka Ms 3/8x36		kos	50		
16	006632	Tulka Ms 1/2x36		kos	50		
17	006631	Tulka Ms 3/8x75		kos	20		
18	14924	Tulka Ms 1/2x75		kos	20		
19	14925	Tulka Ms 3/8x105		kos	20		
20	14926	Tulka Ms 1/2x105		kos	20		
21	002595	Tipalo Pt 100-THF 50		kos	30		
22	10669	Tipalo Pt 100-THF 105		kos	5		
23	008682	T-kos VTTH 20x40mm		kos	30		
24	008683	T-kos VTTH 25x50mm		kos	30		
25	10671	Kartica M-BUS ECHO MCF-51/CF-55		kos	100		
26	009043	NAPAJALNIK OMREŽNI ECHO II		kos	20		
27	14928	Računska enota CF-55		kos	20		
28	009370	Komplet vgradni DN 25		kos	5		
29	009114	Komplet vgradni DN 32		kos	5		
30	009529	Komplet vgradni DN 40		kos	5		
31	009368	Komplet vgradni DN 50-80		kos	5		
32	009196	Komplet vgradni DN 60-250		kos	3		
33	14929	Računska enota CF-800		kos	10		
34	18066	Radjski komunikacijski modul (Radian protokol) + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi		kos	1		
35	14923	Potopna tulka 15mm x 140mm		kos	1		
36	009079	Potopna tulka M10 x 1mm AMS-BG		kos	1		
37	20769	Nastavek varilni 3/8 x 44mm/45°		kos	1		

Sklop 2: VODOMERI HLADNE VODE

4 Stanovanjski vodomeri hladne vode 30°C

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	002415	DN 15, 30°C, Qp=1,5 m³/h, l=110 mm, navoj 3/4", spojnica 1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H;		kos	5		
2	002054	DN 20, 30°C, Qp=2,5 m³/h, l=130 mm, navoj 1" spojnica 3/4" -1", možnost vgradnje V in H;		kos	5		

5 Večtokovni vodomeri hladne vode 30°C

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	15926	DN 25, 30°C, Q3=4,0 m³/h, l=260 mm, navoj 1 1/4" spojnica 1" -1 1/4", vgradnja H;		kos	25		
2	15927	DN 30, 30°C, Q3=6,3 m³/h, l=260 mm, navoj 1 1/2" spojnica 1 1/4" -1 1/2", vgradnja H;		kos	20		
3	15928	DN 40, 30°C, Q3=10,0 m³/h, l=300 mm, navoj 2" spojnica 1 1/2" -2", vgradnja H;		kos	35		

6 Volumetrični vodomeri hladne vode 30°C

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	15922	DN 15, 30°C, Q3=1,6 m³/h, l=165 mm, navoj 3/4", spojnica 1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H;		kos	7		
2	15923	DN 20, 30°C, Q3=2,5 m³/h, l=190 mm, navoj 1" spojnica 3/4" -1", možnost vgradnje V in H;		kos	7		
3	15918	DN 25, 30°C, Q3=4,0 m³/h, l=260 mm, navoj 1 1/4" spojnica 1" -1 1/4", možnost vgradnje V in H;		kos	7		
4	15919	DN 30, 30°C, Q3=6,3 m³/h, l=260 mm, navoj 1 1/2" spojnica 1 1/4" -1 1/2", možnost vgradnje V in H;		kos	7		
5	15920	DN 40, 30°C, Q3=10,0 m³/h, l=300 mm, navoj 2" spojnica 1 1/2" -2", možnost vgradnje V in H;		kos	7		

7 Enotokovni vodomeri hladne vode 30°C

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	008238	DN 50, vgradna dolžina 270 mm, prirobnična izvedba, Qp=25 m³/h,		kos	12		
2	001657	DN 65, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=30 m³/h,		kos	7		
3	001658	DN 80, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=50 m³/h,		kos	7		

Sklop 3: VODOMERI TOPLE SANITARNE VODE

8 Stanovanjski vodomeri tople sanitarne vode 90°C

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	15916	DN 15, 90°C, Qp=1,5 m³/h, l=110 mm, navoj 3/4", spojnice 1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H;		kos	400		
2	15917	DN 20, 90°C, Qp=2,5 m³/h, l=130 mm, navoj 1" spojnice 3/4" -1", možnost vgradnje V in H;		kos	300		

9 Volumetrični vodomeri tople sanitarne vode 90°C

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	006211	DN 15, 90°C, Q3=1,5 m³/h, l=110 mm, navoj 3/4", spojnice 1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H;		kos	30		
2	15925	DN 20, 90°C, Q3=2,5 m³/h, l=130 mm, navoj 1" spojnice 3/4" -1", možnost vgradnje V in H;		kos	30		

10 Večtokovni vodomeri tople sanitarne vode 90°C

Zap. št.	Šifra KPV	Naziv artikla	Naziv enakovrednega materiala	Enota mere	Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev	Cena / EM brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	15913	DN 25, 90°C, Q3=6,3 m³/h, l=260 mm, navoj 1 1/4" spojnice 1" -1 1/4", vgradnja H;		kos	10		
2	15914	DN 32, 90°C, Q3=10,0 m³/h, l=260 mm, navoj 1 1/2" spojnice 1 1/4" -1 1/2", vgradnja H;		kos	10		
3	15915	DN 40, 90°C, Q3=16,0 m³/h, l=300 mm, navoj 2" spojnice 1 1/2" -2", vgradnja H;		kos	10		

Sklop	Naziv sklopa	Skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev	22 % DDV	Skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino z DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Merilniki toplotne energije			
2	Vodomeri hladne vode			
3	Vodomeri tople sanitarne vode			
SKUPAJ				

- Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave namenjene predvsem za potrebe javnega razpisa.
- Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.
- V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma.
- Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode" v skladu z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem okvirnega sporazuma za sklop na katerega se bomo prijavili.
- Ponudba je veljavna do 31. 12. 2017. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenice osebe:

Podpis

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani _____ (ime in priimek pooblastitelja)
 _____ (naziv in naslov podjetja),
 _____ (ime in priimek pooblastitelja)
 _____ (naziv in naslov podjetja),
 _____ (ime in priimek pooblastitelja)
 _____ (naziv in naslov podjetja),
 _____ (ime in priimek pooblastitelja)
 _____ (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblašamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja _____ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja _____ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo storitev, podpiše tudi okvirni sporazum, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da okvirni sporazum podpišejo vsi ponudniki v skupini.

Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

Kraj in datum: _____ Naziv ponudnika: _____
 _____ (žig) _____
 _____ (Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

Kraj in datum: _____ Naziv ponudnika: _____
 _____ (žig) _____
 _____ (Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Naziv podizvajalca: _____

Sedež (naslov) podizvajalca: _____

S podpisom te izjave dajemo soglasje, na podlagi katerega bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroz hladne vode in vodomeroz tople sanitarne vode«, namesto ponudnika

/vpiše se naziv ponudnika/ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam;

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblašćene osebe:

Podpis

Opomba: Obrazec je potrebno predložiti le v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.



PONUĐNIK

REFERENCE PONUĐNIKA

** obkrožite sklop, za katerega podajate reference (v primeru, da se ponudnik prijavlja na več sklopov, naj obrazec OBR-R izpolni in priloži za vsak sklop posebej)*

SKLOP 1: Merilniki toplotne energije
 SKLOP 2: Vodomeri hladne vode
 SKLOP 3: Vodomeri tople sanitarne vode

Zap. št.	Naročnik	Naslov naročnika	Vrsta predmeta javnega naročila	Vrednost predmeta javnega naročila v EUR brez DDV	Leto
1.					
2.					
3.					
4.					

Ponudnik mora za sklop 1 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave merilnikov toplotne energije, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 100.000 EUR brez DDV.

Ponudnik mora za sklop 2 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave vodomeroval hladne vode, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik mora za sklop 3 navesti referenco najmanj 1 (enega) referenčnega naročnika, in sicer za opravljene dobave vodomeroval tople sanitarne vode, v obdobju od 2014 do vključno 2017, v višini najmanj 10.000 EUR brez DDV.

Naročnik bo priznal sposobnost za posamezni sklop le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih (OBR-R-1) priložili podpisano in žigosano referenco s strani referenčnega naročnika.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti za posamezni sklop upošteval izključno že zaključene dobave.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen oseba:

Podpis

(Za potrditev vseh navedenih referenc lahko ta obrazec kopirate)

POTRDILO O OPRAVLJENI DOBAVI

Naziv in polni naslov podjetja, ki izdajo referenco:

.....
.....

Kontaktna oseba podjetja in telefonska številka:

.....

Spodaj podpisani potrjujem, da je podjetje (naziv, naslov)

.....

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo dobavo:

- naziv predmeta naročila:.....

- kraj dobave:

- datum dobave:

- pogodbeni vrednost brez DDV:.....

- kratek opis predmeta naročila :

.....

.....

Do izdaje tega potrdila za izvedene dobave ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe kakovosti opravljenih dobav.

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega podjetja in se bo uporabilo samo za dokazovanje usposobljenosti ponudnika za javno naročilo, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«, katerega naročnik je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Kraj in datum:

.....


žig:

Naziv in žig podjetja, ki daje potrdilo:

.....

Podpis odgovorne osebe:

.....



**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA
GOSPODARSKE SUBJEKTE**

/naziv pooblastitelja/

pooblaščenec Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«, v Kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi: _____

Polno ime pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Občina sedeža pravne osebe: _____

Matična številka pravne osebe: _____

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenec osebe:

Podpis

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

_____/naziv pooblastitelja/
pooblaščenec Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroz hladne vode in vodomeroz tople sanitarne vode«, v Kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek: _____

EMŠO: _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka): _____

- (poštna številka in pošta): _____

Državljanstvo: _____

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo: _____

Datum: _____

Žig: _____

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca osebe: _____

Podpis

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA,
da gospodarski subjekt ni v postopku insolventnosti ali prisilnega prenehanja**

/naziv pooblastitelja/

pooblaščenec Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«, pri pristojnem okrožnem sodišču iz uradne evidence RS pridobi potrdilo o obstoju razlogov za izključitev iz b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Podatki o pravni osebi: _____

Polno ime pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Občina sedeža pravne osebe: _____

Matična številka pravne osebe: _____

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca osebe:

Podpis

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe za sklop 1: Merilniki toplotne energije

Izdajatelj menice:
(polni naziv in sedež dobavitelja
ter oseba, ki ga zastopa)

ID št. za DDV: _____

ki ga zastopa

Naročnik
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b,
p.p. 92,
3320 Velenje,
ID številka za DDV: SI55713998,
ki ga zastopa
mag. Gašper Škarja

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroz hladne vode in vodomeroz tople sanitarne vode«, ponudnik _____ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči biano podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 9.000 EUR.

Menico je podpisal:

(ime in priimek ter funkcija)

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Finančno zavarovanje velja od datuma ponudbe do 31. 12. 2017.

S tem nepreklicno pooblašča upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

- če izdajatelj menice spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
- če izbrani ponudnik:
 - o ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom,
 - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,
 - o ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblašчам, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vmjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajam za naročilo, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianko menica

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca osebe:

Podpis

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe za sklop 2: Vodomeri hladne vode

Izdajatelj menice:
(polni naziv in sedež dobavitelja
ter oseba, ki ga zastopa)

ID št. za DDV: _____

ki ga zastopa

Naročnik
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b,
p.p. 92,
3320 Velenje,
ID številka za DDV: SI55713998,
ki ga zastopa
mag. Gašper Škarja

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroz hladne vode in vodomeroz tople sanitarne vode«, ponudnik _____ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 800 EUR.

Menico je podpisal:

(ime in priimek ter funkcija)

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Finančno zavarovanje velja od datuma ponudbe do 31. 12. 2017.

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

- če izdajatelj menice spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
- če izbrani ponudnik:
 - o ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom,
 - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,
 - o ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblašчам, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajam za naročilo, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianko menica

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe:

Podpis

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe za sklop 3: Vodomeri tople sanitarne vode

Izdajatelj menice:
(polni naziv in sedež dobavitelja
ter oseba, ki ga zastopa)

ID št. za DDV: _____

ki ga zastopa

Naročnik
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b,
p.p. 92,
3320 Velenje,
ID številka za DDV: SI55713998,
ki ga zastopa
mag. Gašper Škarja

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomerov hladne vode in vodomerov tople sanitarne vode«, ponudnik _____ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 800 EUR.

Menico je podpisal:

(ime in priimek ter funkcija)

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Finančno zavarovanje velja od datuma ponudbe do 31. 12. 2017.

S tem nepreklicno pooblašчам upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

- če izdajatelj menice spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
- če izbrani ponudnik:
 - o ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom,
 - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,
 - o ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblašчам, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepušчам upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajam za naročilo, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianko menica

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

Podpis

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izdajatelj menice:
(polni naziv in sedež dobavitelja
ter oseba, ki ga zastopa)

ID št. za DDV: _____

ki ga zastopa

Naročnik
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b, p. p. 92,
3320 Velenje,
ID številka za DDV: SI55713998,
ki ga zastopa
mag. Gašper Škarja

Med KOMUNALNIM PODJETJEM VELENJE, d. o. o., (v nadaljevanju: upnik) in dobaviteljem _____ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bila sklenjen okvirni sporazum številka KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV.

Stranke sporazuma so soglasne, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za dobro izvedbo obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, izroči upniku bianko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

(ime in priimek ter funkcija)

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenega osebe)

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti okvirnega sporazuma do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma. V primeru podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma ali rokov sporazuma, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

S tem nepreklicno pooblašчам upnika, da v primeru neizpolnitve vseh obveznosti določenih v okvirnem sporazumu, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menico, predloženo na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menica vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izdajatelja menice iz zgoraj navedenega okvirnega sporazuma vrnil neuporabljene menice z menično izjavo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroval hladne vode in vodomeroval tople sanitarne vode«.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenega osebe:

Podpis

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Izdajatelj menice:
(polni naziv in sedež dobavitelja
ter oseba, ki ga zastopa)

ID št. za DDV: _____

ki ga zastopa

Naročnik
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b, p. p. 92,
3320 Velenje,
ID številka za DDV: SI55713998,
ki ga zastopa
mag. Gašper Škarja

Med KOMUNALNIM PODJETJEM VELENJE, d. o. o. (v nadaljevanju: upnik) in dobaviteljem _____ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bil sklenjen okvirni sporazum številka KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV.

Stranke sporazuma so soglasne, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, izroči upniku blanko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

(ime in priimek ter funkcija)

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenice osebe)

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

S tem nepreklicno pooblašča upnika, da v primeru, da izdajatelj menice ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

_____ račun št. _____

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblašчам, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepušчам upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izdajatelja menice iz zgoraj navedenega okvirnega sporazuma vrnil neuporabljene menice z menično izjavo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je »Dobava merilnikov toplotne energije, vodomeroi hladne vode in vodomeroi tople sanitarne vode«.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

Podpis

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

št. KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV

ki jo skleneta in dogovorita

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 Velenje

ki ga zastopa direktor mag. Gašper Škarja

Matična številka: 5222109

ID za DDV: SI55713998

TRR: SI56 0242 6001 2997 176 pri NLB d.d.

(v nadaljevanju: naročnik)

ter

..... (naslov dobavitelja)

ki ga zastopa direktor

Matična številka:

ID za DDV:

TRR: SI56

(v nadaljevanju: dobavitelj)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

V skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in Uradni list Evropske unije, št. 307/2015; v nadaljevanju ZJN-3) je bil izveden odprti postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »**Dobava merilnikov toplotne energije, vodomerovalne vode in vodomerovalne tople sanitarne vode**«, voden pod oznako JN.....

Dobavitelj je izbran na osnovi odločitve o oddaji naročila z dne

Naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, okvirni sporazum sklepa le z enim dobaviteljem.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava merilnikov toplotne energije, vodomerovalne vode in vodomerovalne tople sanitarne vode in sicer:

- sklop 1: Merilniki toplotne energije,
- sklop 2: Vodomeri hladne vode,
- sklop 3: Vodomeri tople sanitarne vode.

Dobavitelj se zaveže predmet javnega naročila opraviti na osnovi tega okvirnega sporazuma in po priloženem predračunu št. z dne

3. člen

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo obveznosti iz tega sporazuma. Obseg nabav oziroma količine so okvirne za ves čas trajanja tega sporazuma in se v času izvajanja sporazuma lahko spremenijo. Okvirne količine so odvisne tudi od spremembe poslovnega plana in drugih sprememb na katere naročnik nima vpliva.

Dobavitelj zagotavlja, da bo obveznosti iz tega sporazuma opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Dobavitelj bo s sporazumom dogovorjeno dobavo izvedel z usposobljenimi kadri.

4. člen

Storitve sporazuma so podrobneje opredeljene v Opisu predmeta naročila razpisne dokumentacije naročnika št.: KPV-39-2017/VII/NS-105814-DV in v predračunu, ki je sestavni del tega sporazuma, in se izvajajo na način, določen v teh prilogah in v tem sporazumu.

III. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v sporazum le v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca sporazuma, ki se nanaša na izvajanje dobav z podizvajalci, črta).

5. člen

Dobavitelj bo dobave izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - v nadaljevanju ESPD), ki je priloga tega sporazuma in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

6. člen

Dobavitelj mora med izvajanjem tega sporazuma naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;
- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in
- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

7. člen

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo dobav, ki so predmet tega sporazuma.

8. člen

Če naročnik ugotovi, da dobave izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s tem sporazumom oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati ta sporazum. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dobave izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

9. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tem okvirnem sporazumu so obvezna. Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po sporazumu. Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po sporazumu.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Dobavitelj mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

IV. NAČIN IN ROK DOBAVE

10. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal dostavo naročenega materiala v franco skladišče naročnika, Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje, nerazloženo v roku 10 – 14 dni od prejema pisnega naročila naročnika.

Pogoj za pričetek dobav je veljavnost tega sporazuma.

V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

11. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo:

- upošteval navodila skrbnikov sporazuma;
- za dobavljeno blago dostavil še vso potrebno tehnično dokumentacijo, katera mora ustrezati zahtevanim predpisom, normativom in standardom ter si zanje priskrbel ustrezne ateste;
- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kakor tudi tajnost vseh gradiv in ostalih informacij;
- nudil 24 urno odzivnost pri reševanju reklamacij;
- zagotavljal servisne posege katerega bo uskladi z naročnikom po prejetju pisnega reklamacijskega zapisnika naročnika;
- nudil za dobavljene predmete javnega naročila 24 mesečno garancijo. Garancija stopi v veljavo z dnem posamezne uspešno opravljene dobave predmeta javnega naročila;
- izvajal predmet javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo;

12. člen

Dobavitelj bo naročniku na njihov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o :

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dostavil ponudniku pismeni zahtevek za nabavo blaga (naročilnico),
- v času nabave sodeloval z dobaviteljem,
- obveščal dobavitelja o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev obveznosti iz sporazuma.

VII. CENA IN PLAČILNI POGOJI

14. člen

Stranki sporazuma soglašata, da znaša skupna vrednost tega sporazuma za ocenjeno količino za obdobje 36 mesecev:



- | | | | |
|--------------|----------|-------|--------------------|
| - za sklop 1 | brez DDV | _____ | EUR, oziroma z DDV |
| | EUR, | | |
| - za sklop 2 | brez DDV | _____ | EUR, oziroma z DDV |
| | EUR, | | |
| - za sklop 3 | brez DDV | _____ | EUR, oziroma z DDV |
| | EUR, | | |

kar za sklop 1, 2 in 3 skupaj znaša brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____.

Cene na enoto so fiksne ves čas trajanja sporazuma, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji in so na naslovu franco Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje.

Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave, namenjene predvsem za potrebe javnega naročila. Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.

Dobavitelj bo račun za dobavo predmeta javnega naročila izstavil naročniku najkasneje 8 dni po vsaki opravljeni dobavi. Podlaga za izstavitve računa je podpisana dobavnica.

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tem okvirnem sporazumu. *(samo v primeru prijave podizvajalcev, v nasprotnem primeru se ta odstavek črta)*

Naročnik bo plačilo izvedel v roku trideset (30) dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31. 12. 2017, za nadaljnja plačila do izteka tega sporazuma pa, ko bo sprejet poslovni plan za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja sporazuma takoj obvestil dobavitelja.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

15. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu sporazuma s strani vseh strank predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih s tem sporazumom, in sicer največ v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tem sporazumu določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način določen v tem sporazumu, menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti sporazuma do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz sporazuma. V primeru podaljšanja veljavnosti sporazuma ali rokov se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če dobavitelj ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali

- če dobavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če dobavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če bo dobavitelj prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili sporazuma.

Če se bodo med trajanjem tega sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

16. člen

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu okvirnega sporazuma s strani vseh strank sporazuma predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno blanko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, in sicer največ v višini 5 % vrednosti sporazuma z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 5 % vrednosti sporazuma z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % končne ponudbene cene z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

IX. REŠEVANJE REKLAMACIJ

17. člen

Istočasno s predmetom javnega naročila bo naročnik od dobavitelja prejel tudi ustrezno tehnično dokumentacijo, navodila za uporabo in ustrezne ateste.

Ugovori glede količinskih napak, očitnih napak in poškodb med transportom so možni ob prevzemu predmeta naročila in se o tem tudi sestavi zapisnik o prevzemu, o očitni napaki ali poškodb, ki je nastala med transportom, ki ga podpišeta prevoznik in skladiščnik.

Reklamacije skritih napak se rešujejo skladno z obligacijskim zakonikom. Reklamacijski zapisnik o skritih napakah je dolžan dobavitelju odposlati skladiščnik naročnika.

Naročnik ima pravico za prevzeti material, takoj ali v roku osmih (8) dni, reklamirati kvaliteto in količino. Dobavitelj mora sam, na naslovu naročnika, Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje, prevzeti material, ki je predmet reklamacije.

V kolikor dobavitelj materiala, v roku osmih (8) dni, ne reši reklamacije glede kvalitete in/ali količine, si naročnik pridružuje pravico nabaviti material, ki je predmet reklamacije, pri drugem dobavitelju, pri čemer je dobavitelj odgovoren za škodo oziroma povečane stroške dobave, ki je nastala, oziroma jih je imel naročnik pri nabavi reklamiranega materiala pri drugem dobavitelju. Naročnik mu za to izstavi račun. Za škodo oziroma povečane stroške nabave šteje višje plačana cena in povečani stroški nabave, izgubljen dohodek zaradi reklamacije, ter škoda iz morebitnih drugih odškodninskih zahtevkov.

Naročnik si v primeru ugotovljene slabe kvalitete posameznega dobavljenega materiala (tudi, če gre zgolj za en kos) pridružuje pravico do zavrnitve celotne naročene količine posamezne vrste materiala. Dobavitelj mora tako zavrnilen material (celotno količino) prevzeti na lokaciji dostave naročnika na Koroški cesti 3/a, 3320 Velenje in takoj ali v roku 8 dni zamenjati reklamirani material.

Če dobavitelj v času trajanja sporazuma dvakrat ne bo mogel naročniku zagotoviti naročenih količin materiala, v dogovorjeni kvaliteti, ceni in dobavnih rokih, lahko naročnik odstopi od sporazuma.

Dobavitelj je dolžan rešiti reklamacijo v roku 24 ur od prejema reklamacijskega zapisnika.

X. SKRBNIKI SPORAZUMA

18. člen

Skrbnik s strani naročnika: Simon Veternik

Skrbnik s strani dobavitelja:

XI. ZAMUDA

19. člen

Zaradi zamude z dobavo predmeta naročila na lokacijo iz 10. člena tega sporazuma, do katere pride po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 (pet) ‰ (promilov) skupne predvidene vrednosti sporazuma z DDV za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10 (deset) ‰ (odstotkov).

Če pogodbeno kazen preseže mejo iz prejšnjega odstavka lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude dobavitelja kakršnekoli stroške ali škodo, ki presega pogodbeno kazen, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko med plačano pogodbeno kaznijo ter nastalimi stroški ali škodo.

V kolikor dobavitelj ne poravnava obveznosti izhajajočih iz prejšnjih dveh odstavkov, lahko naročnik za poplačilo razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano pogodbeno kaznijo unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa višina le-te ne zadostuje, pa mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če pride dobavitelj v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev, lahko naročnik kadarkoli odstopi od tega sporazuma brez odpovednega roka in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. ODSTOP OD SPORAZUMA

20. člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti na način, predviden v tem sporazumu, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Naročnik lahko odstopi od sporazuma. Odpovedni rok je 3 (tri) mesece. Odstop mora biti pisen. V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil sporazuma lahko odstopi od sporazuma katerakoli od strank sporazuma. Odstopni rok je v tem primeru 1 (en) mesec. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve.

Sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo tega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

21. člen

Sporazum je ničen, v kolikor kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz sporazuma ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Dobavitelj ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno.

XIV. UPORABA PRAVA

22. člen

Stranki sporazuma se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega sporazuma, v kolikor niso drugače urejena, smiselno uporabljala določila razpisne dokumentacije naročnika in ponudbe dobavitelja ter veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in na drugih področjih, vezanih na predmet sporazuma.

XV. KONČNA DOLOČILA

23. člen

Stranki sporazuma soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Stranki sporazuma bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmejo in podpišeta obe stranki sporazuma.

Če katerokoli od določil sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

24. člen

Morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvrševanju tega sporazuma, se stranki zavežeta reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta stranki sporazuma prizadevali rešiti morebitni spor iz tega sporazuma z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.



V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz tega sporazuma, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, dobavitelja in zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe strank sporazuma, se vse obveznosti po tem sporazumu prenesejo na njihove univerzalne pravne naslednike.

25. člen

Sporazum je sklenjen v 2 (dveh) soglasnih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme naročnik en (1) izvod in dobavitelj en (1) izvod.

26. člen

Sporazum prične veljati z dnem podpisa zakonitih zastopnikov vseh strank sporazuma pod pogojem, da dobavitelj naročniku v roku 8 dni po podpisu sporazuma s strani vseh strank sporazuma predloži podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi in velja za obdobje **36 mesecev**.

....., dne.....

Dobavitelj:

.....
direktor

Velenje, dne

Naročnik:
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Mag. Gašper Škarja
direktor