

Številka: 430-337/2017-3
Datum: 06. 02. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za
oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji za
OBNOVO KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2
MORS 313/2017-KONKPSP

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

I. POVABILO**1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA**

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega razpisa po konkurenčnem postopku s pogajanji za izbiro izvajalca za OBNOVO KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

2.1 oznaka: **MORS 313/2017-KONKPSP**

2.2 Predmet javnega razpisa: obnova klimatskih sistemov v večjih in manjših kontejnerjih ROLE 2.

- | | |
|--|------------|
| - Obnova klimatskih sistemov v večjih kontejnerjih ROLE 2 | 3 kompleti |
| - Obnova klimatskih sistemov v manjših kontejnerjih ROLE 2 | 4 kompleti |

Opis, tehnične in druge specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudbe morajo prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno 14. 3. 2018 do 12:00.**

Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno na naslovu naročnika Vojkova cesta 55 (glavna pisarna), in sicer vsak delovni dan naročnika od 9:00 do 13:00.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo **15. 3. 2018 ob 10:30** na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDEN ČAS IZVEDBE STORITEV

Skladno s terminskim planom ponudnika, a predvidoma najkasneje do 15. 11. 2018.

7. LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

Izbrani izvajalec bo obnovo klimatskih sistemov izvedel v dogovoru z naročnikom v svoji delavnici ali drugi lokaciji na ozemlju Republike Slovenije. Končni prevzem klimatskih sistemov bo vključeval tudi testiranje.

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati **30. dan**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo upošteval določila 8. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivenga dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, še posebej na področju neposrednih plačil podizvajalcem, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

- 2.1 Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponudnik predloži zahtevane tehnične podatke za ponujeno blago v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.
- 2.2 Ponudbena dokumentacija naj bo predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba oddana v ovojnici temu ustreznega formata in pravilno označena: na spodnjem desnem kotu ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z opozorilom: **»NE ODPIRAJ, PONUDBA; MORS 313/2017-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2«**, na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
- 2.3 Ponudnik naj zaradi lažjega pregleda ponudb, ponudbeno dokumentacijo odda povezano z vrvico, ki naj bo dovolj dolga zaradi naročnikovega ravnanja s ponudbo (fotokopiranje ponudbe) in zapečaten ter speta v mapo na naslednji način:
 - 2.3.1 Poglavlje III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila mora vsebovati vse zahtevane priloge in druge dokumente po vrsti kot so zahtevani.
 - 2.3.2 Ponudnik naj ne vlaga v mapo naslednjih poglavij: Poglavlja I. – Povabilo k oddaji ponudbe, Poglavlja II. – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in Poglavlja IV. - Ocenjevanje ponudb

Razvrstitev ponudbene dokumentacije in pogoji pod točko 2.3 razpisne dokumentacije **nista izločilna kriterija!**

3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje **6 (šest)** dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo diskvalificira vse svoje ponudbe.

5. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora obrazec "Priloga 2 – ponudba-cene" izpolniti tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- v EUR, na enoto, brez DDV, vsaj na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo, tuji ponudniki DDV ne navedejo – DDV obračuna naročnik sam po izvedeni storitvi oziroma dobavi blaga;
- zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški vključno s popusti, dajatvami – vsi stroški, ki jih mora naročnik plačati ponudniku;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za celoten obseg storitve, cena vključuje pariteto DDP: lokacija delavnice izvajalca ali druga lokacija na ozemlju Republike Slovenije.

6. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

8. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del odda v podizvajanje. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev¹.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) v skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi:

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

¹ Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dnevih po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega in tretjega odstavka te točke.

Naročnik bo podizvajalca izločil iz postopka javnega naročanja, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga

9. SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 2. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. in 2. točke III. poglavja (izpolnjene ESPD z vsemi zahtevanimi podatki) posamično.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko

dokumentacijo: ponudba-cene, pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec pogodbe in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga morajo podpisati vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi.

10. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena ZJN-3.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi z 2. in 4. točko III. poglavja te dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. ESPD je del ponudbe.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 2. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 2.1, 2.2 in 2.4 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 2. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z tehnično ali strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oz. gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oz. uporabljene pri izvedbi naročila.

V tem primeru mora podizvajalec oz. gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve glede osnovne sposobnosti, navedene v točkah 2.1 do 2.5.

Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve glede tehnične sposobnosti iz točke 4. le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot podizvajalec za del, na katerega se določena tehnična ali druga zahteva nanaša.

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. V primeru skupne ponudbe ali nastopa s podizvajalci, mora pozvani ponudnik izjavo pridobiti in v nadaljevanju posredovati tudi za ostale gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 8. (podizvajalci) in 9. (skupna ponudba) II. poglavja te dokumentacije.

1. PODATKI O PONUDNIKU

1.1 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

DOKAZILA:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST

- 2.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter
- Izpolnjen in podpisan obrazec **Priloga 3A** – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).
- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 3B** – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi, navedene v obrazcu ESPD).

- 2.2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarske subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- 2.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- 2.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z plačilom za delo.

DOKAZILO:

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- 2.5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno

ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;

- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.6 Podizvajalci

DOKAZILO:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- **Priloga P1** – Podatki o podizvajalcu z zahtevo za morebitno neposredno plačilo in soglasje,
- **Priloga P2** – Udeležba podizvajalcev.

3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

3.1 Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

DOKAZILO:

- **izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 2** – Ponudba-cene, specifikacijo cen (specifikacijo vgrajenega blaga, storitev,...) in terminski načrt
- **izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 2** – Ponudba-tehnični podatki

3.2 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec pogodbe

DOKAZILO:

- **podpisan in žigosan** vzorec pogodbe – **Priloga 6** – vzorec pogodbe

Ponudnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe. V kolikor ponudnik predlaga spremembe v zvezi s pogodbeno kaznijo, mora vprašanje zastaviti na način določen v točki 3 II. poglavja te razpisne dokumentacije.

4. TEHNIČNI POGOJI

4.1 Ponudnik mora s predloženimi dokazili zagotoviti, da je ponujena storitev skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije – Priloga 4

DOKAZILA:

- **izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje**
- **podpisana in žigosana Priloga 4**
- Opis tehničnih rešitev s skico,
- Dokument proizvajalca naprav s podanimi tehničnimi karakteristikami,
- Opis načina izvedbe naročila,
- generalno izjavo o ustreznosti vgrajenih delov in potrošnega materiala standardom proizvajalca in veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji in NATO predpisi,
- potrdilo o vpisu izvajalca ali podizvajalca, ki opravlja dela na hladilnem delu naprav, v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk, skladno z zahtevama 13. in 14. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- izpolnjeni in podpisani Preglednici iz poglavja V

4.2 Reference - Ponudnik mora dokazati, da je kvalitetno in strokovno opravil (zaključil) najmanj 1 (en) posel obnove ali vgradnje podobnih klimatskih naprav, kot so v kontejnerjih, v preteklih 10 letih, šteto od roka za oddajo ponudb, in v višini nad 50.000 EUR brez DDV – reference morajo dokazovati zahtevane izkušnje z navedbo naročnikov in kontaktne osebe, kjer lahko naročnik preveri referenčne podatke.

DOKAZILA:

- **Podpisana in žigosana** Referenčna lista ponudnika – **Priloga 5** in
- **Potrjena** referenčna potrdila – **Priloga 5A**

Skladno z 81. členom ZJN-3, se gospodarski subjekt lahko sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da gospodarski subjekt dejansko prevzame tista dela pri izvedbi naročila, za katerega je izkazal usposobljenost. Kot dokazilo ponudnik predloži pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. Če gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ne predloži, naročnik predloženih zmogljivosti ne bo upošteval.

IV. OCENJEVANJE PONUDB IN POGAJANJA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **ekonomsko najugodnejšega** ponudnika za celotno javno naročilo, na podlagi naslednjih ocenjevalnih kriterijev:

	Kriterij	max število točk
a	Vrednost ponudbe brez DDV	65
b	Garancijska doba	15
c	EER – koeficient hladilne učinkovitosti	10
d	COP – grelna število	10
S K U P A J :		100

a) VREDNOST PONUDBE z DDV – max. število točk: 65

Število točk	Način (formula) izračuna za doseganje točk kriterija
0 - 65	$\frac{\text{najnižja vrednost ponudbe z brez DDV izmed vseh ponudb} \times 65}{\text{ponujena vrednost ocenjevalne ponudbe brez DDV}}$

Dokazilo: Priloga 2: Ponudba – cene: skupna vrednost ponudbe brez DDV

b) GARANCIJSKA DOBA – max. število točk: 15

Število točk	Način (formula) izračuna za doseganje točk kriterija
0 – 15	$\frac{(\text{Ponujena garancijska doba ocenjevalne ponudbe} - 24) \times 15}{(\text{Najdaljša garancijska doba izmed vseh ponudb} - 24)}$

Dokazilo: Priloga 2: Ponudba – cene: dolžina garancijske dobe. Naročnik bo pri izračunu uporabil podatek v mesecih, ki ga bo v svoji ponudbi navedel ponudnik. Ponudnik lahko ponudi garancijski rok samo v celih mesecih.

Ocenjuje se ponujen garancijski rok v mesecih (ponudba z zahtevanim garancijskim rokom, ki je 24 mesecev, bo ocenjena z 0 točkami).

c) EER – Aritmetična sredina koeficientov grelna učinkovitosti (večji in manjši kontejner) - max. število točk: 10

Število točk	Način (formula) izračuna za doseganje točk kriterija
0 – 10	$\frac{\text{Aritmetična sredina ponujenih EER ocenjevalne ponudbe} \times 10}{\text{Najvišja aritmetična sredina ponujenih EER}}$

Dokazilo: Priloga 2/1: Ponudba – tehnični podatek za ocenjevanje =
((zap. št. 1. EER – koeficient grelna učinkovitosti klimatskega sistema v manjšem kontejnerju) + (zap. št. 3. EER – koeficient grelna učinkovitosti klimatskega sistema v večjem kontejnerju))/2

d) COP – Aritmetična sredina grelnih števil (večji in manjši kontejner) - max. število točk: 10

Število točk	Način (formula) izračuna za doseganje točk kriterija
0 – 10	<u>Aritmetična sredina ponujenih COP ocenjevanega ponudnika x 10</u> Najvišja aritmetična sredina ponujenih COP

Dokazilo: Priloga 2/1: Ponudba – tehnični podatek za ocenjevanje =
((zap. št. 2. COP – grelna števila klimatskega sistema v manjšem kontejnerju) + (zap. št. 4. COP – grelna števila klimatskega sistema v večjem kontejnerju))/2

Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril (a + b + c + d). Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel **največje število točk**. Ponudnik lahko prejme maksimalno **100 točk**.

Naročnik bo pogajanja in ocenjevanje ponudb izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k odpravi morebitnih računskih napak, formalnih nepravilnosti, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi ugotovljenih neskladnosti.

2. faza: naročnik s ponudniki izvede usklajevanje glede izvedbe predmeta naročila ter s ponudniki izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik bo med pogajanjem vnaprej napovedal zadnji krog pogajanj. Naročnik si pridružuje pravico, da 1. in 2. fazo združi.

3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.

4. faza: po izvedenem javnem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na zgoraj navedena ocenjevalna merila. Ponudnika, ki bo dosegel največje število točk, bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba dopustna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo dopustna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi dopustnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo.

Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

V. OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujena storitev ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Mobilna bolnišnica ROLE 2 LM, proizvajalca EADS Deutschland GmbH, ima za potrebe ogrevanja in hlajenja kontejnerjev, v kontejnerje vgrajene »split« klimatske naprave. Za gretje je v klimatsko napravo nameščen grelnik, hlajenje pa poteka preko hladilnega sistema s sredstvom R 134a. Prenos toplote iz zunanje v notranjo enoto je s pomočjo koloidne raztopine Antifrogen N, 48% koncentracija. Pri vgrajenih klimatskih sistemih vojaške bolnice se je pojavil problem odpovedi krmilnikov. Da se zagotovi brezhibno delovanje in tehnično obvladovanje v življenjskem ciklu, je potrebno izvesti zamenjavo ali obnovo krmilnikov. Lahko se izvede tudi zamenjava ali obnova kakšnega od drugih sklopov klimatskih sistemov, če se s tem zagotovi doseganje enakih ali boljših tehničnih karakteristik sistema.

Predmet javnega naročila je:

- 1. Obnova klimatskih sistemov v večjih kontejnerjih mobilne vojaške bolnišnice ROLE 2** **3 kompleti**
- 2. Obnova klimatskih sistemov v manjših kontejnerjih mobilne vojaške bolnišnice ROLE 2** **4 kompleti**

Naročnik bo imel kontrolorja, ki bo nadzoroval izvajanje pogodbe. Po izvedeni obnovi se izvede prevzem s preizkusom delovanja, po izvedenem preizkusu se pregledajo vsi vitalni deli, kateri zagotavljajo zahtevano delovanje klimatskih sistemov. Izvajalec mora vse posege na sredstvih vpisati v tehnično knjižico sredstva.

INFORMATIVNI DAN:

Naročnik bo za zainteresirane ponudnike pripravil informativni dan v skladišču SV na naslovu Skladišče Kidričevo, Zg. Hajdina, 2288 Hajdina dne **16. 2. 2018 ob 10.00 uri**, kjer bo omogočen ogled zabojnikov s klimatskimi sistemi ROLE 2, ki so predmet tega razpisa. Potencialni ponudniki naj svojo udeležbo potrdijo najkasneje do 14. 2. 2018 do 12.00 ure, na naslov marko.kotar@mors.si in peter.cesen@mors.si, z navedbo podjetja, oseb in številko osebnega dokumenta, ki se bodo udeležile informativnega dneva. Vsak ponudnik lahko prijavi največ do 2 osebi, ki bosta sodelovali na ogledu.

ROK IZVEDBE:

Izvajalec bo izvedel obnovo predvidoma po naslednjem terminskem planu, ki bo dokončno usklajen v fazi pogajanj. Skrajni rok za dokončanje obnov je predviden do 15. 11. 2018.

OKVIRNI TERMINSKI PLAN

Št.	Naziv sredstva	Količina	Število dni	Obdobje
1	Obnova klima sistemov v večjih kontejnerjih - PROTOTIP	1 kpl		do 30. 6. 2018
2	Obnova klima sistemov v manjših kontejnerjih - PROTOTIP	1 kpl		do 30. 6. 2018
3	Obnova klima sistemov v večjih kontejnerjih - SERIJA	2 kpl		do 15. 11. 2018
4	Obnova klima sistemov v manjših kontejnerjih - SERIJA	3 kpl		do 15. 11. 2018

POTRDITEV PROTOTIPA:

Naročnik bo po izvedbi obnove klimatskih sistemov pod točko 1 in 2 iz terminskega plana opravil testiranje delovanja naprav. Uspešno izvedeno testiranje bo pogoj za pristop k izvedbi preostalih obnov klimatskih sistemov navedenih v točki 3 in 4 terminskega plana.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

Vse ostale podrobnosti so razvidne tudi iz vzorca pogodbe.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREGLEDNICE:

V stolpcu pod zaporedno številko 2 in 3 so podane zahteve naročnika. **Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpec 4 in navede odgovor na VSAKO naročnikovo zahtevo iz drugega in tretjega stolpca, opis in ostale tehnične podatke, kot je zahtevano v stolpcu 4, in sicer na način, da bo jasno razviden predmet ponudbe. V stolpec 4 lahko ponudnik vpiše tudi dodatna pojasnila.**

V KOLIKOR PONUDNIK NE BO IZPOLNIL TABELE SKLADNO Z NAVODILI NAROČNIKA, BO IZLOČEN IZ NADALJNJE OBRAVNAVE.

Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne posamezen dokument, če navedbe v njem ne ustrezajo zgradbi, delovanju, parametrom ali vzdrževanju sistema oz. če je pomanjkljiv. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.

FUNKCIONALNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE:

PREGLEDNICA 1 - Tehnične specifikacije

Pozicija	01	Obnova klimatskih sistemov v manjšem zabojniku mobilne vojaške bolnišnice ROLE 2LM
-----------------	-----------	---

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
1.	Opis opreme	<p>Mobilna bolnišnica ROLE 2 LM je namenjena medicinski oskrbi in podpori delovanja na kriznih območjih, kakor tudi v primeru naravnih nesreč. Projektirana je za neodvisno delovanje, na razpolago ima električno energijo in pitno vodo, pri tem pa ni vezana na krajevne naprave in ureditve. Kompletno bolnišnico je možno prevažati s tovornimi vozili, letali, po železnici ali z ladjami. Ustrezno delovno okolje je omogočeno s pomočjo hlajenja, ogrevanja zraka, zaščite pred prahom in vodo ter z ustrezno osvetlitvijo. Pri vgrajenih klimatskih sistemih vojaške bolnice se je pojavil problem odpovedi krmilnikov. Da se zagotovi brezhibno delovanje in tehnično obvladovanje v življenjskem ciklu, je potrebno izvesti zamenjavo ali obnovo krmilnikov. Lahko se izvede tudi zamenjava ali obnova kakšnega od drugih sklopov klimatskih sistemov, če se s tem zagotovi doseganje enakih ali boljših tehničnih karakteristik sistema.</p> <p>Izvajalec bo za naročnika sam ali preko pooblaščenih serviserjev/izvajalcev, skladno s tovarniškimi normativi proizvajalca in v dogovoru z naročnikom, za naročnika izvedel obnovo ali zamenjavo posameznih sklopov klimatskih sistemov v zabojnikih mobilne bolnišnice ROLE 2LM in zagotovil brezhibnost klimatskih sistemov.</p>	
2.	Namen uporabe	Zagotavlja hitro in učinkovito zdravstveno zagotovitev na bojišču.	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
3.	Namembnost manjših zabojnikov (4 kompleti)	<ul style="list-style-type: none"> – rentgen (3.1), – lekarna (3.6), – laboratorijske raziskave (3.0), – sterilizacija (3.5). 	
4.	Splošne zahteve		
4.1	Temperaturno območje delovanja	<ul style="list-style-type: none"> – Mobilna bolnišnica ROLE 2 LM je predvidena za postavitve pri zunanjih temperaturnih pogojih od -32°C do +55°C. – Klimatski sistem mora v vsakem od naštetih zabojnikov zagotavljati nastavitve temperature od 18°C do 30°C pri zunanjih temperaturah v razponu od -32°C do +49°C, pri relativni vlažnosti zraka 90%. Histereza temperature v klimatiziranem prostoru naj ne presega vrednosti 2°C od nastavljenih vrednosti. 	
4.2	Uporaba naprave	<ul style="list-style-type: none"> – Uporaba naprave mora biti za uporabnika enostavna. Naprava mora omogočati enostaven vklop-izklop, nastavitve želene temperature in pregled osnovnih podatkov – nastavljena/dejanska temperatura, režim delovanja sistema ipd. Napisi ali oznake na gumbih ali ukaznih oknih se morajo ujemati z aktivnostjo, ki jo sprožijo. Posegi, ki jih izvaja uporabnik pri uporabi naprave, se morajo izvajati samo v notranjosti kontejnerja. 	
4.3	Higienske zahteve	<ul style="list-style-type: none"> – Zaradi zagotovitve ustreznih higienskih zahtev notranjega prostora zabojnika, mora biti naprava izvedena v izvedbi "zrak-voda". V sedanji izvedbi je prenos toplote iz zunanje enote na notranjo (radiator) preko koloidne raztopine: 48% Antifrogen N. V primeru zamenjave ali obnove sklopov, ki lahko vplivajo na higienske razmere (npr. zamenjava zunanje ali notranje enote), morajo ostati higienski pogoji nespremenjeni. Naprave morajo biti po izvedbi obnove ustrezno razkužene in predane naročniku higienično neoporečne za medicinsko uporabo. 	
4.4	Varovanje okolja	<ul style="list-style-type: none"> – Hladilni medij v sistemu mora biti okolju prijazen, da ne 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		<p>povzroča ozonske luknje in dovoljen za uporabo v Evropski uniji (npr. R 410a, R 134a). Pri delu s hladili mora dobavitelj upoštevati vse zahteve iz uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16), posebno še zahteve členov 6. in 7., ki se nanašata na obvezo preverjanja uhajanja plinov in predpisujeta način preverjanja,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ves čas trajanja pogodbe in v času garancijskega roka, mora izvajalec ali podizvajalec, ki opravlja delo na napravah, ki vsebujejo hladila, izpolnjevati zahteve iz 13. in 14. člena zgoraj navedene uredbe. 	
4.5	Izvedbene zahteve	<ul style="list-style-type: none"> – Zunanja enota je nameščena v tehničnem prostoru in mora biti dimenzijsko ustrezna. Nivo hrupa naj ne presega 63 db v oddaljenosti 7 m. Zagotovljeno mora biti učinkovito dušenje vibracij, da se ne prenašajo v notranjost zaboynika. – Klimatski sistem mora biti vgrajen tako, da zadošča zakonsko predpisanim meritvam varnosti električne opreme zaboynika. – V primeru, da se pri izvedbi obnove izkaže okvara na katerem od delov naprave, ki ni predmet obnove, je pa potrebna za brezhibno delovanje klimatskega sistema, izvajalec o tej okvari opozori naročnika. Naročnik mora okvaro odpraviti, dela se za ta čas ustavijo in rok izvedbe se za to napravo ustrezno podaljša.. 	
5.	Specifične zahteve za sisteme klimatskih naprav v manjših zaboynikih		
5.1	Moč naprav	<ul style="list-style-type: none"> – Toplotna moč v načinu gretja pri zunanji temperaturi -32°C znaša najmanj 8 KW. – Hladilna moč v načinu hlajenja pri zunanji temperaturi +49°C znaša najmanj 8 KW. 	
5.2	Pretok zraka	<ul style="list-style-type: none"> – V zaboyniku sta nameščena sistem za dotok svežega zraka in sistem za kroženje zraka v zaboyniku. Oba sistema 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		ostaneta nespremenjena; krmiljenje vgrajenega klimatskega sistema mora delovati tako, da bo zagotavljalo tudi krmiljenje obeh že vgrajenih sistemov za dotok in notranje kroženje zraka.	
5.3	Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> – Dimenzije tehničnega dela zabojnika v katerem se nahaja zunanja enota: globina 650 mm x širina 2303 mm x višina 2222 mm. Zunanji del klimatskega sistema, ki se nahaja v tehničnem prostoru, ima naslednje dimenzije: globina 600 mm x širina 950 mm x višina 950 mm. Brez predelave tehničnega dela zabojnika je na voljo še prostor v naslednjih merah: globina 630 mm x širina 1100 mm x višina 1000 mm. – Glede na konkreten sistem, ki bo ponujen, je možna tudi delna predelava tehničnega dela zabojnika. 	
6	Posebne zahteve naročnika		
6.1	Zamenjava sklopov	<ul style="list-style-type: none"> – Ponudnik mora v ponudbi navesti tehnične podatke ponujenega sistema. – V primeru zamenjave sklopa, ki vpliva na moč naprave, mora biti navedena nazivna moč hlajenja in gretja; nazivna moč za hlajenje oz. gretje mora biti podana tudi za temperaturo okoliškega zraka +49°C oz. -32°C. Obe vrednosti morata ustrezati navedenim zahtevam naročnika. – V primeru zamenjave sklopa naprave, ki vpliva na energetska bilanco naprave, mora biti naveden podatek EER (Energy Efficiency Ratio ali koeficient hladilne učinkovitosti) in energijski razred naprave, ki mora biti najmanj razred A. V primeru, da gre za toplotno črpalko, pa poleg tega še podatek za COP (Coefficient of 	<p>EER =</p> <p>COP =</p>

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		<p>Performance ali grelna število) izračunan po standardu EN 14511. Za obstoječ klimatski sistem se upošteva EER=3 in COP=1. Podatka za EER in COP morata biti podana skladno s standardom EN 14511. Podatka za EER in COP morata biti razvidna tudi iz priložene tehnične dokumentacije proizvajalca naprav.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ponudnik mora poleg izvedbe zamenjave in zagotovitve brezhibnosti delovanja klimatskih sistemov, zagotavljati tudi vzdrževanje klimatskih sistemov v življenjskem ciklu (sklenitev novega pogodbenega razmerja – to ni predmet tega naročila). – Eventuelna predelava zabojnika za potrebe vgradnje zamenjanih sklopov mora biti všteta v ceni ponudbe. 	
6.2	Izvajalec bo naročniku ob dobavi zagotovil	<ul style="list-style-type: none"> – navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku, – električno vezalno shemo, – shemo delovanja naprave, – navodila za tehnično vzdrževanje (servis, popravila) v slovenskem in angleškem jeziku, – katalog nadomestnih delov, – ES – izjavo o skladnosti in oznako CE na sistemu, – tehnično dokumentacijo proizvajalcev za vso vgrajeno opremo, ki mora vsebovati tehnične karakteristike vgrajene opreme; navedene karakteristike morajo ustrezati zahtevanim karakteristikam po razpisni dokumentaciji, – navodila za kratkotrajno konzervacijo in dekonzervacijo sistema, v primeru nedelovanja sistema za dobo do 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		enega leta.	
6.3	Usposabljanje	<ul style="list-style-type: none"> – Po uspešnem prevzemnem testiranju mora izvajalec izvesti usposabljanje uporabnikov in inštruktorjev za uporabo in osnovno vzdrževanje. – Program usposabljanja mora izvajalec predložiti naročniku v pregled in potrditev vsaj 14 dni pred pričetkom usposabljanja; naročnik ga verificira. Dokler program ni verificiran s strani naročnika, usposabljanja ni mogoče izvesti. – Usposabljanje se izvede na delujočem obnovljenem sistemu, izvedenem po tej pogodbi, na lokaciji izvedbe obnove sistema oz. po dogovoru z naročnikom. – Usposabljanje mora potekati v slovenskem jeziku. Če izvajalec usposabljanja uporablja tuj jezik, mora izvajalec obnove sistema zagotoviti strokovno prevajanje. – Naročnik si pridržuje pravico, da je ob poteku usposabljanj prisotna tudi strokovna oseba naročnika za nadzor usposabljanja. – Po končanem šolanju morajo vsi slušatelji prejeti potrdila o usposobljenosti s strani izvajalca obnove sistema. – Izvajalec po končanem šolanju oziroma po zaključku usposabljanja pisno pooblasti naročnika, da z usposobljenim kadrom (inštruktorji) izvaja nadaljnja usposabljanja uporabnikov in inštruktorjev. – Izvajalec mora inštruktorjem po končanem šolanju zagotoviti ustrezne didaktične pripomočke za izvedbo nadaljnjih usposabljanj za uporabo in osnovno vzdrževanje. Didaktični pripomočki so npr. splošni opisi 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		<p>procesov in funkcij, ki se odvijajo v sistemu, sheme prerezov vseh vitalnih sklopov, video prikazi, prerezi sistema ipd. (v elektronski obliki – npr. *.ppt datoteke). Navedeni pripomočki morajo biti vključeni v ceno usposabljanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Usposabljanje vključno z izdajo navedenih potrdil, pooblastila ter pripomočkov mora biti izvedeno pred predajo blaga naročniku. 	
6.4	Garancija	minimalno 24 mesecev od dneva prevzema za izvedena dela in vgrajen material	Garancijska doba za predano blago je:
6.5	Nadomestni deli	Izvajalec zagotavlja naročniku dobavo nadomestnih delov za vgrajene naprave za dobo najmanj 10 let (ni predmet tega javnega naročila).	Doba zagotavljanja nadomestnih delov je:
7.	Ostalo		
7.1	Kraj izvedbe	<ul style="list-style-type: none"> – Izvajalec bo izvedel obnovo v dogovoru z naročnikom v svoji delavnici ali drugi lokaciji na ozemlju Slovenije. 	
7.2	Nadzor	<ul style="list-style-type: none"> – Naročnik bo imel kontrolorja, ki bo nadzoroval izvedbo del. Izvajalec je dolžan kontrolorju omogočiti vpogled v izvedbo del na lokaciji izvajanja. 	
7.3	Prototip in testiranje	<ul style="list-style-type: none"> – Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu, bo izdelal prototip za vsak sklop tega naročila (večji in manjši kontejner) predvidoma v roku 3 mesece od podpisa pogodbe oziroma skladno s terminskim planom. Testiranje se bo izvedlo pri temperaturnih pogojih, ki bodo takrat na voljo, najkasneje v 2 mesecih od predaje prototipa. Po potrditvi ustreznosti prototipa se nato sisteme vgradi še v ostale enote. Za delovanje klimatskega sistema v drugih temperaturnih pogojih s 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		tehničnimi podatki jamči izbrani dobavitelj. Če se izkaže, da ti tehnični podatki ne ustrezajo deklariranim, je dobavitelj dolžan to ustrezno sanirati.	

 Kraj in datum

Žig

 Podpis odgovorne osebe

PREGLEDNICA 1 - Tehnične specifikacije

Pozicija	02	Obnova klimatskih sistemov v večjem zabojniku mobilne vojaške bolnišnice ROLE 2LM
----------	----	---

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
1.	Opis opreme	<p>Mobilna bolnišnica ROLE 2 LM je namenjena medicinski oskrbi in podpori delovanja na kriznih območjih, kakor tudi v primeru naravnih nesreč. Projektirana je za neodvisno delovanje, na razpolago ima električno energijo in pitno vodo, pri tem pa ni vezana na krajevne naprave in ureditve. Kompletno bolnišnico je možno prevažati s tovornimi vozili, letali, po železnici ali z ladjami. Ustrezno delovno okolje je omogočeno s pomočjo hlajenja, ogrevanja zraka, zaščite pred prahom in vodo ter z ustrezno osvetlitvijo. Pri vgrajenih klimatskih sistemih vojaške bolnice se je pojavil problem odpovedi krmilnikov. Da se zagotovi brezhibno delovanje in tehnično obvladovanje v življenjskem ciklu, je potrebno izvesti zamenjavo ali obnovo krmilnikov. Lahko se izvede tudi zamenjava ali obnova kakšnega od drugih sklopov klimatskih sistemov, če se s tem zagotovi doseganje enakih ali boljših tehničnih karakteristik sistema.</p> <p>Izvajalec bo za naročnika sam ali preko pooblaščenih serviserjev/izvajalcev, skladno s tovarniškimi normativi proizvajalca in v dogovoru z naročnikom, za naročnika izvedel obnovo ali zamenjavo posameznih sklopov klimatskih sistemov v zabojnikih mobilne bolnišnice ROLE 2LM in zagotovil brezhibnost klimatskih sistemov.</p>	
2.	Namen uporabe	Zagotavlja hitro in učinkovito zdravstveno zagotovitev na bojišču.	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
3.	Namembnost večjih zabojnikov (3 kompleti)	<ul style="list-style-type: none"> – operacije (3.3), – priprava operacije (3.4), – intenzivna nega (3.5). 	
4.	Splošne zahteve		
4.1	Temperaturno območje delovanja	<ul style="list-style-type: none"> – Mobilna bolnišnica ROLE 2 LM je predvidena za postavitve pri zunanjih temperaturnih pogojih od -32°C do +55°C. – Klimatski sistem mora v vsakem od naštetih zabojnikov zagotavljati nastavitve temperature od 18°C do 30°C pri zunanjih temperaturah v razponu od -32°C do +49°C, pri relativni vlažnosti zraka 90%. Histereza temperature v klimatiziranem prostoru naj ne presega vrednosti 2°C od nastavljenih vrednosti. 	
4.2	Uporaba naprave	<ul style="list-style-type: none"> – Uporaba naprave mora biti za uporabnika enostavna. Naprava mora omogočati enostaven vklop-izklop, nastavitve želene temperature in pregled osnovnih podatkov – nastavljena/dejanska temperatura, režim delovanja sistema ipd. Napisi ali oznake na gumbih ali ukaznih oknih se morajo ujemati z aktivnostjo, ki jo sprožijo. Posegi, ki jih izvaja uporabnik pri uporabi naprave, se morajo izvajati samo iz notranjosti kontejnerja. 	
4.3	Higienske zahteve	<ul style="list-style-type: none"> – Zaradi zagotovitve ustreznih higienskih zahtev notranjega prostora zabojnika, mora biti naprava izvedena v izvedbi "zrak-voda". V sedanji izvedbi je prenos toplote iz zunanje enote na notranjo (radiator) preko koloidne raztopine: 48% Antifrogen N. V primeru zamenjave ali obnove sklopov, ki lahko vplivajo na higienske razmere (npr. zamenjava zunanje ali notranje enote), morajo ostati higienski pogoji nespremenjeni. Naprave morajo biti po izvedbi obnove ustrezno razkužene in predane naročniku higienično neoporečne za medicinsko uporabo. 	
4.4	Varovanje okolja	<ul style="list-style-type: none"> – Hladilni medij v sistemu mora biti okolju prijazen, da ne 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		<p>povzročča ozonske luknje in dovoljen za uporabo v Evropski uniji (npr. R 410a, R 134a). Pri delu s hladili mora dobavitelj upoštevati vse zahteve iz uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16), posebno še zahteve členov 6. in 7., ki se nanašata na obvezo preverjanja uhajanja plinov in predpisujeta način preverjanja,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ves čas trajanja pogodbe in v času garancijskega roka, mora izvajalec ali podizvajalec, ki opravlja delo na napravah, ki vsebujejo hladila, izpolnjevati zahteve iz 13. in 14. člena zgoraj navedene uredbe. 	
4.5	Izvedbene zahteve	<ul style="list-style-type: none"> – Zunanja enota je nameščena v tehničnem prostoru in mora biti dimenzijsko ustrezna. Nivo hrupa naj ne presega 63 db v oddaljenosti 7 m. Zagotovljeno mora biti učinkovito dušenje vibracij, da se ne prenašajo v notranjost zabojnika. – Klimatski sistem mora biti vgrajen tako, da zadošča zakonsko predpisanim meritvam varnosti električne opreme zabojnika. – V primeru, da se pri izvedbi obnove izkaže okvara na katerem od delov naprave, ki ni predmet obnove, je pa potrebna za brezhibno delovanje klimatskega sistema, izvajalec o tej okvari opozori naročnika. Naročnik mora okvaro odpraviti, dela se za ta čas ustavijo in rok izvedbe se za to napravo ustrezno podaljša.. 	
5.	Specifične zahteve za sisteme klimatskih naprav v večjih zabojniki		
5.1	Moč naprav	<ul style="list-style-type: none"> – Toplotna moč v načinu gretja pri zunanji temperaturi -32°C znaša najmanj 14 KW. – Hladilna moč v načinu hlajenja pri zunanji temperaturi +49°C znaša najmanj 14 KW. 	
5.2	Pretok zraka	<ul style="list-style-type: none"> – V zabojniku sta nameščena sistem za dotok svežega zraka 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		(pretok 340 m ³ /h v operacijskem zabojniku, v ostalih dveh pa 200 m ³ /h) in sistem za kroženje zraka v zabojniku (pretok 2400 m ³ /h). Oba sistema ostaneta nespremenjena; krmiljenje vgrajenega klimatskega sistema mora delovati tako, da bo zagotavljalo tudi krmiljenje obeh že vgrajenih sistemov za dotok in notranje kroženje zraka.	
5.3	Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> – Dimenzije tehničnega dela zabojnika v katerem se nahaja zunanja enota: globina 877mm x širina 2303mm x višina 2222mm. Zunanji del klimatske naprave, ki se nahaja v tehničnem prostoru, ima naslednje dimenzije: globina 800mm x širina 950mm x višina 950mm. Brez predelave tehničnega dela zabojnika je na voljo še prostor v naslednjih merah: globina 400mm x širina 950mm x višina 1200mm. – Glede na konkreten sistem, ki bo ponujen, je možna tudi delna predelava tehničnega dela zabojnika. 	
6	Posebne zahteve naročnika		
6.1	Zamenjava sklopov	<ul style="list-style-type: none"> – Ponudnik mora v ponudbi navesti tehnične podatke ponujenega sistema. – V primeru zamenjave sklopa, ki vpliva na moč naprave, mora biti navedena nazivna moč hlajenja in gretja; nazivna moč za hlajenje oz. gretje mora biti podana tudi za temperaturo okoliškega zraka +49°C oz. -32°C. Obe vrednosti morata ustrezati navedenim zahtevam naročnika. – V primeru zamenjave sklopa naprave, ki vpliva na energetska bilanco naprave, mora biti naveden podatek EER (Energy Efficiency Ratio ali koeficient hladilne učinkovitosti) in energijski razred naprave, ki mora biti 	<p>EER =</p> <p>COP =</p>

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		<p>najmanj razred A. V primeru, da gre za toplotno črpalko, pa poleg tega še podatek za COP (Coefficient of Performance ali grelna število) izračunan po standardu EN 14511. Za obstoječ klimatski sistem se upošteva EER=3 in COP=1. Podatka za EER in COP morata biti podana skladno s standardom EN 14511. Podatka za EER in COP morata biti razvidna tudi iz priložene tehnične dokumentacije proizvajalca naprav.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ponudnik mora poleg izvedbe zamenjave in zagotovitve brezhibnosti delovanja klimatskih sistemov, zagotavljati tudi vzdrževanje klimatskih sistemov v življenjskem ciklu (sklenitev novega pogodbenega razmerja – to ni predmet tega naročila) – Eventuelna predelava zabojnika za potrebe vgradnje zamenjanih sklopov mora biti všteta v ceni ponudbe. 	
6.2	Izvajalec bo naročniku ob dobavi zagotovil	<ul style="list-style-type: none"> – navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku, – električno vezalno shemo, – shemo delovanja naprave, – navodila za tehnično vzdrževanje (servis, popravila) v slovenskem in angleškem jeziku, – katalog nadomestnih delov, – ES – izjavo o skladnosti in oznako CE na sistemu, – tehnično dokumentacijo proizvajalcev za vso vgrajeno opremo, ki mora vsebovati tehnične karakteristike vgrajene opreme; navedene karakteristike morajo ustrezati zahtevanim karakteristikam po razpisni dokumentaciji, 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> – navodila za kratkotrajno konzervacijo in dekonzervacijo sistema, v primeru nedelovanja sistema za dobo do enega leta. 	
6.3	Usposabljanje	<ul style="list-style-type: none"> – Po uspešnem prevzemnem testiranju mora izvajalec izvesti usposabljanje uporabnikov in inštruktorjev za uporabo in osnovno vzdrževanje. – Program usposabljanja mora izvajalec predložiti naročniku v pregled in potrditev vsaj 14 dni pred pričetkom usposabljanja; naročnik ga verificira. Dokler program ni verificiran s strani naročnika, usposabljanja ni mogoče izvesti. – Usposabljanje se izvede na delujočem obnovljenem sistemu, izvedenem po tej pogodbi, na lokaciji izvedbe obnove sistema oz. po dogovoru z naročnikom. – Usposabljanje mora potekati v slovenskem jeziku. Če izvajalec usposabljanja uporablja tuj jezik, mora izvajalec obnove sistema zagotoviti strokovno prevajanje. – Naročnik si pridržuje pravico, da je ob poteku usposabljanj prisotna tudi strokovna oseba naročnika za nadzor usposabljanja. – Po končanem šolanju morajo vsi slušatelji prejeti potrdila o usposobljenosti s strani izvajalca obnove sistema. – Izvajalec po končanem šolanju oziroma po zaključku usposabljanja pisno pooblasti naročnika, da z usposobljenim kadrom (inštruktorji) izvaja nadaljnja usposabljanja uporabnikov in inštruktorjev. – Izvajalec mora inštruktorjem po končanem šolanju zagotoviti ustrezne didaktične pripomočke za izvedbo 	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		nadaljnjih usposabljanj za uporabo in osnovno vzdrževanje. Didaktični pripomočki so npr. splošni opisi procesov in funkcij, ki se odvijajo v sistemu, sheme prerezov vseh vitalnih sklopov, video prikazi, prerezi sistema ipd. (v elektronski obliki – npr. *.ppt datoteke). Navedeni pripomočki morajo biti vključeni v ceno usposabljanja.	
		– Usposabljanje vključno z izdajo navedenih potrdil, pooblastila ter pripomočkov mora biti izvedeno pred predajo blaga naročniku.	
6.4	Garancija	minimalno 24 mesecev od dneva prevzema za izvedena dela in vgrajen material	Garancijska doba za predano blago je:
6.5	Nadomestni deli	Izvajalec zagotavlja naročniku dobavo nadomestnih delov za vgrajene naprave za dobo najmanj 10 let (ni predmet tega javnega naročila).	Doba zagotavljanja nadomestnih delov je:
7.	Ostalo		
7.1	Kraj izvedbe	– Izvajalec bo izvedel obnovo v dogovoru z naročnikom v svoji delavnici ali drugi lokaciji na ozemlju Slovenije.	
7.2	Nadzor	– Naročnik bo imel kontrolorja, ki bo nadzoroval izvedbo del. Izvajalec je dolžan kontrolorju omogočiti vpogled v izvedbo del na lokaciji izvajanja.	
7.3	Prototip in testiranje	– Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu, bo izdelal prototip za vsak sklop tega naročila (večji in manjši kontejner) v roku 4 mesece od podpisa pogodbe. Testiranje se bo izvedlo pri temperaturnih pogojih, ki bodo takrat na voljo, najkasneje v 2 mesecih od predaje prototipa. Po potrditvi ustreznosti prototipa se nato	

ZAHTEVE NAROČNIKA			ODGOVORI MOŽNEGA PONUDNIKA
Zap. št.	Opis	Zahteva	
1	2	3	4
		sisteme vgradi še v ostale enote. Za delovanje klimatskega sistema v drugih temperaturnih pogojih s tehničnimi podatki jamči izbrani dobavitelj. Če se izkaže, da ti tehnični podatki ne ustrezajo deklariranim, je dobavitelj dolžan to ustrezno sanirati.	

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 1

**PODATKI O PONUDNIKU
OBRAZEC PONUDBE NA JAVNI RAZPIS
MORS 313/2017-KONKPSP
OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2**

PONUDBA ŠT.: _____

Datum: _____

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE	
MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika

PRILOGA 2 – PONUDBA-CENE

ŠTEVILKA _____, Z DNE _____

MORS 313/2017-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2

ZAP. ŠT.	Predmet	M.E.	KOLIČINA	Cena/ME brez DDV v EUR	22% DDV/ME v EUR	Cena/ME z DDV v EUR	Cena skupaj z DDV
1	2	3	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	Klimatski sistemi v manjših kontejnerjih ROLE 2	kpl	4				
2.	Klimatski sistemi v večjih kontejnerjih ROLE 2	kpl	3				
SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):						Podatek za ocenjevanje	
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):							
SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):							

ROK IZVEDBE STORITVE	Skladno s terminskim planom iz V. poglavja tega dokumenta – ponudnik predloži terminski načrt skladno z usmeritvami naročnika – v številu dni za posamezni klimatski sistem. Terminski načrt bo predmet pogajanj.
KRAJ IZVEDBE:	Izbrani izvajalec bo obnovo izvedel v dogovoru z naročnikom v svoji delavnici ali drugi lokaciji na ozemlju Slovenije.
PLAČILO:	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika.
GARANCIJSKI ROK (izpolni ponudnik):	_____ mesecev (najmanj 24 mesecev) od dneva kakovostnega prevzema blaga. Podatek za ocenjevanje

Ponudnik priloži specifikacijo cen (specifikacijo vgrajenega blaga, storitev,...) in terminski načrt.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

Kraj in datum_____
Žig_____
Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2/1 – PONUDBA – TEHNIČNI PODATKI ZA OCENJEVANJE

ŠTEVILKA _____, Z DNE _____

MORS 313/2017-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2

ZAP. ŠT.	Predmet	Vrednost
1	2	3
1.	EER – koeficient grelna učinkovitosti klimatskega sistema v manjšem kontejnerju	Podatek za ocenjevanje
2.	COP – grelna število klimatskega sistema v manjšem kontejnerju	Podatek za ocenjevanje
3.	EER – koeficient grelna učinkovitosti klimatskega sistema v večjem kontejnerju	Podatek za ocenjevanje
4.	COP – grelna število klimatskega sistema v večjem kontejnerju	Podatek za ocenjevanje

V kolikor bo naveden različen podatek v Preglednici 1 kot v Prilogi 2/1, se upošteva podatek iz Priloge 2/1.

Kraj in datum_____
Žig_____
Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 3A

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **MORS 313/2017-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2** pridobi potrdilo iz Kazenske evidence RS.

Podatki o fizični osebi:

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _____

POTRDILO POTREBUJEM KOT PRILOGO ZA javno naročilo **MORS 313/2017-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2**

Kraj in datum

Podpis pooblastitelja

PRILOGA 3B

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKÉ EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **MORS 313/2017-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2** pridobi potrdilo iz Kazenske evidence RS.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila) javnega naročila **MORS 313/2017-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2**

Kraj in datum

žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA P1

**PODATKI O PODIZVAJALCU
MORS 313/2017-KONKPSP;**

OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2

PODIZVAJALEC	
NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA	
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA	
ZAKONITI ZASTOPNIK	

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 313/2016-KONKPSP; OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2**

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz.izvajalca: _____
poravna našo terjatev do ponudnika oz.izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

PRILOGA P2

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

MORS 313/2017-KONKPSP;

OBNOVA KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2

V zvezi z javnim naročilom _____ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe) v/na _____ (navesti kraj izvedbe) do _____ (navesti rok izvedbe).

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA 4**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV**

Izjavljamo, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim opisom naročnika, kar dokazujemo s priloženo tehnično dokumentacijo za ponujeno blago.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika**Dokazila:**

- Opis tehničnih rešitev s skico,
- Dokument proizvajalca naprav s podanimi tehničnimi rešitvami,
- Opis načina izvedbe naročila,
- generalno izjavo o ustreznosti vgrajenih delov in potrošnega materiala standardom proizvajalca in veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji in NATO predpisi,
- potrdilo o vpisu izvajalca ali podizvajalca, ki opravlja dela na hladilnem delu naprav, v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk, skladno z zahtevama 13. in 14. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- izpolnjeni in podpisani Preglednici iz poglavja V

PRILOGA 5

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

Ponudnik mora dokazati, da je kvalitetno in strokovno opravil (zaključil) najmanj 1 (en) posel obnove ali vgradnje podobnih klimatskih naprav, kot so v kontejnerjih, v preteklih 10 letih, šteto od roka za oddajo ponudb, in v višini nad 50.000 EUR brez DDV – reference morajo dokazovati zahtevane izkušnje z navedbo naročnikov in kontaktne osebe, kjer lahko naročnik preveri referenčne podatke.

	Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št.	Vrsta del	Datum začetka in datum končanja del	Vrednost posla v EUR skupaj z DDV
1.				
2.				

 Kraj in datum

 Žig

 Podpis odgovorne osebe ponudnika

* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga 5A) oziroma predložiti izjave z navedeno vsebino.

* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročniku posameznega posla preveri navedene reference.

PRILOGA 5A

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik _____.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je _____.

Telefon kontaktne osebe: _____, e-mail: _____.

POTRJUJEMO

da je izvajalec (ponudnik) _____
(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

izvedel _____ po pog.

št. _____, z dne _____ v višini _____ EUR.
(pogodbeni znesek brez DDV)

Pogodbena dela so bila opravljena (ustrezno obkroži):

- kvalitete: a) ZELO DOBRO b) DOBRO c) SLABO
- v pogodbenem roku: a) DA b) NE
- in v skladu s standardi in zahtevami investitorja: a) DA b) NE

(Kraj in datum)

Žig

(podpis odgovorne osebe potrjevalca reference)

* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

PRILOGA 6

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur.l. RS št. 5/15).

NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa ministrica Andreja Katič

Matična št.: 5268923000
Št. TRR: 01100-6370191114
Davčna št.: 47978457

in

IZVAJALEC:

_____ ki ga zastopa direktor _____

Matična št.: _____
Št. TRR: _____
Identifikacijska št.: _____

skleneta naslednjo

POGODBO
O OBNOVI KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-337/2017-_____, z dne _____, izvedel konkurenčni postopek s pogajanjem za oddajo javnega naročila MORS 313/2017-KONKPSP.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-337/2017-_____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

Predmet pogodbe

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvedel obnovo klimatskih sistemov v večjih in manjših kontejnerjih ROLE 2 (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 313/2017-KONKPSP in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Vrednost pogodbe, cene in kraj izvedbe storitve

3. člen

Izvajalec bo naročniku izvedel storitev po cenah:

Zap. št.	Naziv	Količina	EM	Cena na EM v EUR	22% DDV na EM v EUR	cena z DDV na EM v EUR	skupna vrednost v EUR z DDV
1	Obnova klimatskih sistemov v večjih zabojnikih ROLE 2	3					
2	Obnova klimatskih sistemov v manjših kontejnerjih ROLE 2	4					

Skupna vrednost storitev po tej pogodbi znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.

Izvajalec bo storitev izvedel skladno s terminskim planom in najkasneje do 15. 11. 2018. Terminski plan je kot priloga sestavni del pogodbe. Naročnik in izvajalec bosta prevzem opreme pisno potrdila s prevzemnim zapisnikom. Izvajalec je dolžan z opremo naročnika ravnati kot dober gospodar. V primeru nastanka škode, bo naročniku odškodninsko odgovarjal.

Način plačila

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno opravljene in prevzete storitve – posamezne klimatske naprave, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe in številko naročilnega lista ter priložil naslednje potrjene obrazce s strani naročnika:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno,
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke plačnika računa: _____.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati **30. dan**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56 _____ odprt pri _____. Izvajalec svojemu računu ali

situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Obveznosti izvajalca

5. člen

Izvajalec se obvezuje:

- opraviti dela po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in zahtev,
- pri delu s hladili upoštevati vse zahteve iz Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16), posebno še zahteve členov 6 in 7, ki se nanašata na obvezo preverjanja uhajanja plinov in predpisujeta način preverjanja,
- da bo ves čas trajanja pogodbe in v času garancijskega roka izvajalec ali podizvajalec, ki opravlja delo na napravah, ki vsebujejo hladila, izpolnjeval zahteve iz 13. in 14. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno tajnost naročnika, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe,
- upoštevati in izpolnjevati veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti ter ostalo dokumentacijo s področja VZD, ki je relevantna pri izvedbi storitve,
- pogodbeni dela izvajati s strokovno usposobljenimi in priglasienimi serviserji oziroma vzdrževalci,
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del in za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del, predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,
- po izvedeni obnovi izvesti usposabljanje uporabnikov in inštruktorjev za uporabo in osnovno vzdrževanje skladno z zahtevami v 7. členu pogodbe.

Obveznosti naročnika

6. člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z razpisno dokumentacijo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

Usposabljanje

7. člen

Izvajalec mora:

- po uspešnem prevzemnem testiranju izvesti usposabljanje uporabnikov in inštruktorjev za uporabo in osnovno vzdrževanje,
- program usposabljanja mora izvajalec predložiti naročniku v pregled in potrditev vsaj 14 dni pred pričetkom usposabljanja; naročnik ga verificira. Dokler program ni verificiran s strani naročnika, usposabljanja ni mogoče izvesti,
- usposabljanje se izvede na delujočem obnovljenem sistemu, izvedenem po tej pogodbi, na lokaciji izvedbe obnove sistema oz. po dogovoru z naročnikom,
- izvedeno mora biti pred predajo blaga naročniku,

- usposabljanje mora potekati v slovenskem jeziku. Če izvajalec usposabljanja uporablja tuj jezik, mora izvajalec obnove sistema zagotoviti strokovno prevajanje. Naročnik si pridržuje pravico, da je ob poteku usposabljanja prisotna tudi strokovna oseba naročnika za nadzor usposabljanja,
- po končanem šolanju morajo vsi slušatelji prejeti potrdila o usposobljenosti s strani izvajalca obnove sistema,
- izvajalec po končanem šolanju oziroma po zaključku usposabljanja pisno pooblasti naročnika, da z usposobljenim kadrom (inštruktorji) izvaja nadaljnja usposabljanja uporabnikov,
- izvajalec mora po končanem šolanju inštruktorjem zagotoviti ustrezne didaktične pripomočke za izvedbo nadaljnjih usposabljanj. Didaktični pripomočki so npr. splošni opisi procesov in funkcij, ki se odvijajo v sistemu, sheme prerezov vseh vitalnih sklopov, video prikazi ipd (v elektronski obliki *.ppt datoteke) Pripomočki morajo biti vključeni v ceno usposabljanja.

Kakovost blaga

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in ponudbi, ki je priloga te pogodbe.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del pogodbe.

Količinski in kakovostni prevzem

9. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Pogoj za predajo blaga naročniku je izvedeno usposabljanje uporabnikov za uporabo in osnovno vzdrževanje skladno z vsemi zahtevami navedenimi v 7. členu pogodbe.

Izvajalec obnove mora naročniku pri prevzemu blaga izročiti sledeče:

- obnovljen, delujoč sistem, ki mora biti skladen z zahtevami iz ponudbene dokumentacije,
- ES – izjavo o skladnosti in oznako CE na sistemu,
- Tehnično dokumentacijo proizvajalcev za vso vgrajen opremo, ki mora vsebovati tehnične karakteristike vgrajene opreme; navedene karakteristike morajo ustrezati zahtevanim karakteristikam po razpisni dokumentaciji,
- Navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku (tiskana in elektronska verzija) oziroma dopolnitev obstoječih navodil,
- Električno vezalno shemo,
- Shemo delovanja naprave,
- navodila za tehnično vzdrževanje (servis, popravila) v slovenskem in angleškem jeziku,
- Katalog nadomestnih delov,
- usposabljanje uporabnikov za uporabo in osnovno vzdrževanje,
- navodila za kratkotrajno konzervacijo sistema v primeru nedelovanja za dobo do enega leta in
- Garancijski list.

Naročnik in izvajalec morata pred dobavo uskladiti vsebino navedene dokumentacije.

O kakovostnem prevzemu storitve in blaga, ki je predmet pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14–7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici osebni pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen osebni, izvajalca pa _____.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Ob dobavi v namembnem kraju po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom naročnika na dobavnico.

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je storitev opravljena in blago izročeno naročniku na namembnem kraju po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in s strani naročnika podpisana dobavnica.

Sistem zagotavljanja kakovosti

10. člen

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti izvajalca v vseh fazah izvedbe naročila.

Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga in pogarancijsko vzdrževanje

11. člen

Garancijski rok za opravljeno storitev in dobavljeno blago je _____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema.

V garancijskem roku izvajalec zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če izvajalec v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo izvajalca. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Izvajalec zagotavlja popravila oziroma servis in dobavo originalnih rezervnih delov za dobavljeno blago tudi po poteku garancijskega roka, in sicer še _____ let, kar je predmet posebnega pogodbenega razmerja.

12. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Izvajalec jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti izvajalca o nastali napaki nemudoma.

Izvajalec je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev nastale škode, nosi izvajalec.

Podizvajalci

13. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne

izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

(opomba: četrty do devety odstavek bodo v končny pogodby v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalcy)

Protikorupcijska klavzula

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

15. člen

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu, oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca. Vse osebe izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje originale »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca ter število priloženih soglasij. Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe, izvajalec vrne izpolnjene in podpisane obrazce oseb izvajalca s spremnim dopisom in s prilogami soglasij na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko/Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca vstopala v varnostna območja II. ali I. stopnje znotraj MORS in SV, ali se bo seznanjala s tajnimi podatki, potrebuje ta oseba dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varovanje in dostop do tajnih podatkov in njegovimi podzakonskimi predpisi. Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

Oseba izvajalca lahko vstopa v varnostna območja II. ali I. stopnje, če ima pridobljeno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO in dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO stopnje tajnosti TAJNO (NATO SECRET), organizacija pa mora imeti pridobljeno vsaj varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO v varnostnem območju naročnika.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe pošiljali tajni podatki tudi potencialnemu izvajalcu, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti.

Odstop od pogodbe

16. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z opravljeno storitvijo za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani in v primeru iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 15% od vrednosti pogodbe z DDV.

Pogodbena kazen

17. člen

V kolikor izvajalec naročniku ne izveden storitve v končnem pogodbenem roku, obnove klimatskih naprav v vseh kontejnerjih in zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti zamujene storitve z DDV za vsak dan zamujene storitve z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti zamujene storitve z DDV.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Prenehanje veljavnosti pogodbe

18. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Nadzor in skrbništvo pogodbe

19. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani izvajalca pa _____.

Za izpolnitev posebnih določb pogodbe, ki se nanašajo izključno na predmet pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, s strani izvajalca pa _____.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnikov pogodbe nični.

Višja sila

20. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

21. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetno izvedbo del in velja do zaključka teh del in preteka garancijskih rokov.

22. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

23. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

24. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).

25. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Številka: _____

V Ljubljani, dne _____

NAROČNIK
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

IZVAJALEC

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- soglasje,
- terminski plan in
- ponudba št. _____

PRILOGA K POGODBI**OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV****Področje uporabe****1.1**

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe**2.1**

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli,
- testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti**3.1**

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embalaran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalarana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

Izvajanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca in s
- tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naročila.

4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri

odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni drugače določeno.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbeni določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 2: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7

Priloga 3: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7.

Priloga 2
(Obrazec SS 12-7)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščenice osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

Zap. št. ³	Identifikacija ⁴	Naziv proizvoda ⁵	Količina	Mera ⁶

SS 12-7

V/Na _____, dne _____
Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO
Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Priloga 3
(Obrazec SS-14-7)

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka:

Datum:

ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV

Št. kontrole kakovosti:

Dobavitelj/izvajalec/prodajalec:			Naslov:	
Identifikacija	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe
Številka pogodbe:		Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:	
Številka dobavnice/računa :				

Presoja kakovosti:

Način preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):

1. 100% pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem;

Ocena: **KAPOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM**

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

IZJAVA :

DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.

DOLOČBA :

V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

SS 14-7

Poslano: dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami), naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami), uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami), zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge: dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehnična dokumentacija.

**SOGLASJE
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA**

Podpisani(a) _____, rojen(a) _____
Ime in priimek dan, mesec, leto

v/na _____, s stalnim prebivališčem _____
Kraj

Kraj, ulica, hišna številka

državljan _____

dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem del (storitev čim bolj natančno opisati, vrsta sela in lokacije izvajanja del, čas izvajanja ...):

in skladno z:

- dokumentom*. sklenjeno pogodbo med naročnikom in _____, številka 4300-____/2016-____, z dne _____
- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07– UPB1)
- in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 103/04 – in 46/10 – Odl. US,

zame opravi varnostno preverjanje.

lastnoročni podpis**

V/na _____, dne _____
Kraj Datum

* navesti **štev.**, **datum** in **partnerja** v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti

**soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje

POOBLASTILO

za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb/prijav

POOBLASTITELJ: _____

(sedež oz. ime in prebivališče)

ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA: _____
ime in priimek)

POOBLAŠČENEC: _____

(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb/prijav, prispelih na javno naročilo za **JN MORS 313/2017–KONKPSP - NAKUP KLIMATSKIH SISTEMOV V VEČJIH IN MANJŠIH KONTEJNERJIH ROLE 2 (predmet)**, objavljenem na portalu javnih naročil, št. _____, ki bo dne _____ ob _____ uri na lokaciji Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

(podpis in žig pooblastitelja)