



Datum: 21. 3. 2018

Oznaka: JN001805/2018-B01 z dne 23. 2. 2018

Naročnik v skladu s 60. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) sprejme naslednjo

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTM POSTOPKU S ŠTEVILKO DOKUMENTA KPV-9-2018/II/NS-105814-DV

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila po odprtem postopku s številko dokumenta KPV-9-2018/II/NS-105814-DV, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod številko objave JN001805/2018-B01 z dne 23. 2. 2018, se spremeni na sledeči način:

1. V navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe se črtata prvi in drugi odstavek poglavja 16 Opis predmeta naročila, točka 16.1.20 REPARATURNE OBJEMKE (Tabela 34 v predračunu), in sicer:

»Reparaturne objemke do premera 50mm. Ohišje mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Sponski vijak po DIN 603. Nosilec vijaka narejen iz duktilne litine in zaščiten z cinkom. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

Reparaturne objemke od premera 63mm. Ohišje mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Na objemki mora neodstranljivo biti napisan tip objemke ter ime proizvajalca (lasersko vgraviran). Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparaturne objemke morajo imeti dvojno montažno ročko za lažjo vgradnjo. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.«

Prvi in drugi odstavek poglavja 16 Opis predmeta naročila, točka 16.1.20 REPARATURNE OBJEMKE (Tabela 34 v predračunu) se po novem glasita:


»Reparaturne objemke vključno s premerom 82 mm:

Ohišje mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304 ali boljše. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Potrebno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

Reparaturne objemke s premerom večjim od 82 mm:

Ohišje mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavnega jekla AISI 304 ali boljše. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparaturne objemke morajo imeti dvojno montažno ročko za lažjo vgradnjo. Potrebno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.«

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.


Andreja Mešter
Vodja naročila



Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Koroška cesta 37/b
3320 Velenje


Mag. Gašper Škarja
Direktor