

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

**DODATEK št. 1**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**REKONSTRUKCIJA CESTE IN OBJEKTOV NA ODSEKIH NA A1/0042 IN 0642 ŠENTRUPERT – VRANSKO**  
**OD KM 1,470 DO KM 5,500**

**julij 2018**

**V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

Vprašanje 1: Pri pregledu dokumentacije za Nadvoza smo ugotovili, da JVO H2W4 na zunanjem robu nima zadostne delovne širine. Ali je bila dokumentacija recenzirana oz. zagotavljanja potrebne delovne širine v skladu s SIST EN 1317 ni potrebno upoštevati, ter s tem, kot potencialni ponudniki nimamo nobene odgovornosti za eventuelne posledice neupoštevanja standarda SIST EN 1317?

Odgovor: V dokumentaciji je pri nadvozih (na trasi) previdena postavitve BVO varnostnih ograj.  
Postavitve JVO ograj je predvidena na podvozih, zato sklepamo, da se vaše vprašanje nanaša na dokumentacijo podvozov, na katero vam podajamo pojasnilo.  
Predvidena JVO H2/W4 na podvozih je ustrezna in potrjena tako s strani recenzenta kot tudi s strani presojevalca varnosti cest. Pri delovni širini W4 (= 130 cm) in širini JVO H2/W4 (= 50 cm) je pomik JVO velikosti 80 cm, kar ustreza širini robnega venca (80 cm), merjeno od odbojnika JVO do zunanjega roba robnega venca.

Vprašanje 2: Prosimo, da objavite obrazec ESPD.

Odgovor: V prilogi tega Dodatka podajamo ESPD obrazec.

Vprašanje 3: Naročnika naprošamo, da objavi ESPD obrazec.

Odgovor: V prilogi tega Dodatka podajamo ESPD obrazec.

Vprašanje 4: Boste objavili tudi ESPD?

Odgovor: V prilogi tega Dodatka podajamo ESPD obrazec.

Vprašanje 5: Ali prav razumemo, da se bančna garancija za resnost ponudbe predloži samo v pdf formatu v e-JN sistemu, originala pa ni potrebno pošiljati vam na naslov do roka za oddajo ponudb?

Odgovor: Da. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podčlena 8.3 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, v katerem se zbriše stavek: »Garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v originalu na način, kot je navedeno v točki 20.1 teh navodil ponudnikom.«

**Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Poglavje 1-Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe**

Podčlen 8.3 se spremeni tako, da glasi:

»Ponudnik mora skrbno pregledati vso dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ob predložitvi ponudbe izpolniti vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2> in oddati na način, kot je opisan v podčlenu 12.1 teh Navodil ponudniku.«