

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.**

DODATEK št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Rekonstrukcijo ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.

marec 2019

V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovor na vprašanje ponudnika:

Vprašanje 1: Prosim vas, da objavite še sheme oken in vrat.

Odgovor: V prilogi tega dodatka naročnik objavlja sheme oken in vrat kot del Poglavlja 9 (Izvilleček iz PZI).

Vprašanje 2: Prosim za posredovanje projekta za izvedbo v delu shem stavbnega pohištva.

Odgovor: V prilogi tega dodatka naročnik objavlja sheme oken in vrat kot del Poglavlja 9 (Izvilleček iz PZI).

Vprašanje 3: Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da manjka Poglavlje 9 (Izvillečki iz PZI).
Naročnika naprošamo, da ga čimprej objavite.

Odgovor: Poglavlje 9 (Izvilleček iz PZI) je objavljeno na spletni strani DARS

Vprašanje 4: Prosim za več podatkov za spodnje svetilke ter polnilno postajo kot npr. tip, proizvajalec

1. 0058 0 N 1 1 641 Svetilka z LED virom, rdeča, 2W. Za montažo nad vrati polnilnice akumulatorjev. Komplet s pritrdilnim materialom in tablo z napisom v smislu Pozor! Ventilator ne deluje. Prisotnost hlapov!. KPL 1

2. 0059 0 N 1 1 642 Stropni nosilec za projektor s podaljšano roko dolžine 1m. Kovinski, bele barve. Komplet s pritrdilnim materialom in po meri izrezano mavčno ploščo spuščene stropa. KPL 1

3. 0060 0 N 1 1 643 "Usmernik/polnilna postaja za svinčene akumulatorje.

Tip enak že obstoječim postajam - VPS 03 - 5x24/25

Vhodna moč: 5500W

Vhodna napetost: 3x400V

Izhodna napetost: 5x25V

Izhodni tok: 5x25A" KPL 1

4. 0061 0 N 1 1 644 "Polnilno mesto za svinčene akumulatorje.

Tip enak obstoječim polnilnim mestom. Izhodni parametri: 12V/15-20A, 24V/20A" KPL 4

5. 0062 0 N 1 1 252 Priklop strojnih in električnih naprav, kot npr.: ventilatorjev, konvektorjev, črpalk... do funkcionalnega delovanja KPL 1

Odgovor: 1. To je opozorilna lučka, 230V, 2W, rdeče barve, katero se ročno vklopi preko izbirnega stikala 1-2. Na poziciji 1 je vklopljen Ex ventilator prezračevanja, na poziciji 2 pa se napaja navedena svetilka nad vrati prostora polnilnice. To izvira iz zahtev recenzenta strojnih inštalacij. Tokokrog se napaja iz R.VG/F71.

2. To je nosilec za projektor namenjen za prostor "Stranke-pregled dokumentacije" v pritličju prizidka Velikih garaž. Nosilec je generičen, kovinski, bele barve, montiran pod betonsko stropno ploščo pritličja.

3. Odgovor je že zajet v besedilu postavke. Obstoječe postaje so tip VPS 03 - 5x24/25 z navedenimi podatki.

4. Odgovor je že zajet v besedilu postavke.

To je polnilno mesto vezano na polnilec iz prejšnje postavke.

5. Odgovor je že zajet v besedilu postavke.

Ta postavka je mišljena kot časovna postavka za priklop ventilatorjev vseh vrst, raznih enot strojnih inštalacij, potopnih in ostalih črpalk ipd.

Vprašanje 5: Prosimo da objavite vse načrte objektov, ki jih je potrebno rušiti (nakladalna rampa, male garaže, nadstrešnica 5, plato silosi, skladišče soli, velike garaže)

Odgovor: V prilogi tega dodatka naročnik objavlja načrte objektov za rušitev: skladišče soli, nakladalna rampa kot del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI).

Vprašanje 6: ALI BO NAROČNIK ORGANIZIRAL OGLED GRADBIŠČA?

Odgovor: Objavljamo dva termina za ogled gradbišča:
petek 22.3.2019 med 8-14 uro in ponedeljek 25.3.2019 med 8-14 uro.
Obvezna predhodna najava na telefonsko številko tajništva področja vzdrževanja na Griču 54 v Ljubljana: 01/518 84 00.

Vprašanje 7: PROSIMO ZA OBJAVO TEHNIČNIH POROČIL ZA RUŠITVENA IN NOVO PREDVIDENA DELA.

Odgovor: V prilogi tega dodatka naročnik objavlja Tehnična poročila kot del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI).

Vprašanje 8: Naročnika naprošamo, da čimprej objavi:

- 1.) PZI projektno dokumentacijo
- 2.) sheme stavbnega pohištva
- 3.) požarni elaborat
- 4.) gradbeno dovoljenje s soglasji
- 5.) Projekt rušitev
- 6.) projekt gradbenih konstrukcij
- 7.) ...

Odgovor: Naročnik je kot del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI) objavil vse potrebne načrte, potrebne za pripravo ponudbe. Dodatno bo naročnik organiziral ogled gradbišča in sicer v petek 22.3.2019 med 8-14 uro in ponedeljek 25.3.2019 med 8-14 uro.
Obvezna predhodna najava na telefonsko številko tajništva področja vzdrževanja na Griču 54 v Ljubljana: 01/518 84 00.

Vprašanje 9: Prosimo Vas, da objavite načrte za postavko N 2 1 188 - Izdelava vodnjakov, ki se nahaja v sklopu 1.11. SKLADIŠČE SOLI.

Odgovor: V prilogi tega dodatka naročnik ponovno objavlja detajl vodnjakov skladišča soli kot del Poglavja 9 (Izvleček iz PZI).

Vprašanje 10: Naročnika prosimo za objavo kontaktnih podatkov za dogovor glede ogleda lokacije načrtovane gradnje.

Odgovor: Objavljamo dva termina za ogled gradbišča:
petek 22.3.2019 med 8-14 uro in ponedeljek 25.3.2019 med 8-14 uro.

Obvezna predhodna najava na telefonsko številko tajništva področja vzdrževanja na Griču 54 v Ljubljana: 01/518 84 00.

Vprašanje 11: Zanima nas ali gre v spodaj navedeni postavki za azbestno kritino ? 0011 0 N 2 1 458 "Odstranitev vlakocementne strešne kritine, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; Opombe: Kritina in valovita obloga med montažnimi nosilci." M2 1246

Odgovor: Kritina je eternit.

Vprašanje 12: Prosimo vas, da objavite načrt rušenja, obstoječe stanje in tehnično poročilo.

Odgovor: V prilogi tega dodatka naročnik objavlja rušitvene načrte obstoječih objektov in tehnično poročilo kot del Poglavlja 9 (Izvleček iz PZI).

Vprašanje 13: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je priporočljivo, da si ponudnik ogleda lokacijo gradnje objektov. Zanima nas, če se je treba za ogled objektov najaviti in če ja komu ?

Odgovor: Glej odgovor na vprašanje št. 6.

Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 9 – Izvleček iz PZI

Kot del Poglavlja del se s tem dodatkom objavlja:

- sheme oken in vrat
- načrte objektov za rušitev: skladišče soli, nakladalna rampa
- Tehnična poročila
- detajl vodnjakov skladišča soli.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.