



- LEGENDA:**
- AI  $\varnothing$  8 mm
  - inox 30x3,5 mm
  - A KRIŽNI SPOJ
  - B ŽLEBNI SPOJ
  - C SPOJ METEORNIH VOD
  - F MEHANSKA ZAŠČITA
  - P SPOJ S KOVINSKO MASO
  - G LOP02 – LOVILNE PALICE, l=2m, KOMPLET Z USTREZNIM PRITRDILNIM IN MONTAŽNIM PRIBOROM.

**OPOMBA:**

ODVODI STRELOVODNE NAPELJAVE PO FASADI SE NE ODSTRANIJO, DEMONTIRA oz. ODSTRANI SE LOVILNA MREŽA NA STREHI.

NA STREHI SE POVEŽE NA STRELOVODNO NAPELJAVO : ZUNANJE ENOTE KLIMATSKIH NAPRAV, VSE DIMNIKE IN OSTALE KOVINSKE MASE.

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

 <i>FIMA</i> d. o. o.	Otiški vrh 26c 2373 Šentjanž pri Dravogradu Tel.: 02/8786819 Fax: 02/8786810 GSM: 041-647677 E-mail: Fima@sgn.net			
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Gospodsvetska cesta 1 naročnik: 2380 Slovenj Gradec	objekt: STREHA INTERNI ODDELEK			
odg.vodja projekta: Leon Pokeržnik, u.d.i.s. id.:S-0606	za gradnjo: VZDRŽEVALNA DELA			
odg. projektant: Božidar Jezeršek, ing.el., id.:E-1233	vrsta proj. dokumentacije: PZR			
obdelal: Božidar Jezeršek, ing.el., id.:E-1233	vrsta načrta: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE			
vsečina/ naslov risbe: TLORIS STREHE – STRELOVODNA NAPELJAVA				
št. projekta: F-30/19	št. načrta: F-30/19-E	datum: AVG 2019	merilo: 1 : 250	list št.: 01