



**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 477 96 00 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

202200340
20-01-2022



ELEA IC D.O.O.
DUNAJSKA CESTA 21
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 17.1.2022

Št. dokumenta: VOK-351-6356/2021-004

Št. soglasja: S-2648-21K

PROJEKTNI POGOJI - KANALIZACIJA

Investitor: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za infrastrukturo, TRŽAŠKA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI LJUBLJANA

Katastrska občina: UDMAT, BEŽIGRAD, TABOR, AJDOVŠČINA Parcelna št.: po projektu

Naslov objekta: Masarykova cesta, Dunajska cesta, Ljubljana

Projektna dokumentacija: IDZ št.: 856, TIRING D.O.O., julij 2021, dopolnitev št.: 210333/2.1, ELEA IC D.O.O., november 2021

Kanalizacijsko omrežje: mešan sistem

Varstveni pas vodnih virov: VVO III A - širše podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom

Datum vloge: 3.12.2021

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 30. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017-popr.), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018), kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. V sklopu ureditve javne komunalne infrastrukture zaradi predvidene gradnje Potniškega centra Ljubljana je bil izdelan PGD projekt št. projekta 7227 z naslovom »Gospodarska javna infrastruktura na zahodnem delu območja Potniškega centra Ljubljana«, december 2011 in dopolnitev februar 2012, LUZ d.d. (arhivska številka 5930 KZ), v katerem je za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz južnega dela Potniškega centra Ljubljana, ki zajema tudi območje nove železniške postaje, predvidena gradnja novega javnega kanala ob severnem robu ulice Trg Osvobodilne fronte.



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
Vl. št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,
Osnovni kapital 98.189.262,55 EUR



2. Za območje gradnje nove železniške postaje je bilo že izdano soglasje k projektnim rešitvam št. soglasja KA2103682KAN z dne 26.03.2012 (S-1715-11). Za ureditev odvoda komunalne in padavinske odpadne vode iz območja nove železniške postaje je bila predvidena gradnja interne kanalizacije v ločenem sistemu.
3. Pri gradnji nove železniške postaje se mora za ureditev odvoda komunalne in padavinske odpadne vode predvideti gradnjo interne kanalizacije v ločenem sistemu. Odvod komunalne odpadne vode iz območja novo predvidene železniške postaje se bo urejal preko interne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode z navezavo na novo predvideni javni kanal v cesti Trg Osvobodilne fronte, v skladu s projektom PGD št. 7227. Teren omogoča ponikanje padavinske vode, zato se mora odvod padavinske odpadne vode iz streh in utrjenih površin odvesti preko ponikalnic v podtalje na območju predvidene gradnje.
4. V Dunajski cesti ob vzhodnem robu podhoda poteka kanal za odvod padavinske odpadne vode iz vzhodnega dela Dunajske ceste dimenzije DN 400, ki se severno od podhoda navezuje na kanal DN 700/1050. V kolesarski površini ob vzhodnem delu podhoda poteka javni kanal za odvod padavinske odpadne vode dimenzije DN 250.
5. Ob zahodnem robu podhoda v Dunajski cesti poteka kanal za odvod komunalne odpadne vode dimenzije DN 700, ki na območju severno od podhoda prečka Dunajsko cesto in se navezuje na kanal DN 700/1050, ki se nadaljuje v smeri proti severu do navezave na zbiralnik A4, južno od Vilharjeve ceste. V kolesarski površini ob zahodnem delu podhoda poteka javni kanal za odvod komunalne odpadne vode dimenzije DN 400.
6. Pri poglobitvi Dunajske ceste ter obeh površin za pešce in kolesarje na območju širitve podhoda pod železniško progo v smeri sever – jug, ki bo omogočal dograditev še dveh novih železniških tirov (skupaj 6), bo treba kote pokrovov revizijskih jaškov na obstoječem kanalizacijskem omrežju ustrezno prilagoditi novi koti terena cestišča ter peš oziroma kolesarskim površinam.
7. Pri gradnji novih pilotov za podporne stebre predvidene širitve podhoda pod železniško progo se mora varovati obstoječe kanalizacijsko omrežje.
8. Potek javnega kanalizacijskega omrežja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (<http://www.e-prostor.gov.si/>). Natančnejše katastrske podatke o potekih tega omrežja, si lahko pridobite v katastru JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 382), v času uradnih ur.
9. Upoštevanji morajo biti predpisani odmiki od obstoječe javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov.
10. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

B. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:

1. Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
2. Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05).
3. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18).
4. Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17).
5. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine

Ljubljana - strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18).

6. Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 43/15 in 181/21).
7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018).

C. Za pridobitev mnenja nam dostavite projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za predmetno ureditev, ki mora vsebovati:

1. načrt nadgradnje železniške infrastrukture,
2. komunalni zbirnik.

Projektne pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Pripravi/a:

Katja Antolić

Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevnar



