

**Zadeva: Sprememba razpisne dokumentacije JN22/00251 za JN: Dobava in montaža opreme za lastno rabo in 20 kV stikališča v sklopu projekta I610-001 RTP Maribor – izgradnja obratne stavbe in zamenjava sekundarne opreme**

Naročnik sporoča spremembo razpisne dokumentacije:

V DZR Dobava in montaža 20 kV stikališča se točka 4. Tabela tehničnih podatkov, podtočka 4.4 SN kablji in kabelska oprema po novem glasi.

POZ.	OPIS	ENOTA	ZAHTEVANE VREDNOSTI	PONUDBENE VREDNOSTI
	SN KABLI			
10.	Termični tok kratkega stika (1s)	kA	$\geq 14$	

**Prosimo, da navedeni popravek upoštevate pri pripravi ponudbe.**

ELES, d.o.o.  
vodja službe za javna naročila  
mag. Polonca Rahne

**V objavo na portalu JN**