

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 4

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Ureditev zunanje razsvetljave na območju avtocest (AC) in hitrih cest (HC) v RS, skladno z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja - 5. FAZA**

december 2022

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Vprašanja za luči:

Prosim za potrditev, da se lahko ponudi tudi svetilke, ki niso enotnega izgleda (različna družina svetilk), če so ohišja barvana v enak RAL in je proizvajalec svetilke v obeh primerih isti?

Je dovolj, da se za potrditev RoHS zahtev priloži izjava proizvajalca svetilk?

Prosim za potrditev, da se lahko ponudi tudi svetilke, ki dosegajo rizično skupino 1 (risk group 1) v skladu z EN62471, glede na to, da za predvideno namembnost uporabe rizična skupina 1 nima škodljivih vplivov in ni predvidenih omejitev izpostavljanja svetlobi ?

Se lahko za EMC priloži poročila, ki so opravljena po zahtevanih standardih (EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013.) v laboratorijih, ki niso akreditirani po ISO17025

Prosim za potrditev, da za ponujene svetilke ni zahtevano brezvijačno odpiranje in servisiranje svetilk vendar je še vedno omogočeno servisiranje na terenu?

Vprašanja za reflektorje:

Je dovolj, da se za potrditev RoHS zahtev priloži izjava proizvajalca svetilk?

Prosim za potrditev, da se lahko ponudi tudi svetilke, ki dosegajo rizično skupino 1 (risk group 1) v skladu z EN62471, glede na to, da za predvideno namembnost uporabe rizična skupina 1 nima škodljivih vplivov in ni predvidenih omejitev izpostavljanja svetlobi ?

Se lahko za EMC priloži poročila, ki so opravljena po zahtevanih standardih (EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013.) v laboratorijih, ki niso akreditirani po ISO17025

Se lahko za ENEC priloži poročila, ki so opravljena po zahtevanih standardih (EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011.) v laboratorijih, ki niso akreditirani po ISO17025.

Prosim za potrditev, da za ponujene svetilke ni zahtevano brezvijačno odpiranje in servisiranje svetilk vendar je še vedno omogočeno servisiranje na terenu?

Odgovor: Odgovori za luči:

NE. Ohišja svetilk so lahko različnih velikosti (glede na različne situacije), vendar enotnega izgleda. Izjema so svetilke večjih moči, montirane na drogovi, višjih od 16 m.

Da. Dovolj je, da se za potrditev RoHS zahtev priloži izjava proizvajalca svetilk.

Da. Lahko se ponudi tudi svetilke, ki dosegajo rizično skupino 1 (risk group 1) v skladu z EN62471, ker za predvideno namembnost rizična skupina 1 nima škodljivih vplivov.

Ne. Za EMC se lahko priloži poročila, ki so opravljena po zahtevanih standardih (EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013.) v laboratorijih, ki morajo biti akreditirani po ISO17025.

Da. Brezvijačno odpiranje/zapiranje ni zahtevano, mora pa biti omogočeno enostavno - modularno servisiranje na terenu.

Odgovori za reflektorje:

Da. Dovolj je, da se za potrditev RoHS zahtev priloži izjava proizvajalca svetilk.

Da. Lahko se ponudi tudi svetilke, ki dosegajo rizično skupino 1 (risk group 1) v skladu z EN62471, ker za predvideno namembnost rizična skupina 1 nima škodljivih vplivov.

Ne. Za EMC se lahko priloži poročila, ki so opravljena po zahtevanih standardih (EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013.) v laboratorijih, ki morajo biti akreditirani po ISO17025.

Ne. Za ENEC se lahko priloži poročila, ki so opravljena po zahtevanih standardih (EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011.) v laboratorijih, ki morajo biti akreditirani po ISO17025.

Da. Brezvijačno odpiranje/zapiranje ni zahtevano, mora pa biti omogočeno enostavno - modularno servisiranje na terenu.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje **do dne 16. 12. 2022 do 12. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **16. 12. 2022** in se bo začelo ob **13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.**