

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Izvedbo sončnih elektrarn na objektih DARS d. d.: CP Dob, CP Log, ACB Ptuj, ACB Kozina in
pokriti vkop Vipavski Križ**

marec 2023

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Po pregledu objavljene dokumentacije imamo nekaj vprašanj:

- ali je obvezna uporaba SolarEdge opreme in optimizatorjev?
- kakšna je možnost zamenjave FV panelov z drugimi z enakimi karakteristikami?
- v PZI dokumentaciji nikjer ni definiranih kritin objektov (trapezna pločevina, valjasta kritina). Je možno za vsak objekt pridobiti podatke in točne dimenzije kritin (razdalje med valji pri trapezni pločevini, debelina pločevine)? Podatke potrebujemo za definiranje podkonstrukcije, ker ni definirana v PZI dokumentaciji (elektro projekt).
- kakšne so dimenzije stavb? V PZI dokumentaciji ni izrisov z merami. Izrisi elektrarn so narejeni v SolarEdge designerju na slike iz googla (kar je preslabo za zavezujočo ponudbo). Na podlagi izkušenj je iz izrisov razvidno, da nekateri odmiki od ovir niso skladni s presojo požarne varnosti.
- Ali so narejeni projekti požarne varnosti in statične presoje za objekte? V kolikor ne, lahko pri realizaciji projektov pride do odstopanj od PZI dokumentacije.

Odgovor:

1. alineja: V razpisni dokumentaciji je naveden primer ustrezne opreme, ki ni zavezujoča za ponudnika. Ponudnik lahko ponudi drugo opremo ekvivalentnih ali boljših tehničnih karakteristik, kot so podane v razpisni dokumentaciji.
2. alineja: V razpisni dokumentaciji je naveden primer ustrezne opreme, ki ni zavezujoča za ponudnika. Ponudnik lahko ponudi drugo opremo ekvivalentnih ali boljših tehničnih karakteristik, kot so podane v razpisni dokumentaciji.
3. alineja: Ponudniki lahko pred oddajo ponudbe opravijo ogled mikrolokacij in si pridobijo podatke o obstoječih kritinah. Za ogled delovišča se je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: joze.karo@dars.si.
4. alineja: Ponudniki lahko pred oddajo ponudbe opravijo ogled mikrolokacij in si pridobijo podatke o obstoječih stavbah. Za ogled delovišča se je potrebno predhodno najaviti na elektronski naslov: joze.karo@dars.si.
5. alineja: V razpisni dokumentaciji je vključena obveznost izvajalca, da izdela analizo oz. oceno statične ustreznosti površin, na katere se namešča sončna elektrarna (MFE). Projekti presoje požarne varnosti so objavljeni v prilogi tega dodatka.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.**