

## Osnovni podatki Zahtevka

Številka [2018-1670](#)  
zahtevka:

08.05.2018

Status: Zaključen

Naslov zahtevka: PRESEŽENE KOLEKTIVNE DOZE PRI IZVEDBI NEKATERIH AKTIVNOSTI V ČASU REMONTA 2018

**Opis:** Pri izvedbi nekaterih aktivnosti v RE18 je prišlo do presejanja načrtovane kolektivne prejete doze za te aktivnosti. Na to temo je bilo zabeleženih več zahtevkov korektivnega programa, ki so navedeni v povezanih zahtevkih. Potrebno je poiskati vzroke za ta odstopanja. Predlaga se izvedba skupne - trend analize.

**Rešitve/Ukrepi:** Predlaga se izvedba skupne - trend analize.

**Prioriteta:** D-Datum

**Klasifikacija:** 3-Pomembna odstopanja

**Procesni:** DA

**Komentar** Obrazložitev klasifikacije 3: ADP-1.0.020, rev. 6, dodatek 6.17, kolona 3-pomembna odstopanja, točka 15. Vsak trend ali

**SKV.NOV:** ponavljanje dogodka, ki zahteva raziskavo glede pomembnosti.

### Povezave na ostale zahtevke

Zahtevek	Naslov
> <a href="#">2018-1656</a>	PRESEŽENA KOLEKTIVNA DOZA ZA AKTIVNOST ČIŠČENJE ZADRŽEVALNEGA HRAMA
> <a href="#">2018-1657</a>	PRESEŽENA KOLEKTIVNA DOZA ZA AKTIVNOST ZAMENJAVA MOTORJA RCP-2 IN REVIZIJA MOTORJA RCP-1
> <a href="#">2018-1658</a>	PRESEŽENA KOLEKTIVNA DOZA ZA AKTIVNOST VGRADNJA DODATNIH VENTILOV ZA FEED/BLEED NA PRZ
> <a href="#">2018-1659</a>	PRESEŽENA KOLEKTIVNA DOZA ZA AKTIVNOST MODIFIKACIJO 1029-RH-L RCS AND CNT ALTERNATE COOLING
> <a href="#">2018-1660</a>	PRESEŽENA KOLEKTIVNA DOZA ZA AKTIVNOST VZDRŽEVALNIH DEL NA ČRPALKAH (CS,WP, FD,SI)
> <a href="#">2018-1673</a>	PRESEŽENA KOLEKTIVNA DOZA ZA AKTIVNOST ECT SG-1 IN SG-2
> <a href="#">2018-1418</a>	NEUČINKOVITOST WS DEMINERALIZATORJA V RE2018
< <a href="#">2019-2891</a>	PRESEŽENA KOLEKTIVNA DOZA ZA AKTIVNOST MODIFIKACIJO 1029-RH-L RCS AND CNT ALTERNATE COOLING

## Analiza - Zaključene vse akcije

Analiza: [2018-1670](#)

Status: Zaprta

Nosilna OE: TO.RZ

Rok odobritve: 08.08.2018

[Forum \(N\)](#)

Podporne OE: TO.VZST,TO.KM,ING.MOD

Vrsta analize: C3-Zahtevane analize - Analiza trenda

**Komentar**  
skupine  
k analizi:

### Akcije analize

Vrsta Akcije	Nosilna OE	Nosilec	Rok Izvedbe	Status
1 <a href="#">Zadolžitev</a>	ING.MOD	ROSTOHAR ROBERT	29.03.2019	Zaključena
4 <a href="#">Zadolžitev</a>	TO.RZ	KOZIC IVICA	30.09.2019	Zaključena
5 <a href="#">Zadolžitev</a>	TO.VZ	VUCAJNK ALES	31.03.2020	Zaključena

## Akcija - Zadolžitev - NOV odobril zaključitev akcije

Akcija: 2018-1670/5

Rok izvedbe: 31.03.2020

Status Zaključena

Naslov: V specifikacijo za naročilo ECT dodati uporabo ALARA vrat

Naprava:

Sistem:

Dokument:

**Navodilo:** Od ponudnikov za ECT zahtevati dobavo in instalacijo ALARA ščita za odprtine uparjalnikov. To primerno vključiti v specifikacijo za naročilo.

### Vodja OE

Vodja OE: PLANINC VINKO 😊

OE: TO.VZ

tel.: 2328,2301

Datum: 13.04.2020

Nosilec: 899

Čakalnica: ☐

**Komentar ali navodilo vodje** V specifikacijo za naslednje naročilo ECT dodati zahtevo za uporabo posebnih vrat za ščitenje s ciljem zmanjšati kolektivno dozo za to aktivnost.

**OE:** V specifikacijo je dodano v obseg dobave tudi ustrezna zaščitna vrata, kar je bila zahteva akcije.

Predlagam da se kcija zaključi, saj je bilo dodano v obseg naročila. Ker gre za javno naročanje bomo skozi proces JN prišli do ustrezne rešitve.

Uporaba se načrtuje za ECT med RE21.

### Nosilec

Nosilec: VUCAJNK ALEŠ 😊

OE: TO.VZ

tel.: 2372

E-Mail: [ales.vucajnk@nek.si](mailto:ales.vucajnk@nek.si)

Datum: 10.04.2020

Številka akcije v 1670/5  
dolgoročnem  
planu:

Naslov: V specifikacijo za naročilo ECT dodati uporabo ALARA vrat

**Opis izvedene** V specifikacijo za naročilo ECT SG (TS IS 04-20) je kot opcija pri obsegu del v R'21 dodana DOBAVA in v samem remontu  
**akcije:** INŠTALACIJA RADIATION PROTECTION DOORS: Sedaj se začne proces vnosa v EBS in pripravljanje razpisne dokumentacije.

**Izvajalec**

899 ALEŠ VUČAJNK

**Število ur**

4

**Podjetje**

9000 NEK D.O.O. KRŠKO

**Sponzor analize**

**Komentar:** V specifikacijo je dodano v obseg dobave tudi ustrezna zaščitna vrata, kar je bila zahteva akcije.

**Ime:** ČIŽMEK RUDI 😊

**OE:** SKV.NOV

**tel.:** 2588

**E-Mail:** [rudicizmek@nek.si](mailto:rudicizmek@nek.si)

**Datum:** 14.04.2020