Tadej Beočanin
Št. dok.: 4301-0027/2022 - 24
Podpisnik: Tadej Beočanin
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 57B4C9A400000000573D2CC
Veljavnost: 24.05.2024
Datum in ura: 10.05.2023 14:21 Dokument je elektronsko podpisan.

Številka: 4301-27/2022-24
Datum: 9.5.2023

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US, 28/23, v nadaljevanju ZJN-3), po izvedenem odprtem postopku za javno naročilo »Gradnja komunalne infrastrukture v poslovno ekonomski coni Ajdovščina – širitev vzhod in zahod – rekonstrukcija strojnega predzgoščanja in dehidracija blata« v zvezi s katerim je bilo objavljeno obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod zap. št. JN000141/2023-B01, z dne 12. 1. 2023, sprejema

ODLOČITEV
O (NE) ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo za Gradnjo komunalne infrastrukture v poslovno ekonomski coni Ajdovščina – širitev vzhod in zahod – rekonstrukcija strojnega predzgoščanja in dehidracija blata se ne odda.

Obrazložitev:

I. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), je na podlagi 40. člena ZJN-3 izvedla odprti postopek za izbiro izvajalca za javno naročilo »Gradnja komunalne infrastrukture v poslovno ekonomski coni Ajdovščina – širitev vzhod in zahod – rekonstrukcija strojnega predzgoščanja in dehidracija blata«, kot izhaja iz obvestila o naročilu objavljenega na portalu javnih naročil z dne 12.1.2023 pod zap. št. JN000141/2023-B01.

Na objavljeno javno naročilo sta pravočasno, torej do 15. 2. 2023, do 9. ure, prispeli naslednji ponudbi:

ZAP. ŠT. PONUDBE	PONUDNIK	DATUM IN URA PREJETJA V SISTEMU E-JN
1.	CID – ČISTILNE NAPRAVE D.O.O., Ulica Istrstkega odreda 1, 6000 Koper	14.2.2023 ob 19:00
2.	INDES JANEZ KROŠELJ S.P., Jelinčičeva ulica 8, 1000 Ljubljana	14. 2. 2023 ob 20:22

II. V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 sta bili prejeti ponudbi ocenjeni glede na merila določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pri čemer sta ponudnika prejela naslednje število točk:

	Ponudnik	Ponudbena cena brez DDV		Točke
1.	CID ČISTILNE NAPRAVE, družba za projektiranje, izgradnjo in upravljanje čistilnih naprav d.o.o., Ulica Istrskega odreda 1, 6000 Koper	716.106,99	716.106,99/716.106,99*100	100
2.	INDES JANEZ KROŠELJ S.P., Jelinčičeva ulica 8, 1000 Ljubljana	1.086.117,22	716.106,99/1.086.117,22*100	65,93

V skladu z določili drugega odstavka 89. člena ZJN-3 mora naročnik, pred oddajo javnega naročila preveriti obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je pred oddajo naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe ponudnika CID ČISTILNE NAPRAVE D.O.O., Ulica Istrskega odreda 1, 6000 Koper, ki je dosegel najvišje število točk.

Naročnik je preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika, in ali so izpolnjeni vsi pogoji za njegovo sodelovanje.

Ponudnik je predložil naslednje reference:

- Dobava in zamenjava preše na objektu CČN Koper – vgradnja nove centrifuge in vse tehnološke opreme, strojnih in vseh elektro instalacij, kapacitete 85.000 PE. (6.1.2015)

Ter naslednje reference partnerja:

- Optimizacija linije blata na čistilni napravi Udine – dobava in montaža ene centrifuge za dehidracijo blata, dobava in vgradnja vse tehnološke opreme, strojnih in vseh elektro instalacij, kapacitete 100.000 PE (10/2022)
- Izgradnja čistilne naprave Rovinj – dobava in montaža dveh centrifug za dehidracijo blata, dobava in vgradnja vse tehnološke opreme, strojnih in vseh elektro instalacij, kapacitete 63.000 PE (1.12.2022)

- Čistilna naprava Rovinj – Izdelava PZI dokumentacije – projekt načrta strojnih inštalacij in strojne opreme kjer je izvedena dehidracija blata z dvema centrifugama in izvedeno strojno predzgoščanje blata z dvema napravama, kapacitete 63.000 PE (29.12.2021)

Naročnik je ugotovil, da pri ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Nadalje je pri pregledu ponudbenega predračuna naročnik ugotovil, da ponudnik spodnje postavke ni izpolnil:

5.01.2003	začasni el. priklop zaradi odstranitve obstoječe el. omare bo upravljalec CČN zagotovil el. priključek za obratovanje mobilne opreme dehidracije (črpalka za dovod blata na centrifugo, centrifuga in priprava in doziranje polielektrolita)

V tretjem odstavku točke 3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je izrecno določeno, da mora ponudnik izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Nadalje je pri pregledu ponudbenega predračuna tudi ugotovil, da ponudnik ni ponudil opreme, ki je skladna s tehničnimi zahtevami v ponudbenem predračunu.

Ponudnik v naslednjih postavkah ni ponudil ustrezne opreme:

poz. 6.02.2001: Naprava za predzgoščanje ANDRITZ PDM2000
zahteva dobavitelja je da je koncentracija prostih delcev 10 g DS/l. zahteva v razpisu je 2,1%, torej razpisnih pogojev ponudnik ne izpolnjuje; dobavitelj omejuje vsebnost organske snovi v blatu na vstopu v napravo za predzgoščanje < 70%, z razpisno dokumentacijo ta pogoj ni postavljen, torej ponudnik omejuje pogoje, pri katerih bo dosegel zahtevane parametre na izstopu iz naprave; dobavitelj je definiral porabo pralne vode in njeno kvaliteto za potrebe delovanja naprave za predzgoščanje (6,6 m3/h pri 8 bar z velikostjo delcev <450um in vsebnostjo nižjo od <100ppm)- iz navedenega je moč sklepati, da ne izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije, v kateri je navedeno, da je naprava za predzgoščanje opremljena z lastnim zalogovnikom filtrirane vode in lastno črpalko, s katero se zagotavlja pranje traku naprave za predzgoščanje. Skratka ta sistem mora biti integriran v napravi vključno z vsemi elektroinštalacijami na način da zagotavlja avtonomno in avtomatsko delovanje naprave. Ta pogoj ni izpolnjen.

poz. 6.02.2003: Črpalka za črpanje nezgoščenega blata iz zgoščevalca na napravo za predzgoščanje Ponujena črpalka od SCAE od proizvajalca SYDEX BK-075/2S/RID/FB/17,8/CANT
Zahteva kapacitete črpalke iz razpisne dokumentacije (6-30 m3/h) ni izpolnjena, namreč iz predložene tehnične dokumentacije proizvajalca je razvidno da črpalka pri 30 Hz dosega pretok 11 m3/h, pri nominalni frekvenci 50 Hz pretok 18 m3/h in pri 70 Hz maksimalno 25 m3/h; v razpisni dokumentaciji je zahtevan material rotorja črpalke 1.2436 (dosega trdoto do 64 HRC),

ponujena črpalka ima rotor črpalke izdelan iz materiala AISI420B, ki dosega trdoto do max 52 HRC.

poz. 6.02.2004: Črpalka za črpanje zgoščenega blata v gnilišče
Ponujena črpalka SCAE od proizvajalca SYDEX BK-65/2S/RID/FB/8M/CANT
Zahteva kapacitete črpalke iz razpisne dokumentacije (3-13 m3/h pri 6 bar) ni izpolnjena, namreč iz predložene tehnične dokumentacije proizvajalca je razvidno da črpalka pri 30 Hz dosega pretok 4,8m3/h, pri nominalni frekvenci 50 Hz pretok 8 m3/h in pri 70 Hz maksimalno 11,2 m3/h; iz predložene tehnične dokumentacije proizvajalca je razvidno, da je ponujena črpalka zgoraj navedene karakteristike dosega pri blatu s sušino 1-5%, suha snov na izstopu iz naprave za predzgoščanje po razpisni dokumentaciji je zahtevana do 6,5% DS, torej ponujena črpalka ne izpolnjuje tega razpisnega pogoja; v razpisni dokumentaciji je zahtevan material rotorja črpalke 1.2436 (dosega trdoto do 64 HRC), ponujena črpalka ima rotor črpalke izdelan iz materiala AISI420B, ki dosega trdoto do max 52 HRC.

poz. 6.02.2005: Črpalka za črpanje PAA na Napravo za predzgoščanje
Ponujena črpalka SCAE od proizvajalca SYDEX BK-035/2S/RID/PS/1,2M/M1-2/IE3
Zahteva kapacitete črpalke iz razpisne dokumentacije (0,1-1,5 m3/h pri 2 bar) ni izpolnjena, namreč iz predložene tehnične dokumentacije proizvajalca je razvidno da črpalka pri 30 Hz dosega pretok 0,48 m3/h, pri nominalni frekvenci 50 Hz pretok 0,8 m3/h in pri 70 Hz maksimalno 1.12 m3/h; v razpisni dokumentaciji je zahtevan material rotorja črpalke 1.2436, ponujena črpalka ima rotor črpalke izdelan iz materiala AISI316L=1.4404, kar ni skladno z razpisno dokumentacijo.

poz. 6.03.2001: Centrifuga
Ponujena je centrifuga ANDRITZ D4LR20
V razpisni dokumentaciji je zahtevan material bobna centrifuge 1.4463, ponujena centrifuga ima boben izdelan iz materiala 1.4362; v razpisni dokumentaciji je zahtevano, da so vsi ostali omočeni deli centrifuge izdelani iz materiala 1.4571, zahtevan tekst je v ponudbeni specifikaciji od CID izpuščen, zato ni jasno ali je razpisna zahteva izpolnjena; v razpisni dokumentaciji je zahtevano, da morajo biti vsi deli zamenljivi na licu mesta, zahtevan tekst je v ponudbeni specifikaciji od CID izpuščen, zato ni jasno ali je razpisna zahteva izpolnjena; v razpisni dokumentaciji je predvideno, da ima centrifuga razmerje premer/dolžina bobna = **1:4, ponujena centrifuga ima predmetno razmerje 1:3,7, kar ne ustreza zahtevam razpisa in je za naročnika bistvena!**
- iz tehnične specifikacije proizvajalca ANDRITZ je razvidno, da bo zahtevane parametre na izstopu dosegel v kolikor bo vsebnost suhe sovi na dotoku v centrifugo do 19 g/l, po razpisnih pogojih je podan podatek, da bo vsebnost suhe snovi v blatu na dotoku v centrifugo od 16 do 28 g/l.

poz. 6.03.2003: Spiralni transporter za dehidrirano blato_ SCAE TCE 250/5000
V razpisni dokumentaciji je zahtevano, da so izmetne odprtine (2x) za blato opremljene z elektromotornim pogonom, ponujena izvedba tega nima.

poz. 6.03.2004: Črpalka za črpanje blata iz zalogovnika na centrifugo
Ponujena črpalka SCAE od proizvajalca SYDEX BK-65-11/2S/RID/FB/27M
Zahteva kapacitete črpalke iz razpisne dokumentacije (6-30 m3/h pri 4 bar) ni izpolnjena, namreč iz predložene tehnične dokumentacije proizvajalca je razvidno da črpalka pri 30 Hz dosega pretok 16m3/h, pri nominalni frekvenci 50 Hz pretok 27 m3/h in pri 70 Hz maksimalno 36 m3/h; v razpisni dokumentaciji je zahtevan material rotorja črpalke 1.2436 (dosega trdoto do 64 HRC), ponujena črpalka ima rotor črpalke izdelan iz materiala AISI420B, ki dosega trdoto do max 52 HRC.

poz. 6.03.2005: Črpalka za črpanje raztopine PAA na centrifugo
Ponujena črpalka SCAE od proizvajalca SYDEX BK-65-11/2S/RID/FB/27M
Zahteva kapacitete črpalke iz razpisne dokumentacije (0,6-7 m3/h pri 2 bar) ni izpolnjena, namreč iz predložene tehnične dokumentacije proizvajalca je razvidno da črpalka pri 30 Hz dosega pretok 2,083 m3/h, pri nominalni frekvenci 50 Hz pretok 3,5 m3/h in pri 70 Hz maksimalno 4,859 m3/h; v razpisni dokumentaciji je zahtevan material rotorja črpalke CrNiMo 17-12-2, ponujena črpalka ima rotor črpalke izdelan iz materiala AISI420B, kar ni skladno z razpisnimi pogoji.

poz. 6.04.2001: Samo- sesalno prezračevalo
Ponujeno prezračevalo SCM Technologie SC30-5,5 kW
Z razpisno dokumentacijo je zahtevano, da prezračevalo obratuje pri 3 kg SS/m3 in da dosega hitrost mešanja > 0,3 m/s- izpolnjevanje teh dveh pogojev pa iz predložene dokumentacije ni v ničemer dokazano; iz predloženega O_2/H diagrama izhaja, da je potrebna moč na osi prezračevala 6,0 kW, ponujeno prezračevalo pa je opremljeno z elektromotorjem moči P = 5,5 KW – tehnično torej ne izpolnjuje razpisanih zahtev.

Ker ponudnik ni ponudil vseh postavk ter ni ponudil opreme v skladu s tehničnimi specifikacijami in tako ni izpolnil vseh zahtev naročnika, bo naročnik ponudbo kot nedopustno zavrnil.

V nadaljevanju je naročnik pregledal ponudbo ponudnika INDES JANEZ KROŠELJ S.P. in ugotovil, da pri ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Ponudnik je predložil naslednje reference partnerja:
- Dobava in montaža centrifuge za dehidracijo blata na ČN velikosti nad 20.000 PE - tehnološka oprema, strojne in vse elektro instalacije (14.10.2016)
- Dobava in montaža centrifuge za dehidracijo blata na ČN velikosti nad 20.000 PE – tehnološka oprema, strojne in vse elektro instalacije (28.3.2022)
- Izdelava PZI projekta načrta strojnih inštalacij in strojne opreme za komunalne čistilne naprave velikosti 45.600 PE, kjer je izvedena dehidracija blata s centrifugo in načrta strojnih instalacij in strojne opreme za komunalne čistilne naprave velikosti 45.600 PE, kjer je izvedeno strojno predzgoščanje blata

Naročnik je pri pregledu ponudbenega predračuna ugotovil, da je ponudnika potrebno pozvati k dopolnitvi in razjasnitvi ponudbe ter k odpravi računske napake. Ponudnik je ponudbo v roku in pravilno dopolnil.

Nadalje je naročnik ugotovil, da ponudnikova vrednost ponudbe presega naročnikova zagotovljena sredstva. Ponudba ponudnika je iz razloga preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev nedopustna.

V skladu s četrtim odstavkom 90. člena se naročnik lahko odloči, da nekaterih informacij ne bo razkrival, če bi njihovo razkritje bilo v nasprotju z javnim interesom in bi vplivalo na poslovni interes v novem postopku. Naročnik ne želi, da bi ponudniki ponudbene cene prilagajali zagotovljenim sredstvom. Iz tega razloga naročnik ne bo razkril zagotovljenih sredstev.

Naročnik je torej odločil, da naročila v tem postopku ne bo oddal. Naročnik bo ponudbi obeh ponudnikov zavrnil kot nedopustni in za predmetno naročilo pričel nov postopek.

Pravni pouk:

Vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ima pravico vložiti zahtevek za revizijo v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN) v roku 8 delovnih dni od prejema te odločitve. V skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3 se odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija in mora vsebovati informacije navedene v 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse odmerjene v skladu z 71. členom ZPVPJN, v višini 1.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na IBAN: SI56011001000358802, voden pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, SWIFT KODA: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL. Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

Alenka Čadež Kobol,
vodja oddelka

Tadej Beočanin,
župan