University *of Ljubljana*
Faculty *of Mechanical Engineering*

Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana, Slovenia
phone 00386 1 47 71 200
fax 00386 1 25 18 567
dekanat@fs.uni-lj.si

Številka: JN002162/2017-W01, int. oznaka 7/2017
Datum: 11.05.2017

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in naslednji; ZJN-3), naročnik izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za:
NAKUP, DOBAVO IN MONTAŽO NOVE TEHNOLOŠKE OPREME, TER PREZRAČEVALNE NAPRAVE ZA KUHINJO FS
se naročilo za sklop A, **tehnološka oprema,** odda ponudniku
KOGAST SISTEMI D.O.O., ADAMIČEVA CESTA 36, 1290 GROSUPLJE

se naročilo za sklop B, **prezračevalna naprava,** odda ponudniku
ZIR D.O.O., LITOSTROJSKA CESTA 44E, 1000 LJUBLJANA

Obrazložitev:
Ponudba ponudnika KOGAST SISTEMI D.O.O. in ponudba ponudnika ZIR D.O.O. sta dopustni.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

ter mora priložiti:
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-007320-2016 . Višina takse je 1.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

S spoštovanjem,

Prof. dr. Branko Širok,
dekan

Priloga: Poročilo o oddaji JN
Vročiti: vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku z oddajo ponudbe

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Datum: 11.05.2017

Na podlagi 89. člena zakona o javnih naročilih ZJN-3, naročnik izdaja naslednje
POROČILO O ODDAJI NAROČILA ZA NAKUP, DOBAVO IN MONTAŽO NOVE TEHNOLOŠKE OPREME, TER PREZRAČEVALNE NAPRAVE ZA KUHINJO FS JN002162/2017-W01, int. oznaka 7/2017)

1. Predmet naročila:
NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME, TER PREZRAČEVALNE NAPRAVE ZA KUHINJO FS

2. Ocenjena neto vrednost naročila:
110.000,00 EUR neto.

3. Merilo za izbor ponudbe:
Naročnik je ovrednotil ponudbe ponudnikov v skladu z naslednjimi merili:
- kriterij najnižja cena

SKLOP A: tehnološka oprema

PODJETJE	Neto cena v EUR
KOGAST SISTEMI D.O.O.	86.496,00
KOVINASTROJ SERVIS D.O.O.	92.929,00

SKLOP B: prezračevalna naprava

PODJETJE	Neto cena v EUR
ZIR D.O.O.	28.380,00
ENERGO PROJEKT D.O.O.	24.457,90

4. Imena zavrnjenih ponudnikov za sklop A - razlog zavrnitve :

PODJETJE	Razlog zavrnitve
KOVINASTROJ SERVIS D.O.O.	PONUDBA JE IZLOČENA 1. zahtevane so bile vsaj tri reference različnih naročnikov za posamezen sklop, prejeti pa sta bili dve referenci istega naročnika od skupno treh referenc.

Imena zavrnjenih ponudnikov za sklop B - razlog zavrnitve :

PODJETJE	Razlog zavrnitve
ENERGO PROJEKT D.O.O.	PONUDBA JE IZLOČENA 1. zahtevane so bile vsaj tri reference različnih naročnikov za posamezen sklop, prejete pa so bile vse reference od istega

	naročnika. 2. po primerjavi prejete ponudbe s projektirano varianto, se izvedba klimata iz ponudbe ne ujema z razpisno dokumentacijo predvsem v naslednjih točkah : - naprava ni v energijskem razredu A, - padec tlaka na zračni strani glikolnega rekuperatorja na dovodu je precej večji – večja poraba energije, zato nižji energijski razred, - glikolni rekuperator na odvodu je 18 redni (v projektu 13 redni) - padci tlaka na vodni in zračni strani so posledično večji, zato tudi nižji energijski razred, - pod filtri v odvodnem delu klimata ni lovilnih korit, - lovilna korita so pocinkala oz. barvana – projektno predvidena nerjaveča pločevina zaradi čiščenja s kemičnimi sredstvi, - kovinski filtri v odvodnem delu niso v izvedbi INOX, kot je predvideno v projektni dokumentaciji, - naprava je drugačnih dimenzij in ima večjo maso, zato bo potreben ponovni statični izračun nosilnega podstavka za namestitev na streho, - priloženi Eurovent certifikat ni skladen oz. ni izdan za ponujeno opremo.

5. Predlog strokovne komisije:

Ponudba ponudnika KOGAST SISTEMI D.O.O. in ponudba ponudnika ZIR D.O.O. sta dopustni , zato

P R E D L A G A M O

da se za dobavitelja **tehnološke opreme, za sklop A**
izbere podjetje:

KOGAST SISTEMI D.O.O., ADAMIČEVA CESTA 36, 1290 GROSUPLJE

da se za dobavitelja **prezračevalne naprave, za sklop B**
izbere podjetje:

ZIR D.O.O., LITOSTROJSKA CESTA 44E, 1000 LJUBLJANA

Komisija za strokovni izbor:

Predsednik: doc.dr. Tone Češnovar
Član: Vincenc Tomc, inž. str.
član: Sonja Grošelj, ekon