elektro gorenjska

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni naslov:
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Telefon n. c.: 04 2083 000
Faks: 04 2083 600

www.elektro-gorenjska.si

Številka: JN17-001

Del. št.: EAD -
Datum: 30. 5. 2017

Na podlagi II. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in 26. člena Statuta podjetja Elektro Gorenjska, d.d. uprava naročnika sprejema naslednjo

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila

DOBAVA IN MONTAŽA SEKUNDARNE OPREME 110 KV GIS STIKALIŠČA IN OPREME LASTNE RABE V RTP RADOVLJICA

Naročilo se odda ponudniku, konzorciju Kolektor IGIN inženiring, storitve in trgovina, Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana – Črnuče, in Iskra d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, v vrednosti 699.368,96 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je 2. 3. 2017 na Portalu javnih naročil, št. objave JN001613/2017-E01 (in na TED, št. 2017/S 044-081045, 3. 3. 2017), objavil predmetno javno naročilo.

Do roka za oddajo ponudb (4. 5. 2017 do 8.30) so na naslov naročnika pravočasno prispele ponudbe ponudnikov z naslednjimi vrednostmi (brez DDV):

Ponudnik	Vrednost ponudbe	Vrstni red ponudb glede na merilo
KONZORCIJ: IBE, D.D., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, KONČAR montažni inženiring d,d, Borongajska cesta 81c, Zagreb, in SIJA d.o.o., Kmečka pot 10, Ljubljana	585.442,23 EUR	1
KONZORCIJ: KOLEKTOR IGIN D.O.O., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana – Črnuče, in Iskra d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana	699.368,96 EUR	2
ESOTECH, D.D., Preloška cesta 1, 3320 Velenje	725.441,19 EUR	3

Naročnik je prispele ponudbe razvrstil glede na merilo (najnižja cena) in pri prvi najugodnejši ponudbi, skladno z II. odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril obstoj in vsebino podatkov. Ugotovil je naslednje:

Ponudba konzorcija IBE, d.d., Končar d.d. in SIJA d.o.o. **ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, zato je nedopustna.** Pri pregledu tehničnih podatkov v ponudbi je naročnik ugotovil naslednje pomanjkljivosti:

1. Synchrocheck funkcija in meritve P, Q in S:

   Ponujeni računalnik polja (ponujena koda C650-M-N-J-F-1-G-1-HI-6-E-1-1-1-1) nima zahtevanih funkcij, navedenih v tehnični dokumentaciji (DZR, str. 46/126), kjer je bila med splošnimi funkcijami računalnikov polja zahtevana tudi sinhrocheck funkcija. Iz priloženega kataloga proizvajalca je razvidno, da ponujeni računalnik polja (pod črko ponujene kode M) omogoča le t.im. osnovne funkcije (Basic Control Functionality) (ponudba, str. 168). Kot je razvidno iz opombe na isti strani proizvajalčevega kataloga (*), ponujena oprema ne podpira funkcije Synchrocheck.

   Ponudnik v ponudbi na str. 32 navaja, da omogoča funkcijo meritve moči. Kot je razvidno iz ponudbe (glede na ponujeno kodo, navedeno zgoraj, in opombo (*), str. 168), ponujena oprema ne podpira funkcije Metering.

2. Točnost meritev:

   V razpisni dokumentaciji (DZR, str. 45/126) je zahtevana točnost:

   Zahtevana točnost za meritve U in I je 0.5 %, za P in Q pa 1 % od izmerjene vrednosti.

   Ponujeni tip opreme, kot je razvidno iz kataloga proizvajalca (ponudba, str. 166, Metering: Voltage, Power), ima naslednje vrednosti:

   - Zagotovljena točnost meritve napetosti je ± 1% (zahtevana točnost meritve napetosti je 0,5 %).
   - Zagotovljena točnost meritev za P in Q je ± 2,5 % (zahtevana točnost meritev za P in Q je 1 %).

   Ponujena oprema za merjenje napetosti ter P in Q tako ne zadošča zahtevam iz razpisne dokumentacije po točnosti meritev.

3. Oscilografija in dogodki:

   V ponudbi (tabela, str. 30) je ponudnik navedel dejansko zahtevane vrednosti (število analognih vrednosti >= 16, število digitalnih vrednosti >= 20).

   Vendar je v ponudbi (str. 166, Oscillography: Data) navedeno (namesto 16) 9 analognih vrednosti in (namesto 20) 16 digitalnih vrednosti. Ponujena oprema tako po številu analognih in digitalnih vrednosti ne zadošča zahtevam iz razpisne dokumentacije.

4. Komunikacijski računalnik-omara sistema vodenja:

   Za ponujeni tip komunikacijskega računalnika tipa Power gateway iz priložene dokumentacije (ponudba, str. 225) ni razvidno, ali ponujeni komunikacijski računalnik podpira protokol PRP, kot je bilo zahtevano v tehnični specifikaciji (DZR, npr. na str. 69/126, 71/126 idr.).

5. Število analognih vhodov za tok in napetost pri računalniku polja lastne rabe:

   V razpisni dokumentaciji je bilo zahtevano minimalno število analognih vhodov 4, ponujeni so 3 analogni vhodi za tok in napetost (ponudba, str. 75). Ponujena oprema postajnega računalnika v omari lastne rabe tako ne ustreza zahtevi v razpisni dokumentaciji.

6. Omara sistema vodenja:

   V razpisni dokumentaciji je bila zahtevana redundantna nazivna napetost za ethernet stikala, in sicer 230 V AC/110 V DC. Ponudnik je ponudil (ponudba, str. 63) samo 110 V DC napajanje.

Naročnik je nato opravil vsebinski in tehnični pregled druge najugodnejše ponudbe konzorcija Kolektor IGIN d.o.o. in Iskra d.d., in ugotovil, da je **dopustna** in, glede na merilo, najugodnejša.

Pri ostali ponudbi naročnik ni preverjal obstoja in vsebine podatkov.

Izbrani ponudnik bo v roku osmih (8) dni od pravnomočnosti te odločitve, pozvan k podpisu pogodbe.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o oddaji naročila lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v roku 8 (osem) delovnih dni od objave tega obvestila na Portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. S kopijo zahtevka mora vlagatelj obvestiti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 in 60/2011 – ZTP-D). Vlagatelj mora v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso, ki znaša 17.064,60 EUR:, na TRR št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 11 16110-7111290-0161317. **Potrdilo o plačilu takse mora biti obvezno priloženo zahtevku za revizijo.**

Predsednik uprave:
mag. Bojan Luskovec

elektro gorenjska 24

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Vročiti:

- ponudnikom – objava na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/)
- dokumentacija JN