Podpisnik: Marjan Šarec
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 3578A23100000000567DE1F2
Potek veljavnosti: 02. 06. 2027
Čas podpisa: 18. 08. 2023 12:53
Št. dokumenta: 430-253/2023-15
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-253/2023-15
Datum: 18. 08. 2023

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22-ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 203/2023 - JNMV
GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MO, po sklopih

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 203/2023-JNMV, za GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MO, po sklopih, se za:

- SKLOP A: Primorska, Notranjska, izbere ponudba ponudnika PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje, številka 147/2023, z dne 05.07.2023. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2024, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2026, v skupni okvirni vrednosti 602.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP B: Štajerska, Pomurje, Koroška, izbere ponudba ponudnika PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje, številka 147/2023, z dne 05.07.2023. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2024, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2026, v skupni okvirni vrednosti 557.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP C: Ljubljana z okolico, Gorenjska, izbere ponudba ponudnika PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje, številka 147/2023, z dne 05.07.2023. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2024, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2026, v skupni okvirni vrednosti 545.000,00 EUR z vključenim DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 203/2023-JNMV, za GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MO, po sklopih, do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel naslednje pravočasne ponudbe:

- za SKLOP A – PRIMORSKA, NOTRANJSKA:

- PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje, v skupni fakturirani vrednosti 2.033.276,94 EUR brez DDV;

- za SKLOP B – ŠTAJERSKA, POMURJE, KOROŠKA:

- BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Zgornja Jablanica 27, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni fakturirani vrednosti 1.497.092,30 brez DDV;
- PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje, v skupni fakturirani vrednosti 2.033.276,94 EUR brez DDV;

- za SKLOP C – LJUBLJANA Z OKOLICO, GORENJSKA

- BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Zgornja Jablanica 27, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni fakturirani vrednosti 1.497.092,30 brez DDV;
- Kocman inženiring, instalacije d.o.o., Adamičeva cesta 55, 1290 Grosuplje, v skupni fakturirani vrednosti 1.984.417,45 EUR brez DDV;
- PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje, v skupni fakturirani vrednosti 1.888.643,30 EUR brez DDV;

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Naročnik je po izvedenem javnem elektronskem odpiranju ponudb prejete ponudbe najprej preveril z vidika ugotavljanja računskih napak. Računskih napak ni bilo. Nadalje je ponudbe za vsak sklop posebej razvrstil glede na objavljeno ocenjevalno merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba, z upoštevanjem faktorjev, določenih v popisu del. Naročnik bo izbral ponudnika za vsak sklop posebej, katerega »fVrednost-SKUPAJ« bo najnižja.

SKLOP A

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje	2.033.276,94

SKLOP B

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Zgornja Jablanica 27, 1275 Šmartno pri Litiji	1.497.092,30
PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje	2.033.276,94

SKLOP C

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Zgornja Jablanica 27, 1275 Šmartno pri Litiji	1.497.092,30
PIL 2 d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje	1.888.643,30
Kocman inženiring, instalacije d.o.o., Adamičeva cesta 55, 1290 Grosuplje	1.984.417,45

Naročnik je ugotovil, da so po sklopih najugodnejše ponudbe naslednjih ponudnikov:

- SKLOP A: PIL 2, d.o.o.,

- SKLOP B: BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o.,
- SKLOP C: BGD invest, gradbeništvo in trgovina.

Naročnik je preveril edino prejeto ponudbo za sklop A, ali je dopustna in preveril za ostala sklopa B in C ali sta ponudbi najugodnejših ponudnikov dopustni.

SKLOP A
Naročnik je pregledal ponudbo ponudnika PIL 2, d.o.o. Pomanjkljivosti ni ugotovil.

SKLOP B
Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o. iz priložene dokumentacije ugotovil, da ne izpolnjuje tehničnih zahtev in lastnosti glede izdelave PVC oken in balkonskih vrat.

Naročnik je v skladu z razpisno dokumentacijo zahteval tehnične karakteristike za okno 4-18-4-18: toplotna prehodnost okna največ 0,75 W/m2K, odpornost na veter kategorija C4/B4, vodotesnost E750 (750 Pa), toplotna prehodnost profila največ 0,95 W/m2K, medstekelni distančnik – TGI do 0,04W/mK in toplotna. prehodnost stekla največ 0,5 W/m2K.
Iz ponudbene dokumentacije ponudnika BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o. izhaja, da za PVC okna in balkonska vrata ponuja izdelek INTERALTA PVC OKNA IN VRATA, TROCAL 88 MD. Ponudnik je k ponudbi priložil dokumentacijo za okno TROCAL 88 MD (profine_KBE_88_ Koemmerling_88_ Trocal_88_MD_ 14-000393-PR10_SP-A01-UZ06-de-03_PB19_komplett.pdf, stran 3), kjer je za okno PK1 navedena odpornost na veter C3/B5 in vodotesnost 9A – kar znaša 600 Pa.
Nadalje je ponudnik k ponudbi priložil dokazilo za medstekelni distančnik za okno System 88 MD (88MD_0-5tgi.pdf), ki izkazuje toplotno prehodnost profila 0,98 W/m2K in načrt prereza okna Trocal 88 (A318_B1_v3de.pdf stran 13), iz katerega je razvidno, da so ojačitve profila jeklene.
Ponudnik je k ponudbi predložil tudi nepodpisano izjavo proizvajalca oken, zato je naročnik na spletnih straneh in na objavljeni telefonski številki proizvajalca oken INTERALTA, preveril tehnične karakteristike ponujenih oken Trocal 88 MD, katera so po izjavi proizvajalca oken na spletnih straneh oglaševana po imenom INTERALTA Trocal 88+. Toplotna prehodnost stekla Ug znaša 0,6 W/m2K in toplotna prehodnost okna (z jeklenimi ojačitvami profila) kot celote Uw znaša 0,8 W/m2K.
Naročnik je ugotovil, da so tehnične karakteristike ponujenih PVC oken in vrat INTERALTA Trocal 88 MD in sicer toplotna prehodnost okna kot celote, toplotna prehodnost stekla, toplotna prehodnost profila, odpornost na veter in vodotesnost, neustrezne.
Iz navedenega sledi, da je naročnik ponudbo ponudnika BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o. izločil kot nedopustno, ker ni ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je preveril drugo uvrščeno ponudbo ponudnika PIL 2 d.o.o., za sklop B. Pomanjkljivosti ni ugotovil.

SKLOP C
Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o. iz priložene dokumentacije ugotovil, da ne izpolnjuje tehničnih zahtev in lastnosti glede izdelave PVC oken in balkonskih vrat.

Naročnik je v skladu z razpisno dokumentacijo zahteval tehnične karakteristike za okno 4-18-4-18: toplotna prehodnost okna največ 0,75 W/m2K, odpornost na veter kategorija C4/B4, vodotesnost E750 (750 Pa), toplotna prehodnost profila največ 0,95 W/m2K, medstekelni distančnik – TGI do 0,04W/mK in toplotna. prehodnost stekla največ 0,5 W/m2K.
Iz ponudbene dokumentacije ponudnika BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o. izhaja, da za

PVC okna in balkonska vrata ponuja izdelek INTERALTA PVC OKNA IN VRATA, TROCAL 88 MD. Ponudnik je k ponudbi priložil dokumentacijo za okno TROCAL 88 MD (profine_KBE_88_ Koemmerling_88_ Trocal_88_MD_ 14-000393-PR10_SP-A01-UZ06-de-03_PB19_komplett.pdf, stran 3), kjer je za okno PK1 navedena odpornost na veter C3/B5 in vodotesnost 9A – kar znaša 600 Pa.
Nadalje je ponudnik k ponudbi priložil dokazilo za medstekelni distančnik za okno System 88 MD (88MD_0-5tgi.pdf), ki izkazuje toplotno prehodnost profila 0,98 W/m2K in načrt prereza okna Trocal 88 (A318_B1_v3de.pdf stran 13) iz katerega je razvidno, da so ojačitve profila jeklene.
Ponudnik je k ponudbi predložil tudi nepodpisano izjavo proizvajalca oken, zato je naročnik na spletnih straneh in objavljeni telefonski številki proizvajalca oken INTERALTA, preveril tehnične karakteristike ponujenih oken Trocal 88 MD, katera so po izjavi proizvajalca oken na spletnih straneh oglaševana po imenom INTERALTA Trocal 88+. Toplotna prehodnost stekla Ug znaša 0,6 W/m2K in toplotna prehodnost okna (z jeklenimi ojačitvami profila) kot celote Uw znaša 0,8 W/m2K.
Naročnik je ugotovil, da so tehnične karakteristike ponujenih PVC oken in vrat INTERALTA Trocal 88 MD in sicer toplotna prehodnost okna kot celote, toplotna prehodnost stekla, toplotna prehodnost profila, odpornost na veter in vodotesnost, neustrezne.
Iz navedenega sledi, da je naročnik ponudbo ponudnika BGD invest, gradbeništvo in trgovina d.o.o. izločil kot nedopustno, ker ni ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je preveril drugo uvrščeno ponudbo ponudnika PIL 2 d.o.o., za sklop C. Pomanjkljivosti ni ugotovil.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba PIL 2 d.o.o., za sklop A ter druga najugodnejša ponudba PIL 2 d.o.o., v posameznem sklopu B in C dopustna, torej je v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, zato jih je naročnik kot ekonomsko najugodnejše tudi izbral.

Ponudbe ostalih ponudnikov za sklop C, naročnik ni preverjal, saj njihova dopustnost ne bi vplivala na sam izbor naročnika.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Naročnik skladno z 92. členom ZJN-3 za sklop A obdobja mirovanja ne bo upošteval, ker je v postopku izvedbe javnega naročila za ta sklop prejel le eno ponudbo.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR za vsak sklop posebej na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00374023.

Marjan Šarec
minister

Posredovano:
- portalu javnih naročil za objavo odločitve.