Elektro Primorska
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka:
Datum: 25.8.2016



V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske Unije št. 307/2015), v zvezi z naročilom male vrednosti DOBAVO IN MONTAŽO OPREME ZA DALJINSKO VODENJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ NA DE KOPER, razpis objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave JN003782/2016-W01 z dne 14.7.2016, je naročnik ELEKTRO PRIMORSKA d.d., sprejel naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročilo male vrednosti DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA DALJINSKO VODENJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ NA DE KOPER se odda ponudniku

SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. Dolenjska cesta 242C, 1000 Ljubljana

OBRAZLOŽITEV:
Naročnik Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica, je objavila javni razpis za dobavo in montažo opreme za daljinsko vodenje transformatorskih postaj na DE Koper, kot naročilo male vrednosti. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN003782/2016-W01 z dne 14.7.2016.
Naročnik je pravočasno, to je do dne 9.8.2016 do 10:00 ure, prejel ponudbi dveh ponudnikov:

1. SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. iz Ljubljane v vrednosti: 76.945,40 EUR (brez DDV)

2. ELON d.o.o. iz Maribora v vrednosti: 81.103,00 EUR (brez DDV)

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Naročnik je v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovil, da je ponudba ponudnika SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. iz Ljubljane tehnično ustrezna in nima računske napake, torej je ponudba ponudnika dopustna.
Ponudba ponudnika ELON d.o.o. iz Maribora ni tehnično ustrezna zato tudi ni dopustna. Ponudnik je namreč v točki 3.1 ponudil RTU enoto proizvajalca Schneider Electric tip T200 EASERGY, ki po podatkih naročnika ne omogoča vseh zahtevanih funkcionalnosti navedenih v tej točki kot so: nima Wi-Fi komunikacije, nima možnosti signalizacije položaja ozemljitvenega elementa, nima detekcije pretrga vodnika, ne izpolnjuje vseh zahtev po meritvah navedenih v točki 3.1.3.3, nima dodatnega Ethernet priključka, ne izpolnjuje vseh zahtev po komunikacijski varnosti.

Elektro Primorska
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Naročnik je skladno z določili drugega odstavka 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Na podlagi merila najnižja ponujena cena, bo naročnik sklenil pogodbo s ponudnikom:

SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. Dolenjska cesta 242C, 1000 Ljubljana

ki je predložil dopustno ponudbo z najnižjo ceno.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih (5) delovnih dni od objave odločitve na Portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1I, 95/2014 - ZIPRS1415-C in 96/2015). Vlagatelj mora zahtevek za revizijo vložiti pri naročniku, kopijo zahtevka za revizijo pa mora vlagatelj posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za finance.
Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v znesku 1.877,46 EUR, na transakcijski račun Ministrstva pristojnega za javna naročila. Št. transakcijskega računa: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-000378216.

Predsednik uprave:
Uroš Blažica

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22

Vročitev opravljena z objavo na Portalu javnih naročil!