Številka: JN-11/2017-NMV
Datum: 16.06.2017

Elektro Celje, d.d. na podlagi 2. odst. 90. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015), v postopku javnega naročila pričetem s sklepom št. JN-11/2017-NMV z dne 12.04.2017, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN004165/2017-W01 z dne 25.04.2017, izdaja

O D L O Č I T E V
o oddaji javnega naročila

v postopku naročila male vrednosti za predmet javnega naročila:

DALJINSKO VODENA LOČILNA MESTA

1. Naročilo za Sklop 1 se odda ponudniku ALTENS d.o.o., Metelkova 15, 1000 Ljubljana, za skupno ponudbeno ceno 125.793,00 EUR brez DDV.

   Naročilo za Sklop 2 se odda ponudniku KOMPAS Telekomunikacije d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče, za skupno ponudbeno ceno 14.168,00 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

I. Ocena ponudb:

Sklop 1 - SN DALJINSKO VODENA LOČILNA MESTA

Zap. št.	Ponudnik	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV	Kriterij ocene	Ocena (št. točk)
1.	ALTENS d.o.o., Metelkova 15, 1000 Ljubljana	125.793,00	cena	95,37
2.	OPSEN d.o.o., Ljutomerska c. 30, 2270 Ormož	120.570,00	cena	99,50
3.	ELON d.o.o., Gačnik 82a, 2211 Pesnica pri Mariboru	119.970,00	cena	100

Sklop 2 - PROCESNO/KOMUNIKACIJSKE ENOTE IN OPREMA ZA RADIJSKO KOMUNIKACIJO

Zap. št.	Ponudnik	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV	Kriterij ocene	Ocena (št. točk)
1.	KOMPAS Telekomunikacije d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče	14.168,00	cena	100
2.	ALTENS d.o.o., Metelkova 15, 1000 Ljubljana	14.792,00	cena	95,78

II. Pregled ponudb in preverjanje izpolnjevanja pogojev:

Sklop 1 - SN DALJINSKO VODENA LOČILNA MESTA

1	ALTENS d.o.o	Metelkova 15	1000 Ljubljana

Ponudnik pod zaporedno. št. 1 izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

2	OPSEN d.o.o.	Ljutomerska c. 30	2270 Ormož

Ponudnik pod zaporedno. št. 2 ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ker:

- na podlagi poziva na dopolnitev ponudbi ni priložena elektronske verzije ponudbenega predračuna v zapisu MS Excel na elektronskem mediju, skladno s tč. 5 Navodil za izdelavo ponudbe (obrazec OBR-2);
- na podlagi poziva na dopolnitev ponudbi ni priložena kopija celotne ponudbene dokumentacije na elektronskem mediju, skladno s tč. 5 Navodil za izdelavo ponudbe (obrazec OBR-2);
- na podlagi poziva na dopolnitev ponudbi niso priložena potrdila o referencah, ki bi zadostovala za izpolnitev referenčnih zahtev (tč. 13.4 Navodil za izdelavo ponudbe (obrazec OBR-2)), saj referenčna potrdila niso izkazovala zadostnih količin dobav odklopnika oziroma z dopolnitvijo predložena referenčna potrdila, ki niso bila predložena na naročnikovem obrazcu, niso vsebovala potrebne vsebinske podatke za ugotovitev izpolnjevanja referenčnih zahtev (npr. čas realizacije);
- na podlagi poziva na dopolnitev ponudbi niso priložene preglednice ustreznosti 1-3 in preglednica dodatnih funkcionalnosti izpolnjeno skladno z navodili iz tč. 2.1 in tč. 2.2. Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) za sklop 1, in sicer z navedbo ustreznosti, navedbo vrednosti, kjer je le-to smiselno in navedbo strani v priloženi dokumentaciji, kjer je izpolnjevanje tehnične zahteve mogoče preveriti;
- na podlagi poziva na dopolnitev ponudbi ni priložena tehnična dokumentacija proizvajalca, ki bi omogočala, da se lahko v njej preveri izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev ponujene opreme iz preglednic ustreznosti 1-3 in preglednice dodatnih funkcionalnosti Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) za sklop 1;

- z dopolnitvijo niso bila predložena v pozivu na dopolnitev zahtevana navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku za odklopnik;

Ponudnika se izključi.

3	ELON d.o.o.	Gačnik 82a	2211 Pesnica pri Mariboru

Ponudnik pod zaporedno. št. 3 ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ker:

- namesto zahtevanih bremenskih stikal nudi odklopna stikala, pri čemer ne izpolnjuje zahteve za mesto izolacije(Isolation point), ki zahteva odpiranje kontaktov 3-5cm medtem ko je pri odklopniku odpiranje kontaktov 5-7mm.;
- namesto zahtevanega bremenskega stikala ponujeni odklopnik ne omogoča ročnega vklopa z vzvodom;
- namesto zahtevanega vzmetnega elektromotornega pogona z možnostjo ročnega navijanja pri bremenskem stikalu, ponuja elektromagnetni pogon brez možnosti ročnega navijanja;
- ne nudi zahtevane kompaktne izvedbe (v eni napravi) naprave za detekcijo meritev in okvar na omrežju, temveč nudi napravo razdeljeno na tri module (napajalni modul PSM - Power Supply module, krmilni modul SIM – Switchgear interface modul in povezovalni relejni modul REL – Relay module) ter vmesnik operacijski panel/zaščitni rele RC10;

Ponudnika se izključi.

Sklop 2 - PROCESNO/KOMUNIKACIJSKE ENOTE IN OPREMA ZA RADIJSKO KOMUNIKACIJO

1	KOMPAS Telekomunikacije d.o.o.	Pot k sejmišču 30	1231 Ljubljana - Črnuče

Ponudnik pod zaporedno. št. 1 izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

2	ALTENS d.o.o	Metelkova 15	1000 Ljubljana

Ponudnik pod zaporedno. št. 2 izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

III. Izbira ponudnika:

Sklop 1 - SN DALJINSKO VODENA LOČILNA MESTA

Zaporedje izbire	Razvrstitev ponudnika glede na oceno	Dopustnost ponudbe
1.	ELON d.o.o., Gačnik 82a, 2211 Pesnica pri Mariboru	Ponudba ni dopustna.
2.	OPSEN d.o.o., Ljutomerska c. 30, 2270 Ormož	Ponudba ni dopustna.
3.	ALTENS d.o.o., Metelkova 15, 1000 Ljubljana	Ponudba je dopustna.

Sklop 2 - PROCESNO/KOMUNIKACIJSKE ENOTE IN OPREMA ZA RADIJSKO KOMUNIKACIJO

Zaporedje izbire	Razvrstitev ponudnika glede na oceno	Dopustnost ponudbe
1.	KOMPAS Telekomunikacije d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče	Ponudba je dopustna.
2.	ALTENS d.o.o., Metelkova 15, 1000 Ljubljana	Ponudba je dopustna.

Naročnik je v času od javnega odpiranja do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila izvedel, ocenitev in pregled ponudb.

Ponudba ponudnika ELON d.o.o. je zbrala največje število točk glede na merila za Sklop 1, vendar je bila s strani naročnika ocenjena kot nedopustna, ker ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, iz razlogov navedenih v točki II. obrazložitve, ter zato posledično izključena.

Ponudba ponudnika OPSEN d.o.o. je zbrala drugo največje število točk glede na merila za Sklop 1, vendar je bila s strani naročnika ocenjena kot nedopustna, ker ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, iz razlogov navedenih v točki II. obrazložitve, ter zato posledično izključena.

Ponudba izbranega ponudnika ALTENS d.o.o. za Sklop 1 je glede na merila ocenjena kot tretja najugodnejša ponudba, in je bila s strani naročnika ocenjena kot dopustna.

Ponudba izbranega ponudnika KOMPAS Telekomunikacije d.o.o. za Sklop 2 je zbrala največje število točk glede na merila in je bila s strani naročnika ocenjena kot dopustna.

Ponudba ponudnika ALTENS d.o.o. je bila s strani naročnika ocenjena kot dopustna, vendar je glede na merila zbrala manjše število točk kot ponudba izbranega ponudnika za Sklop 2.

Na podlagi teh ugotovitev je bilo odločeno, kot je navedeno v 1. točki izreka te odločitve.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se vloži pisno neposredno pri naročniku, skladno z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v roku 5. (petih) delovnih dni od vročitve odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora vložiti obrazložen zahtevek za revizijo pri naročniku (Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje). S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso za Sklop 1 v znesku 3.069,35 EUR oz. za Sklop 2 v znesku 500,00 EUR na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca oz. sklic: 11 16110-7111290-

00416517, ter potrdilo o plačilu takse priložiti k zahtevku, sicer bo naročnik zahtevek zavrgel s sklepom.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a
01

Dostaviti:
- vsem ponudnikom – objava na portalu javnih naročil skladno z 10. odst. 90. čl. ZJN-3,
- arhiv.