Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina

Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

Številka: 430-5/2017
Datum: 9.8.2017

Na podlagi izvedenega postopka za javno naročilo »**Postavitev sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 2 na objektu šole - Cesta 5. Maja 12, 5270 Ajdovščina**«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 12. 5. 2017, pod št. JN004979/2017-B01, v skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izdajam naslednji

SKLEP O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA ZARADI IZLOČITVE VSEH PONUDB

1. Javno naročilo »Postavitev sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 2 na objektu šole - Cesta 5. Maja 12, 5270 Ajdovščina« se ne odda nobenemu ponudniku.

2. Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-5/2017 z dne 31. 7. 2017 se razveljavi.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Naročnik Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. Maja 12, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik) je izvedel javno naročilo za postavitev sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 2 na objektu šole - Cesta 5. Maja 12, 5270 Ajdovščina, po odprtem postopku skladno s 40. členom ZJN-3. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 12. 5. 2017, pod št. JN004979/2017-B01 (v objavo poslano dne 11. 5. 2017).

Na naslov naročnika sta pravočasno, to je do 16. 6. 2017 do 12:00 ure, prispeli dve ponudbi:
- SONČNI SISTEMI, energija d.o.o., Cankarjeva ulica 8, 8210 Trebnje,
- INŠTALACIJE HREN D.O.O., Malo Mlačevo 33, 1290 Grosuplje,

s ponudbenimi cenami kot izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb št. 430-5/2017 z dne 16. 6. 2017.

Naročnik je obe pravočasni ponudbi preveril skladno z 89. členom ZJN-3, in sicer, ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o oddaji javnega naročila in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter ali je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik je ugotovil, da je dokumentacija, ki jo mora predložiti gospodarski subjekt, pri obeh ponudbah nepopolna, zato je naročnik oba ponudnika skladno s 5.odstavkom 89.člena ZJN-3 pozval na dopolnitev svoje ponudbe. Oba ponudnika sta svoji ponudbi dopolnila.

Naročnik je pri pristojnih organih preveril ali ne obstajajo razlogi za izključitev obeh ponudnikov in ali so izpolnjeni vsi pogoji za sodelovanje. Naročnik je ugotovil, da pri ponudnikih SONČNI SISTEMI, energija d.o.o. in INŠTALACIJE HREN D.O.O. ne obstajajo razlogi za izključitev iz razlogov, opredeljenih v 75. členu ZJN-3.

Naročnik je dne 1. 8. 2017 objavil odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku SONČNI SISTEMI, energija d.o.o., katerega ponudba je bila glede na merila iz razpisne dokumentacije najugodnejša. Pred pravnomočnostjo te odločitve pa je naročnik ugotovil, da ponudba ponudnika SONČNI SISTEMI, energija d.o.o. v celoti ne ustreza zahtevam naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik upoštevati tehnične zahteve, kot jih določa Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik v 3. členu določa, da mora naprava za samooskrbo, ki izkorišča energijo sonca, zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. Te funkcionalnosti ponudnik SONČNI SISTEMI, energija d.o.o. v svoji ponudbi ni ponudil, kar je razvidno iz ponudbenega predračuna, ki ne vsebuje specifičnih postavk za to funkcionalnost. Naročnik je navedeno dodatno preveril z neodvisnim mnenjem področnega strokovnjaka. Ker skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudnik tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ne sme več spreminjati ali dopolnjevati, hkrati pa je bilo ugotovljeno, da njegova ponudba ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika in ni dopustna, ga je bil naročnik primoran izključiti.

Naročnik je nadalje ugotovil, da ponudba ponudnika INŠTALACIJE HREN D.O.O., Malo Mlačevo 33, 1290 Grosuplje ne izpolnjuje zahtev iz točke 1.1.16 razpisne dokumentacije, kjer je naročnik zahteval, da morajo biti fotonapetostni moduli v skladu z mednarodnimi standardi IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, ponudnik pa je na poziv naročnika predložil certifikate le za IEC 61215 in IEC 61730, ne pa tudi za IEC 61701 in IEC 62716. Ponudnik je naročniku sicer pojasnil, da ta dva certifikata za predmet naročila nista potrebna. Naročnik poudarja, da skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ga le ta zavezuje v celoti. Glede na to, da ponudba ponudnika INŠTALACIJE HREN D.O.O. ni skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, njegova ponudba ni dopustna, zato ga je bil naročnik primoran izključiti.

Naročnik je postopal skladno s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3 in svojo odločitev z dne 31. 7. 2017 z namenom odprave nezakonitosti spremenil in odločil, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZPVPJN). V skladu s 6. točko 25. členom ZPVPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila. Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.000, 00 eur. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-004979/17.

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
žig
Ajdovščina
2

Odgovorna oseba naročnika:
Andrej Rutar, ravnatelj

Vročiti:

- Objava na portalu javnih naročil.

Vložiti:

- Arhiv.