Podpisnik: MAVRICIJA BATIC
Izdajatelj: sigen-ca
Številka certifikata: 3B464319
Potek veljavnosti: 19.02.2019
Čas podpisa: 28.07.2017 12:14

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Številka: 4301-4/2017-21
Datum: 28.7.2017

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu naročnik), ki ga zastopa generalna direktorica Mavricija Batič, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo št. **4301-4/2017 »Nakup in montaža opreme za klimatizacijo prostorov ZRSZ« z oznako NMVKLI-1/2017**, se odda:

- Sklop 2,
  - Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, v vrednosti 13.955,58 EUR z DDV.
- Sklop 3,
  - Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič, v vrednosti 4.276,10 EUR z DDV.
- Sklop 4,
  - I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik, v vrednosti 17.576,54 EUR z DDV.
- Sklop 5,
  - Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, v vrednosti 14.661,96 EUR z DDV.

Predmetno naročilo se za Sklop 1 ne odda.

O b r a z l o ž i t e v :

Javno naročilo št. 4301-4/2017 »Nakup in montaža opreme za klimatizacijo prostorov ZRSZ« z oznako NMVKLI-1/2017, je bilo dne 28.06.2017 objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN006340/2017-W01.

Do datuma za predložitev ponudb, to je do 17.07.2017 do 09:00 ure, so dospele štiri ponudbe. Nepravočasnih ponudb ni bilo. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno, dne 17.07.2017 ob 10:00, v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Prispele pravočasne ponudbe:

1. Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija
2. HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi
3. I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik
4. Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov, ponudniki so lahko oddali ponudbo za en ali več sklopov.

Razvrstitev ponudbe glede na merilo

Naročnik je na podlagi četrtega odstavka 89. čelna ZJN-3, prejete ponudbe razvrstil glede na merila:

Sklop	Št. prejetih ponudb	Ponudnik	Skupna vrednost brez DDV	M1 Skupna vrednost brez DDV	M2 Višji razred energijske učinkovitosti SEER	M3 Garancijska doba	M4 Rok izvedbe	M - skupno št. točk	opomba
Sklop 1	1	Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija	16.744,00	42,07	25,00	15,00	10,00	92,08	Izločen
	2	HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi	15.294,00	46,06	25,00	10,00	7,00	88,07	Izločen
	3	I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik	**14.090,00**	50,00	25,00	10,00	0,00	85,00	Izločen
	4	Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič	14.318,30	49,20	25,00	5,00	10,00	89,20	Izločen
Sklop 2	1	**Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija**	**11.439,00**	**44,72**	**25,00**	**15,00**	**10,00**	**94,72**	Ekonom. najugod.
	2	HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi	10.693,00	47,84	25,00	10,00	7,00	89,84	
	3	I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik	**10.232,00**	50,00	25,00	10,00	0,00	85,00	
	4	Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič	10.283,00	49,75	25,00	5,00	10,00	89,75	
Sklop 3	1	Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija	4.481,00	36,58	25,00	15,00	10,00	86,58	
	2	HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi	3.920,00	41,81	25,00	10,00	7,00	83,81	
	3	I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik	**3.278,00**	50,00	25,00	10,00	0,00	85,00	
	4	**Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič**	**3.505,00**	**46,76**	**25,00**	**5,00**	**10,00**	**86,76**	Ekonom. najugod.
Sklop 4	1	Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija	21.100,00	34,14	25,00	15,00	10,00	84,14	Izločen
	2	HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi	19.301,00	37,32	25,00	10,00	7,00	79,32	
	3	**I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik**	**14.407,00**	**50,00**	**25,00**	**10,00**	**0,00**	**85,00**	Ekonom. najugod.
	4	Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič	16.407,00	43,91	25,00	5,00	10,00	83,91	
Sklop 5	1	**Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija**	**12.018,00**	**41,43**	**25,00**	**15,00**	**10,00**	**91,44**	Ekonom. najugod.
	2	HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi	11.534,00	43,17	25,00	10,00	7,00	85,17	
	3	I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik	**9.959,00**	50,00	25,00	10,00	0,00	85,00	

	4	Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič	10.067,60	49,46	25,00	5,00	10,00	89,46	

Naročnik je prejete ponudbe preveril ter ugotovil:

Ponudnik Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija

Ponudnik je oddal ponudbo za vseh pet sklopov.

Naročnik je v nadaljevanju ugotovil:

- Naročnik je v obrazcu »Popis del – predračun« - **Sklop 1**, postavka 3. Multi split sistemi - TROJČEK - parapetne/talne notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje (KC in pisarna zraven), zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 6,8 kW (po tabeli kombinacij zunanjih in notranjih enot) in 2 x notranji parapetni/talni enoti moći Qh ≥ 3,5 kW ter 1 x notranjo parapetno/talno enoto moči Qh ≥ 2,5 kW. Za vse notranje enote je naročnik zahteval, da mora biti SEER ≥ 5,10 in SCOP ≥ 3,40.
  Ponudnik je pri predmetni postavki ponudil znamko Kaysun, tip zunanje enote KAM3-78 ter notranjo enoto tip KAY-26 in notranjo enoto tip KSD-26. Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni notranji enoti tip KSD-26, moči Qhnom = 2,65 kW in tip KAY-26 prav tako moči Qhnom = 2,65 kW ne ustrezata zahtevam naročnika, ki je v obrazcu »Popis del – predračun« za Sklop 1, zahteval dve notranji enoti moči Qhnom ≥ 3,5 kW in eno notranjo enoto moči Qhnom ≥ 2,5 kW. Prav tako je naročnik iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip notranje enote KAY-26 ni notranja parapetna/talna enota temveč stenska notranja enota.

  Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, označil kot nedopustno ponudbo, saj ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 1**, zato se v tem delu izloči iz nadaljnjega postopka predmetnega javnega naročila.

- Naročnik je v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 4,** postavka 6. Multi split sistem - DVOJČEK - stenske notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje, za pisarni 12, 13, zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 4,2 kW (po tabeli kombinacij zunanjih in notranjih enot) in notranje enote moči Qh ≥ 2,0 kW ter Qh ≥ 2,5 kW. Za obe notranji enoti je naročnik zahteval, da mora biti SEER ≥ 5,10 in SCOP ≥ 3,40.
  Ponudnik je pri predmetni postavki ponudil znamko Kaysun, tip zunanje enote KAM2-42 in notranjo enoto tip KAY-26. Naročnik je ugotovil, da ponujena zunanja enota tip KAM2-42, moči Qhnom 4,1 kW ne ustreza zahtevam naročnika,ki je v obrazcu »Popis del – predračun« za Sklop 4, zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 4,2 kW.

  Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, označil kot nedopustno ponudbo, saj ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu »Popis del – predračun« - **Sklop 4**, zato se v tem delu izloči iz nadaljnjega postopka predmetnega javnega naročila.

Ponudnik HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi

Ponudnik je oddal ponudbo za vseh pet sklopov.

- Naročnik je v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponudnika pozval na dopolnitev in pojasnilo ponudbe, ki se je nanašala na:
  - kadrovsko sposobnost ponudnika. Pri pregledu ponudbe je naročnik ugotovil, da je ponudnik v ponudbi predložil izpolnjen obrazec »Kadrovska sposobnost«, v katerem je navedel tri serviserje ter za vse tri predložil kopije spričevalo o opravljenem izpitu. Iz enega spričevala, je izhajalo, da je spričevalo poteklo dne 20.6.2017. Naročnik je ponudnika pozval na predložitev veljavnega spričevala, oz. na predložitev novega obrazca »Kadrovska sposobnost«, v katerem so navedeni serviserji z veljavnim spričevalom. Naročnik je zahtevano dopolnitev prejel pravočasno.

- na ponujeno klimatsko napravo:
  - Iz obrazca »Popis del – predračun« - Sklop 4, Urad za delo Nova Gorica; postavke: 1. Multi split sistem - ČETVORČEK - stenske notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje, za pisarne 19,20,23,25; 2. Multi split sistem - ČETVORČEK - stenske notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje, za pisarne št. 6,7,8,9; 3.Multi split sistem - ČETVORČEK - stenske notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje, za pisarne št. 3,4,5,10; je razvidno, da je ponudnik ponudil klimatsko napravo znamke Airwell, tip zunanje enote YCZ430 in štiri notranje enote tipHKD09, SEER=6,6 SCOP=3,9. Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip notranjih enot HKD09 ne obstaja. Naročnik je ponudnika pozval na pojasnilo, kateri tip notranjih enot je ponudil. Naročnik je pojasnilo prejel pravočasno. Iz pojasnila izhaja, da je prišlo do tiskarske napake in da je pravilna oznaka tipa notranjih enot HKD009. Naročnik je navedbe ponudnika preveril v priloženi tehnični dokumentaciji ponudnika in ugotovil, da je dejansko prišlo do tiskarske napake. Naročnik je pojasnilo sprejel kot ustrezno.
  - Iz obrazca »Popis del – predračun« - Sklop 4, Urad za delo Nova Gorica; postavke: 4. Multi split sistem - TROJČEK - stenske notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje, za pisarne 17,26,27; 5. Multi split sistem - TROJČEK - stenske notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje, za pisarne 16,28,29, je razvidno, da je ponudnik ponudil klimatsko napravo znamke Airwell, tip zunanje enote YCZ327 in tri notrane enote tip HKD09, SEER=6,6 SCOP=4,0.
    Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip notranjih enot HKD09 ne obstaja. Naročnik je ponudnika pozval na pojasnilo, kateri tip notranjih enot je ponudil. Naročnik je pojasnilo prejel pravočasno. Iz pojasnila izhaja, da je prišlo do tiskarske napake in da je pravilna oznaka tipa notranjih enot HKD009. Naročnik je navedbe ponudnika preveril v priloženi tehnični dokumentaciji ponudnika in ugotovil, da je dejansko prišlo do tiskarske napake. Naročnik je pojasnilo sprejel kot ustrezno.

Naročnik je v nadaljevanju ugotovil:

- Naročnik je v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 1**, postavka 3, Multi split sistemi - TROJČEK - parapetne/talne notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje (KC in pisarna zraven), zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 6,8 kW (po tabeli kombinacij zunanjih in notranjih enot) in 2 x notranji parapetni/talni enoti moći Qh ≥ 3,5 kW ter 1 x notranjo parapetno/talno enoto moči Qh ≥ 2,5 kW. Za vse notranje enote je naročnik zahteval, da mora biti SEER ≥ 5,10 in SCOP ≥ 3,40.

  Ponudnik je pri predmetni postavki ponudil znamko Airwell, tip zunanje enoteYCZ3 27 in notranjo enoto tip HLD009 ter dve notranji enoti tip HKD012.
  Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip notranje enote HKD012 ni notranja parapetna/talna enota temveč stenska notranja enota.

  Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi, označil kot nedopustno ponudbo saj ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 1**, zato se v tem delu izloči iz nadaljnjega postopka predmetnega javnega naročila.

Ponudnik I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik

Ponudnik je oddal ponudbo za vseh pet sklopov.

Naročnik je v nadaljevanju ugotovil:

- Naročnik je v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 1**, postavka 3, Multi split sistemi - TROJČEK - parapetne/talne notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje (KC in pisarna zraven), zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 6,8 kW (po tabeli kombinacij zunanjih in notranjih enot) in 2 x notranji parapetni/talni enoti moći Qh ≥ 3,5 kW ter 1 x notranjo parapetno/talno enoto moči Qh ≥ 2,5 kW. Za vse notranje enote je naročnik zahteval, da mora biti SEER ≥ 5,10 in SCOP ≥ 3,40.

Ponudnik je pri predmetni postavki ponudil znamko Cooper&Hunter, tip CHMLU21NK3–multy inverter zunanja enota (1kos), tip CHML-IK18NK-multy notranja enota (2kos) in tip CHML-IK09NK -multy notranja enota (1kos).
Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip zunanje enote CHMLU21NK3 ne ustreza zahtevi naročnika v delu, ki se nanaša na moč naprave saj je naročnik zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 6,8 kW , ponudnik pa je ponudil zunanjo enoto moči Qhnom = 6,1 kW.
Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik, označil kot nedopustno ponudbo saj ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 1**, zato se v tem delu izloči iz nadaljnjega postopka predmetnega javnega naročila.

Ponudnik Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič

Ponudnik je oddal ponudbo za vseh pet sklopov.

- Naročnik je v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponudnika pozval na dopolnitev in pojasnilo ponudbe, ki se je nanašala na:
  - predložitev obrazca »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za vse pooblaščena za zastopanje. Pri pregledu ponudbe je naročnik ugotovil, da je ponudnik v ponudbi predložil obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« samo za eno osebo pooblaščeno za zastopanje. Iz javno dostopnih evidenc pa izhaja, da sta vpisani dve osebi. Naročnik je ponudnika pozval na predložitev obrazca »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« še za drugo osebo, ki je pooblaščena za zastopanje. Naročnik je zahtevano dopolnitev prejel pravočasno.
  - ponujeno klimatsko napravo:
    - Iz obrazca »Popis del – predračun« - Sklop 4, **Urad za delo Tolmin**, je razvidno, da je ponudnik navedel klimatsko napravo znamke Cooper&Hunter, tip CHMLU12NK2 multi inverter zunanja enota (1 kos) in Cooper&Hunter DC Inverter tip CHMLIW07INK multy notranja enota (2 kos), SEER = 6,1 in SCOP = 4,00. Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip zunanje enote CHMLU12NK2 ne obstaja. Naročnik je ponudnika pozval na pojasnilo, katero tip zunanje enote je ponudil.
      Naročnik je pojasnilo prejel pravočasno. Iz pojasnila izhaja, da je prišlo do tiskarske napake in da je pravilna oznaka tipa zunanje enote CHMLU14NK2. Naročnik je navedbe ponudnika preveril v priloženi tehnični dokumentaciji ponudnika in ugotovil, da je dejansko prišlo do tiskarske napake. Naročnik je pojasnilo sprejel kot ustrezno.
    - Iz obrazca »Popis del – predračun« za Sklop 4, **Urad za delo Nova Gorica**; 4. Multi split sistem - TROJČEK - stenske notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje, za pisarne 17,26,27, je razvidno, da je ponudnik navedel klimatsko napravo znamke Cooper&Hunter, tip CHNLU21NK3 multi inverter zunanja enota (1 kos) in Cooper&Hunter DC Inverter tip CHMLIW07INK multy notranja enota (3 kos), SEER = 6,1 in SCOP = 4,00.
      Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip zunanje enote CHNLU21NK3 ne obstaja. Naročnik je ponudnika pozval na pojasnilo, katero tip zunanje enote je ponudil.
      Naročnik je pojasnilo prejel pravočasno. Iz pojasnila izhaja, da je prišlo do tiskarske napake in da je pravilna oznaka tipa zunanje enote CHMLU21NK3. Naročnik je navedbe ponudnika preveril v priloženi tehnični dokumentaciji ponudnika in ugotovil, da je dejansko prišlo do tiskarske napake. Naročnik je pojasnilo sprejel kot ustrezno.
    - Iz obrazca »Popis del – predračun« za Sklop 5, **Urad za delo Novo mesto**, je razvidno, da je ponudnik navedel klimatsko napravo znamke Cooper&Hunter, tip CHMLU12NK2 multi inverter zunanja enota (1 kos) ter Cooper&Hunter DC Inverter tip CHMLIW07INK multy notranja enota (1 kos) in Cooper&Hunter DC Inverter tip CHMLIW09INK multy notranja enota (1 kos), SEER = 6,1 in SCOP = 4,00.

Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip zunanje enote CHMLU12NK2 ne obstaja. Naročnik je ponudnika pozval na pojasnilo, katero tip zunanje enote je ponudil.
Naročnik je pojasnilo prejel pravočasno. Iz pojasnila izhaja, da je prišlo do tiskarske napake in da je pravilna oznaka tipa zunanje enote CHMLU14NK2. Naročnik je navedbe ponudnika preveril v priloženi tehnični dokumentaciji ponudnika in ugotovil, da je dejansko prišlo do tiskarske napake. Naročnik je pojasnilo sprejel kot ustrezno.

Naročnik je v nadaljevanju ugotovil:

- Naročnik je v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 1**, postavka 3, Multi split sistemi - TROJČEK - parapetne/talne notr. enote- inverter - ogrevanje in hlajenje (KC in pisarna zraven), zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 6,8 kW (po tabeli kombinacij zunanjih in notranjih enot) in 2 x notranji parapetni/talni enoti moći Qh ≥ 3,5 kW ter 1 x notranjo parapetno/talno enoto moči Qh ≥ 2,5 kW. Za vse notranje enote je naročnik zahteval, da mora biti SEER ≥ 5,10 in SCOP ≥ 3,40.

  Ponudnik je pri predmetni postavki ponudill znamko Cooper&Hunter, tip CHMLU21NK3–multy inverter zunanja enota (1kos), tip CHMLIK18NK-multy notranja enota (2kos) in tip CHML-K09NK-multy notranja enota (1kos). Naročnik je iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika ugotovil, da ponujeni tip zunanje enote CHMLU21NK3 ne ustreza zahtevi naročnika v delu, ki se nanaša na moč naprave saj je naročnik zahteval zunanjo enoto moči Qhnom ≥ 6,8 kW , ponudnik pa je ponudil zunanjo enoto moči Qhnom = 6,1 kW.

  Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič,označil kot nedopustno ponudbo saj ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu »Popis del – predračun« za **Sklop 1**, zato se v tem delu izloči iz nadaljnjega postopka predmetnega javnega naročila.

Predlog za izločitev ponudnikov

Na podlagi zgoraj navedenega predlagamo, da se:

- ponudnik Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, izloči iz predmetnega postopka javnega naročila in sicer za **Sklop 1 in Sklop 4.** Ponudba v tem delu ni dopustna, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu »Popis del – predračun« - Sklop 1 in obrazcu»Popis del – predračun« - Sklop 4.

- ponudnik HILMAN d.o.o., Cesta 9. avgusta 94a, 1410 Zagorje ob Savi, izloči iz predmetnega postopka javnega naročila in sicer za **Sklop 1.** Ponudba v tem delu ni dopustna, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu»Popis del – predračun« - Sklop 1.

- ponudnik I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1240 Kamnik, izloči iz predmetnega postopka javnega naročila in sicer za **Sklop 1.** Ponudba v tem delu ni dopustna, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu»Popis del – predračun« - Sklop 1.

- ponudnik Klimaj d.o.o., Vinji Vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič, izloči iz predmetnega postopka javnega naročila in sicer za **Sklop 1.** Ponudba v tem delu ni dopustna, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v obrazcu»Popis del – predračun« - Sklop 1.

Izvedba konkurenčnega postopka s pogajanji

Predmetno naročilo se za Sklop 1 ne odda. Vse ponudbe prejete za Sklop 1 je naročnik izločil ker v celoti ne ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji.

Za Sklop 1 bo naročnik izvedel konkurenčni postopek s pogajanji v skladu z b) točko 44. člena ZJN-3.

Naročnik je v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 oddal javno naročilo, na podlagi merila določenega v razpisni dokumentaciji, po tem, ko je preveril, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, ki jih je naročnik določil v predmetni razpisni dokumentaciji;
b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

S tem je naročnikova odločitev, kot je razvidno iz izreka, utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo za:

- Sklop 1, znaša 1.000,00 EUR,
- Sklop 2, znaša 500,00 EUR,
- Sklop 3, znaša 500,00 EUR,
- Sklop 4, znaša 500,00 EUR,
- Sklop 5, znaša 500,00 EUR.

Zahtevek mora biti vložen pri Zavod-u RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz 2. odstavka 71. člena ZPVPJN.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:
1. model 11
2. P1: 16110
3. P2: 7111290
4. P3: 00634017

Mavricija Batič
generalna direktorica

Vročeno:

- Ponudnikom v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3