Elektro Celje, d.d.

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a
3000 Celje
Slovenija

T +386 (0) 3 42 01 000
F +386 (0) 3 42 01 010
E info@elektro-celje.si
W www.elektro-celje.si

Številka: JN-15/2017-NMV
Datum: 21.09.2017

Elektro Celje, d.d. na podlagi 2. odst. 90. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015), v postopku javnega naročila pričetem s sklepom št. JN-15/2017-NMV z dne 12.05.2017, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN005565/2017-W01 z dne 01.06.2017, izdaja

O D L O Č I T E V
o oddaji javnega naročila

v postopku naročila male vrednosti za predmet javnega naročila:

SN STIKALNI BLOKI

1. Naročilo se odda ponudniku C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, za skupno ponudbeno ceno 217.350,00 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

I. Ocena ponudb:

Zap. št.	Ponudnik	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV	Kriterij ocene	Ocena (št. točk)
1.	Konzorcij Telma Trade d.o.o. in Zpue S.A., Motnica 13, 1236 Trzin	194.887,00	cena	100
2.	C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana	217.350,00	cena	89,67
3.	Eltima d.o.o., PC Žeje pri Komendi, Pod Brezami 3, 1218 Komenda	234.220,00	cena	83,21
4.	Metronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana	242.528,04	cena	80,36

II. Pregled ponudb in preverjanje izpolnjevanja pogojev:

1	Konzorcij Telma Trade d.o.o. in Zpue S.A.	Motnica 13	1236 Trzin

Ponudnik pod zaporedno št. 1 ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ker:

- ponudbi predložena tehnična dokazila izkazujejo, da ponujeni SN stikalni bloki ne izpolnjujejo zahtevo poglavja I. pod zap. št. D/5. (V predvideni življenjski dobi brez vzdrževanja;) Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11), saj je na strani 104

ponudbene dokumentacije v poglavju 9.2. »Preizkus stikalnega bloka« navedeno, da je potrebno najmanj na vsakih pet let obratovanja opraviti preizkus naprave, ki zahteva izklop napetosti v celotnem stikališču ali njegovem delu;

- ponudbi predložena tehnična dokazila izkazujejo, da ponujeni SN stikalni bloki ne izpolnjujejo zahteve poglavja I. pod zap. št. E/od 1. do 4. (»Zahteve glede dimenzij«;) Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) v povezavi z zapisanimi zahtevami v drugem odstavku (»Upoštevati je potrebno tudi proizvajalčeve zahtevane odmike blokov od sten namenskih prostorov za namestitev blokov (npr. od zadnje stene SN prostora v transformatorski postaji)«) Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11), saj je na strani 77 ponudbene dokumentacije v poglavju 4. »Montaža« navedeno opozorilo, da mora biti stikalni blok postavljen, tako da je zagotovljeno zadostno prezračevanje, in sicer min. 30mm stran od stene, kot je razvidno iz slike Sl.4.1 »Montaže stikalnega bloka TPM na betonski temelj«, ki se prav tako nahaja na strani 77 ponudbene dokumentacije, kar pomeni, da vsled navedenega skupna globina (globina stikalnega bloka in zahtevanega odmika od stene SN prostora) presega v Specifikacijah tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) podane dimenzije SN prostora. Iz ponudbene dokumentacije na strani 53-56 razvidne globine blokov znašajo 775mm, kar skupaj z zahtevanim 30mm odmikom od stene znaša 805mm, kar je več kot znašajo dimenzije SN prostora (globina 800mm).

Ponudnika se izključi.

2	C & G d.o.o. Ljubljana	Riharjeva ulica 38	1000 Ljubljana

Ponudnik pod zaporedno št. 2 izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

3	Eltima d.o.o.	PC Žeje pri Komendi, Pod Brezami 3	1218 Komenda

Ponudnik pod zaporedno št. 3 izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

4	Metronik d.o.o.	Stegne 9a	1000 Ljubljana

Ponudba ponudnika pod zaporedno št. 4 ni bila podvržena popolnemu pregledu, ker je ponudba glede na merila ocenjena kot najmanj ugodna.

III. Izbira ponudnika:

Zaporedje izbire	Razvrstitev ponudnika glede na oceno	Dopustnost ponudbe
1.	Konzorcij Telma Trade d.o.o. in Zpue S.A., Motnica 13, 1236 Trzin	Ponudba ni dopustna.
2.	C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana	Ponudba je dopustna.
3.	Eltima d.o.o., PC Žeje pri Komendi, Pod Brezami 3, 1218 Komenda	Ponudba je dopustna.
4.	Metronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana	/

Naročnik je v času od javnega odpiranja do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila izvedel, ocenitev in pregled ponudb. Preveril je tudi obseg zagotovljenih sredstev, ter ugotovil, da ne obstaja podlaga za izključitev ponudb zaradi preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev.

Ponudba ponudnika Konzorcij Telma Trade d.o.o. in Zpue S.A., Motnica 13, 1236 Trzin je glede na merila zbrala največje število točk, vendar je bila s strani naročnika ocenjena kot nedopustna, ker ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, iz razlogov navedenih v točki II. obrazložitve, ter zato posledično izključena.

Ponudba izbranega ponudnika C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana je zbrala drugo največje število točk glede na merila in je bila s strani naročnika ocenjena kot dopustna.

Ponudba ponudnika Eltima d.o.o., PC Žeje pri Komendi, Pod Brezami 3, 1218 Komenda je glede na merila zbrala manjše število točk kot ponudba izbranega ponudnika, in je bila s strani naročnika ocenjena kot dopustna.

Ponudba ponudnika Metronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana je glede na merila zbrala manjše število točk kot ponudba izbranega ponudnika, ter ni bila podvržena popolnemu pregledu, iz razlogov navedenih v točki II. obrazložitve.

Na podlagi teh ugotovitev je bilo odločeno, kot je navedeno v 1. točki izreka te odločitve.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se vloži pisno neposredno pri naročniku, skladno z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v roku 5. (petih) delovnih dni od vročitve odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora vložiti obrazložen zahtevek za revizijo pri naročniku (Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje). S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 5.303,34 EUR na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca oz. sklic: 11 16110-7111290-00556517, ter potrdilo o plačilu takse priložiti k zahtevku, sicer bo naročnik zahtevek zavrgel s sklepom.

ELEKTRO CELJE
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a
01

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Dostaviti:

- vsem ponudnikom – objava na portalu javnih naročil skladno z 10. odst. 90. čl. ZJN-3,
- arhiv.