

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:**

| | |
|----------------------------|---|
| Predmet javnega naročila: | IMPREGNIRANI DROGOVI |
| Številka javnega naročila: | 2201-60/2023 |
| Oznaka in naziv kategorij: | KATEGORIJA 1: IMPREGNIRANI DROGOVI (C30) KATEGORIJA 2: IMPREGNIRANI DROGOVI (C40) KATEGORIJA 3: IMPREGNIRANI DROGOVI (sestavljivi) |

KATEGORIJA 1 – IMPREGNIRANI DROGOVI (C30):**Predmet povpraševanja:**

| Poz. | Naziv postavke | Dolžina | Trdnostni razred po EN | Opomba |
|------|--------------------------|---------|------------------------|--------|
| 1.1 | Impregniran drog (borov) | 8 m | C30 | |
| 1.2 | Impregniran drog (borov) | 9 m | C30 | |
| 1.3 | Impregniran drog (borov) | 10 m | C30 | |
| 1.4 | Impregniran drog (borov) | 11 m | C30 | |
| 1.5 | Impregniran drog (borov) | 12 m | C30 | |
| 1.6 | Impregniran drog (borov) | 13 m | C30 | |
| 1.7 | Impregniran drog (borov) | 14 m | C30 | |

Splošni tehnični pogoji:

Impregnirani drogovci morajo:

- ustrezati standardu **SIST EN 14229** (oz. enakovrednemu);
- ustrezati trdnostnemu razredu najmanj C30;

Ostali posamezni tehnični pogoji bodo določeni v tehnični specifikaciji posameznega povpraševanja.

Povpraševanja:

Naročnik bo posamezna povpraševanja izvajal 1 × letno. V sklopu povpraševanja bo definiral okvirno dinamiko nabav po mesecih, ki bo za dobavitelja zavezujoča.

Ostalo:

Pred podpisom ali med trajanjem nabavne pogodbe mora dobavitelj na morebitno zahtevo naročnika zagotoviti možnost ogleda proizvodnega procesa in dokumentacije pri proizvajalcu impregniranih drogov. Naročnik ogled opravi sam ali ob soprisotnosti od njega izbrane strokovne inštitucije.

KATEGORIJA 2 – IMPREGNIRANI DROGOVI (C40):**Predmet povpraševanja:**

| Poz. | Naziv postavke | Dolžina | Trdnostni razred po EN | Opomba |
|------|--------------------------|---------|------------------------|--------|
| 2.1 | Impregniran drog (borov) | 8 m | C40 | |
| 2.2 | Impregniran drog (borov) | 9 m | C40 | |
| 2.3 | Impregniran drog (borov) | 10 m | C40 | |
| 2.4 | Impregniran drog (borov) | 11 m | C40 | |
| 2.5 | Impregniran drog (borov) | 12 m | C40 | |

Splošni tehnični pogoji:

Impregnirani drogi morajo:

- ustrezati standardu **SIST EN 14229** (oz. enakovrednemu);
- ustrezati trdnostnemu razredu najmanj C40;

Ostali posamezni tehnični pogoji bodo določeni v tehnični specifikaciji posameznega povpraševanja.

Povpraševanja:

Naročnik bo posamezna povpraševanja izvajal 1× letno. V sklopu povpraševanja bo definiral okvirno dinamiko nabav po mesecih, ki bo za dobavitelja zavezujoča.

Ostalo:

Pred podpisom ali med trajanjem nabavne pogodbe mora dobavitelj na morebitno zahtevo naročnika zagotoviti možnost ogleda proizvodnega procesa in dokumentacije pri proizvajalcu impregniranih drogov. Naročnik ogled opravi sam ali ob prisotnosti od njega izbrane strokovne institucije.

KATEGORIJA 3 – IMPREGNIRANI DROGOVI (sestavljivi):**Predmet povpraševanja:**

| Poz. | Naziv postavke | Dolžina | Trdnostni razred po SIST EN 338 | Opomba |
|------|---|---------|---------------------------------|--------|
| 3.1 | Impregniran drog (borov) - nosilni dvojni | 10 m | C30 | |
| 3.2 | Impregniran drog (borov) - nosilni dvojni | 11 m | C30 | |
| 3.3 | Impregniran drog (borov) - nosilni dvojni | 12 m | C30 | |
| 3.4 | Impregniran drog (borov) - A-drog | 9 m | C30 | |
| 3.5 | Impregniran drog (borov) - A-drog | 10 m | C30 | |
| 3.6 | Impregniran drog (borov) - A-drog | 11 m | C30 | |

Splošni tehnični pogoji:

Impregnirani drogi morajo:

- ustrezati standardu **SIST EN 14229** (oz. enakovrednemu);
- ustrezati trdnostnemu razredu najmanj C30;
- imeti izvedene izvrtine pred postopkom impregnacije;
- imeti priložen/privijačen ves pripadajoč konstrukcijski material (distančniki, vijaki, ...);

Ostali posamezni tehnični pogoji bodo določeni v tehnični specifikaciji posameznega povpraševanja.

Povpraševanja:

Naročnik bo posamezna povpraševanja izvajal 1× letno. V sklopu povpraševanja bo definiral okvirno dinamiko nabav po mesecih, ki bo za dobavitelja zavezujoča.

Ostalo:

Pred podpisom ali med trajanjem nabavne pogodbe mora dobavitelj na morebitno zahtevo naročnika zagotoviti možnost ogleda proizvodnega procesa in dokumentacije pri proizvajalcu impregniranih drogov. Naročnik ogled opravi sam ali ob soprisotnosti od njega izbrane strokovne inštitucije.