

TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

SERVIS IN REMONT KOMPRESORJEV IN SUŠILNIH NAPRAV

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila je: **Servis in remont kompresorjev in sušilnih naprav.**

1. Uvod

V Termoelektrarni Šoštanj je preskrba s komprimiranim zrakom razdeljena na: delovni zrak 3,5 bar in 7 bar, instrumentalni zrak 7 bar in transportni zrak do 3,5 bar. Kompresorske postaje s kompresorji so locirane po proizvodnih enotah blok 4, blok 5 in blok 6. Delovni in instrumentalni zrak se uporablja za različne obratovalne sisteme in naprave, puhala (do 1 bar) pa za transport elektro filtrskega pepela, apnenčeve moke in za vpihovanje zraka v obratovalne procese.

2. Tehnične zahteve

- Izvajanje servisov in remontov kompresorjev s sušilnimi napravami za obdobje 3 let.
- Ponudnik v ponudbi predloži pisno dokazilo, da za popravila uporablja oz. vgrajuje predpisane originalne dele in so opremljeni s kataložno številko in CE oznako.
- Ponudnik mora ponuditi vsebino celotnega posameznega sklopa.
- Ponudnik mora podati najmanj 2 referenci za posamezen sklop, s katerimi dokazuje, da je v obdobju zadnjih treh let (šteto od roka za oddajo prijave) izvedel servis oziroma remont enakega tipa kompresorja, kot je naveden v specifikaciji storitev, v skupni vrednosti obeh referenc 20.000,00 €.
- Naročnik bo pri izvajalcu izvajal nadzor kakovosti in sicer pri izvajanju remontnih del skladno s pogodbo, tudi pri končnem prevzemu del. Po zaključku del je izvajalec dolžan dostaviti pooblaščenemu predstavniku naročnika zapisnik o opravljenih delih in zapisnik o zagonu naprave.
- Ponudnik po izvedenem servisu ali remontu odpelje menjane dele in očisti prostor kompresorja.
- Za storitve servisiranja in remonta ponudnik zagotavlja garancijo za kakovost opravljenih storitev, in sicer:
 - a) 6 mesecev od zagona vgrajene naprave za storitev servisiranja,
 - b) 6 mesecev na vgrajene rezervne dele,
 - c) 12 mesecev od zagona vgrajene naprave za storitev remonta.
- Remontna dela in servisi se opravljajo skladno z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili proizvajalca. Potrebni rezervni deli za servis in remont se menjajo oz. vgrajujejo skladno z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili, ki jih je predpisal proizvajalec naprave.
- Ponudnik se zaveže, da bo izvedel storitev rednega servisa najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prejema obvestila, poslanega s strani naročnika. Storitve remonta pa bo izbrani ponudnik izvedel najkasneje v 35 koledarskih dneh od prejema obvestila poslanega s strani naročnika.
- Pred vsako storitvijo servisiranja oz. remonta kompresorjev in sušilnih naprav se mora v primeru okvare naprave izvršiti defektaža. Pri defektaži mora sodelovati pooblaščen predstavnik naročnika. Pri defektaži se definira:
 - vrsta in obseg okvare,
 - način popravila in potrebni rezervni deli,
 - sestavi defektažni zapisnik, ki se podpiše s strani obeh pogodbenih strank.

3. Obseg storitev

Obseg storitev je definiran v prilogi »Specifikacija storitev.xlsx«. V tem dokumentu je objavljen tudi seznam kompresorjev in sušilnih naprav.