

Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel nad vodovodom




Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel pod vodovodom




Brez zaščitne cevi za kabel

d>50cm za magistralne cevovode
d>30cm za priključne cevovode
OPOMBE

Z zaščitno cevjo za kabel

d<50cm za magistralne cevovode
d<30cm za priključne cevovode

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| elgro Projektiranje, montaža, svetovanje in nadzor v elektrotehniki<br>MARJAN GROBELŠEK s.p.<br>Verače 27a, Podčetrtek | Odg. vodja proj: –<br>Odg. proj. Marjan Grobelšek inž.el.<br>IZS E- 9063 | Investitor/naročnik: PGD Planina pri Sevnici<br>Planina pri Sevnici 70, Planina/p/S<br>Objekt: Večnamenski objekt<br>– | Vrsta načrta: ELEKTRIČNE, NAPELJAVE, NAPRAVE, OPREMA<br>Vsebina risbe: KRIŽANJE ENERGET. KABLA S VOVOVODOM | Št. projekta: 6/21<br>Vrsta proj. dokumen.: PZI<br>Datum: Marec, 2023 | Št. načrta: 20E422NN<br>List: 8<br>Listov: . |