

OPOMBE:

OZEMLJILO: VALJANEC FEZN 25X4MM
ODCEPI: RF ŽICA 10MM
SPOJI: KRIŽNE SPONKE
LOVLINA MREŽA: RF ŽICA 8MM NA PODPORAH
GND POVEZAVE: RF ŽICA 8MM
FIKSNI SPOJI: VARJENI
MONTAŽNI SPOJI: CU ŽICA, NAREBRENE PODLOŠKE


PROSTOSTOJEČI RAZDELILNIK
ČISTILNE NAPRAVE



GIP – GLAVNA IZENAČITEV POTENCIALA OBJEKTA

POVEZATI NA OZEMLJILO
DOVODNEGA NAPAVALNEGA KABLA (PMO)

VALJANEC FE – ZN 25X4MM POLOZEN OKOLI OBJEKTA
GLOBINA 1M, ODDALJENOST 1M



VALJANEC FE – ZN 25X4MM POLOZEN OKOLI OBJEKTA
GLOBINA 1M, ODDALJENOST 1M

POVEZATI MOREBITNE
VECJE KOVINSKE
MASE V OKOLICI
NPR.: OGRAJA



LJUBLJANSKA CESTA 26
8000 NOVO MESTO

MERILO 1:50

TLORIS NAPRAVE
ELEKTROINSTALACIJE –
STRELOVOD, IZEN.POTENCIALA

VRSTA PROJ.DOKUMENTACIJE: PZI

Investitor OBČINA METLIKA

METNI TRG 24, 8330 METLIKA

Objekt

IZGRADNJA KANALIZACIJE S
ČISTILNO NAPRAVO IN
REKONSTRUKCIJA VODOVODA
V NASELJU PRIMOSTEK

Projekt P – 2013/11

Načrt ECN – 2013/11

Risba 04.1

Datum NOVEMBER 2015

Odgov. projektant TADEJ JEMEC, U.D.I.E.

IZS E-1045

Odg. vodja proj. ROBERT RADAKOVIC, U.D.I.G.

IZS G-0445