

Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

JAVNO NAROČILO

ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVEJŠEGA ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA V PE LEKARNA LJUBLJANA

DOKUMENTACIJA

VSEBINA:

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Obrazci:
 - obrazec ponudbe
 - obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka XML)
 - obrazec predračuna (datoteka excel)
 - obrazec povzetka predračuna
 - tehnične zahteve naročnika
 - izjave o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe
 - obrazci seznam opravljenih poslov s prilogo
 - vzorec pogodbe

Direktor
Dr. Marjan Sedej

Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

JAVNO NAROČILO**ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVEJŠEGA ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA
V PE LEKARNA LJUBLJANA****DOKUMENTACIJA*****POVABILO K ODDAJI PONUDBE***

Lekarna Ljubljana je na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije objavila Obvestilo o javnem naročilu za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana za obdobje treh let.

Ponudniki morajo svojo ponudbo pripraviti in oddati naročniku v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Rok za oddajo ponudb je: 13.2.2024 do 10.00.

Javno odpiranje bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/eJN2>) dne 13.2.2024, ob 11.00 uri.

Kontaktne podatke naročnika: Naziv: Lekarna Ljubljana
Naslov: Komenskega ulica 11
1000 Ljubljana

Kontaktne osebe:
Ksenija Montani, pomočnica direktorja za področje informatike in sodobnih tehnologij
Telefon: 01/230-61-20
E-mail: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si

Direktor
Dr. Marjan Sedej



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 28/2023) je Lekarna Ljubljana, kot naročnik, na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije objavila Obvestilo o javnem naročilu za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana za obdobje treh let.

Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju.

2. člen

S tem javnim razpisom naročnik Lekarna Ljubljana izbira najugodnejšega za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana za obdobje treh let.

Predmet naročila je

- nakup, dostava in montaža UPS naprav z vso pripadajočo opremo ter njihova integracija v obstoječi sistem IT nadzora delovanja.
- vzdrževanje UPS naprav.
- predhodna izvedba predelave elektro omaric in ožičenja v PE naročnika tam, kjer je potrebno, s katero se zagotovi priklop
 - naprav za brezprekinitveno napajanje,
 - računalniške opreme in sredstev tehničnega varovanja ipd. na naprave za brezprekinitveno napajanje ter
 - PE na agregat, ki je lahko stalni ali začasni oz. mobilni.

3. člen

Ponudnik mora ponuditi celovito izvedbo naročila.

Razpisane količine so na triletnem nivoju določene okvirno.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

4. člen

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik:

❖ v informacijskem sistemu e-JN oddati pravilno izpolnjeno in s strani pooblaščenih oseb podpisano sledečo dokumentacijo:

1. Podatki o ponudniku in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu (*Obrazec 1, priloga k obrazcu 1*)
2. Predračun:
 - obrazec predračuna (obrazec 2) v excel datoteki
 - povzetek predračuna (obrazec 2a) v .pdf datoteki
 - potrjene tehnične zahteve naročnika (obrazec 2b)
3. Obrazec ESPD za vse sodelujoče v ponudbi



4. Izjave o izkazovanju pogojev iz 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (*obrazec 4 s seznamom zaposlenih, obrazec 4, 5, 6*) in v 9. členu navedena dokazila
5. Seznam opravljenih poslov (*obrazec 7a, 7b, 7c*) s potrjenimi referencami (*priloga k obrazcu 7a, 7b, 7c*)
6. Potrjen vzorec pogodbe (*obrazec 8*)

Poleg naštetega še:

- v primeru skupne ponudbe - pooblastilo ponudniku za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi naročila,
- v primeru nastopa s podizvajalci - zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če le-ta to zahteva.

Vsebine obrazcev ni dovoljeno spreminjati, izpolnjeni morajo biti v celoti, z vsemi zahtevanimi podatki in podpisani ter žigosani s strani odgovorne osebe. Ponudnik izjave, dokazila v .pdf obliki naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« - glej 7. člen teh Navodil.

Ponudnike prosimo, da za pohitritev postopka oddaje javnega naročila v ponudbi predložijo tudi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in iz E-dosje (obrazec 3a in 3b), in sicer za vse sodelujoče v ponudbi. Ponudnik obrazce v .pdf obliki naloži v informacijski sistem e-JN v »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO PREDRAČUNA:

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži Povzetek predračuna (obrazec 2a - žigosan, podpisan in scan v.pdf datoteko).

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in Povzetek predračuna (obrazec 2a - žigosan, podpisan in scan v.pdf datoteko), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik v obrazcu predračuna (excel) za vse postavke vpiše ceno na enoto mere. Izračun se na podlagi prednastavljenih formul izvede samodejno.

Celoten izpolnjen obrazec predračuna - obrazec 2 v excel datoteki ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun« in celotnim predračunom (obrazec 2 – excel) naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, se kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

ESPD

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal za elektronsko javno naročanje e-JN: <https://ejn.gov.si/espd/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez



odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Ponudnik v rubriko *B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta* vnese vse osebe, ki so pooblaščenice, da zastopajo gospodarski subjekt (potrebna je navedba vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika ter sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD morajo biti veljavne.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik z oddajo ESPD-ja potrjuje, da izpolnjuje vse razpisne pogoje.

5. člen

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih glede vsebine naročila in priprave ponudb poteka izključno preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo dokumentacije oz. kakšno drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno do roka navedenega v objavi na portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnilo oz. druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku naročnik ne bo odgovarjal.

Sestanka s ponudniki ne bo.

6. člen

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo javnega naročila. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del te dokumentacije in bo objavljena na enak način kot dokumentacija javnega naročila.

Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev.

7. člen

NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.



Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do 13.2.2024, do 10⁰⁰. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/eJN2>) dne 13.2.2024, s pričetkom ob 11⁰⁰ uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih ter ponudbah.

V primeru, da ponudnik zaradi nedelovanja sistema e-JN v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb ni mogel oddati ponudbe, mora naročnika o tem nemudoma obvestiti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudbe. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z 8. odstavkom 88. člena ZJN-3.

8. člen

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

9. člen

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo:

- **ESPD za vse sodelujoče v ponudbi,**
- **predračuna,**
- **potrjenih tehničnih zahtev naročnika**
- **izjav in dokazil, kot je navedeno v 9. členu teh navodil,**
- **seznamov opravljenih poslov z referenčnimi potrdili in**
- **potrjenega vzorca pogodbe.**

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži soglasja naročniku za pridobitev podatkov iz zahtevanih uradnih evidenc in

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)



najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do javnih baz podatkov. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Naročnik bo ponudnikom priznal izpolnjevanje pogojev na osnovi, v tem členu navedenih predloženih listin oz. izjav:

OPIS RAZPISNE ZAHTEVE:

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

A. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV POVEZANI S KAZENSKIMI OBSODBAMI

1. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 na katerikoli trenutek med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo 5 (pet) let, v primerih, ko je v sodbi določeno drugačno obdobje, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

Naročnik bo ukrepe presojal v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 in pri tem upošteval določbe 10. odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD ter pooblastilo pravne osebe (obrazec 3a) in zakonitega zastopnika (za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posebej) (obrazec 3b)

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. Ne glede pa to, pa je ponudnik dolžan predložiti obrazec ESPD.

PONUDBNIK KOT PREDHODNI DOKAZ V PONUDBI PREDLOŽI OBRAZEC ESPD

B. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV POVEZANI S PLAČILOM DAVKOV ALI PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

2. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 (petih) let do roka za oddajo ponudbe ali prijave.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse



OPIS RAZPISNE ZAHTEVE:

obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD

C. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV POVEZANI Z INSOLVENTNOSTJO, NASPROTJEM INTERESOV ALI KRŠITVIJO POKLICNIH PRAVIL

3. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

Naročnik bo ukrepe presojal v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 in pri tem upošteval določbe 10. odstavka 75. člena ZJN-3

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD

4. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oz. se proti gospodarskemu subjektu se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

Naročnik bo ukrepe presojal v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 in pri tem upošteval določbe 10. odstavka 75. člena ZJN-3

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD

5. Če so se pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnih naročil sklenjenih z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD

D. NACIONALNI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

6. Če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.



OPIS RAZPISNE ZAHTEVE:

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD

7. Če pri preverjanju ugotovi, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

Naročnik bo ukrepe presojal v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 in pri tem upošteval določbe 10. odstavka 75. člena ZJN-3

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD

**(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.*

POGOJI ZA SODELOVANJE

A. USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

B. EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ

8. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokirane poslovnega računa, in to velja za vseh poslovne račune pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune ter da je imel v letu 2022 pozitiven poslovni izid* in prihodke v višini najmanj 250.000 EUR**.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Dokazilo: Obrazec ESPD

Opombe:

**Kot podatek za izkazovanje pozitivnega poslovnega izida se bo upošteval podatek iz bilance oz. BON obrazca o dejanskem končnem rezultatu v letu 2022 – to je podatek o čistem dobičku oz. čisti izgubi.*

***Kot podatek o višini prihodkov se bo upošteval podatek iz bilance oz. BON obrazca o čistih prihodkih od prodaje*

C. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

9. Ponudnik zagotavlja dostavo opreme fco lokacije naročnika – seznam lokacij razviden iz razpisne dokumentacije.

Dokazilo: Obrazec ESPD, obrazec 4

10. Ponudnik zagotavlja montažo, namestitvev oz. zamenjavo opreme, vgradnjo materiala kjer bo to potrebno, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Dokazilo: Obrazec ESPD, obrazec 4



11. Ponudnik nudi odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 (dve) uri od prijave okvare. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
12. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmožnostmi za izvedbo projekta. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
13. Ponudnik zagotavlja odvoz zamenjane opreme na lokacijo, ki jo določi naročnik. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
14. Ponudnik v času garancije zagotavlja nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo na lokaciji naročnika za čas servisiranja. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
15. Ponudnik v času garancije po potrebi zagotavlja servisiranje opreme v svoji enoti in ponovno dostavo naročniku brez vsakršnih dodatnih stroškov. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
16. Ponudnik nudi sukcesivno dobavo, dobavni rok se glede na vrsto in količino opreme ter potrebe naročnika opredeli s pogodbo. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
17. Ponudnik za opremo nudi garancijski rok kot je opredeljen v tehničnih specifikacijah (obrazec 2b) vendar najmanj 36 mesecev pri stranki. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
18. Ponudnik zagotavlja servisiranje ponujene opreme tudi po poteku garancijske dobe. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
19. Ponudnik zagotavlja, da so vse ponujene naprave za brezprekinitveno napajanje istega proizvajalca. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
20. Ponudnik je pooblaščen prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4 s priloženo izjavo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo
21. Ponudnik zagotavlja, da so vse ponujene naprave za brezprekinitveno napajanje istega proizvajalca. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
22. Ponudnik zagotavlja, da je ponudbeno ceno oblikoval v skladu s pogoji predmetnega naročila ter da ponudbena cena vsebuje vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila (cena storitve mora vključevati efektivno uro in vse morebitne ostale stroške, kot so prihod na lokacijo, kilometrino, dovolilnica za dostop v mestno središče, uporaba tovornega vozila, odvoz odpadnega materiala). Ponudnik mora pri oblikovanju cene upoštevati, da naročnik pri večini svojih lokacijah nima zagotovljenega parkirnega prostora in da je do nekaterih enot omejen dostop z uporabo posebne dovolilnice. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
23. Ponudnik zagotavlja, da bo zagotovil kakovosten material, potreben za izvedbo del. Material se plača po dejanski vrednosti porabe le-tega, in sicer po tržnih veljavnih cenah oz. najugodnejših od teh. <u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4
24. Ponudnik zagotavlja, da bo na delo k naročniku napotil samo strokovno usposobljene tehnike z veljavnim certifikatom proizvajalca specificirane opreme, ki bodo pri njem v rednem delovnem razmerju, z opravljenim usposabljanjem v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti



<p>in zdravju pri delu, kar bo na zahtevo naročnika izkazal s predložitvijo ustreznih listin ter da je pri pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, veljavnih v RS.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4</p>
<p>25. Ponudnik zagotavlja izvedbo del na način in v terminih, da delovni proces naročnika ni moten, torej tudi v času izven delovnega časa naročnika (popoldan, zvečer, preko vikendov ali praznikov), vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4</p>
<p>26. Ponudnik zagotavlja, da bo naročena dela izvedel v roku, dogovorjenim z naročnikom.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4</p>
<p>27. Ponudnik zagotavlja, da bo naročena dela izvedel strokovno in v skladu s pogodbenimi določili ter zakonskimi predpisi in pravili stroke.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4</p>
<p>28. Ponudnik se strinja, da naročnik zaradi spremenjenih okoliščin lahko spremeni v razpisu naveden obseg storitev.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4</p>
<p>29. Ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavlja odvoz odstranjenega materiala na ustrezno odlagališče skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 4</p>
<p>30. Ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami za izvedbo naročila in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ponudnik ima najmanj 15 redno zaposlenih delavcev in od tega:<ul style="list-style-type: none">o najmanj 2 visoko strokovno usposobljena delavca, ki se ukvarjata z integracijami/prenovami računalniških informacijskih sistemov.o najmanj 4 certificirane tehnike proizvajalca ponujene opreme.b. vsi delavci, ki jih bo ponudnik napolnil na delo k naročniku, izkazujejo aktivno znanje slovenskega jezika.c. ponudnik ima vso potrebno znanje in izkušnje o Nagios nadzornem sistemu.d. ponudnik pozna in obvlada Cisco okolje (Cisco okolje je pri naročniku že postavljeno in deluje) s statusom »Cisco Gold Certified Partner«. <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 5 s prilogi:</p> <p>Ad.a.: seznam najmanj 15-ih zaposlenih s potrdili o redni zaposlitvi, izobrazbi in ustrezni strokovni usposobljenosti.</p> <p>Ad.b.: dokazila o znanju slovenskega jezika. Kot ustrezno dokazilo za poznavanje slovenskega jezika se upošteva: spričevalo ustrezne slovenske javne ali zasebne srednje šole (dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe) oziroma posebno potrdilo uradno pooblaščenih izobraževalnih ustanov o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji.</p> <p>Ad.c.: dokazila o poznavanju in izkušnjah z Nagios nadzornim sistemom.</p> <p>Ad.d.: dokazilo o doseženem statusu za Cisco okolje.</p>
<p>31. Ponudnik sprejema zahtevo naročnika: »Naročnik ima okolje že vzpostavljeno in urejeno celovito vzdrževanje, ki ni predmet tega javnega naročila. Storitve vklopa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme. Obstoječi vzdrževalec sistema pri naročniku je podjetje Kontron d.o.o.«.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD, obrazec 6</p>



<p>32. Da je ponudnik v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedel storitve primerljive predmetu naročila za dela, za katere oddaja ponudbo, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none">a. za dobavo in/ali vzdrževanje UPS naprav za vsaj tri naročnike v vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV za vsakega naročnika posebej v navedenem obdobju, pri čemer je posel trajal najmanj eno leto nepretrgoma v okviru navedenega obdobja;b. za izvedbo elektro instalacij za vsaj tri naročnike v skupni vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV za vse tri skupaj na leto v navedenem obdobju. Referenčni posli morajo biti začeti in končani v okviru navedenega obdobja.;c. za izvajanje storitev nadzora v Nagios nadzornem sistemu za vsaj tri naročnike z najmanj 400 nadzorovanih objektov pri vsakem, pri čemer je posel trajal najmanj eno leto nepretrgoma v okviru navedenega obdobja. <p>Naročnik bo kot ustrezne upošteval reference za opravljena posle, ki izkazujejo, da je ponudnik dela opravljal v skladu s pogodbenimi določili in za katere bo naročnik imel možnost, da jih preveri.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD in</p> <p>Ad.a.: Obrazec 7a s potrjenimi referencami za vsakega od v seznamu navedenih poslov (priloga k obrazcu 7a)</p> <p>Ad.b.: Obrazec 7b s potrjenimi referencami za vsakega od v seznamu navedenih poslov (priloga k obrazcu 7b)</p> <p>Ad.c.: Obrazec 7c s potrjenimi referencami za vsakega od v seznamu navedenih poslov (priloga k obrazcu 7c)</p>	<p>33. Ponudnik sprejema in izpolnjuje vse razpisne pogoje in zahteve naročnika za izvedbo javnega naročila.</p> <p><u>Dokazilo:</u> Obrazec ESPD</p>
--	---

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja dokumentov iz 1.-8. točke tega člena, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik poda izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ponudnik sedež.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Naročnik bo izločil ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oz. ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo in če ponudnik ne bo ponudil vseh storitev v celoti. Variantne ponudbe niso dopustne.

Odprava nepopolnosti, dopolnitev oz. sprememb ponudbe ter odprava računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z ZJN-3.

10. člen

V kolikor namerava ponudnik del naročila izvesti s sodelovanjem podizvajalcev, mora v zvezi s sodelovanjem s podizvajalcem upoštevati vsa določila ZJN-3, jih navesti v obrazcu 1 in za vsakega podizvajalca v ponudbi priložiti obrazec ESPD.

Ponudnik v ponudbi za podizvajalca predloži tudi obrazec 3a in za zakonite zastopnike podizvajalca obrazec 3b.

Vsi podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz 1. – 8. točke 9. člena teh navodil, kar izkazujejo s predložitvijo ESPD obrazca.



V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo predložiti v ponudbi.

V kolikor bo naročnik tekom preveritve ponudbe ugotovil, da pri nominiranem podizvajalcu obstajajo razlogi za izključitev bo ponudnika pozval, da podizvajalca zamenja z drugim, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje in pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor se ponudnik pozivu ne bo odzval in podizvajalca zamenjal z drugim, bo naročnik ponudbo ponudnika izločil.

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev oz. o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novega podizvajalca, mora ponudnik zanj skupaj z obvestilom posredovati tudi ESPD obrazec in zahtevo za neposredno plačilo podizvajalcu, v kolikor le-ta to zahteva. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila. Naročnik o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvesti ponudnika najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11. člen

V kolikor ponudbo podaja skupina izvajalcev s skupno ponudbo, morajo vsi izvajalci (vsak posebej) na enak način dokumentirati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, torej predložiti dokazila iz 1. – 8. točke 9. člena teh navodil.

Vsak sodelujoči v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz 1. – 8. točke 9. člena teh navodil, kar izkazuje s predložitvijo ESPD obrazca.

Ponudnik v ponudbi za vse partnerje v skupni ponudbi predloži tudi obrazec 3a in za njihove zakonite zastopnike obrazec 3b.

V primeru nastopa v skupni ponudbi mora ponudnik v ponudbi predložiti pooblastilo partnerjev v skupni ponudbi za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega mora biti razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe,
- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije,
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V kolikor bo naročnik tekom preveritve ponudbe ugotovil, da pri katerem koli izmed sodelujočih subjektov v skupni ponudbi obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik skupno ponudbo iz postopka naročila izločil.

12. člen

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb) pred podpisom pogodbe naročniku posredovati podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.



13. člen

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (brez DDV) in zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo naročila, popuste in rabate.

Ponudnik je dolžan ponuditi izvajanje vseh postavk ponudbenega predračuna, sicer bo naročnik ponudbo izločil.

Ponudnik mora v obrazcu predračuna (excel) za vse postavke vpisati ceno na enoto mere v EUR brez vključenega DDV. V kolikor ponudnik ne vpiše cene za posamezno postavko, se šteje, da je cena za to postavko 0 (nič) EUR.

Izračun vrednosti posameznih postavk ponudbenega predračuna se na podlagi prednastavljenih izvede samodejno.

Končna vrednost ponudbe se samodejno izračuna na podlagi vpisanih cen in prednastavljenih formul.

Ponudnik vsebine predračuna in formul v datoteki excel, kot jih je predvidel naročnik, ne sme spreminjati.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal po 7. odstavku 89. člena ZJN-3.

Če so v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene glede na predmet naročila, bo naročnik ravnal v skladu z 86. členom ZJN-3.

V kolikor so na trgu nižje cene predmetnih storitev, jih je ponudnik dolžan naročniku ponuditi po teh cenah.

Cene bodo ves čas trajanja pogodbe fiksne in se ne bodo spreminjale.

Ponudba mora veljati do 30.4.2024.

14. člen

Merilo za izbiro je **ekonomsko najugodnejša ponudba**, ki se določi na podlagi cene.

Pri razvrščanju ponudb se upošteva skupna ponudbena vrednost ponudbenega predračuna v EUR brez DDV (A+B+C+D+E).

Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki bodo izkazale izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

15. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku za dobro in pravočasno izvedbo posla predložiti finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti.

Finančno zavarovanje bo moralo veljati še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj, da pogodba postane veljavna.

Finančno zavarovanje za odpravo napak

Izbrani ponudnik bo moral ob dobavi in namestitvi sistema ali izvedbi elektro inštalacijskih del naročniku za odpravo napak v garancijskem roku predložiti finančno zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti.

Finančno zavarovanje bo moralo veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka.

16. člen

Ponudnik mora priloženi vzorec pogodbe potrditi ter ga naložiti v informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Pogodbo mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v roku 8 dni po pravnomočnosti obvestila o izbiri.



Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv naročnika v osmih dneh od prevzema poziva, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

17. člen

Pri pregledu ponudb se presojuje dokumenti, listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji javnega naročila ter predloženi vzorci in zanje predložena dokumentacija. Naročnik lahko od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije javnega naročila.

Odprava nepopolnosti, dopolnitev oz. sprememb ponudbe ter odprava računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z ZJN-3. V skladu s 5. odstavkom 89. člena ZJN-3 lahko naročnik očitne ali nebitne napake spregleda.

Naročnik bo v postopku oddaje tega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi oz. spremembi ponudb izločil vse ponudbe, ki ne bodo dopustne.

Naročnik ima pred potekom roka za oddajo ponudb pravico kadarkoli ustaviti postopek naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe objavil na Portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik ob smiselni uporabi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 odstopi od izvedbe naročila iz razlogov, da predmetnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe naročila, bo svojo odločitev o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe naročila, objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik v nobenem od zgoraj navedenih primerov ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

18. člen

OZNAČITEV PODATKOV, KI POMENIJO POSLOVNO SKRIVNOST

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, 18/23 - ZDU-1O, 75/23) in Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega sponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na sponudnika.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so vezani na izvajanje pogodb, sklenjenih s subjekti javnega sektorja.

19. člen

Naročnik ne bo zahteval posebnih postopkov po tem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe.



20. člen

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

21. člen

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bil izpolnjen.

22. člen

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

23. člen

Ponudnik vsebine dokumentacije ne sme spreminjati.

24. člen

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročila je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-11, 95/14-ZIPRS1415-C, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN)².

Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z ZPVPJN pravico vložiti zahtevek za revizijski postopek, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z ZJN-3.

Vlagatelj mora ob vložitvi revizijskega zahtevka vplačati z zakonom določeno takso na podračun Ministrstva za finance, tj. TRR št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, št. reference oz. sklica, ki se pri tem navede, je 16110-7111290-xxxxxx24 (pri čemer xxxxxx predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu) ter zahtevku priložiti potrdilo o njenem plačilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, se vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Taksa, ki jo je potrebno ob tem vplačati znaša v skladu z 71. členom ZPVPJN, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, 4.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijski postopek se vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>), v primeru nedelovanja oz. tehničnih težav pri delovanju portala eRevizija, se postopa skladno s šestim odstavkom 13. a člena ZPVPJN.

Direktor
Dr. Marjan Sedej

² <https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html>



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Obrazec 1

PONUDBA

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

Na podlagi obvestila o javnem naročilu za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, ki ga je naročnik Lekarna Ljubljana objavil na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije oddajamo svojo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

Podatki o ponudniku:

Firma oziroma ime: _____

Naslov: _____

Identifikacijska številka: _____

Pristojni davčni urad: _____

Matična številka: _____

Transakcijski račun /banka: _____

Številka telefona: _____

E-pošta: _____

Kontaktna oseba: _____

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _____

Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži)

Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev):

1. _____

2. _____

3. _____

V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi, izpolni tudi:

Naš pooblaščenec za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je (ime in priimek): _____:

_____, stanujoč (ulica, hišna številka, kraj v RS): _____



Pri izvedbi javnega naročila (USTREZNO OBKROŽI!):

1. bomo delo opravili samostojno brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila
oz.
2. bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(ponudnik mora predložiti list »Priloga k obrazcu 1 – podizvajalec« za vsakega od podizvajalcev)
oz.
3. bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi naročila, in sicer:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(ponudnik mora predložiti list »Priloga k obrazcu 1 - partner v skupni ponudbi« za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi)

Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse zahteve naročnika navedene v objavi in v dokumentaciji za predmetno naročilo in da sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve naročnika navedene v tej dokumentaciji

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru naročniku odgovarjamo za vso nastalo škodo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

_____, dne _____

Priloga:

- priloga k obrazcu 1: podizvajalec
- priloga k obrazcu 1: partner v skupni ponudbi



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Priloga k obrazcu 1: partner v skupni ponudbi

Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

POSLOVNI PODATKI PARTNERJA:	
Popoln naziv in naslov:	
Matična št.:	
Identifikacijska št. za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka TRR:	
E-pošta:	
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV):	
1.	
2.	
3.	
4.	
Področje oz. vrsta ter obseg del, za katera bo zadolžen partner v skupni ponudbi:	
 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

Ponudnik v ponudbi predloži *PRILOGA K OBRAZCU 1: PARTNER V SKUPNI PONUDBI* za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Priloga k obrazcu 1: podizvajalec

Podatki o podizvajalcu:

POSLOVNI PODATKI PODIZVAJALCA:	
Popoln naziv in naslov:	
Matična št.:	
Identifikacijska št. za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka TRR:	
E-pošta:	
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV):	
1.	
2.	
3.	
4.	
DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC:	
Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:	
Obseg v %:	
Vrednost:	
Kraj izvedbe:	
Rok izvedbe:	

V primeru, da ima podizvajalec sedež v drugi državi, izpolni tudi:

Naš pooblaščenec za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je: _____ (ime in priimek), stanujoč _____ (ulica, hišna številka, kraj v RS)

Ponudnik v ponudbi predloži **PRILOGA K OBRAZCU 1: PODIZVAJALEC** za vsakega od podizvajalcev.



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Obrazec 2a

Ponudnik: _____

POVZETEK PREDRAČUNA

Skupna ponudbena vrednost (A+B+C+D+E) za obdobje treh let: _____ EUR brez DDV

Povzetek predračuna je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Ponudnik: _____

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

NAKUP IN VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVEJŠEGA NAPAJANJA V PE LEKARNA LJUBLJANA S PREDELAVO ELEKTRO OMARIC

Predmet javnega naročila je nakup naprav za neprekinjeno napajanje (UPS) in integracija teh naprav z obstoječim okoljem naročnika po poslovalnicah v Sloveniji (seznam PE Lekarna Ljubljana je podan kot priloga razpisne dokumentacije) skupaj z vzdrževanjem in predelavo elektro inštalacij tam, kjer je to potrebno.

Naročilo obsega

- nakup, dostava in montaža UPS naprav z vso pripadajočo opremo ter njihova integracija v obstoječi sistem IT nadzora delovanja.
- vzdrževanje UPS naprav.
- predhodna izvedba predelave elektro omaric in ožičenja v PE naročnika tam, kjer je potrebno, s katero se zagotovi priklop
 - naprav za brezprekinitveno napajanje,
 - računalniške opreme in sredstev tehničnega varovanja ipd. na naprave za brezprekinitveno napajanje ter
 - PE na agregat, ki je lahko stalni ali začasni oz. mobilni.

Oprema, ki se bo priklapljala na ponujene naprave, je:

- računalniško-komunikacijska:
 - o delovne postaje z operacijskim sistemom Microsoft Windows,
 - o periferna oprema (čitalci: KZZ, Symbol, Datalogic, POS tiskalniki Epson, tiskalniki nalepk,...),
 - o omrežna in dostopovna oprema Cisco,
 - o sistem za varnostno kopiranje Dell EMC in HPE strežniški sistemi,
- ostala elektro oprema poslovalnic:
 - o naprave tehničnega varovanja,
 - o sistem elektronskih označevalcev cen,
 - o sistem za elektronsko evidenco prisotnosti na delovnem mestu,
 - o drsna vrata in podobno.

Ponujene UPS naprave morajo omogočati popolno integracijo z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Nagios.

Vsa oprema mora biti nova in nerabljena z vključeno uradno garancijo proizvajalca. Navedene so minimalne zahteve, ponudnik lahko ponudi opremo boljših oziroma zmogljivejših specifikacij. Ponudnik mora predložiti lastno ponudbo, kjer je naveden proizvajalec, model ter tehnične specifikacije ponujene opreme, ki se morajo skladati s spodaj zahtevanimi.

1. Oprema

Tehnične zahteve naprav za neprekinjeno napajanje (UPS) so podane v spodnji tabeli. Ponudnik v koloni »Ponujeno (izpolni ponudnik)« navede proizvajalca in naziv modela opreme, oznako dela oziroma lastnost ponujene opreme. Pri zahtevah, kjer je zahtevana le prisotnost funkcionalnosti, ponudnik napiše naziv funkcionalnosti/komponento, ki jo vključuje oziroma prisotnost zahteve potrdi z »da«.



	Opis	EM	Okvirna količina
	Oprema ^(*)		
1	UPS model 3300VA	kos	8
2	UPS model 3000VA	kos	17
3	UPS model 5000VA	kos	5
4	UPS model 6000VA	kos	3
5	Dodatne baterije za UPS model 3300VA	kos	10
6	Dodatne baterije za UPS model 3000VA	kos	10
7	Dodatne baterije za UPS model 5000VA	kos	10
8	Dodatne baterije za UPS model 6000VA	kos	10
9	Mrežna kartica z vgradnjo	kos	60
10	Ročni bypas	kos	60
11	Podaljški/dvojno vpetje	kos	20

Opomba:

(*) - V ceni opreme so upoštevani tudi dobava, namestitev in nastavitev kpl skupaj s testiranjem delovanja ter tehnično dokumentacijo.

1.1. UPS RACK model min 3000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Oblika in velikost	rack izvedba, največ 2U	
Tehnologija	On line	
Zaslon	LCD na sprednji strani	
Izvedba	Enofazna	
Fizično ločeni segmenti obremenitve	2	
Nazivna moč (VA)	3300VA	
Delovna moč (W)	2700W	
Vhodna in izhodna (nazivna) napetost	208V do 240V	
Izhodna napetost	230 V, nastavljivo 200 V, 208 V, 220 V, 240 V	
Frekvenca	50/60 Hz	
Učinkovitost v on-line načinu	93%	
Oddaljen nadzor preko SNMP protokola	Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom.	



	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Avtonomija pri 810W obremenitvi	18 minut	
Avtonomija pri 2700W obremenitvi	3 minute	
Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije.	4 baterije Avtonomija vsaj 77 minut pri 2700W obremenitvi	
Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja	DA	
Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja	DA	
Priključki	min. 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)	
Priključni kabli s konektorji IEC320	min. 2x	
Razdelilec	Vgradnja v 19" strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8x 220V schuko vtičnice.	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev.	

1.2. UPS TOWER model min. 3000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Oblika in velikost	Tower	
Tehnologija	On line	
Zaslon	LCD na sprednji strani	
Izvedba	Enofazna	
Fizično ločeni segmenti obremenitve	2	
Nazivna moč (VA)	3300VA	
Delovna moč (W)	2700W	
Vhodna in izhodna (nazivna) napetost	208V do 240V	
Izhodna napetost	230 V, nastavljivo 220 V, 230 V, 240 V ($\pm 1\%$)	
Frekvenca	50/60 Hz	
Učinkovitost	94%	
Oddaljen nadzor preko SNMP protokola	Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS	



	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
	naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom.	
Avtonomija pri 810W obremenitvi	18 minut	
Avtonomija pri 2700W obremenitvi	3 minute	
Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije.	4 baterije Avtonomija vsaj 77 minut pri 2700W obremenitvi	
Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja	DA	
Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja	DA	
Priključki	min. 8 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)	
Priključni kabli s konektorji IEC320	min. 2x	
Razdelilec	Vgradnja v 19" strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8x 220V schuko vtičnice.	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev.	

1.3. Dodatne baterije za UPS RACK model min. 3000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Kompatibilnost z modelom 3000VA	Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA	
Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi	78 minut	
Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi	21 minut	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev	



1.4. Dodatne baterije za UPS Tower model min. 3000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Kompatibilnost z modelom 3000VA	Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA	
Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi	78 minut	
Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi	21 minut	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev	

1.5. UPS RACK model min. 5000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Oblika in velikost	Za vgradnjo v 19" strežniško omaro (rack izvedba) največ 3U.	
Tehnologija	On line	
Zaslon	LCD na sprednji strani	
Redundanca	Možnostjo paralelnega delovanja (1+1)	
Izvedba	Enofazna	
Fizično ločeni segmenti obremenitve	2	
Nazivna moč (VA)	5000VA	
Delovna moč (W)	4500W	
Vhodna in izhodna (nazivna) napetost	220V do 240V	
Izhodna napetost	230 V, nastavljivo 200 V, 208 V, 220 V, 240 V	
Frekvenca	50/60 Hz	
Učinkovitost	94%	
Oddaljen nadzor preko SNMP protokola	Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom.	
Avtonomija pri 1350W obremenitvi	22 minut	
Avtonomija pri 4500W obremenitvi	5 minut	
Možnost vgradnje dodatnih	4 baterije	



	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
baterij za povečanje avtonomije.	Avtonomija vsaj 58 minut pri 4500W obremenitvi	
Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja	DA	
Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja	DA	
Priključni kablji	Vsi potrebni napajalni in mrežni kablji.	
Razdelilec	Vgradnja v 19" strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8× 220V schuko vtičnice.	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev.	

1.6. Dodatne baterije za UPS RACK model min. 5000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Kompatibilnost z modelom 3000VA	Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA	
Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi	78 minut	
Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi	21 minut	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev	

1.7. UPS TOWER model min. 6000VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Oblika in velikost	Tower izvedba	
Tehnologija	On line	
Zaslon	LCD na sprednji strani	
Izvedba	Enofazna	
Fizično ločeni segmenti obremenitve	2	
Nazivna moč (VA)	5000VA	
Delovna moč (W)	4500W	
Vhodna in izhodna (nazivna) napetost	220V do 240V	
Izhodna napetost	230 V, nastavljivo 220 V, 230 V, 240 V (± 1 %)	
Frekvenca	50/60 Hz	
Učinkovitost	94%	



	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Oddaljen nadzor preko SNMP protokola	Nadzor in poročanje o delovanju in statusu (obremenitev, avtonomija). Možnost nadgradnje strojne kode na daljavo. Možnost pošiljanja elektronskih sporočil o statusu UPS naprave. Možnost odklopa po segmentih na daljavo. Preko mrežnega LAN priklopa 10/100. Preko SNMP protokola. Popolna integracija z Nagios nadzornim sistemom.	
Avtonomija pri 1350W obremenitvi	22 minut	
Avtonomija pri 4500W obremenitvi	5 minut	
Možnost vgradnje dodatnih baterij za povečanje avtonomije.	4 baterije Avtonomija vsaj 58 minut pri 4500W obremenitvi	
Programska oprema za upravljanje, nadzor in varno zaustavitev naprav ob izpadu napajanja	DA	
Samodejni zagon po vzpostavitvi napajanja	DA	
Priključni kabli	Vsi potrebni napajalni in mrežni kabli.	
Razdelilec	Vgradnja v 19" strežniško omaro in s priklopom na ponujen UPS sistem. Največ 1U. Kabel dolžine 2m z EURO/M priključkom. 8x 220V schuko vtičnice.	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi. Garancija na baterije 36 mesecev.	

1.8. Dodatne baterije za UPS Tower model min. 6000VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Kompatibilnost z modelom 3000VA	Popolna kompatibilnost in možnost vgradnje v ponujen model iz točke 1.1. 3000VA	
Avtonomija naprave z eno (1) dodatno baterijo pri 810W obremenitvi	78 minut	
Avtonomija naprave z eno (1)	21 minut	



	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
dodatno baterijo pri 2700W obremenitvi		
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev	

1.9. Mrežna kartica z vgradnjo

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Model	NET-VISION8CARD ali podobni primerljivi	
Opis	NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 ali podobni primerljivi	
Garancija	36 mesecev	

1.10. Ročni by-pass za naprave min 3000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Izvedba	RACK izvedba	
Opis	Vgradnja v 19" strežniško omaro in s priklopom na ponujene UPS sisteme izvedbe RACK in TOWER min. 3000 VA. Največ 1U višine.	
Priključki za porabnike	min. 5 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)	
Priključni kabel dolžine 2m z schuko vtikačem	da	
Priključni kabli 16 A za povezavo UPS-bypas	da	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi.	

1.11. Ročni by-pass za naprave min 5000VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Izvedba	RACK izvedba	
Opis	Vgradnja v 19" strežniško omaro in s priklopom na ponujene UPS sisteme izvedbe RACK min 5000 VA. Največ 2U.	
Priključki za porabnike	min. 3 x IEC 320-C13 (10 A) + 2 x IEC 320-C19 (16 A)	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi.	

1.12. Ročni by-pass za naprave min 6000 VA

	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Proizvajalec in naziv	/	
Izvedba	Stenska izvedba oz	



	Minimalne zahteve naročnika	Ponujeno (izpolni ponudnik)
	samostojna omarica.	
Opis	Priklop na ponujene UPS sisteme TOWER izvedbe min. 6000 VA.	
Garancija in režim vzdrževanja	36 mesecev na lokaciji naročnika, 2 urni odzivni čas, 13 ur na dan, delovni dnevi.	

2. Dobava, namestitev, nastavitve in integracija s testiranjem

Instalacija UPS sistemov v poslovni enoti

Sklop storitev:

- Priprava električne inštalacije
- Inštalacija na lokaciji z integracijo v obstoječi sistem

Vrsta storitve:

- Dostava opreme
- Priklop UPS sistema na naprave naročnika
- Konfiguracija UPS sistema
- Vklop v obstoječi nadzorni sistem Nagios preko SNMP protokola. Naročnik ima okolje že vzpostavljeno in urejeno celovito vzdrževanje, ki ni predmet tega javnega naročila. Storitve vklopa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.
- Test delovanja sistema

Zaključek:

- Fizična odstranitev obstoječega UPS sistema, kjer je to potrebno in odvoz na lokacijo, ki jo določi naročnik.

Dokumentacija

Sklop storitev:

- Priprava dokumentacije
- Vnos v sistem

Vrsta storitve:

- Tehnična dokumentacija: izdelava oz. dopolnitev obstoječe dokumentacije o izvedenih storitvah za prenovljeno okolje
- Vnos novo integrirane opreme v sistem naročnika za potrebe poročanja. Storitve vnosa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

Opomba: Vse storitvene postavke vsebujejo tudi:

- Popis opreme
- Lepljenje inventarnih števil naročnika na opremo (nalepke z inventarnimi številkami priskrbi naročnik)
- Vnos opreme v portal naročnika. Storitve vnosa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.



3. Popis del in materiala za kompletno prenovu elektro omarice in ožičenja v posamezni PE

Vsa dela se izvajajo izven delovnega časa PE. Seznam PE se nahaja v Prilogi 1: Seznam lokacij.

3.1 Prenova ožičenja – popis za dela v eni PE, količine so okvirne

Prenova ožičenja (*)		
Kabli in ostali vodovni material		
Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, delno v cev RFS , delno v RBT ceveh, v talnih kanalih ali kabelskih policah:		
U/FTP cat.6a R&M ali ustrezno	m	510
Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom:		
parapetni kanal legrand	m	8
kolena za parapetni kanal	kos	4
Komunikacijsko vozlišče + oprema		
Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 600/ (800)600/2000mm, z dvojnimi vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, s prezračevalnim ventilatorjem, termostatom, skupaj s priborom za vgradnjo opreme ter vgrajeno naslednjo opremo:	kom	1
polica 19"	kos	3
telefonski povezovalni panel cat.3	kos	1
podatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP, cat.6A, 24 portov	kos	3
snap-in konektor R&M FTP, cat.6A	kos	72
urejevalnik kablov 1HU	kos	3
napajalni panel, 8/230, 19", komplet s priključitvijo na UPS omrežje - brez stikala	kos	4
povezovalni kabel patch, S/FTP, 2,0m	kos	40
kolesa z zavorami (2x + 2x zavora) g.600	KPL	1
Komunikacijske vtičnice		
vtičnica komunikacijska za montažo v parapetni kanal, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A, modolu	kom	34
vtičnica komunikacijska za nadometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno	kom	10
vtičnica komunikacijska za podometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno	kom	4
Zaključevanje, meritve in označevanje		
Zaključevanje instalacijskih kablov na krone letvice in komunikacijske vtičnice		
S/FTP cat.6A (upoštevano tudi za video nadzor)	kom	50
Meritve FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije		
označevanje vodnikov v omaricah in vtičnicah	kpl	1



prestavitev obstoječe optike	kpl	2
Zagon sistema		
Sodelovanje pri zagonu v času zagona sistema ter testiranju sistema	kpl	1
Predaja sistema, Izobraževanje zaposlenih		
Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja sistema uporabniku in izobraževanje zaposlenih	kpl	1
Meritve univerzalnega ožičenja, izdelava merilne dokumentacije (inštalacija mora omogočati sistemsko garancijo)	kpl	1
DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI		
Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala	% od vrednosti prenove	2,00%
Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi	% od vrednosti prenove	3,00%

3.2 Popis del in materiala za prenovo elektro omarice v eni PE, količine so okvirne

Predelava elektroinštalacij - jaki tok		
Kabli		
Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, pod ometom, delno v cev RFS, delno v RBT ceveh, delno v kabelskih policah v		
3x1,5mm2	m	100
3x2,5mm2	m	100
FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT)	m	50
FG16OM 3x4m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT)	m	30
FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT)	m	30
Stikala, vtičnice, naprave, fiksni priklopi		
vtičnica podometna samostojna, npr. TEM MODUL, v sestavi:	kpl	4
vtičnica šuko trojna (bela-rdeča) za vgradnjo (podometno v parapetni kanal)	kom	24
vtičnica šuko n/o	kom	2
puša za dovod in odvod agregata 5x32A	kos	2
Instalacijske cevi, kanali, police		
Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom		
Cevi		
cev RBT, fi 16,	m	50
cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za prikllop fiksnih priključkov	m	6
PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom, skobami	m	30
Instalacijski kanali PVC NIK		



Komplet s pritrdilnim materialom		
NIK 1 (15x17)	m	5
NIK 2 (30x17)	m	2
NIK 3 (30x30)	m	2
NIK 5 (40x25)	m	2
Kabelske police		
Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in obešalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno		
PK100/60	m	8
PK200/60	m	4
Dodatni pribor za kabelske police za izdelavo kabelskih tras		
pokrov kabelske police PPE100	m	8
pokrov kabelske police PPE200	m	4
Parapetni kanali		
Parapetni kanal legrand	m	16
Razvodne doze		
Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in pritrdilnim materialom, razvod moč in razsvetljava	kos	6
Demontaže, izsekavanja, režijske ure		
rezijske ure pri predelavi inštalacij	ur	12
Izdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih kablov (podometna instalacija,...) - ocena, usklajevanja in ostale rezijske ure	ur	8
Izenačenje potencialov		
Razdelilec z zbiralko za izenačenje potenciala GIP, obstoječ, priklop dodatnega odvodnega vodnika za ZIP1	kom	1
Vodnik, položen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz. n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za izenačenje potenciala, komplet z instalacijskim materialom in priborom		
H07V-K 1x6mm ² rumeno zelena	m	20
H07V-K 1x16mm ² rumeno zelena	m	20
Doza za izenačitev električnih potencialov, montaža na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15	kom	1
Izdelava stika na zaščitno in nevtralno zbiralko v električnem razdelilcu z vijačenjem	kom	1
Izdelava stikov na tehnološko opremo, kovinske mize, kabelske police, parapetne kanale, ipd. z vijakom in kabelskim čevljem	kom	2
Razdelilci		
Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno):		
električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo	kom	1



4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat	kos	1
avtomatske varovalke 2p do 16 A	kos	20
sponke VS L, N, Z	kos	60
torba za načrte	kom	1
glavno stikalo 40A-3pol	kom	1
stikalo preklopno 1-0-2; 2-polno (UPS)	kom	1
drobni, potrošni material in vezava omarice	kpl	1
priklop vodnikov cca 15 (kos)	kpl	1
Prevezava / predelava obstoječe omarice	kpl	1
Odstranitev, prevezava, vodnikov, ki se prestavijo v novo omarico	ura	15

Izvedba meritev

Izvedba meritev za komplet izvedeno električno in strelvodno instalacijo objekta z izdelavo zapisnikov in poročil v sestavi:

- merjenje impedance okvarne zanke	kpl	1
- merjenje izolacijske upornosti		
- merjenje izenačitev potencialov		
- funkcionalni preizkus		

DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI

Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala	% od vrednosti prenove	2,00%
--	------------------------	-------

Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi	% od vrednosti prenove	3,00%
---	------------------------	-------

3.3 Popis del in materiala za avtomatski preklop ene PE na agregat

Omara za avtomatski preklop /agregat - mreža do 63A (**)

Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno):

električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo	kom	1
4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat	kos	1
avtomatske varovalke 2p do 16 A	kos	5
sponke VS L, N, Z	kos	30
sponke za dvižni vod	kos	16
torba za načrte	kom	1
glavno stikalo 63A-3pol	kom	2
ATyS g M 63A, 4-p, preklop Trans.- Gen., 230/400VAC Kratkostične zbiralke, 4-p, 40A-125A Zaščita kontaktov MV & Atys M, 4-poli, 40A-160A	kom	1



drobni, potrošni material in vezava omarice	kpl	1
priklop vodnikov (Napajanje agregat, napajanje mreža, izvod na omaro)	kpl	1
Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb lekarna) vgradnja stikal, dograditev , dodelava	kpl	1
števec 3F za na din letev 63A za odčitavanje porabe iz dizel agregata	kpl	1
5x10m2 finožilni v zaščitni cevi ali kanalu (za dovod in odvod - AGREGAT)	m	30
Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb AGREGAT) vgradnja stikal - LOČILNIKA, dograditev , dodelava	kpl	1
pomožni kontakt za avtomatiko za alarmiranje, kompletno z ožičenjem do alarmne centrale - brez priklopa na centralo	kpl	1

3.4 Popis del in materiala za začasni razvod

Začasni razvod

Za nemoteno poslovanje PE se za čas izvajanja elektro del zagotovi začasni razvod električnih in komunikacijskih inštalacij:

Elektro-komunikacijska omarica za začasni razvod	kpl	1
Začasni razvod elektrike in komunikacij	kpl	1

3.5 Izdelava dokumentacije za eno PE

IZDELAVA DOKUMENTACIJE, PRIDOBIVANJE DOKAZIL

Izdelava PZI projekta za vsako lekarno posebej: komplet električnih instalacij	kpl	1
Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti objekta	kpl	1

Opomba

- (*) Univerzalno ožičenje mora omogočiti sistemsko garancijo
- (**) Dela se izvajajo izven obratovalnega oz. delovnega časa lekarne



4. Vzdrževanje sistema za zagotavljanje zanesljivejšega napajanje v PE Lekarna Ljubljana

Opis	EM	Okvirna količina
Vzdrževanje UPS naprav do 2KVA	kos	2
Vzdrževanje UPS naprav od 2,1 do 3,3 KVA	kos	55
Vzdrževanje UPS naprav od 5 do 6 KVA	kos	3

S podpisom teh specifikacij potrjujemo, da smo z njimi seznanjeni in da smo jih dosledno upoštevali pri pripravi ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



Obrazec 3a

Ljubljana, 10.1.2024

Številka: 3-3/2024

Ponudnik: _____

**Pooblastilo
za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb**

Pooblaščamo Lekarno Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana:

- potrdilo iz kazenske evidence, ki se vodi pri pristojnem organu, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Podatki o pravni osebi:

- Polno ime podjetja: _____

- Sedež podjetja: _____
- Občina sedeža podjetja: _____
- Matična številka podjetja: _____
- Identifikacijska št. za DDV: SI _____

Pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

V _____, dne _____

(V PONUDBI PREDLOŽITI IZJAVO PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI/PODIZVAJALCA)



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Obrazec 3b

Ponudnik: _____

**Pooblastilo
za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb**

Spodaj podpisani/a _____ (ime in priimek) pooblašča Lekarno Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, v kazenski evidenci, ki se vodi pri pristojnem organu, pridobi potrdilo, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Moji osebni podatki so naslednji:

- EMŠO oz. ID številko, če oseba ni pridobila EMŠO in ni državljan RS: _____
- datum rojstva: _____
- kraj rojstva: _____
- občina rojstva: _____
- država rojstva: _____
- naslov stalnega bivališča (ulica, hišna št., poštna številka, kraj):
– _____
- naslov začasnega bivališča (ulica, hišna št., poštna številka, kraj):
– _____
- državljanstvo: _____
- moj prejšnji priimek se je glasil: _____

Pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____

Podpis zakonitega zastopnika: _____

V _____, dne _____

(V PONUDBI PREDLOŽITI IZJAVO ZA VSE ZAKONITE ZASTOPNIKE PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI/PODIZVAJALCA)
(ZA VSAKEGA ČLANA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA POSEBEJ)



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Ponudnik: _____

IZJAVA PONUDNIKA
o izpolnjevanju pogojev iz 9. do 29. točke 9. člena
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

Izjavljamo da:

- (9.) zagotavljamo dostavo opreme fco lokacije naročnika;
- (10.) zagotavljamo montažo, namestitvev oz. zamenjavo opreme, vgradnjo materiala kjer bo to potrebno, brez dodatnih stroškov za naročnika;
- (11.) nudimo odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 (dve) uri od prijave okvare;
- (12.) razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmožnostmi za izvedbo projekta;
- (13.) zagotavljamo odvoz zamenjane opreme na lokacijo, ki jo določi naročnik;
- (14.) v času garancije zagotavljamo nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo na lokaciji naročnika za čas servisiranja;
- (15.) v času garancije po potrebi zagotavljamo servisiranje opreme v svoji enoti in ponovno dostavo naročniku brez vsakršnih dodatnih stroškov;
- (16.) nudimo sukcesivno dobavo, dobavni rok se glede na vrsto in količino opreme ter potrebe naročnika opredeli s pogodbo;
- (17.) za opremo nudimo garancijski rok kot je opredeljen v tehničnih specifikacijah (obrazec 2b) vendar najmanj 36 mesecev pri stranki.
- (18.) zagotavljamo servisiranje ponujene opreme tudi po poteku garancijske dobe;
- (19.) zagotavljamo, da so vse ponujene naprave za brezprekinitveno napajanje istega proizvajalca;
- (20.) smo pooblaščen prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo, kar izkazujemo s priloženo izjavo proizvajalca opreme, da smo pooblaščen prodajalec in serviser principala za vso ponujeno in vzdrževano opremo;
- (21.) zagotavljamo, da so vse ponujene naprave za brezprekinitveno napajanje istega proizvajalca;
- (22.) zagotavljamo, da smo ponudbeno ceno oblikovali v skladu s pogoji predmetnega naročila ter da ponudbena cena vsebuje vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo naročila (cena storitve mora vključevati efektivno uro in vse morebitne ostale stroške, kot so prihod na lokacijo, kilometrino, dovolilnica za dostop v mestno središče, uporaba tovornega vozila, odvoz odpadnega materiala) ter da smo pri oblikovanju cene upoštevali, da naročnik pri večini svojih lokacijah nima zagotovljenega parkirnega prostora in da je do nekaterih enot omejen dostop z uporabo posebne dovolilnice;
- (23.) zagotavljamo, da bomo zagotovili kvaliteten material, potreben za izvedbo del - material se plača po dejanski vrednosti porabe le-tega, in sicer po tržnih veljavnih cenah oz. najugodnejših od teh;
- (24.) zagotavljamo, da bomo na delo k naročniku napotili samo strokovno usposobljene tehnike z veljavnim certifikatom proizvajalca specificirane opreme, ki bodo pri njem v rednem delovnem razmerju, z opravljenim usposabljanjem v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, kar bomo na zahtevo naročnika izkazali s predložitvijo ustreznih listin ter da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, veljavnih v RS;



- (25.) zagotavljamo izvedbo del na način in v terminih, da delovni proces naročnika ni moten, torej tudi v času izven delovnega časa naročnika (popoldan, zvečer, preko vikendov ali praznikov), vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom;
- (26.) zagotavljamo, da bomo naročena dela izvedli v roku, dogovorjenim z naročnikom;
- (27.) zagotavljamo, da bomo naročena dela izvedli strokovno in v skladu s pogodbenimi določili ter zakonskimi predpisi in pravili stroke;
- (28.) se strinjamo, da naročnik zaradi spremenjenih okoliščin lahko spremeni v razpisu naveden obseg storitev;
- (29.) brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljamo odvoz odstranjenega materiala na ustrezno odlagališče skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

ZA IZKAZOVANJE RAZPISNEGA POGOJA IZ 20. TOČKE 9. ČLENA NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SO SESTAVNI DEL DOKUMENTACIJE ŠT. 3-3/2023, Z DNE 10.1.2024 OBRAZCU 4 PRILAGAMO IZJAVO PROIZVAJALCA OPREME, DA JE PONUDNIK POOBlašČEN PRODAJALEC IN SERVISER PRINCIPALA ZA VSO PONUJENO IN VZDRŽEVANO OPREMO.



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Ponudnik: _____

IZJAVA PONUDNIKA
o izpolnjevanju pogojev iz 30. točke 9. člena
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

Izjavljamo da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami za izvedbo naročila in sicer:

- a. imamo najmanj 15 redno zaposlenih delavcev in od tega:
 - o najmanj 2 visoko strokovno usposobljena delavca, ki se ukvarjata z integracijami/prenovami računalniških informacijskih sistemov,
 - o najmanj 4 certificirane tehnike proizvajalca ponujene opreme;
- b. vsi delavci, ki jih bomo napotil na delo k naročniku, izkazujejo aktivno znanje slovenskega jezika;
- c. imamo vso potrebno znanje in izkušnje o Nagios nadzornem sistemu;
- d. poznamo in obvladamo Cisco okolje (Cisco okolje je pri naročniku že postavljeno in deluje) s statusom »Cisco Gold Certified Partner«;

kar vse izkazujemo s priloženim seznamom in dokazili.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

ZA IZKAZOVANJE RAZPISNEGA POGOJA IZ 30. TOČKE 9. ČLENA NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SO SESTAVNI DEL DOKUMENTACIJE ŠT. 3-3/2023, Z DNE 10.1.2024 OBRAZCU 4 PRILAGAMO SLEDEČA DOKAZILA:

Ad.a.: seznam najmanj 15-ih zaposlenih, s potrdili o redni zaposlitvi, o izobrazbi in ustrezni strokovni usposobljenosti;

Ad.b.: dokazila o znanju slovenskega jezika.

Kot ustrezno dokazilo za poznavanje slovenskega jezika se upošteva: spričevalo ustrezne slovenske javne ali zasebne srednje šole (dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe) oziroma posebno potrdilo uradno pooblaščenih izobraževalnih ustanov o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji.

Ad.c.: dokazila o poznavanju in izkušnjah z Nagios nadzornim sistemom.

Ad.d.: dokazilo o doseženem statusu za Cisco okolje.



Obrazec 6

Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Ponudnik: _____

IZJAVA PONUDNIKA
o izpolnjevanju pogojev iz 31. točke 9. člena
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

Izjavljamo da sprejemamo zahtevo naročnika 31. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024 in podajamo sledečo izjavo:

»Naročnik ima okolje že vzpostavljeno in urejeno celovito vzdrževanje, ki ni predmet tega javnega naročila.

Storitev vklopa mora biti izvedena iz strani obstoječega vzdrževalca sistema, da je naročniku zagotovljeno skupno upravljanje in vzdrževanje obstoječe in nove opreme.

Obstoječi vzdrževalec sistema pri naročniku je podjetje Kontron d.o.o.«.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Obrazec 7a

Ponudnik: _____

SEZNAM OPRAVLJENIH POSLOV

s katerim izkazujemo izpolnjevanje pogoja iz 32.a točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

S predložitvijo te izjave in referenčnimi potrdili potrjujemo, da smo v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedli dobavo in/ali vzdrževanje UPS naprav za vsaj tri naročnike v vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV za vsakega naročnika posebej v navedenem obdobju.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo posle, ki so v okviru navedenega obdobja trajali neprekinjeno najmanj eno leto, ki izkazujejo, da je ponudnik dela opravljal v skladu s pogodbenimi določili in za katere bo naročnik imel možnost, da jih preveri.

Seznam izvedenih poslov:

Naročnik	Opis posla	Vrednost posla v EUR brez DDV	Obdobje opravljanja posla od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)

Izpolnjevanje referenčnega pogoja mora ponudnik izkazati sam, s partnerjem v skupni ponudbi pa le, če bo slednji tudi dejansko izvedel predmet tega naročila.



Ponudnik mora za vsak v seznamu obrazca št. 7a naveden posel v ponudbi predložiti s strani naročnika posla potrjeno referenco, sicer referenca ne bo upoštevana pri ocenjevanju ponudb.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. drugemu sodelujočemu v njegovi ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. pogodbe, računi, potrdila bank o plačanih računih, specifikacije opravljenih storitev). V kolikor iz dokazil ne bo mogoče ugotoviti, da so bila referenčni posli dejansko izvedeni, bo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo tiste reference, ki bodo izkazovale, da je ponudnik posel opravil v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročnikih storitev preveri reference ponudnika.

Ponudnik mora na obrazcu *Priloga k obrazcu 7a* vpisati veljavne in dosegljive kontaktne podatke naročnika storitve, pri kateri lahko naročnik Lekarna Ljubljana preveri referenco. V primeru, da reference ne bo mogoče preveriti oz. da se potrjevalec reference ne odzove na preverjanje reference, le-ta ne bo upoštevana.

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Priloga k obrazcu 7a

Izdajatelj potrdila: _____

POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec

za nas kot naročnika v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedel dobavo in/ali vzdrževanje UPS naprav v vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV, pri čemer je posel trajal najmanj eno leto nepretrgoma v okviru navedenega obdobja.

Obdobje opravljanja storitev od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)	Opis posla	Vrednost posla v EUR brez DDV

Dobave/storitve so bile izvedene kvalitetno in v skladu z določili sklenjene pogodbe: DA NE
(ustrezno obkroži)

Odgovorna oseba izdajatelja potrdila, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

- ime in priimek: _____
- telefon: _____
- e-mail: _____

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca:

Potrdilo izdajamo za potrebe dokazovanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila naročnika Lekarna Ljubljana za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Potrdilo se sme uporabiti izključno za navedeni namen.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja potrdila



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Obrazec 7b

Ponudnik: _____

SEZNAM OPRAVLJENIH POSLOV

s katerim izkazujemo izpolnjevanje pogoja iz 32.b točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

S predložitvijo te izjave in referenčnimi potrdili potrjujemo, da smo v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedli elektro instalacije za vsaj tri naročnike v vrednosti najmanj 30.000 EUR brez DDV za vse tri skupaj na leto v navedenem obdobju.

Referenčni posli morajo biti začeti in končani v okviru navedenega obdobja.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo posle, ki izkazujejo, da je ponudnik dela opravljal v skladu s pogodbenimi določili in za katera bo naročnik imel možnost, da jih preveri.

Seznam izvedenih poslov:

Naročnik	Opis posla	Vrednost posla v EUR brez DDV	Čas opravljanja posla od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)

Izpolnjevanje referenčnega pogoja mora ponudnik izkazati sam, s partnerjem v skupni ponudbi pa le, če bo slednji tudi dejansko izvedel predmet tega naročila.



Ponudnik mora za vsak v seznamu obrazca št. 7b naveden posel v ponudbi predložiti s strani naročnika posla potrjeno referenco, sicer referenca ne bo upoštevana pri ocenjevanju ponudb.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. drugemu sodelujočemu v njegovi ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. pogodbe, računi, potrdila bank o plačanih računih, specifikacije opravljenih storitev). V kolikor iz dokazil ne bo mogoče ugotoviti, da so bila referenčni posli dejansko izvedeni, bo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo tiste reference, ki bodo izkazovale, da je ponudnik posel opravil v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročnikih storitev preveri reference ponudnika.

Ponudnik mora na obrazcu *Priloga k obrazcu 7b* vpisati veljavne in dosegljive kontaktne podatke naročnika storitve, pri kateri lahko naročnik Lekarna Ljubljana preveri referenco. V primeru, da reference ne bo mogoče preveriti oz. da se potrjevalec reference ne odzove na preverjanje reference, le-ta ne bo upoštevana.

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Priloga k obrazcu 7b

Izdajatelj potrdila: _____

POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec

za nas kot naročnika v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvedli elektro instalacije, pri čemer je bil posel začel in končan v okviru navedenega obdobja.

Obdobje opravljanja storitev od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)	Opis posla	Vrednost posla v EUR brez DDV

Dobave/storitve so bile izvedene kvalitetno in v skladu z določili sklenjene pogodbe: DA NE
(ustrezno obkroži)

Odgovorna oseba izdajatelja potrdila, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

- ime in priimek: _____
- telefon: _____
- e-mail: _____

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca:

Potrdilo izdajamo za potrebe dokazovanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila naročnika Lekarna Ljubljana za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Potrdilo se sme uporabiti izključno za navedeni namen.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja potrdila



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Obrazec 7c

Ponudnik: _____

SEZNAM OPRAVLJENIH POSLOV

s katerim izkazujemo izpolnjevanje pogoja iz 32.c točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 3-3/2023, z dne 10.1.2024

S predložitvijo te izjave in referenčnimi potrdili potrjujemo, da smo v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvajali storitev nadzora v Nagios nadzornem sistemu za vsaj tri naročnike z najmanj 400 nadzorovanih objektov pri vsakem.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo posle, ki so v okviru navedenega obdobja trajala neprekinjeno najmanj eno leto, ki izkazujejo, da je ponudnik dela opravljal v skladu s pogodbenimi določili in za katera bo naročnik imel možnost, da jih preveri.

Seznam izvedenih poslov:

Naročnik	Opis posla	Število nadzorovanih objektov	Obdobje opravljanja posla od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)

Izpolnjevanje referenčnega pogoja mora ponudnik izkazati sam, s partnerjem v skupni ponudbi pa le, če bo slednji tudi dejansko izvedel predmet tega naročila.



Ponudnik mora za vsak v seznamu obrazca št. 7c naveden posel v ponudbi predložiti s strani naročnika posla potrjeno referenco, sicer referenca ne bo upoštevana pri ocenjevanju ponudb.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. drugemu sodelujočemu v njegovi ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. pogodbe, računi, potrdila bank o plačanih računih, specifikacije opravljenih storitev). V kolikor iz dokazil ne bo mogoče ugotoviti, da so bila referenčni posli dejansko izvedeni, bo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval samo tiste reference, ki bodo izkazovale, da je ponudnik posel opravil v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročnikih storitev preveri reference ponudnika.

Ponudnik mora na obrazcu *Priloga k obrazcu 7c* vpisati veljavne in dosegljive kontaktne podatke naročnika storitve, pri kateri lahko naročnik Lekarna Ljubljana preveri referenco. V primeru, da reference ne bo mogoče preveriti oz. da se potrjevalec reference ne odzove na preverjanje reference, le-ta ne bo upoštevana.

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

Priloga k obrazcu 7c

Izdajatelj potrdila: _____

POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec

za nas kot naročnika v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 kvalitetno izvajal storitev nadzora v Nagios nadzornem sistemu, pri čemer je storitev trajala najmanj eno leto nepretrgoma v okviru navedenega obdobja.

Obdobje opravljanja storitev od (dd/mm/yy) do (dd/mm/yy)	Opis posla	Število nadzorovanih objektov

Dobave/storitve so bile izvedene kvalitetno in v skladu z določili sklenjene pogodbe: DA NE
(ustrezno obkroži)

Odgovorna oseba izdajatelja potrdila, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

- ime in priimek: _____
- telefon: _____
- e-mail: _____

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca:

Potrdilo izdajamo za potrebe dokazovanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila naročnika Lekarna Ljubljana za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.

Potrdilo se sme uporabiti izključno za navedeni namen.

V _____, dne _____

Žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja potrdila



Ljubljana, 10.1.2024
Številka: 3-3/2024

VZOREC POGODBE

LEKARNA LJUBLJANA, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka: SI49894595,
ki jo zastopa direktor dr. Marjan Sedej, kot naročnik

in

ponudnik:

naziv: _____

naslov: _____

identifikacijska št.: _____,

matična št.: _____,

ki ga zastopa _____,

kot izvajalec:

sklepata

POGODBO
za zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran z odločitvijo o oddaji naročila št. _____ z dne _____, ki jo je naročnik sprejel v postopku javnega naročila za zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, objavljenega na spletni strani uradnega lista RS – Portal javnih naročil in na spletni strani Uradnega lista EU.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila. Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se neposredno uporabljajo razpisna dokumentacija št. 3-3/2023 z dne 10.1.2024 ter ponudba izvajalca z dne _____, ki ju je razumeti kot sestavni del te pogodbe.

3. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje treh let od _____ do _____.

4. člen

Vrednost te pogodbe za obdobje treh let, znaša:

_____ EUR brez DDV

(z besedo: _____)

oz.

_____ EUR z DDV

(z besedo: _____)



5. člen

Predmet pogodbe je zagotavljanje zanesljivejšega napajanja v PE Lekarna Ljubljana, ki obsega:

1. predhodno izvedbo predelave elektro omaric in ožičenja v PE naročnika tam, kjer je potrebno, s katero se zagotovi priklop:
 - a. sistema,
 - b. računalniške opreme in sredstev tehničnega varovanja ter ostalega na sistem ter
 - c. PE na agregat, ki je lahko stalni ali začasni oz. mobilni;
2. nakup, dostavo in montažo UPS naprav z vso pripadajočo opremo (v nadaljevanju sistem);
3. integracijo sistema iz točke 1 v obstoječi nadzorni IT sistem naročnika;
4. vzdrževanje sistema, ki obsega vzdrževanje obstoječih in novih naprav.

Izvajalec se v sklopu izvajanja te pogodbe obveže, da bo dobavil, namestil in za delovanje usposobil zahtevani sistem, zagotovil integracijo v naročnikov ITK sistem ter tam, kjer bo potrebno, izvedel elektro dela, vse v skladu z določili razpisne dokumentacije naročila ter izvajal vzdrževanje novih in že obstoječih naročnikovih sistemov.

6. člen

NAKUP, DOBAVA, INTEGRACIJA NOVEGA SISTEMA TER IZVEDBA POTREBNIH ELEKTRO DEL

Izvajalec v razumnem roku pred vsako namestitvijo novega sistema opravi tehnični obisk v posamezni PE naročnika in naročniku po ogledu preda specifikacijo v kateri so opredeljeni:

1. obseg potrebnih elektro del oz PZI,
2. vrsta sistema, ki se bo v PE namestila,
3. časovnica izvedbe.

Ko naročnik in izvajalec potrdita in medsebojno uskladita specifikacijo, se lahko prične z izvedbo naročila v posamezni PE naročnika. Dela se izvajajo na način, da je poslovanje PE naročnika čim manj moteno.

7. člen

Namestitvena dela in testni (prvi) zagon sistema izvede izvajalec sam, integracijo z nadzornim sistemom naročnika pa izvedeta izvajalec in naročnikov pogodbeni vzdrževalec ITK sistema.

Delovišče naročnika, kjer se bo nameščal sistem, mora biti v takem stanju, da se namestitvena dela lahko opravijo brez nevarnosti ali ovir za njeno osebje.

8. člen

Namestitev sistema s strani izvajalca ne vključuje:

- zidarskih del;
- dobave električnega agregata;
- dobave vseh premičnih elementov, ki niso del ponudbe izvajalca.

9. člen

Predaja delujočega sistema za brezprekinitveno napajanje je zaključena takrat, ko so bile med testnim zagonom ustrezno prikazane specificirane funkcije, ki potrjujejo funkcionalnost sistema, navedene v ponudbi oziroma pogodbi.

Ob končanju namestitve in uspešnem testnem zagonu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga obojestransko podpišeta izvajalec in naročnik.



10. člen

Če naročnik v primopredajnem zapisniku izrazi utemeljene zadržke, se izvajalec obveže, da jih bo v najkrajšem razumnem roku odpravil.

Ko primopredajni zapisnik ne vsebuje več utemeljenih zadržkov, dobi zapisnik veljavnost zapisnika o dokončnem prevzemu.

11. člen

Izvajalec naročniku priznava garancijo za dobavljeni sistem v trajanju 36. mesecev, za izdelane elektro inštalacije pa v trajanju 24. mesecev.

Garancija nastopi ob predaji sistema naročniku.

Izvajalec jamči glede skritih napak v skladu z zakonodajo.

Garancija preneha veljati ob posredovanju nepooblaščen osebe v sistem ali z vgradnjo rezervnih delov, ki niso predpisani s strani proizvajalca in dobavitelja opreme.

Garancija ne zajema napak, poškodovanj ali nedelovanja sistema, ki so posledica:

- običajne obrabe;
- neustreznih pogojev vzdrževanja elektro inštalacij in/ali sistema s strani naročnika;
- nesreče ali nezgode katere koli vrste, ki se zgodi pri naročniku;
- prilagoditve, posega ali namestitve, ki jo ne opravi ali odobri izvajalec;
- nepravilne ali neustrezne uporabe sistema, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Naročnik je dolžan morebitne okvare, napake ali nedelovanje sistema ali napake na izvedenih elektro inštalacijah sporočiti pisno na naslov ali elektronski naslov ponudnika najkasneje v roku petih (5) delovnih dni.

V času garancije je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na sistemu in elektro inštalacijah, ki so predmet te pogodbe.

12. člen

Ob dobavi sistema mora izvajalec naročniku izročiti še:

- tehnično dokumentacijo;
- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje za vso dobavljeno in nameščeno opremo v slovenskem jeziku;
- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe.

Ob izvedbi elektro del mora izvajalec naročniku za vsako PE posebej izročiti še:

- PID,
- pridobiti in kompletirati dokazilo o zanesljivosti objekta.

13. člen

Obveznosti izvajalca ob dobavi, integraciji in izvedbi elektro del so:

- izvesti namestitvev in testni zagon sistema samostojno ali s pooblaščenimi strokovnjaki;
- izvesti izobraževanje zaposlenih v posamezni PE v slovenskem jeziku;
- izvesti uporabniški test pred vključitvijo v delovanje;
- vključiti sistem v delovanje in ga integrirati z naročnikovim nadzornim IT sistemom;
- izvesti vse prevzete dobave in storitve strokovno pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih;



- sodelovati z naročnikom oziroma njegovim pooblaščenim predstavnikom in upoštevati njegove tehnične pogoje;
- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili dogovorjeni roki izpolnjeni;
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
- upoštevati v skladu z razpisno dokumentacijo zahteve in navodila naročnika;
- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez;
- pri opravljanju pogodbenih del je potrebno spoštovati določila Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

14. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti zaprt prostor za odlaganje izvajalčevega orodja in opreme;
- zagotoviti internetni priključek z neomejenim dostopom, ki je potreben za daljinski nadzor nad delovanjem sistema;
- dosledno spoštovati navodila za uporabo sistema;
- predati izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti;
- sodelovati pri količinskem in kvalitetskem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo.

15. člen

VZDRŽEVANJE SISTEMA

Vzdrževanje mora omogočati zagotavljanje optimalne zanesljivosti neprekinjenega delovanja sistema, ki skrbi za napaja kritične IT in druge opreme.

Vzdrževanje zajema:

- preventivni vzdrževalni pregled enkrat letno, ki se praviloma izvaja med običajnim delovnim časom,
- poročilo o preventivnem vzdrževanju s priporočilom,
- korektivno vzdrževanje,
- programske posodobitve.

Izvajalec v vzdrževanje prevzema obstoječe naprave naročnika in vanj vključuje nove naprave.

Vzdrževanje je podrobneje opredeljeno v Prilogi 2.

16. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so cene za čas trajanja te pogodbe fiksne.

Izvajalec lahko račun za opravljeno delo izstavi po obojestranskem podpisu prevzemnega zapisnika oz delovnega naloga po opravljenih vzdrževalnih delih. Naročnik se obveže obveznosti poravnati v 30. dneh po prejemu računa na transakcijski račun izvajalca št. _____, odprt pri banki _____

DDV se obračuna skladno z veljavno davčno stopnjo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost. Do popolnega poplačila kupnine naročnik v nobenem primeru ne sme dobavljene naprave zastaviti ali kako drugače obremeniti.

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.



Izvajalec bo izstavljal elektronske račune, vse skladno z navodili naročnika za pripravo elektronskega računa (<https://www.lekarnaljubljana.si/lekarna-ljubljana/o-lekarni-ljubljana/eracun>).

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.

17. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe naročniku za dobro in pravočasno izvedbo posla predložiti finančno zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti. Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj, da postane pogodba veljavna.

Naročnik ima pravico finančno zavarovanje unovčiti v primeru, da izvajalec krši pogodbeni določila in sprejete razpisne pogoje.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec mora ob dobavi in namestitvi sistema ali izvedbi elektro inštalacijskih del naročniku za odpravo napak v garancijskem roku predložiti finančno zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka.

18. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z dobavo sistema ali izvedbo elektro inštalacij več kot 3 mesece od naročila;
- če izvajalec po svoji krivdi ne izvaja vzdrževanja skladno s to pogodbo, določili razpisne dokumentacije in v dogovorjenih rokih;
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika dobavo odstopi podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi izvajalca ali naročnik za vključitev v dela po tej pogodbi ne da soglasje na podizvajalca.

Odpoved pogodbe mora biti pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na gornje določbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v roku enega meseca po pisni odpovedi.

19. člen

ZAUPNOST

Izvajalec si pridržuje popolno in izključno imetništvo vseh svojih pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvami vzdrževanja in njihovim zagotavljanjem, vključno s programsko opremo, tehnologijo, patentiranim ali nepatentiranim znanjem in izkušnjami ter vsemi dokumenti, posredovanimi naročniku (vključno z načrti, študijami, dokumentacijo in tehničnimi priročniki).

Vendar pa izvajalec v času trajanja Pogodbe o storitvah vzdrževanja in po njenem prenehanju, ne glede na razlog, naročniku daje pravico, da v svoji organizaciji uporablja in reproducira revizijska in študijska poročila ter dokumente, ki so nastali kot del Pogodbe o storitvah vzdrževanja, za lastno uporabo opreme in/ali naprav, na katerih je bila storitev opravljena.



Naročnik obdrži popolno in izključno imetništvo vseh svojih pravic intelektualne lastnine. Naročnik v času trajanja Pogodbe o storitvah vzdrževanja izvajalcu daje pravico do uporabe in razmnoževanja dokumentov, ki so potrebni za samo opravljanje storitev vzdrževanja, znotraj njene organizacije.

Nobena od pogodbenic ne sme brez predhodnega dovoljenja druge pogodbenice uporabljati njenega korporativnega ali komercialnega imena ali njenih blagovnih znamk kot komercialne reference na kateremkoli komunikacijskem mediju.

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta (i) sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotovitev zaupne obravnave vseh informacij ali podatkov, ki jih druga pogodbenica sporoči v kakršnikoli obliki (vključno ustno, pisno ali v elektronski obliki) za namen storitve, za čas trajanja Pogodbe o storitvah vzdrževanja in še pet (5) let po njenem prenehanju ter (ii) na prvo zahtevo uničili katerikoli dokument, zaupne ali druge narave, ki ga ji je prostovoljno ali neprostovoljno posredovala druga pogodbenica, in to brez zahteve po nadomestilu. Za izpolnitev teh svojih obveznosti pogodbenici druga drugi odškodninsko odgovarjata.

20. člen

ODGOVORNOST IZVAJALCA

Izvajalec je odgovoren le za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti, odgovornost za škodo zaradi lahke malomarnosti pa je izključena.

Izvajalec odgovarja le za (i) telesne poškodbe ter (ii) neposredno in predvidljivo materialno škodo, ki jo utрпи naročnik zaradi napake, za katero je odgovoren izvajalec in nastane pri izvajanju njenih pogodbenih obveznosti. Izvajalec ni odgovoren za operativno izgubo, zmanjšanje prometa, izgubo dobička in/ali izgubo podatkov, za posredno ali posledično (refleksno) škodo, in je njena odgovornost za te škode izrecno izključena.

Odgovornost izvajalca je strogo omejena na obveznosti, ki so izrecno navedene v tej pogodbi skupaj s prilogami.

Izvajalec ni odgovoren, če zavrne vzdrževalno storitev, ker naročnik ni izpolnil svojih varnostnih obveznosti, ki so navedene v Varnostnem dodatku.

Naročnik je seznanjen s tem, da lahko med postopkom vzdrževanja delujoče opreme pride do kratkih izpadov ali motenj v kakovosti napetosti, ki izvirajo od dobavitelja električne energije, kar ima lahko za posledico prekinitve in motnje v delovanju sistema, vezanega na napajanje. Naročnik mora zato sprejeti vse potrebne previdnostne ukrepe, da prepreči kakršnokoli s tem povezano škodo. Odgovornost izvajalca za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi tovrstnih motenj ali kratkih izpadov napajanja, je izrecno izključena.

Višina odškodnine, za katero izvajalec odgovarja v vseh primerih obstoja njegove odgovornosti, je omejena maksimalno na skupno vrednost Pogodbe o storitvah vzdrževanja (brez davka) in opreme, ki je predmet vzdrževanja in ki je povzročila dogodek, zaradi katerega je nastala odgovornost.

V primeru škode, ki jo utрпи tretja oseba v pogodbenem razmerju z naročnikom in je posledica napake, za katero odgovarja izvajalec in nastane pri izvajanju njenih obveznosti, izvajalec tretji osebi neposredno ali posredno (prek naročnika) ni odgovoren za škode, ki presegajo omejitve ali izključitve, navedene v tem členu. Naročnik se zavezuje izvajalcu povrniti kakršnokoli tretji osebi izplačano odškodnino, ki presega te omejitve in izključitve, vključno z morebitnimi izplačanimi obrestmi in stroški.

ODGOVORNOST NAROČNIKA

Naročnik je odgovoren za kakršnokoli neposredno škodo, ki bi jo povzročili:

- okvara naprave in/ali opreme, za katero skrbi naročnik, in je ni povzročil izvajalec;
- spremembe opreme, ki so jih izvedli naročnikovi zaposleni, zastopniki, podizvajalci ali katerakoli druga tretja oseba, brez poseganja v določbo Priloge 2 – točka 2.2;
- neupoštevanje obveznosti iz Varnostnega dodatka;



- nepravočasno upoštevanje katerihkoli priporočil, ki jih izvajalec posreduje za vzdrževanje dobrega stanja opreme, kot je na primer potreba po zamenjavi obrabljivih delov (potrošnega materiala).

21. člen

VAROVANJE, LASTNIŠTVO IN VARNOST PODATKOV

V okviru izvajanja pogodbe izvajalec obdeluje osebne podatke naročnika in/ali naročnikovih ponudnikov storitev ("podatki naročnika"). V zvezi z izvajanjem storitev izvajalec deluje predvsem kot obdelovalec in se kot tak zavezuje, da bo izpolnjeval vse pravne obveznosti v skladu z veljavnimi določbami GDPR in ZVOP2.

V vsakem primeru se izvajalec zavezuje, da bo izvajal in vzdrževal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za obdelavo podatkov, do katerih ima dostop v skladu s to pogodbo.

Končno se izvajalec zavezuje, da bo v okviru pogodbe obdeloval (osebne in/ali tehnične) podatke samo v okviru izvajanja te pogodbe in ob izključitvi kakršnegakoli drugega namena in/ali drugih storitev.

22. člen

Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je Ksenija Montani, pomočnica direktorja za informatiko in sodobne tehnologije.

Pooblaščen zastopnik izvajalca po tej pogodbi je _____.

Kontaktna oseba za operativno izvajanje pogodbe na strani naročnika je _____, tel. _____, e-mail _____.

Kontaktna oseba za operativno izvajanje pogodbe na strani izvajalca je _____, tel. _____, e-mail _____.

DOLOČILA V PRIMERU, DA PONUDNIK PRI IZVEDBI NAROČILA SODELUJE S PODIZVAJALCI

23. člen

Poleg izvajalca lahko sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci (naziv, naslov, kraj):

.....
.....

Ponudnik poleg podatkov o vrsti del....., ki jih bo izvedel podizvajalec, navede tudi podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in predmetu, količini, vrednosti oz. %, kraju in roku izvedbe teh del.

.....
.....

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e, mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in zanj skupaj z obvestilom posredovati vse v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del dokumentacije št. 3-3/2023 z dne 10.1.2024, zahtevane obrazce in listine.

V kolikor obstajajo razlogi po ZJN-3 za izključitev predlaganega podizvajalca, bo naročnik predlog zavrnil.

Za zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega je potrebno skleniti aneks k tej pogodbi.



V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del oz. dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo oz. dobavljeno blago po tej pogodbi.

Za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa s strani izvajalca izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.

24. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik obvesti izvajalca v zakonsko določenem roku in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

25. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri podpisu te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.



26. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

27. člen

Vse morebitne medsebojne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

28. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke poslovnega značaja, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno tajnost.

29. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda.

Številka: _____

Ljubljana: _____

Ponudnik:

Naročnik:

Lekarna Ljubljana

Direktor:

Dr. Marjan Sedej



Priloga 1: Seznam lokacij

	PE Lekarna Ljubljana	ULICA	KRAJ	Šifra SM PE
1	Centralna lekarna	PREŠERNOV TRG 5	1000 LJUBLJANA	2300
2	Galenski laboratorij	TBILISIJSKA 87	1000 LJUBLJANA	3000
3	Lek. podružnica Bloke	NOVA VAS 4 A	1385 NOVA VAS	2870
4	Lek. podružnica Borovnica	MEJAČEVA ULICA 3	1353 BOROVNICA	2701
5	Lek. podružnica Dobrepolje	VIDEM 35 A	1312 VIDEM-DOBREPOLJE	2711
6	Lek. podružnica Horjul	SLOVENSKA CESTA 17	1354 HORJUL	2860
7	Lek. podružnica Log Dragomer	LOŠKA CESTA 12	1358 LOG PRI BREZOVICI	2371
8	Lek. podružnica Podpeč	JEZERO 19	1352 PRESERJE	2850
9	Lek. podružnica Stari trg	CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 36 A	1386 STARI TRG PRI LOŽU	2751
10	Lek. podružnica Velike Lašče	JAVORŠKOVA ULICA 7	1315 VELIKE LAŠČE	2041
11	Lek. podružnica Zagradec	ZAGRADEC 31	1303 ZAGRADEC	2731
12	Lekarna Aleja	RAKUŠEVA 1	1000 LJUBLJANA	2540
13	Lekarna Bavarski dvor	SLOVENSKA CESTA 55	1000 LJUBLJANA	2320
14	Lekarna Bežigrad	DUNAJSKA CESTA 23	1000 LJUBLJANA	2330
15	Lekarna Bežigrajski dvor	KRŽIČEVA ULICA 10	1000 LJUBLJANA	2030
16	Lekarna Brdo	CESTA NA BRDO 63	1000 LJUBLJANA	2140
17	Lekarna Cerknica	CESTA 4. MAJA 17	1380 CERKNICA	2750
18	Lekarna Cerknica center	CESTA 4. MAJA 61	1380 CERKNICA	2753
19	Lekarna Cerkno	LIČARJEVA ULICA 7	5282 CERKNO	2810
20	Lekarna Citipark	ŠMARTINSKA CESTA 152 G	1000 LJUBLJANA	2510
21	Lekarna Črnuče	PRIMOŽIČEVA ULICA 2	1000 LJUBLJANA	2100
22	Lekarna Fužine	PREGLOV TRG 14	1000 LJUBLJANA	2050
23	Lekarna Grosuplje	ADAMIČEVA CESTA 8	1290 GROSUPLJE	2710
24	Lekarna Idrija	ARKOVA 4	5280 IDRIJA	2720
25	Lekarna Ivančna Gorica	CESTA 2.GRUPE ODREDOV 16A	1295 IVANČNA GORICA	2730
26	Lekarna Koseze	ULICA BRATOV UČAKAR 58	1000 LJUBLJANA	2120
27	Lekarna Levstik	LEVSTIKOV TRG 9	1000 LJUBLJANA	2350
28	Lekarna Logatec	NOTRANJSKA CESTA 2	1370 LOGATEC	2740
29	Lekarna Lukovica	STARI TRG 4	1225 LUKOVICA	2820
30	Lekarna Medvode	DONOVA 1	1215 MEDVODE	2760
31	Lekarna Metelkova	METELKOVA ULICA 9	1000 LJUBLJANA	2020
32	Lekarna Miklošič	MIKLOŠIČEVA CESTA 24	1000 LJUBLJANA	2310
33	Lekarna Mirje	TRG MLADINSKIH DELOV. BRIGAD 2	1000 LJUBLJANA	2340
34	Lekarna Moste	ROJČEVA ULICA 22	1000 LJUBLJANA	2070
35	Lekarna NC Vič	JAMOVA 105	1000 LJUBLJANA	2530
36	Lekarna Nove Jarše	KVEDROVA CESTA 31	1000 LJUBLJANA	2130
37	Lekarna Polje	CESTA 30. AVGUSTA 2	1000 LJUBLJANA	2060
38	Lekarna pri polikliniki	NJEGOŠEVA CESTA 6 K	1000 LJUBLJANA	4069
39	Lekarna pri ZD Grosuplje	POD GOZDOM I 15	1290 GROSUPLJE	2880



	PE Lekarna Ljubljana	ULICA	KRAJ	Šifra SM PE
40	Lekarna Rakovnik	RAKOVNIŠKA ULICA 4 A	1000 LJUBLJANA	2090
41	Lekarna Savska	SAVSKA CESTA 3	1000 LJUBLJANA	2410
42	Lekarna Sončni log	SONČNI LOG 7	1370 LOGATEC	2741
43	Lekarna Supernova	JURČKOVA CESTA 223	1000 LJUBLJANA	2500
44	Lekarna Šentvid	PRUŠNIKOVA ULICA 45	1000 LJUBLJANA	2110
45	Lekarna Šiška	CELOVŠKA CESTA 83	1000 LJUBLJANA	2080
46	Lekarna Škofljica	KOČEVSKA CESTA 25 A	1291 ŠKOFLJICA	2800
47	Lekarna Tehnološki park	TEHNOLOŠKI PARK 22A	1000 LJUBLJANA	2400
48	Lekarna Trnovo	DEVINSKA ULICA 1 A	1000 LJUBLJANA	2370
49	Lekarna Trzin	LJUBLJANSKA CESTA 13 C	1236 TRZIN	2780
50	Lekarna Vič	ŠESTOVA ULICA 10	1000 LJUBLJANA	2040
51	Lekarna Vila Urbana	POJANSKI NASIP 10	1000 LJUBLJANA	2380
52	Lekarna Vilharjeva	VILHARJEV PODHOD 11	1000 LJUBLJANA	2420
53	Lekarna Vnanje Gorice	NOVA POT 5	1357 NOTRANJE GORICE	2770
54	Lekarna Vrhnika	TRG KARLA GRABELJŠKA 1	1360 VRHNIKA	2700
55	Lekarna WTC	DUNAJSKA CESTA 158	1000 LJUBLJANA	2390
56	Lekarna Zlatica Vrhnika	LJUBLJANSKA CESTA 29	1360 VRHNIKA	2790
57	Uprava zavoda	KOMENSKEGA 11	1000 LJUBLJANA	1000
58	Poslovni prostori ^(x)	TRG KOMANDANTA STANETA 8	1000 LJUBLJANA	2360

^(x) enota trenutno ne posluje



Priloga 2: Splošna določila in pogoji za storitve vzdrževanja

1. SPLOŠNO o vzdrževanju

Vsebino in obseg storitev vzdrževanja, ki jih izvajalec zagotavlja naročniku, ter njune medsebojne pravice in obveznosti poleg te priloge opredeljujejo vsi dokumenti iz razpisne dokumentacije in ponudba.

1.1. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

En (1) preventivni vzdrževalni pregled enkrat letno vključuje:

- preverjanje, nastavitve električnih delov,
- preverjanje delovanja,
- preverjanje mehanskih delov,
- preverjanje napetosti akumulatorja,
- preverjanje alarma in opozorila,
- pregled okolja namestitve,
- čiščenje plošč z elektronskim vezjem,
- posodobitve programske opreme.

Storitev mora biti bo načrtovana dogovorno med izvajalcem in naročnikom in se, če ni drugače dogovorjeno, izvaja ob delavnikih med 7. in 15. uro.

V ceni storitve je vključeno: delo, pot, odobritve in kilometrina.

Morebitni dodatni stroški se po ceniku izvajalca, ki velja v času izvajanja storitve, obračunajo pri naslednjih storitvah:

- vse storitve, ki niso navedene in vsebovane v pogodbi;
- vzdrževanje kot odziv na napake v delovanju, ki jih povzročijo vzroki, navedeni v točki 2.2 te priloge;
- posebej naročene storitve in dodatne storitve, opredeljene v točki 2.1.2 te priloge.

1.2. KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE:

- izvajalec nudi namensko telefonsko podpora med svojim običajnim delovnim časom (klicni center, aplikacija, ipd.);
- izvajalec zagotavlja odzivni čas na lokaciji naročnika: do zaključka naslednjega delovnega dne.

1.3. OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRI VZDRŽEVANJU SO:

- izvajati vzdrževanja opreme, navedene v pogodbi, zagotavljati načrtovano preventivno vzdrževanje za tehnične inštalacije v skladu z določenim časovnim razporedom.
- odpravljati težave in identificirati postopke popravil in neustreznih zadev.
- izvajati posredovanja v zvezi z načrtovano spremembo ali izboljšavo dela.
- izvajati potrebne kontrole in teste za preverjanje, da sistem deluje varno in zanesljivo.
- zagotavljati takojšnje lokalne povratne informacije naročniku ob koncu posredovanja in beležiti posredovanja v poročilo o vzdrževanju.
- seznanjati naročnika s trendi razvoja na področju brezprekinitvenega napajanja.

V vzdrževanje niso vključeni:

- postopki, ki niso navedeni v pogodbi in ne spadajo na področje odgovornosti serviserjev izvajalca;
- postopki na opremi, ki ni omenjena v pogodbi, brez vnaprejšnje pisne zahteve in odobritve stranke;

in niso vključene

- obveznosti za usposabljanje osebja naročnika, niti obveznosti preverjanja in/ali opozarjanja na ne/skladnost opreme s predpisi in standardi, ki veljajo v času izvajanja vzdrževalnih storitev, niti obveznosti izvajanja povezanih zamenjav;



ter ni vključeno

- zaklepanje električne inštalacije, če je potrebno;

Naslednje storitve in dobave tudi niso vključene v pogodbene storitve in pogodbeno ceno:

- delo, pot, odobritve in kilometrina za korektivno vzdrževanje;
- dobava in zamenjava nadomestnih delov: plošče tiskanega vezja, transformatorji, varovalke, stikala, odklopniki;
- dobava in zamenjava potrošnih delov, kot so ventilatorji in kondenzatorji;
- dobava in zamenjava akumulatorjev;
- vzdrževanje kot odziv na napake v delovanju, ki jih povzročijo vzroki, navedeni v točki 2.2 te priloge.

1.4. DRUGO

Vse morebitne vzdrževalne storitve, ki vključujejo zamenjavo nadomestnih delov, potrošnih delov ali katerihkoli drugih komponent, ki se ali se ne dodatno zaračunajo, se morajo zamenjati z enakimi nadomestnimi deli oz. z nadomestnimi deli, komponentami ali potrošnimi deli s podobno funkcijo.

Pogodba o vzdrževanju se lahko prekriva z garancijsko dobo opreme, pri čemer pogodba o vzdrževanju ne nadomešča oz. dopolnjuje garancije proizvajalca opreme, zagotavlja pa določene ugodnosti v času garancijske dobe za opremo.

2. STORITVE VZDRŽEVANJA

2.1. Opis

2.1.1. Storitve vzdrževanja

Narava in obseg storitev vzdrževanja sta opredeljeni v pogodbi s prilogami (v nadaljevanju: pogodba). Če v pogodbi ni navedeno drugače, storitve vzdrževanja ne vključujejo progresivnega vzdrževanja, ki vključuje zamenjavo opreme in/ali popravila za uskladitev opreme z najnovejšo tehnologijo.

2.1.2. Storitve vzdrževanja na zahtevo

Storitve vzdrževanja na zahtevo se nanašajo na vse vzdrževalne storitve, ki niso vključene v pogodbo. Zagotovijo se na zahtevo naročnika in pomenijo novo ponudbo za katero se izstavi poseben račun.

2.1.3. Dodatna storitev

Dodatna storitev pomeni vsako storitev oz. delo oz. strošek, ki ni vključeno v pogodbo. Takšna dodatna dela in z njimi povezani dodatni stroški ali izdatki bodo zaračunani posebej po veljavnem ceniku izvajalca.

2.1.4. Omejitve obsega storitev vzdrževanja (Izključitve)

V nobenem primeru storitve vzdrževanja ne vključujejo popravil, zamenjave rezervnih delov in potrošnih materialov ter drugih del, potrebnih zaradi odprave:

- kakršnekoli škode, ki nastane zaradi nepravilne in nestrokovne uporabe opreme, ki ni v skladu z navodili, priporočili in pogoji izvajalca, vključno z informacijami v navodilih za uporabo in vzdrževanje, kot so okoljski pogoji, pogoji električnih in/ali internetnih povezav, bodisi da je škoda posledica malomarnosti ali namernega ravnanja;
- kakršnekoli škode, ki nastane, če naročnik ne prijavi okvare opreme ali naprave;
- kakršnekoli škode, ki nastane zaradi popravil ali prilagoditev opreme, ki jih je opravil naročnik, končni uporabnik in/ali tretja oseba brez predhodnega soglasja izvajalca;
- vsake škode, ki nastane zaradi višje sile, kot je opredeljena v členu 9 te priloge, in vsake škode, ki jo povzročijo zunanji dejavniki, dogodki in vplivi kot so požar, poplava, izpad sistema za prezračevanje prostorov, stik s tujki, vdor ali prodor tekočine v opremo.

Takšna popravila in dela se rešujejo izven te pogodbe.

2.2. Pogoji za zagotavljanje storitev vzdrževanja

Pred izvedbo vsake storitve vzdrževanja mora naročnik obvestiti izvajalca:



- v vseh primerih: o varnostnih predpisih in veljavnih notranjih predpisih na lokaciji, kjer se bo izvajala vzdrževalna storitev;
- o okolju, v katerem je nameščena oprema, na kateri je potrebno opraviti storitev vzdrževanja;
- če je potrebno: o kakršnihkoli predhodnih popravilih ali posegih, ki jih je na opremi opravilo drugo podjetje, ki ni izvajalec.

Naročnik je dolžan zagotoviti razpoložljivost potrebne opreme. Za zagotovitev varnih pogojev za delo na napravi, ki je predmet vzdrževalnih storitev, zlasti za izvedbo vseh postopkov obveščanja in izvedbo blokad zaščitnih elementov naprave med vzdrževanjem, je odgovoren naročnik.

Izvajalec in naročnik morata sestaviti pisno potrdilo o obveščanju in izvedbi blokad zaščitnih elementov naprave.

Izvajalec ne more biti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi električnih posegov ali ravnanj v nasprotju s postopki obveščanja in izvedbo blokad zaščitnih elementov naprave.

Vzdrževalna dela se izvajajo med 7. in 15. uro na delovne dni. Izvajalec ne more biti odgovoren za nespoštovanje pogodbenih obveznosti v primeru enostranske odločitve naročnika, da, ne glede na razlog, skrajša čas izvajanja vzdrževalnih del, za katerega sta se pogodbenici prvotno dogovorila. Oba med opravljanjem storitve vzdrževanja ohranita popolno neodvisnost. Predstavniki izvajalca ostajajo ves čas zaposleni pri izvajalcu in izvajalec je dolžan izpolnjevati vse svoje obveznosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

2.3. Spremembe, zamude in prekinitev opravljanja storitev vzdrževanja

Za vsako spremembo storitve vzdrževanja (zlasti njenega obsega) je potrebno predhodno soglasje obeh, izvajalca in naročnika.

2.4. Potrdilo o opravljeni storitvi vzdrževanja

Po zaključku vsake opravljene storitve vzdrževanja izvajalec in naročnik podpišeta poročilo o vzdrževanju. Podpisano poročilo o vzdrževanju predstavlja sprejem in potrditev opravljene storitve vzdrževanja.

3. DOBAVA NADOMESTNIH DELOV

Storitev vzdrževanja lahko občasno vključuje tudi dobavo nadomestnih delov ("nadomestni deli"), ki ostanejo last izvajalca, dokler niso v celoti plačani, vključno z osnovno ceno, obrestmi in pristojbinami. Za nadomestne dele velja garancija izvajalca za napake ali skrite napake dvanajst (12) mesecev od datuma dobave.

Garancijski rok za baterije je naveden v Ponudbi.

Garancija je omejena na zamenjavo ali popravilo nadomestnih delov, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo napako, po presoji in na stroške izvajalca. Garancija za nadomestne dele ne podaljšuje in ne obnavlja garancije za opremo, v katero so vgrajeni. V okviru garancije zamenjani okvarjeni deli postanejo last izvajalca. Garancija je izključena, če je naročnik izvedel ali tretji osebi naročil izvedbo modifikacij, prilagoditev ali popravil nadomestnih delov in/ali opreme brez izrecnega soglasja izvajalca in v primeru škode, ki je posledica naključnih dogodkov, višje sile ali protipravnega dejanja naročnika ali tretje osebe, kot so neupoštevanje navodil in priporočil, ki jih je izvajalec posredoval v priročniku z Navodili za opremo ali na kakršenkoli drug način.

4. POSEGI IN VARNOSTNI POGOJI

Varnostne informacije in pregled

Zaradi preprečevanja nevarnosti motenj med dejavnostmi naročnika in delom, ki ga izvaja izvajalec, bo tehnik izvajalca, ob prisotnosti ustrezno pooblaščenega uslužbenca naročnika, naprave pred vsakim vzdrževalnim delom pregledal. Naročnik bo omogočil izvedbo tega pregleda pod pogoji, ki jih bo zahteval izvajalec, in pri tem aktivno sodeloval.



Tveganja izvajalca

Tehniki izvajalca lahko storitve vzdrževanja izvajajo na nizkonapetostni opremi v nizkonapetostnih ali visokonapetostnih prostorih. Med vzdrževalnimi deli je morda treba prostore, v katerih obstaja nevarnost električnega udara, odpreti.

Določila in pogoji izvajanja vzdrževalnih del

Naročnik bo:

- tehnika izvajalca pooblastil in mu omogočil dostop do naprave in opreme, na kateri je potrebna izvedba vzdrževalnih del;
- zagotovil, da je naprava funkcionalna, v končnih pogojih delovanja in skladna z navodili iz tehničnih priročnikov izdelkov izvajalca;
- tehniku izvajalca predložil razpoložljivo tehnično dokumentacijo v zvezi s strukturo stavbe, napravo in opremo ter vse informacije o morebitnih prejšnjih popravilih opreme, ki jih je opravilo podjetje, ki ni izvajalec;
- tehniku izvajalca takoj po prihodu omogočil dostop do vse dokumentacije in naprav, potrebnih za izvedbo električnih preklapov in postopkov izklopa zaščitnih elementov;
- zagotovil, da je ustrezno pooblaščen uslužbenec naročnika ves čas izvajanja vzdrževalnih del prisoten na mestu izvedbe tako, da se zmanjšajo tveganja, povezana z izoliranim delom;
- zagotovil, da se vzdrževalna dela izvede na najvarnejši možni način, in izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito tehnika izvajalca pred kakršnimkoli tveganjem za njuno varnost in zdravje. Naročnik mora ves čas upoštevati varnostne predpise;
- naročnik bo obvestil izvajalca, če je za posredovanje na napravi potrebno posebno dovoljenje, vključno s kemičnim ali jedrskim dovoljenjem, ali če obstajajo posebni pogoji dostopa.

Nespoštovanje katerekoli od zgoraj navedenih obveznosti naročnika lahko zavleče ali onemogoči posredovanje tehnika izvajalca. Vsi dodatni stroški, ki nastanejo zaradi naročnikovega nespoštovanja gornjih obveznosti, bremenijo naročnika in se mu zaračunajo kot dodatno delo v skladu s pogodbo.

5. STANDARDNI POSTOPEK PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA NA TERENU ZA UPS

Glavne aktivnosti (odvisno od modela in moči naprave):

1. Pregled okolja
2. Mehanski in vizualni pregledi
3. Čiščenje naprave in plošč z elektronskim vezjem
4. Preverjanja programske opreme
5. Preverjanja akumulatorjev
 - Test avtonomnega delovanja z učinkovitim porabnikom
 - Preverite napetost na verigah akumulatorja, če so na voljo
 - Preverjanje temperature prostora z akumulatorji
6. Preverjanje delovanja usmernika, skladnost s tovarniškimi nastavitvami
 - Meritev plavajoče napetosti s porabnikom in brez porabnika (neposredna napetost)
 - Preverjanje alarmov in varnostnih parametrov
 - Preverjanje delovanja elektronike
 - Preverjanje napajanja elektronike
 - Preverjanje prezračevanja
7. Preverjanje delovanja razsmernika, skladnost s tovarniškimi nastavitvami
 - Meritev tokov na izhodnem filtru s porabnikom in brez porabnika
 - Meritev izhodnih napetosti razsmernika s porabnikom in brez porabnika
 - Funkcijski test avtonomnega delovanja in preverjanje lastnih frekvenc
 - Preverjanje alarmov in varnostnih parametrov
 - Preverjanje delovanja elektronike
 - Preverjanje prezračevanja
 - Preverjanje zaporedja postopkov na nadzornem panelu
8. Preverjanje delovanja by-passa, skladnost s tovarniškimi nastavitvami
 - Meritev pomožnih napajalnih napetosti
 - Preverjanje alarmov in varnostnih parametrov
 - Test preklopa z ukazom z nadzornega panela
 - Preverjanje elektronskega vezja by-passa