ELES
Podpisnik: ALEKSANDER MERVAR
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 52D8EBE900000000595354D8
Potek veljavnosti: 07. 05. 2025
Čas podpisa: 16. 04. 2024 17:53

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
t 01 474 3000
f 01 474 2502
www.eles.si

Področje podpornih dejavnosti
Služba za javna naročila

Naš znak:
894/MM/JN23/00356
Ljubljana, 15.4.2024

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) naročnik izdaja naslednjo

O D L O Č I T E V

o oddaji javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti

katerega predmet je postavitev sončne elektrarne na poslovni stavbi Hajdrihova 2 (po načelu ključ v roke).

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za postavitev sončne elektrarne na poslovni stavbi Hajdrihova 2 (po načelu ključ v roke), se odda ponudniku ROBOTINA d.o.o., Kozina, po ponudbi št. 24-PON-000272 z dne 11.3.2024, po skupni ponudbeni ceni 90.376,12 EUR brez DDV.

OBRAZLOŽITEV

Družbi ELES, d.o.o. in EIMV izvajata priložnostno skupno javno naročilo, kjer je EIMV, skladno s 33. členom ZJN-3, pooblastila ELES, d.o.o. za izvedbo tega skupnega javnega naročila.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN000395/2024-SL3/01 z dne 25.1.2024, (popravek št. JN000395/2024-SL3/01-P01 z dne 23.2.2024).

Naročnik je v objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil določil rok, v katerem je potrebno predložiti ponudbo, in sicer do 14.3.2024 do 10:00 ure v informacijski sistem e-JN.

Do roka določenega za oddajo ponudb je bilo predloženih enajst (11) ponudb:

- ESOTECH d.d., Velenje,
- PORSCHE SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana,
- ROBOTINA d.o.o., Kozina,
- GEN-I SONCE d.o.o., Ljubljana,
- ENERTEC d.o.o., Maribor,
- PLAN-NET SOLAR d.o.o., Preserje,
- EPEU d.o.o., Šentjur,
- SOL NAVITAS d.o.o., Celje,
- skupna ponudba VAN d.o.o. in Beloglavc d.o.o.,
- SONČNI SISTEMI d.o.o., Trebnje,
- skupna ponudba ADELANTE d.o.o. in KK Projekt d.o.o in PROSPEED Andrej Habjan s.p.

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN, in sicer 14.3.2024 ob 12:00 uri.

Preglednica prejetih ponudb:

Ponudnik	Št. ponudbe in datum	Ponudbena cena v EUR brez DDV
ESOTECH d.d., Velenje	2024/TR-0033 z dne 14.3.2024	109.397,10
PORSCHE SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana	PSLO-SE/6324 z dne 6.3.2024	82.406,77
ROBOTINA d.o.o., Kozina	24-PON-000272 z dne 11.3.2024	90.376,12
GEN-I SONCE d.o.o., Ljubljana	5/2024 z dne 12.3.2024	93.121,37
ENERTEC d.o.o., Maribor	24-010-000054 z dne 14.3.2024	79.282,14
PLAN-NET SOLAR d.o.o., Preserje	0105/2024 z dne 29.2.2024	95.135,00
EPEU d.o.o., Šentjur	3/2024 z dne 13.3.2024	79.419,74
SOL NAVITAS d.o.o., Celje	2024/0089 z dne 13.3.2024	92.869,12
skupna ponudba VAN d.o.o. in Beloglavc d.o.o.	FVE_2024-03 z dne 12.3.2024	118.274,64
SONČNI SISTEMI d.o.o., Trebnje	P024-999-9 z dne 12.3.2024	89.906,00
skupna ponudba ADELANTE d.o.o. in KK Projekt d.o.o in PROSPEED Andrej Habjan s.p.	24-017 z dne 7.3.2024	126.231,15 (**) 126.233,15 (*)

(**) – računska napaka v ponudbi za katero ponudnik ni dal soglasja za odpravo
(*) – cena z odpravljeno računsko napako

Naročnik je preveril, ali prejete ponudbe izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in vsebujejo vse dokumente splošnega in tehničnega dela razpisne dokumentacije, in ugotavlja:

- ESOTECH d.d., Velenje
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujeni fotonapetostni moduli ne izpolnjujejo zahtevane zgradbe modula (bifacial-steklo/solarne celice/steklo). Ponujeni moduli so mono-facial. Ker gre za pomanjkljivost, ki je skladno s 6. odst. 89. čl. ZJN-3 ni dopustno odpraviti, naročnik ponudnika ni pozval k dopolnjevanju ponudbe. Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev (7. alineja točke 1. Fotonapetostni moduli poglavja Zahteve za vgrajeno opremo in materiale). Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- PORSCHE SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujeni fotonapetostni moduli ne izpolnjujejo zahtevane zgradbe modula (bifacial-steklo/solarne celice/steklo). Ponujeni moduli so mono-facial. Hkrati je ponujena instalirana moč sončne elektrarne v kWp nižja od zahtevane moči vsaj 100 kWp (ponujena 86,86 kWp). Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev (7. alineja točke 1. Fotonapetostni moduli poglavja Zahteve za vgrajeno opremo in materiale in c) točka poglavja Pogoji za sprejemljivost ponudbe). Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne

ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- ROBOTINA d.o.o., Kozina
  Ker ponudnik ni predložil oz. ni dosledno izpolnil vseh dokumentov, ga je naročnik pozval na dopolnitev ponudbe. Ponudnik je ponudbo pravočasno in ustrezno dopolnil.
  Po ponovnem pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

- GEN-I SONCE d.o.o., Ljubljana,
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujeni fotonapetostni moduli ne izpolnjujejo zahtevane zgradbe modula (bifacial-steklo/solarne celice/steklo). Ponujeni moduli so mono-facial. Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev (7. alineja točke 1. Fotonapetostni moduli poglavja Zahteve za vgrajeno opremo in materiale). Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- ENERTEC d.o.o., Maribor,
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj predložena referenca za odgovornega projektanta načrta električnih inštalacij in električne opreme o uspešni izdelavi načrta električnih inštalacij in električne opreme (PZI in PID) za sončno elektrarno na strehi objekta inštalirane moči najmanj 100,0 kWp (obrazec R-3) ni ustrezna. Iz lokacije sončne elektrarne navedene na obrazcu R-3 je razvidno, da ne gre za sončno elektrarno na strehi objekta, pač pa za sončno elektrarno postavljeno na konstrukciji za namene sončne elektrarne. Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (točka 3.5. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe).

- PLAN-NET SOLAR d.o.o., Preserje,
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujeni fotonapetostni moduli ne izpolnjujejo zahtevane zgradbe modula (bifacial-steklo/solarne celice/steklo). Ponujeni moduli so mono-facial. Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev (7. alineja točke 1. Fotonapetostni moduli poglavja Zahteve za vgrajeno opremo in materiale), posledično je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročil.

- EPEU d.o.o., Šentjur,
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujena splošna garancija za kakovost vseh izvedenih del ne ustreza zahtevani garanciji najmanj 5 let. Ponujena garancija je 2 leti (razvidno iz obrazca Predračun_24-011-000733, točka montaža). Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev (točka 10. Garancija), posledično je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročil.

- SOL NAVITAS d.o.o., Celje,
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujeni fotonapetostni moduli ne izpolnjujejo zahtevane zgradbe modula (bifacial-steklo/solarne celice/steklo). Ponujeni moduli so mono-facial. Hkrati predložena referenca za nosilca posla o uspešni izvedbi izgradnje sončne elektrarne na strehi objekta inštalirane moči najmanj 100,0 kWp (obrazec R-1) in referenca vodje del s področja elektro stroke za vodenje gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izgradnji sončne elektrarne na strehi objekta inštalirane moči najmanj 100,0 kWp (obrazec R-2) nista ustrezni. Iz lokacije sončne elektrarne navedene na obrazcu R-1 in R-2 je razvidno, da ne gre za sončno elektrarno na strehi objekta, pač pa za sončno elektrarno postavljeno na tla. Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev in pogojev za sodelovanje (7. alineja točke 1. Fotonapetostni moduli poglavja Zahteve za vgrajeno opremo in materiale ter točka 3.2. in 3.4. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe), posledično je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje**

predmetnega javnega naročila, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročil.

- skupna ponudba VAN d.o.o. in Beloglavc d.o.o.,
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujeni fotonapetostni moduli ne izpolnjujejo zahtevane zgradbe modula (bifacial-steklo/solarne celice/steklo). Ponujeni moduli so mono-facial. Hkrati ponujeni razsmernik ne izpolnjuje zahtevanega temperaturnega območja delovanja od -30°C do +60°C (ponujeni razsmernik deluje v temperaturnem območju od -25°C do +60°C). Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev (7. alineja točke 1. Fotonapetostni moduli poglavja Zahteve za vgrajeno opremo in materiale in točka 3. Razsmerniki), posledično je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročil.

- SONČNI SISTEMI d.o.o., Trebnje,
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna**, saj ponujeni razsmernik ne izpolnjuje zahtevanega temperaturnega območja delovanja od -30°C do +60°C (ponujeni razsmernik deluje v temperaturnem območju od -25°C do +60°C). Hkrati ponujeni optimizator moči ne izpolnjuje zahtevanega temperaturnega območja delovanja od -40°C do +80°C (ponujeni razsmernik deluje v temperaturnem območju od -25°C do +50°C). Poleg tega tudi ponujena garancija proizvajalca na delovanje fotonapetostnih modulov ne ustreza zahtevani garanciji 15 let. Ponujena je garancija 12 let (razvidno iz dokumenta Tehnična specifikacija_High Efficiency Mono Module, 1. stran). Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev iz Tehničnih razpisnih pogojev (točka 3. Razsmerniki, točka 2. Optimizatorji moči in točka 10. Garancija), posledično je naročnik ponudbo ponudnika **izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila**, saj ponudba ponudnika, ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročil.

- skupna ponudba ADELANTE d.o.o. in KK Projekt d.o.o in PROSPEED Andrej Habjan s.p.
  Naročnik je ponudnika pozval na dopolnitev in sicer:
  - k predložitvi predloga mikrolokacij postavitve PV modulov.
  - k predložitvi tehnične specifikacije ponujene opreme (fotonapetostni moduli, razsmerniki, optimizatorji), iz katerih so razvidne zahtevane karakteristike opreme iz tehničnih pogojev razpisne dokumentacije.
  - k odpravi računske napake v izračunu ponudbene cene – cena na enoto mere mora biti zaokrožena na dve decimalni mesti (prikazana in upoštevana v izračunu v podrobnem popisu), prav tako tudi ponujena inštalirana moč v kWp in cena na 1 kWp inštalirane moči v €/kWp.
  - k predložitvi priloge poročilo o simulaciji letne proizvodnje sončne elektrarne.

  Ponudnik do roka, 10.4.2024 do 10:00 ure ni podal zahtevanih dopolnitev, posledično je bil naročnik primoran, sklano z veljavno področno zakonodajo in veljavno prakso DKOM, njegovo ponudbo ***izključiti iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila***.

Upoštevano je bilo naslednje merilo:

št.	Merilo	Točke
1.	Instalirana moč SE (kWp)	20,00
2.	Cena celotne ponudbene cene na 1 kWp inštalirane moči (€/kWp) brez DDV	70,00
3.	Izkoristek fotonapetostnih modulov	10,00

Ker je v obravnavi ostala le ena dopustna ponudba, naročnik ponudb ni razvrščal glede na predvideno merilo.
Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v petih delovnih dneh od njene objave na Portalu JN. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora vlagatelj zahtevka plačati takso v višini 2.205,18 EUR, na račun pri Ministrstvu za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, sklic 11 16110-7111290-00039524 in zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar

V objavo na Portal JN!