OBJEKT VODHRANA VH LOŠKI POTOK - M3

3.3. LISTA TEHNOLOŠKIH PORABNIKOV IN OPREME

PGD

pozicija	opis	opombe	proizvajalec	instalirana moč (P1)	efektivna moč (P2)	konična moč	tok (I)	napetost		obratovanje	poraba el.energije	način upravljanja	mesto upravljanja	vrsta zaščite	prioriteta delovanja	mesto izvora napajanja	tipska / lokalna omarica	Ex zaščita (da/ne)	vir napajanja	način zagona
				kW	kW	kW	A	V	Hz	ur/d	kWh/d									
	VODOHRAN VH LOŠKI POTOK																			
RR	**SPLOŠNA MOČ V OBJEKTIH**																			
	ostalo, vtičnice, razsvetljava, gretje in rezerva			2,1	0	2,1														
	SKUPAJ			**2,1**		**2,1**	**0**				**0**									

LEGENDA oznak v motorni listi	
zaščite / kontrole	T - temperaturna zaščita
	TS - temperaturno stikalo
	T-DI - temperaturna zaščita+zaščita pred vdorom vode (TDM zaščita)
	P - tlačna zaščita
	PS - tlačno stikalo
	posS - položajno stikalo
	torMP - začita motorja pred momentom
	AN - analog signal 4..20mA
Prioriteta delovanja	1 - ves čas v uporabi
	2 - izmenjava
	3 - rezerva
način upravljanja	R - ročno
	A - avtomatično
	R+A - ročno + avtomatsko
mesto upravljanja	LOK - lokalna kontrola v polju
	DALJ - remote kontrola z MCC
	LOK + DALJ - kombinacija lokalno + daljinsko
način zagona	D.O.L. - direkto napajanje preko mot.zašč.stik. in kont.
	FC - frekvenčni pretvornik
	SOFT - mehki zagon
vir napajanja	GEN - generator (agregat)
	NET - omrežje