- V VSEH OMARICAH JE POTREBNO NAMESTITI NASTAVKE ZA PRITRDITEV NA OZEMLJITVENE NAPELJAVE
(Glej skico namestitve nastavkov za pritrditev ozemljitvenih napeljav v omaricah PRILOGA 10j)



	DIMENZIJA PRIKLJUČKA		
DIMENZIJA OMARICE (mm)	ø d1	PE 32x3,0	PE 63x5,8
	ø d2	33,7x3,25	60,3x3,65
	A	300	350
	A1	150	175
	A2	150	175
	B	350	390
	B1	100	100
	B2	250	290
	C	200	250
	C1	80	80
	C2	120	170
dimenzija vgradne odprtine		(HxV) 320x370	(HxV) 370x410





energetika ljubljana

PRILOGA 9a

SKICA GLAVNE PLINSKE ZAPORNE PIPE V OMARICI V FASADI ZA DIMENZIJE DO VKLJUČNO DN50