



ZUNANJE MERE OMARICE (mm)		
DIMENZIJA	DN 25	DN 50
A	550	700
B	600	900
C	320	400



– V VSEH OMARICAH JE POTREBNO NAMESTITI NASTAVKE ZA PRITRDITEV NA OZEMLJITVENE NAPELJAVE  
(Glej skico namestitve nastavkov za pritrditev ozemljitvenih napeljav v omaricah PRILOGA 10j)

Pri omarici za priključek DN50 morajo biti vrata izvedena s tri-točkovnim zapiranjem in s škarjami za omejitev kota odpiranja.

**energetika ljubljana**

PRILOGA 10f

OMARICA ZA GLAVNO PLINSKO ZAPORNO PIPO ZA VGRADNJO ENOSTOPENJSKIH  
REGULATORJEV TLAKA Z ODDUHO – NADOMETNA