



ZUNANJE MERE OMARICE (mm)		
DIMENZIJA	DN 25	DN 50
A	550	700
B	600	900
C	320	400



– V VSEH OMARICAH JE POTREBNO NAMESTITI NASTAVKE ZA PRITRDITEV NA OZEMLJITVENE NAPELJAVE
(Glej skico namestitve nastavkov za pritrditev ozemljitvenih napeljav v omaricah PRILOGA 10j)

Pri omarici za priključek DN50 morajo biti vrata izvedena s tri-točkovnim zapiranjem in s škarjami za omejitev kota odpiranja.

energetika ljubljana

PRILOGA 10g

OMARICA ZA GLAVNO PLINSKO ZAPORNO PIPO ZA VGRADNJO ENOSTOPENJSKIH
REGULATORJEV TLAKA Z ODDUHOV – PODOMETNA