

POVABILO K ODDAJI PONUDB

Identifikacija javnega naročila: 845080118-043-24

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: **Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA**

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH KLIMATSKIH NAPRAV V GARANCIJSKEM ROKU.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) prejmete na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do **15.7.2024** /datumski rok za predložitev ponudb/ do **10.00** ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **15.7.2024** /datum odpiranja/ in se bo začelo ob **11.00** uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **28.6.2024** do **8.00** ure.

Ponudbe morajo veljati do vključno **1.10.2024**.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Generalni direktor
doc. dr. Marko Jug, dr. med.



NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. NAROČNIK

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

Ident. št. za DDV: SI52111776
Matična številka: 5057272

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 845080118-043-24.

Predmet: naročnik izvede javno naročilo za **»Dobava, montaža in vzdrževanje okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav v garancijskem roku« (v nadaljevanju: sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav).**

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij Obr-6.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo 18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>. Datum in ura sta navedena v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

6. PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil. Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno do roka navedenega v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Pri ponudniku ne smejo biti podani v tej razpisni dokumentaciji navedeni razlogi za izključitev, prav tako mora ponudnik izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje za sodelovanje in druge zahteve naročnika.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.6 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe, ponudbe s podizvajalci in ponudbe z uporabo zmogljivosti drugih subjektov je potrebno upoštevati še točke 11.3.1 (Skupna ponudba), 11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) in 11.3.3 (Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetimi odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

1. Gospodarski subjekt mora dokazati, da v zadnjih 6 mesecih, šteto od roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih računov.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«)
- Potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih, šteto od roka za oddajo ponudb, ni imel blokirane TRR. Če ima ponudnik več TRR, mora predložiti toliko potrdil kolikor ima računov.

8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

1. Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom):
 - dve (2x) izgradnji sistema hlajenja z lokalnimi klima napravami, oziroma primerljivimi sistemi klimatizacije. Vrednost posameznega referenčnega posla mora znašati najmanj 80.000,00 EUR z DDV (za posamezno referenco).

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste«).
- Ponudnik mora v ponudbo priložiti tudi s strani referenčnega naročnika (tj. investitorja) potrjeno referenčno potrdilo o opravljeni storitvi za posamezno zahtevano referenčno storitev oz. posel, tj. Obrazec OBR-3 - Referenčno potrdilo.

2. Gospodarski subjekt mora pri izdelavi ponudbe upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN):

V skladu s 7. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike upoštevati, kadar so predmet naročanja hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave.

Skladno z Uredbo »Klimatska naprava 1« mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER $\geq 6,10$, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP $\geq 3,40$, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.

DOKAZILO:

- Obrazec 4 »Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti in

- tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
- nalepka o energijski učinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

8.1.5 Pogoji za sodelovanje glede kadrovske in ponudnikove sposobnosti

1. Gospodarski subjekt mora izkazati:

- a. funkcionalno znanje, ki se izkazuje s certifikatom o usposobljenosti za montažo in servisiranje naprav. Certifikat (ali enakovredno) dokazilo mora biti izdano/potrjeno neposredno s strani proizvajalca oziroma uradnega zastopnika za ponujeno opremo;
- b. da je vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitvev nepremične opreme s strani Agencije RS za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana;
- c. da ima minimalno 1 zaposlenega, ki je končal program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, za katerega mora priložiti spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (Ministrstvo za naravne vire in prostor RS).

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«).
- Obrazec 4 »Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti«
- certifikat (ali enakovredno dokazilo) o usposobljenosti nominiranega kadra za montažo in servisiranje naprav (s strani proizvajalca oziroma uradnega zastopnika za ponujeno opremo);
- potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitvev nepremične opreme s strani Agencije RS za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana;
- spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (Ministrstvo za okolje in prostor RS).

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

2. Gospodarski subjekt mora dokazati, da ima urejeno pogodbeno razmerje s proizvajalcem ponujene opreme (oz da je z njegove strani pooblaščen) glede prodaje in servisa ponujene opreme za obdobje 24 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«)
- dokazilo, izdano s strani proizvajalca, da ima ponudnik urejeno medsebojno poslovno razmerje glede prodaje in servisa ponujene opreme za obdobje 24 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.
- obrazec 4 »Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti«

3. Izpolnjevanje splošnih in strokovnih zahtev gospodarskega subjekta

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«)

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

- obrazec 4 »Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti«

9. MERILA

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

Najnižja ponujena cena - skupaj 100 točk.

Formula za izračun števila prejetih točk za ponudbo ponudnika:

$$M1 = (CenaN / CenaX) * 100 \text{ točk}$$

CenaN - najnižja ponudbena vrednost v EUR z DDV

CenaX - ponudbena vrednost ocenjevanega ponudnika v EUR z DDV

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov v dopustnih ponudbah prejela enako število točk bo naročnik v takem primeru izbral ponudnika, ki je preko portala e-JN oddal ponudbo prej.

10. PONUDBA

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen obrazec 1 »Podatki o ponudniku«
2. izpolnjen obrazec 2 »Ponudba«,
3. Datoteka Excel 845080118-043-24.xlsx; Priloga predračuna - rekapitulacija
4. Izpolnjen obrazec 3 »Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt«
5. Izpolnjen obrazec 4 »Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti« (z dokazili in prilogami)
6. Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
7. Izpolnjen obrazec 5. »Podatki o drugih subjektih« (v primeru, če ponudba vključuje druge subjekte)
8. Parafiran/podpisan obrazec 6. »Tehnične specifikacije«
-priloga (dokazila navedena v zahtevah tehničnih specifikacij)
9. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
10. Priloga 1. Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Gospodarski subjekt mora v ponudbo priložiti tudi vse dokumente in dokazila iz tč 8. Navodil razpisne dokumentacije in 10.2.1.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v ponudbi predložiti obrazec št. 6, iz katerega so podrobneje razvidne tudi

tehnične specifikacije. Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje. V ponudbo mora hkrati predložiti:

- Podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti ponujene opreme in sicer v enakem vrstnem redu kot so opredeljene naročnikove strokovne zahteve.
- Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oziroma prospektu/katalogu, iz katerega je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.
- Strani v katalogu iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih strokovnih zahtev morajo biti označene (z markerjem, listki post-it...).
- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku ali v angleškem jeziku: v tiskani obliki (izpis) ali v elektronski obliki (priložen CD, USB). V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži podpisan ESPD ali nepodpisan ESPD, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

10.2.3 Razdelek »Predračun«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Priloga predračuna« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. V primeru razhajanj med podatki v

Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in Obrazcem »Priloga predračuna- naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki iz obrazca »Povzetek predračuna (rekapitulacija)«, naloženim v razdelku »Predračun«.

Navodilo za izpolnjevanje predračuna namenjenega za naročnikov informacijski sistem:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: **845080118-043-24xlsx**. PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- Ponudnik mora izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani rumeno ali drugače pripravljeni za vpis cene, izračun v ostalih stolpcih se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujeni popusti in DDV.

10.2.4 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

10.2.5 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

10.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v **obrazcu »Podatki o ponudniku.«**

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, za nobenega od ponudnikov ne smejo biti podani razlogi za izključitev (točka 8.1.1), prav tako mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.2 in 8.1.3. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 8.1.4 in 8.1.5 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec ESPD in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podaj vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevke vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev (točka 8.1.1) oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil (kot navedeno v naslednjem odstavku), bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami; 8.1.2 in 8.1.3. teh navodil

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, **če podizvajalec to zahteva.**

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

10.3.3 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede na tehnične sposobnosti za predmetno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, vendar le v primeru, če bodo ti subjekti izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN označiti, da gre za uporabo zmogljivosti le-teh in navesti vse gospodarske subjekte.

V kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi predložiti dokazila - zagotovila, da bo imel na voljo sredstva.

10.3.4 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.3.5 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

10.3.6 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: <https://ejn.gov.si> pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

10.3.7 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 1.10.2024.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

10.3.8 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

10.3.9 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12. ODPSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. POGODBA

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 5 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

14. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo

zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

PONUDBENI OBRAZCI

1. PONUDBA št. z dne

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)

- ☐ Samostojno
- ☐ Skupno ponudbo
- ☐ S podizvajalci

2. OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

2.1 OSEBE, KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.2 PODPISNIKI POGODBE Z NAVEDBO FUNKCIJE TER NAVEDBO ALI SO SAMOSTOJNI OZIROMA KOLEKTIVNI PODPISNIKI

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

3. SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu »sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav« sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

☐ Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

_____ (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

☐ Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

3.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

3.1.1. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

3.1.2. OSEBE, KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3.1.3 PODPISNIKI POGODBE Z NAVEDBO FUNKCIJE TER NAVEDBO ALI SO SAMOSTOJNI OZIROMA KOLEKTIVNI PODPISNIKI

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

****** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

4. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu za **»sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav«** bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Naziv podizvajalca
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

4.1. POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU***

4.1.2. Osnovni podatki o podizvajalcu

Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

4.1.3. Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.1.4. Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA DOBAVE BLAGA PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET: ; DELEŽ V % ; VREDNOST TEH DEL: v EUR z DDV, KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: :

*** Gospodarski subjekt točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenega osebe ponudnika

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Opozorilo:
Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

NAZIV PONUDNIKA:			
NASLOV PONUDNIKA:			
	Davčna številka:		
	Davčni zavezanec:	DA / NE (ustrezno obkroži)	
	Matična številka:		
	Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES):	DA / NE (ustrezno obkroži)	
KONTAKTNA OSEBA:		telefon:	
		e-pošta:	

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za naročnika: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
(naziv naročnika)

V skladu z razpisnimi pogoji v tem postopku javnega naročanja dajemo ponudbo št. _____
za izvedbo javnega naročila za:

NAZIV	*KPV skupaj v EUR z DDV
DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH KLIMATSKIH NAPRAV ZA OBDOBJE 24 MESECEV (Sukcesivna izvedba)	

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom in drugimi odvisnimi stroški - DDP incoterms klavzula - sedež naročnika.

Veljavnost ponudbe do vključno dne 1. 10. 2024

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenice osebe ponudnika

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Gospodarski subjekt izpolni in predloži ta obrazec tolikokrat, kolikor referenčnih projektov je izvedel, da izpolni pogoje iz točke 8.1.4 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo:

.....
(vpiše se referenčni naročnik)

na podlagi.....
(vpiše se št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage),

sklenjene z dne.....
(vpiše se datum sklenitve pogodbe) ...

uspešno izvedli :

Kratek opis projekta:

.....

Vrednost reference:EUR z DDV

Datum zaključenosti projekta:

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi na telefonski številki
..... ali elektronskem naslovu:

Odgovorna oseba referenčnega naročnika:

Kraj: (podpis)

Datum:

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

PONUDNIK: _____

Predmet javnega naročila:

»sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav«**I z j a v l j a m o ,**

➤ da:

- a. imamo funkcionalno znanje, ki se izkazuje s certifikatom o usposobljenosti za montažo in servisiranje naprav. Certifikat (ali enakovredno) dokazilo mora biti izdano/potrjeno neposredno s strani proizvajalca oziroma uradnega zastopnika za ponujeno opremo;
- b. smo vpisani v evidenco pooblaščenih podjetji za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme s strani Agencije RS za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana;
- c. imamo minimalno 1 zaposlenega, ki je končal program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, za katerega mora priložiti spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (Ministrstvo za naravne vire in prostor RS).

- imamo dokazilo proizvajalca, da ima urejeno medsebojno poslovno razmerje glede prodaje in servisa ponujene opreme za obdobje 24 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.
- da bomo pri izdelavi ponudbe upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN).

Kraj:
Datum:Podpis odgovorne osebe
Žig

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

PRILOGE TEGA OBRAZCA::

- certifikat (ali enakovredno dokazilo) o usposobljenosti nominiranega kadra za montažo in servisiranje naprav (s strani proizvajalca oziroma uradnega zastopnika za ponujeno opremo);
- potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetji za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme s strani Agencije RS za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana;
- spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (Ministrstvo za okolje in prostor RS).
- dokazilo proizvajalca, da ima urejeno medsebojno poslovno razmerje glede prodaje in servisa ponujene opreme za obdobje 24 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb;

Podatki o drugih subjektih**Obrazec št. 5***(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje druge subjekte)*

Predmet javnega naročila: »sukcesivna dobava in vzdrževanje klimatskih naprav«
Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:
Naslov:
Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
Telefon:
Mobilni telefon:
E - naslov:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več prijaviteljev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH*(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja/druge subjekte)***PONUĐNIK:** _____

Predmet javnega naročila:

I z j a v l j a m o ,

- ✓ da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji/druge subjekte in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje/druge subjekte.

Naziv in sedež podizv./partn./drugi sub.	Vrsta, opis dela podizv./partn./drugi sub.	Količina (delež v %)	Rok izvedbe del	Vrednost v € brez DDV

- ✓ da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.
- ✓ da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (*velja za skupni nastop s partnerji*)

Priloga:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe
Žig

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.



**ZAHTEVA PODIZVAJALCA
(za neposredna plačila)**

Naziv podizvajalca: _____

Sedež (naslov) podizvajalca: _____

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: _____ za javno naročilo: »**sukcesivna
dobava in vzdrževanje klimatskih naprav**« namesto ponudniku: _____
_____ poravnaval naše terjatve do
ponudnika neposredno nam.

Kraj:
Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig



**SOGLASJE PODIZVAJALCA
(za plačila ponudniku)**

Naziv podizvajalca: _____

Sedež (naslov) podizvajalca: _____

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: _____ za javno naročilo: »**sukcesivna
dobava in vzdrževanje klimatskih naprav**«, naše terjatve poravnal
ponudniku: _____

Kraj:
Datum:

Podpis odgovorne osebe
Žig



SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

STROKOVNO – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NAKUP KLIMATSKIH NAPRAV

POZICIJA 1: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" A 2 KPL

- **hladilna moč 2,4 - 2,6 (0,50 – 3,40) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER $\geq 6,10$
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 64 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 58 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 43 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6 m,
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.



POZICIJA 2: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" A 4 KPL

- **hladilna moč 2,4 - 2,6 (0,50 – 3,40) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,10
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 64 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 58 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 43 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1 do 12 m,
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevvoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 3: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 4 KPL

- **hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,10
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja.



Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6 m,
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 4: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 6 KPL

- **hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,10
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja.

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1 do 12 m,
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.



POZICIJA 5: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 5 KPL

- **hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER $\geq 6,10$
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja.

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 12,1 do 18 m,
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 6: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 5 KPL

- **hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER $\geq 6,10$
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6m
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 7: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 5 KPL

- **hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,10
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1m do 12 m
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 8: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 6 KPL

- **hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,10
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 dB(A)) Eurovent 6/C/006-97



- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 12,1m do 20 m
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 9: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" D 4 KPL

- **hladilna moč 6,1 - 6,5 (1,30 – 7,20) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,50
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 68 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enote maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 6 m
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 10: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" D 4 KPL

- **hladilna moč 6,1 - 6,5 (1,30 – 7,20) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER \geq 6,50
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 68 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enote maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 6,1 m do 12
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevododa za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole

POZICIJA 11: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" D 4 KPL

- **hladilna moč 6,1 - 6,5 (1,30 – 7,20) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER \geq 6,50
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 68 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 12,1 m do 20 m
- preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm

- cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 12: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" E 4 KPL

- **hladilna moč 6,8 - 7,2 (1,5 – 7,7) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,50
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 69 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 66 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto do 8 m
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspandirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije
- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja
- Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 13: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" E 4 KPL

- **hladilna moč 6,8 - 7,2 (1,5 – 7,7) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 69 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 66 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja



- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitve
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža:

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 8,1 do 18 m
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije

- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja

Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 14: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" E 4 KPL

- **hladilna moč 6,8 - 7,2 (1,5 – 7,7) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 69 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 66 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 50 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitve
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža:

- razdalja med notranjo in zunanjo enoto od 18,1 do 30 m
 - preboj skozi opečno steno steno debeline max 70 cm ali betonsko do max 25 cm
 - cevna povezava med notranjo in zunanjo enoto z ustreznimi predizoliranimi bakrenimi cevmi (material izolacije ekspanzirani polietilen zunanja folija odporna na UV žarke in ojačana proti pretrganju)
 - električna povezava med notranjo in zunanjo enoto z električnim vodnikom predpisane dimenzije
- Instalacije potekajo v instalacijskih nadometnih kanalih „NIK“ kanali, vključno s prehodnimi elementi pri spremembi smeri instalacije

- izdelava cevovoda za odvod kondenza iz notranje in zunanje enote po navodilih investitorja

Montaža zunanje enote do višine 1 m na pripadajoče konzole.



POZICIJA 15: MOBILNA KLIMA NAPRAVA 10 KOS

- **hladilna moč 2,0-3,2 kW**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- energijski razred A
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 54 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- **samoizparitveni sistem**, ki samodejno vrača kondenzirano vodo iz kondenzatorja na izparilec, nato pa jo v obliki pare odvaja skozi izpušno cev izven prostora.

POZICIJA 16: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" B 20 KPL

- **hladilna moč 3,3 - 3,6 (0,90 – 3,80) kW, s spremenljivo močjo delovanja INVERTER**
 - električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
 - SEER ≥ 6,10
 - raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
 - raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 (dB(A))
 - raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 (dB(A))
 - raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
 - avtomatska izbira obratovalnega režima
 - možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja
 - 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitvev
 - funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
 - možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja.
- Montaža :

Demontaža obstoječe naprave in predaja naročniku. Montaža nove naprave z zamenjavo plinskih inštalacij primernih dimenzij, ohranitev obstoječe inštalacije, montaža zunanje enote do višine 5 m na pripadajoče konzole.

POZICIJA 17: LOČLJIVA HLADILNA ENOTA, KI SE SESTOJI IZ NOTRANJE STENSKE IN ZUNANJE KOMPRESORSKE- KONDEZATORKE ENOTE "SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA" C 10 KPL

- **hladilna moč 4,2 - 4,6 (1,00 - 5,30) kW, s spremenljivo močjo delovanja DC INVERTER**
- električno napajanje 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
- SEER ≥ 6,10
- raven zvočnega tlaka hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 51 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- raven zvočne moči hlajenje zunanja enota (visoka obremenitev) maksimalno 65 (dB(A))
- raven zvočne moči hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 60 (dB(A))
- raven zvočnega tlaka hlajenje (max hitrost vent.) notranja enota maksimalno 46 (dB(A)) Eurovent 6/C/006-97
- avtomatska izbira obratovalnega režima
- možnost usmerjenega pihanja zraka, regulacija moči pihanja



- 24 urno programsko stikalo vklop/izklop, nastavitve
- funkcija samočiščenja (podaljšano delovanje vent. notranje enote po izklopu klimatske naprave)
- možnost izbire samodejnega ponovnega vklopa v primeru izpada el. napajanja in ponovne vzpostavitve napajanja

Montaža :

Demontaža obstoječe naprave in predaja naročniku. Montaža nove naprave z zamenjavo plinskih inštalacij primernih dimenzij, ohranitev obstoječe inštalacije, montaža zunanje enote do višine 5 m na pripadajoče konzole.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenice osebe ponudnika

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

OBVEZNE PRILOGE OBRAZCA:

- dokazila za dokazovanje po zahtevah iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN)
- opis vsebine oziroma predmeta ponudbe:
 - Podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti ponujene opreme in sicer v enakem vrstnem redu kot so opredeljene naročnikove strokovne zahteve. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oziroma prospektu/katalogu, iz katerega je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja. Strani v katalogu iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih strokovnih zahtev morajo biti označene (z markerjem, listki post-it...).
 - Navodila za uporabo v slovenskem jeziku ali v angleškem jeziku: v tiskani obliki (izpis) ali v elektronski obliki (priložen CD, USB). V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.



VZOREC POGODBE

NAROČNIK: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor doc.dr. Marko Jug, dr.med., (v nadaljevanju: naročnik)

Ident. št. za DDV: SI52111776
Matična številka: 5057272

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa

(v nadaljevanju: izvajalec)
Ident. št. za DDV: SI
Matična številka:

skleneta:

POGODBO ZA DOBAVO, MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH KLIMATSKIH NAPRAV V GARANCIJSKEM ROKU (sukcesivna izvedba)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni ugotavljata da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku številka za »Dobavo, montažo in vzdrževanje okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav v garancijskem roku« za obdobje 24 mesecev, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. _____ z dne _____.
- je odločitev o oddaji naročila postala pravnomočna dne _____.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava, montaža okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav (v nadaljevanju: klimatske naprave) in vzdrževanje teh naprav, kot podrobneje razvidno iz ponudbe izvajalca z dne _____ in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo naročnik skladno s 7. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, in 46/19 in 121/21, v nadaljevanju: Uredba) po tej pogodbi kupoval klimatske naprave, tako da bo izpolnil cilj iz drugega odstavka 6. člena Uredbe, in sicer, da bo delež klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znašal najmanj 80 % vseh artiklov.

Predvidene količine in opisi posameznih klimatskih naprav (vključno z njihovo razporeditvijo) so razvidni iz ponudbe izvajalca in razpisne dokumentacije in so informativne narave. Naročnik bo posamezne klimatske naprave naročal sukcesivno v obdobju trajanja 24 mesecev, šteto od veljavnosti pogodbe, glede na dejanske potrebe. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so količine klimatskih naprav iz predračuna oziroma ponudbe izvajalca okvirne in da bo naročnik v času 24 mesecev, šteto od veljavnosti pogodbe, naročal in kupoval le tiste količine klimatskih naprav, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nakupu vseh količin, predvidenih v predračunu oziroma ponudbi izvajalca. Izvajalec izrecno soglaša in izjavlja, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do



uveljavljanja odškodnine ali stroškov v primeru, da naročnik tekom trajanja pogodbe naroči manjši obseg klimatskih naprav. Izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

3. člen

Dobava posamezne klimatske naprave med drugim zajema tudi sledeče:

- odklop in odstranitev prejšnje naprav/e,
- odvoz in deponiranje naprav/e in posredovanje potrdila
- sprotno čiščenje delovišča in skrb za sproti odvoz odpadkov,

kar vse je vključeno v ceno iz 4. in 5. člena te pogodbe, vključno z vsemi prevoznimi stroški in časa na poti.

Predmet pogodbe zajema tudi vzdrževanje klimatskih naprav:

- a) preventivno vzdrževanje klimatskih naprav (redni preventivni vzdrževalni pregled ali servisiranje), ki se izvede skladno z navodili proizvajalca posamezne klimatske naprave, kot podrobneje razvidno v tej pogodbi in/ali razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: preventivno vzdrževanje);
- b) kurativno vzdrževanje klimatskih naprav, kar vključuje popravilo oz. odpravo napak (pomanjkljivosti, ki ne sodijo v okvir jamčevanja za stvarne napake oz. garancijske obveznosti izvajalca (v nadaljevanju: kurativno vzdrževanje).

a) Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav

Pogodbeni stranki sta soglasni, da veljavnost garancije ni pogojena z obveznimi periodičnimi pregledi oz. posegi kurativnega vzdrževanja s strani pooblaščenega servisa. Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja v obdobju treh let, od primopredaje posamezne klimatske naprave, in sicer strokovno in v skladu z naročniku predanimi navodili o preventivnem vzdrževanju. Izvedba preventivnega vzdrževanja v času garancijskega roka (t.j. letni pregled) poteka pod pogoji, ki jih določajo predpisi proizvajalca naprave, pri čemer preventivno vzdrževanje klimatskih naprav vključuje tudi:

a) ČIŠČENJE NOTRANJE ENOTE KLIME:

- čiščenje izmenjevalca,
- pranje turbine oz. ventilatorja,
- pranje in čiščenje odtoka,
- pranje in čiščenje prezračevalnih kanalov in filtrov (menjava filtrov po potrebi),
- dezinfekcija kompletnega sistema,
- zunanje čiščenje klime;

b) ČIŠČENJE ZUNANJE ENOTE KLIME:

- pranje in čiščenje izmenjevalca,
- pregled tesnosti (plinov),
- čiščenje notranjega dela,
- kontrola temperatur uparjanja,
- pregled delovanja kompletne klime in njenih sestavnih delov (zunanja in notranja enota).

Poleg navedenega je potreben tudi pregled delovanja naprave in nastavitve parametrov ter kontrola delovanja daljinskega upravljalca in zamenjava baterij (po potrebi).

Naročnik bo naročil en letni pregled posamezne klimatske naprave, torej trikrat v garancijskem roku.

Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav se izvaja na podlagi pisnega naročila s strani naročnika. Naročnik pošlje pisno naročilo za izvedbo preventivnega vzdrževanja po posvetu z izvajalcem. Naročnik bo pri tem postavil primeren rok za izvedbo posega na posamezni klimatski napravi. Rok bo odvisen od nujnosti primera in se izvrši skladno z naročnikovim pisnim naročilom, ki se pred tem posvetuje z izvajalcem.

Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav se predvidoma izvede enkrat letno, v rednem delovnem času naročnika, tj. od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro. Okviren obseg oz. okvirna količina sta razvidna iz predračuna.



b) Kurativno vzdrževanje klimatskih naprav

Kurativno vzdrževanje klimatskih naprav zajema popravila oz. odpravo napak na klimatskih napravah in se izvaja na podlagi pisnega naročila s strani naročnika.

Izvajalec zagotavlja servisno službo z odzivnostjo največ 24 ur, šteto od prijave napake na dogovorjeno tel. številko ali elektronski naslov in časom odprave napake max. 48 ur od prihoda na objekt.

V primeru, da izvajalec ne more izvesti posega, vezanega na kurativno vzdrževanje posamezne klimatske naprave (npr. daljši dobavni rok zaradi specifičnega nadomestnega dela) v določenem roku, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika, navesti in dokazati razloge za nemogočnost izvedbe in predlagati nov rok izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav.

Morebitno kurativno vzdrževanje, ki se vrši na poziv naročnika, pri čemer vrednost teh storitev po tej pogodbi v nobenem primeru ne bo presegla višine 20.000,00 EUR z DDV.

POGODBENA VREDNOST

4. člen

Predvidena vrednost pogodbe znaša _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV oziroma _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV skupaj z vzdrževanjem.

5. člen

Cene na enoto so podrobneje razvidne iz Priloge predračuna izvajalca, ki je priloga te pogodbe. Cene na enoto so fiksne ter vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe. To med drugim pomeni, da cena za morebitno odmontažo stare klime, dobavo in namestitve ter zagon nove klimatske naprave zajema vse stroške dobave, montaže in zagona klimatske naprave, detajlne izmere za potrebe vgradnje elementov, prevozne stroške, čas na poti, potreben montažni material za montažo, zavarovanje delovišča, prevozi delavcev, koordinacijski sestanki na lokaciji, ki jo določi naročnik, manipulativni in drugi stroški (obveznosti do države, predpisane z zakonskimi in podzakonskimi akti, vse dajatve in podobno). Dodatnih stroškov naročnik ne bo priznal.

Cena preventivnega vzdrževanja (po Prilogi predračuna-Excel) pa vključuje:

- strošek dela, čas na poti in kilometrino,
- vsi stroški čistilnega in potrošnega materiala,
- odvoz iztrošenih filtrov in drugih iztrošenih zamenjanih nadomestnih delov,
- strošek izdaje pisnih poročil o stanju klimatske naprave, ki je bilo ugotovljeno ob rednem preventivnem vzdrževalnem pregledu,
- vse ostale morebitne oz. nepredvidene stroške, ki jih ima izvajalec z izvedbo preventivnega vzdrževanja klimatskih naprav.

Morebitno kurativno vzdrževanje, ki se vrši na poziv naročnika ob napakah oziroma okvari na klimatskih napravah in ne sodi pod garancijo, se obračuna v skladu z delovno uro in potrošnim materialom ter rezervnimi deli, ki izhajajo iz uradnega cenika izvajalca in sicer največ do višine 20.000,00 EUR z DDV.

Lokacija izvedbe storitve

6. člen

Izvedba preventivnega in kurativnega vzdrževanja klimatskih naprav se izvaja na lokacijah predhodno dobavljenih in montiranih naprav pri naročniku.

Naročnik lahko izvede prerazporeditve klimatskih naprav znotraj organizacijskih enot, zato se lahko vrsta in število klimatskih naprav po posameznih organizacijskih enotah spremenijo, kar vse je že vključeno v ceno iz prejšnjega člena te pogodbe. Naročnik o prerazporeditvi klimatske naprave pisno obvesti izvajalca.

KADER

7. člen

Izvajalec ves čas trajanja pogodbe zagotavlja najmanj dve ekipi z dvema ustrezno usposobljenima strokovnima delavcema.

ROK, DOBAVA, MONTAŽA, ZAGON KLIMATSKE NAPRAVE TER OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE NA DOBAVO BLAGA IN IZVEDBO STORITVE

8. člen

Izvajalec dobavi in vgradi novo posamezno klimatsko napravo po tej pogodbi in izvede drugo storitev po tej pogodbi na podlagi prejetega pisnega naročila s strani naročnika (elektronska pošta). Naročila bodo določala organizacijsko enoto naročnika, lokacijo dobave, vrsto in količino klimatskih naprav. Rok dobave blaga določi naročnik v pisnem naročilu po posvetovanju z izvajalcem.

Izvajalec delo organizira tako, da je delo uporabnikov naročnikovega objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb glede zaščite ob izvedbi obnovitvenih del kot sledi:

- ✓ V predelih, ki jih je mogoče prostorsko osamiti, mora izvajalec, pred začetkom del poskrbeti za nadzor nad prašenjem z namestitvijo protiprašne zaščitne stene;
- ✓ Vse zaščite morajo služiti svojemu namenu ves čas obnove in jih izvajalec odstrani šele po zaključku vseh del;
- ✓ Med delom mora izvajalec uporabljati sesalce s filtriranjem zraka, ki izhaja v prostor;
- ✓ Gradbene odpadke mora izvajalec zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih po dogovorjeni transportni poti;
- ✓ Na hodniku mora izvajalec pred vrata namestiti vlažne predpražnike, da se prah ne raznaša;
- ✓ Izvajalec mora zagotoviti sprotno čiščenje;
- ✓ Delavci izvajalca se morajo pred zapustitvijo delovišča preobleči in preobuti.

Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati tudi navodila Službe za varstvo in zdravje pri delu glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih.

Izvajalec bo moral vsa dela prilagajati delu klinike v skladu z internim nadzorom kar pomeni:

- ✓ Hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike mora izvajalec najaviti in uskladiti z delom klinike;
- ✓ Vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti strokovnega nadzora v času od 7.00. do 15.00 ure;
- ✓ Dela se izvajajo vsak dan od 7:00 do 20:00 ure, v kolikor bo potrebno pa tudi ponoči.

Izvajalec jamči, da bo dobavljena klimatska naprava delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih in pravnih napak.



Po izvedeni dobavi in montaži klimatske naprave pooblaščen predstavnik obeh strank podpišeta prevzemni zapisnik, ki mora vsebovati podatke, ki so določeni v 12. členu te pogodbe.

Ob dobavi blaga in izvedbi storitve izvajalec naročniku izroči:

- potrjene garancijske liste za vse dobavljene klimatske naprave,
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vse dobavljene klimatske naprave,
- izjavo o skladnosti izdelka,
- druge dokumente, v kolikor so zahtevani s strani naročnika.

V primeru, da izvajalec navedenega ne predloži, naročnik ne podpiše prevzemnega zapisnika, ki je podlaga za izstavitve računa.

Izvajalec zagotovi:

- da je dobavil klimatsko napravo, ki po kvaliteti odgovarja veljavnim predpisom in standardom ter ustreza opisu, vrsti, kvaliteti in ostalim zahtevam naročnika;
- da je blago novo, kar pomeni, da mora biti čas od datuma proizvodnje do datuma dobave čim krajši oz. ne sme biti daljši od 12 mesecev (starost blaga je lahko največ 12 mesecev);
- da bo kvaliteto blaga izkazal s priloženimi certifikati, za katere si naročnik pridržuje pravico, da njihovo ustreznost oz. ustreznost ponujenega blaga lahko preverja na različne načine (preko spletne strani, ipd.)
- da ima dobavljeno blago veljaven EUROVENT certifikat.

REKLAMACIJA, VEZANA NA PRIMOPREDAJO KLIMATSKE NAPRAVE ALI IZVEDBE STORITVE VZDRŽEVANJA

9. člen

V primeru, da se pri primopredaji posamezne klimatske naprave ugotovi oziroma so v prevzemnem zapisniku navedene količinske in kakovostne napake, se izvajalec obveže odpraviti napake, česar posebej ne zaračuna, v roku deset (10) dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dobaviti novo blago in izvesti pripadajočo storitev, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščeno blago.

V primeru kakovostnih/količinskih napak ali nekvalitetno opravljene izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, ki se ugotovijo z reklamacijskim zapisnikom takoj oziroma najkasneje v osmih (8) dneh od odkrite napake (velja tako za očitne kot skrite napake) je izvajalec dolžan reklamacijo odpraviti brezplačno takoj oziroma najkasneje v roku dveh (2) dneh.

V vseh primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

10. člen

Izvajalec je dolžan z odpadki, ki nastanejo pri izvedbi vzdrževanja klimatskih naprav, dobavi blaga in izvedbi storitve, ravnati skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja ter okoljsko politiko. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteva predložitev dokazil o oddaji odpadkov (potrdilo). Vsi stroški bremenijo izvajalca oziroma so že vključeno v pogodbeno dogovorjeno ceno iz četrtega in petega člena te pogodbe.

GARANCIJSKI ROK

11. člen

Z vsako posamezno klimatsko napravo nudi izvajalec garancijo, v obdobju najmanj 3 let, šteto od primopredaje posamezne klimatske naprave.



Izvajalec zagotavlja izvedbo vzdrževanja klimatskih naprav oz odgovarja za skrite napake v obdobju _____ mesecev (najmanj 6 mesecev) od dneva podpisa delovnega naloga.

Izvajalec zagotavlja za vgrajene nadomestne in druge dele garancijski rok proizvajalca posameznega (nadomestnega dela), ki ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva vgradnje nadomestnega dela, in sicer _____ mesecev (najmanj 12 mesecev). Garancijski list za novo vgrajeni nadomestni del mora izvajalec posredovati naročniku.

V primeru, da je napaka pri izvedbi vzdrževanja klimatskih naprav, pri vgradnji nadomestnih delov in pri dobavi blaga in izvedbi storitve odpravljena, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem podpisa delovnega naloga za izvedbo vzdrževanja klimatskih naprav ter za novo vgrajene nadomestne dele, za novo dobavljenega blaga in izvedbo storitve pa z dnem podpisa prevzemnega zapisnika.

NAČIN PLAČILA

12. člen

Izvajalec vse račune naročniku pošilja izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim zakonom, ki določa plačilne storitve za proračunske uporabnike. Številka okvirnega sporazuma, na podlagi katerega se račun izstavlja, mora biti navedena v polju Številka referenčnega dokumenta.

Naročnik bo obračunane vrednosti nakazal na transakcijski račun, ki je naveden na računu za opravljeno storitev na posamezni lokaciji, skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oziroma v roku 30 dni od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa oziroma prvi naslednji delovni dan, če pade 30. dan na dela prost dan. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, ki opravlja plačilni promet, predložen nalog za plačilo.

Obvezna priloga k računu je tudi delovni nalog, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- lokacija, kjer se je storitev opravila,
- datum opravljene storitve,
- vrsta opravljene storitve,
- čas začetka in zaključka izvajanja storitve
- prevzemni zapisnik.

Izvajalec račune za vzdrževanje klimatskih naprav izstavlja ločeno za posamezno lokacijo.

Za dobavo blaga in izvedbo storitve mora prevzemni zapisnik, ki je priložen k računu, izkazovati najmanj naslednje podatke:

- številko pogodbe
- lokacijo opravljene dobave blaga in izvedbe storitve,
- vrsto opravljene dobave blaga in izvedbe storitve oz. opis dela,
- tip, moč in serijsko številko klimatske naprave,
- datum opravljene dobave blaga in izvedbe storitve,
- izpisano ime in priimek ter podpis izvajalca,
- izpisano ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika.

Prevzemni zapisnik mora biti izdan v dveh (2) izvodih. Obojestransko podpisan prevzemni zapisnik je podlaga za izdajo računa.



FINANČNO ZAVAROVANJE

13. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe:

- Predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 24 mesecev in dodatnih 30 dni.

ALI

- Vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi ter sklico na št. 20010-845-0801. Izvajalec bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu.

Za finančna zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe v primeru, da izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- bo prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo moral naročniku (v 30 dneh pred iztekom pogodbe) za vse pogodbeno dobavljene klime, ki so v garancijskem roku, naročniku predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 5 odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot garancijski rok zadnje dobavljene klimatske naprave po tej pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Za finančna zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, da izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- bo prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.



14. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz te pogodbe izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pravočasno in po navodilih naročnika.

Izvajalec prevzema vso materialno odgovornost za morebitno škodo na klimatskih napravah, ki bi nastala zaradi malomarne, nekvalitetne in neustrezne izvedbe vzdrževanja klimatskih naprav, dobave blaga in izvedbe storitve ter vzdrževanja klimatskih naprav v garancijskem roku. Neustrezno vzdrževanje klimatskih naprav pomeni vzdrževanje, ki je v nasprotju z vsakokrat veljavnimi predpisi, standardi in normativi proizvajalca vsake posamezne klimatske naprave.

PODIZVAJALCI

15. člen

Izvajalec lahko storitve pogodbe izvaja s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu-1 (tč4. Udeležba podizvajalcev), ki ga je izvajalec predložil v svoji ponudbi.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;
- izpolnjene Izjave Obr-3 novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in
- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do posameznega naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora na podlagi zahteve naročnika najpozneje v 30. (tridesetih) dneh od plačila končnega računa poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

SKRBNIKI POGODBE

16. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____ tel.: _____, e-pošta: _____.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca _____ je _____ tel.: _____, e-pošta: _____.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA IN TRANSPARENTNOST POSLA

17. člen

V primeru, da kdo v imenu ali na račun izvajalca, odgovorne osebe izvajalca, drugega predstavnika naročnika ali odgovorne osebe za oddajo naročila pri naročniku, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je ta pogodba nična.

18. člen

Izvajalec je na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku dolžan posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Določila te pogodbe in njegovih prilog izrecno ne štejejo kot poslovna tajnost, saj je naročnik kot proračunski porabnik zavezan k transparentnemu poslovanju.

RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- o plačilom za delo,
- o delovnim časom,
- o počitki,
- o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
- o v zvezi z zaposlovanjem na črno
- o in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo ta o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel



nemudoma, najkasneje pa v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

SPREMEMBE POGODBE

20. člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi, razen če ni v pogodbi drugače določeno.

REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Stranki bosta spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavno pod odložnim pogojem predložitve finnačnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti.

ŠTEVILO IZVODOV

24. člen

Pogodba se sklene v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvajalec pa en izvod.

Datum:

Datum:

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Generalni direktor

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

ID št. za DDV: SI52111776, matična številka: 5057272, zakladniški podračun: 0110- 0603- 0277 -894



Priloga 1

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

NAZIV GOPODARSKEGA SUBJEKTA	
SEDEŽ GOPODARSKEGA SUBJEKTA	
OBČINA SEDEŽA GOPODARSKEGA SUBJEKTA	
ŠT. VPISA V SODNI REGISTER	
MATIČNA ŠT. PODJETJA	

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih².

	IME IN PRIIMEK FIZIČNE OSEBE OZ. NAZIV PRAVNE OSEBE³	NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA/SEDEŽ PRAVNE OSEBE	DELEŽ LASTNIŠTVA V %
1.			
2.			
3.			

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

	NAZIV	SEDEŽ	MATIČNA ŠTEVILKA
1.			
2.			
3.			

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

²Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

³ S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;



- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. po prejemu poziva naročnika. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum: _____

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca