Podpisnik: MATJAŽ KRANJC
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3194B8250000000005725AFBB
Potek veljavnosti: 04. 02. 2026
Čas podpisa: 05. 12. 2023 07:27

Infrastruktura

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Direktor

Kolodvorska ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 29 14 166
E vposta.infra@slo-zeleznice.si
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

AB-biro, d. o. o.
Levstikova ulica 3
1000 Ljubljana

Številka: 31002-780/2023-6
Signatura: 278.5
Datum: 04. 12. 2023

INF23100340

Vaša št:
Datum: 27. 11. 2023

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18 in dop. 54/21, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z 43. členom Gradbenega zakona (GZ-1)(Uradni list RS, št. 199/21), investitorju, **DSO črnomelj, Ulica 21. oktobra 19 c, 8340 Črnomelj,** na zahtevo vložnika, družbe AB-biro, d. o. o., Levstikova ulica 3. 1000 Ljubljana, naslednje

MNENJE

h gradnji projektiranega objekta: **»Bivalna enota DSO Črnomelj«**, na zemljiščih s parc. št. 921/6 (del), 921/2 (del), 918/4 (del), 917/9, 917/7 in 917/1 (del), vse k. o. 1535 Črnomelj, kjer je novogradnja nadstrešnice za parkiranje predvidena na najmanjšem odmiku 63 m, ureditev parkirišča pa na najmanjšem odmiku 58 m, levo od osi tira regionalne železniške proge št. 80 d. m.–Metlika–Ljubljana, v km 47+000.

Na predloženo dokumentacijo DGD, št. 916/2022, ki jo je v februarju 2023 izdelala družba AB-biro, d. o. o., Levstikova ulica 3. 1000 Ljubljana, **podajamo pozitivno mnenje.**

Dodatne zahteve in pojasnila:

1. Upravljavec javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v bližini tirov, po končani predvideni elektrifikaciji, ki jo predvideva Strategija razvoja prometa v RS.
2. Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, zato investitor, v primeru da ne predvidi vseh ukrepov za varovanje pred hrupom, ni upravičen do kasnejše zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povračila odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške proge (tresljaji, …). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.

3. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti na naslov SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, **sklicujoč se na številko zadeve.**

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v železniškem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del.

Pripravil:

Jaka Veber

Matjaž Kranjc
direktor

V vednost:
- Naslovu
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-pošti)
- RS, MIP, IRSI, Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana (po e-pošti)
- Spis, tu