



Številka: SE219298

Datum: 15. 07. 2024

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »**Dobava in zamenjava napajalnih sistemov v HE Doblar in ČHE Avče**« z interno oznako JN 40 01 – 394/2023, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 7.6.2024, št. JN003936/2024-SL3/01 se odda najugodnejšemu ponudniku

Prinsis d.o.o., Peske 15, 1236 Trzin za končno ponudbeno ceno 124.341,46 € brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v:

Naročnik je izvedel javno naročilo »**Dobava in zamenjava napajalnih sistemov v HE Doblar in ČHE Avče**« z interno oznako JN 40 01 – 394/2023, po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 7.6.2024, št. JN003936/2024-SL3/01.

Naročnik je pravočasno t.j. 28.6.2024 do 10:00 ure preko sistema e-JN prejel ponudbe ponudnikov:

Zap. št.	Ponudnik – naziv in sedež	Ponudbena cena brez DDV v €
1.	Prinsis d.o.o., Peske 15, 1236 Trzin	127.562,63
2.	SITEL d.o.o., Ljubljana, Savlje 89, 1000 Ljubljana s partnerjem PRO-VOLT d.o.o., Lončarska ulica 26, 1331 Dolenja vas	151.620,00

Na podlagi ZJN-3 in DJN je naročnik pregledal prejeti ponudbi z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in ugotovil:

- Ponudba ponudnika **Prinsis d.o.o., Peske 15, 1236 Trzin** je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v DJN in Obvestilu o javnem naročanju in izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
- Ponudba ponudnika **SITEL d.o.o., Ljubljana, Savlje 89, 1000 Ljubljana s partnerjem PRO-VOLT d.o.o., Lončarska ulica 26, 1331 Dolenja vas** ni skladna z zahtevami določenimi v DJN, zato **ponudba ni dopustna**.

V ponudbi ponudnika SITEL d.o.o., s partnerjem PRO-VOLT d.o.o., manjkajo oziroma so pomanjkljivo izpolnjeni z DJN zahtevani dokumenti:

1. Podpisana Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (obr. št. 2) za partnerja v skupnem nastopu PRO-VOLT d.o.o., Lončarska ulica 26, 1331 Dolenja vas ni priložena;
2. Dokazilo izdano s strani dobavitelja, da je ponudnik pooblaščen za vgradnjo in servisiranje ni priloženo;
3. Pomanjkljiva je Izjava ponudnika o zagotavljanju nujne servisne storitve z odzivnim časom največ 8 ur. Iz priložene izjave je razbrati, da ponudnik zagotavlja odzivni čas 8 ur v primeru intervencije le za razsmernik 230 V na objektu ČHE Avče, ne pa tudi za celoten predmet JN;
4. Dokazilo o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) za merilca oziroma preglednika električnih instalacij ter sistema zaščite pred strelo in prenapetostmi ni priloženo;
5. Dokazilo izdano s strani dobavitelja, da je ima vsaj 2 usposobljena serviserja za servisiranje ponujene opreme ni priloženo.
6. V Tabeli tehničnih podatkov (obr. št. 3) je bilo ugotovljeno, da ponudbeni podatki niso skladni z zahtevanimi podatki:
 - Tabela 1, pozicija 11 – Ponujeno minimalno število usmerniških modulov je 6, zahtevano je 9;
 - Tabela 1, pozicija 50 – Ponujeno število baterijskih celic ene baterije je 54, zahtevano je 56 celic;
 - Tabela 1, pozicija 65 – V ponudbi je za protipotresno stojalo definiran le proizvajalec, ne pa točen tip kot je zahtevano;
 - Tabela 1, pozicija 103 – V ponudbi je za nadzorno enoto razsmernikov definiran le proizvajalec, ne pa točen tip (primer: INVIEW S ali INVIEW X), kot je zahtevano.
8. Ostala priložena tehnična dokumentacija ni skladna z naslednjimi ponudbenimi podatki v Tabeli tehničnih podatkov (obr. št. 3):
 - Tabela 1, pozicija 44 - Ponujena nadzorna enota usmernikov je neustrezna, saj nima zaslona občutljivega na dotik kar je razvidno iz ostale priložene tehnične dokumentacije;
 - Tabela 1, pozicija 41 – Ponujena nadzorna enota ima samo en ethernet vmesnik, kar je razvidno iz ostale priložene tehnične dokumentacije (zahtevana sta 2 vmesnika);
 - Tabela 1, pozicija 42 – Ponujena nadzorna enota nima USB vhoda, kar je razvidno iz ostale priložene tehnične dokumentacije.

Ponudba ponudnika **SITEL d.o.o., s partnerjem PRO-VOLT d.o.o.**, ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika, zato je ponudba ponudnika glede na zgoraj navedene pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, saj bi naročnik dopustil nedovoljeno spremembo vsebine ponujenega predmeta, **nedopustna**.

Naročnik je skladno s točko 5.1 Dokumentacije v zvezi z javnim naročilom (v nadaljevanju DJN) dopustne ponudbe ovrednotil in ocenil glede na merilo – najnižja ponudbena vrednost (v EUR brez DDV).

V spodnji tabeli so navedeni podatki vezani na ponudbene cene, po opravljeni računski kontroli.

Zap. št.	Ponudnik	Ponudbena cena brez DDV v EUR	Razvrstitev ponudnikov pred pogajanjem glede na merilo
1.	Prinsis d.o.o., Peske 15, 1236 Trzin	127.562,63	1.

Po pregledu ponudb je naročnik, skladno z DJN, izvedel pogajanja s ponudnikom, ki je oddal dopustno ponudbo, preko sistema e-JN dne 12.7.2024 v enem in edinem krogu. Ponudnik je na pogajanjih znižal svojo ponudbeno ceno.

Ponudnik	Ponudbena cena brez DDV v €	Razvrstitev ponudnikov po pogajanjih glede na merilo
Prinsis d.o.o., Peske 15, 1236 Trzin	124.341,46	1.

Na podlagi merila najnižja ponudbena vrednost je najugodnejša ponudba **Prinsis d.o.o., Peske 15, 1236 Trzin**. Ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudba je dopustna, ker izpolnjuje pogoje iz DJN, je ustrezna zahtevam in potrebam naročnika, je pravočasna, ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev in ni ocenjena za neobičajno nizko.

S tem je odločitev utemeljena.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih (5) delovnih dni vročitve odločitve o oddaji javnega naročila. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3.

Zahtevek za revizijo se vloži preko spletnega portala revizije (<https://www.portalerevizija.si/>). Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu ZPVPJN). Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v višini 3.033,93 € na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00393624. Zahtevku za revizijo je treba priložiti potrdilo o plačilu takse.

Generalni direktor
Mitja Gorjan

