


Mesto priključne
NNO: I-02 PSO
TRGOVINA, POŠTA,
OBČINA

- 1W1 NAYY 4x70mm²
Izvedba novega kabejskega priključka
v jarku
- Kabeli NAYY 4x70mm²
 - trak požar elektnika
 - valjaneč Fz2N 25x4mm²



Strokovna inženjirska, d.o.o., Kočeva tržnava ulica 71, 8000 Novo mesto

INVESTITOR/NAROČNIK	OBČINA JURŠINCI, Juršinci 3b, 2256 Juršinci	
---------------------	---	--

OBJEKT	MSE Juršinci 1 - Občina	
--------	-------------------------	--

NAČRT	Načrt električnih inštalacij in električne opreme	
-------	---	--

	IME, PRIMEK	ID, ŠT. PRIJZS	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el.	E-1374	
SODELAVEC	Primož Kunšič, inž.el.		
SODELAVEC			
SODELAVEC			

ŠT. PROJEKTA	ŠT. NAČRTA	DATUM IZDELAVE RISBE	PROJEKT	MERILO
112/2023	112/2023-PV	November 2023	PZI	

NAMESTITEV RAZSMERNIKOV IN STIKALNIH BLOKOV				ŠT. LISTA
				1