


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




d ≥ 50cm za magistralne cevovode
d ≥ 30cm za priključne cevovode
d ≥ 50cm za magistralne cevovode
d ≥ 30cm za priključne cevovode

brez zaščitne cevi za kabel
Z zaščitno cevjo za kabel

dimenzije v cm

LEGENDA:

- 1 - vodovodna cev
- 2 - sloj suhega betona MB 7 (cca 5 cm)
- 3 - PVC ali TPE zaščitna cev kabla
- 4 - kabel
- 5 - zdrobljena zemlja ali pesek
- 6 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita
- 7 - opozorilni trak

Datum	nov. 2023	Ident. št.	OBČINA JURŠINCI		MFE Juršinci 2_Šola		 MFE Juršinci 2_Šola <small>POSREDOVANJE V PROMETU NEPOKRETNOSTI, ULICA 7, 81101 BREŽICE</small>	Načrt:	Faza izdelave P/Z		=
Izdelal	Kunišič P.		Juršinci 3B						Projekt števila		+
Obj. projektant	Lisec M.	E-1374	2256 Juršinci		Vsak prenos tečajni osredni ali uporabi v mednarodne namene nista dovoljeni			Stran 1			
								od 1			

Vse pravice tretjim osebam ali upornika v navedenih primerih namerno ali slučajno