-2W1 NAYY 2x4x240mm2

Izvedba novega kabelskega priključka
v jarku
- kabel NAYY 2x4x240mm2
- trak pozor elektrika
- valjanec FeZn 25x4mm2

Mesto priključitve:
TP T-851
JURŠINCI - CENTER

R-PMOPV

R-TR

R-AC1

715/14 106/2 *92 107/2 106/4 715/18 106/3 715/17 189/3 191/4 191/2 11/5 719 14 189/5 189/4 8/1 *1/1 *1/2 4 5 6/3 6/2 6/4 10/1 11/1 716/5 35/11

studio razvoj
storitve inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto

INVESTITOR/NAROČNIK	OBČINA JURŠINCI, Juršinci 3b, 2256 Juršinci
OBJEKT	MSE Juršinci 2 - Šola
NAČRT	Načrt električnih inštalacij in električne opreme

	IME, PRIIMEK	ID. Š. PRI IZS	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el.	E-1374	
SODELAVEC	Primož Kunšič, inž.el.		
SODELAVEC			
SODELAVEC			

ŠT. PROJEKTA	ŠT. NAČRTA	DATUM IZDELAVE RISBE	PROJEKT	MERILO
113/2023	113/2023-PV	November 2023	PZI	

TRASA DOVODNEGA KABLA

ŠT. LISTA 1