
 Elektro Ljubljana	Zadeva: Tehnični razpisni pogoji (TRP)	Oznaka: TRP 17	Stran: 1 od 10
	Naslov: Energetski kabli SN 20 kV enožilni		

TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI


ENERGETSKI KABLI SN 20 kV ENOŽILNI ALUMINIJ

SPECIFIKACIJA
blaga, ki je predmet razpisa

 Elektro Ljubljana	Zadeva: Tehnični razpisni pogoji (TRP)	Oznaka: TRP 17	Stran: 2 od 10
	Naslov: Energetski kabli SN 20 kV enožilni		

KAZALO VSEBINE:

1.	PREDMET PONUDBE	3
2.	TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI (Opis naročila – Tehnične specifikacije)	3
2.1.	Seznam opreme	3
2.2.	Tehnične zahteve	3
3.	ZAHTEVANE PRILOGE K TEHNIČNI PONUDBI	6
4.	OSTALI POGOJI, KI JIH PONUDNIK SPREJME	7

 Elektro Ljubljana	Zadeva: Tehnični razpisni pogoji (TRP)	Oznaka: TRP 17	Stran: 3 od 10
	Naslov: Energetski kablji SN 20 kV enožilni		

1. PREDMET PONUDBE

Predmet ponudbe je dobava energetskih kablov nazivne napetosti 20 kV ustreznih parametrov, skladno s ponudbenim predračunom in tehničnimi specifikacijami, ki so določene v nadaljevanju dokumenta.

2. TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI (Opis naročila – Tehnične specifikacije)


2.1. Seznam opreme

Tabela 1: Specifikacija kablov

Št. artikla (Ident EL)	Oznaka po SIST	Prerez (mm ²)	Napetost (kV)
027326	NA2XS(FL)2Y	1 × 70 RM/16	24
027072	NA2XS(FL)2Y	1 × 150 RM/25	24
027327	NA2XS(FL)2Y	1 × 240 RM/25	24


2.2. Tehnične zahteve

- Ponujeni kablji morajo biti izvedeni v skladu z najnovejšimi spodaj navedenimi izdajami HD, IEC in DIN VDE publikacij in standardov, ki se nanašajo na kable z izolacijo iz omreženega polietilena in obravnavo ostalih delov kabla. Ustrezati morajo naslednjim standardom:
 - SIST HD 620 S2; Del 10-C,
 - IEC 60502-1,-2,-4,
 - IEC 60060,
 - IEC 60228,
 - IEC 60229,
 - IEC 60230,
 - IEC 60287,
 - IEC 60885,
 - IEC 60949,
 - IEC 332-11,
 - DIN VDE 276-1000.
- Ponudnik mora priložiti certifikate o ustreznosti z zahtevanimi standardi in tehničnimi specifikacijami, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, akreditiran v EU (npr.: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut).
- Omogočati morajo prosto polaganje v zemljino ali polaganje v kabelsko kanalizacijo saj je namen uporabe izgradnja SN podzemnega kabelskega omrežja.
- Izolacija in polprevodni sloji morajo biti nanesti v istočasnem procesu trojne ekstrudacije. Postopek ekstrudacije in ohlajanja se mora zaradi doseganja ustrezne stopnje čistosti odvijati v posebnem, čistem okolju.
- Debelina izolacije mora biti v skladu z zahtevami v preglednici (Tehnični podatki ponujenih enožilnih kablov SN). Postopek ekstrudacije mora imeti kontinuiran nadzor debeline izolacije za celotno dolžino dobavljenega kabla. Podatki o meritvah izolacije v postopku ekstrudacije morajo biti shranjeni pri proizvajalcu in morajo biti dostopni na zahtevo naročnika.
- Polprevodni sloj mora biti iz materiala, ki se čvrsto sprime z izolacijo in je kompatibilen z bakrom ali aluminijem ter istočasno lahko odstranljiv z vodnika z uporabo namenskega orodja.
- Vrsta kabla glede na zaščito pred prodiranjem vlage:
NA2XS(FL)2Y: Kabli morajo imeti zaščito pred vzdolžnim in prečnim prodiranjem vlage v obliki finega prahu ali trakov in dodatnega kovinskega Al plašča pod zunanjim plaščem, ki preprečuje prodiranje vlage v notranjost kabla (oznaka »FL« v tipu kabla).


 Elektro Ljubljana	Zadeva: Tehnični razpisni pogoji (TRP)	Oznaka: TRP 17	Stran: 4 od 10
	Naslov: Energetski kabl SN 20 kV enožilni		

8. HDPE plašč kabla mora biti odporen pred ultravijoličnimi žarki.
9. Oznake na plašču kabla morajo biti jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče se (v predvidenih presledkih) naslednje oznake:
- Poreklo:
 - Ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, ki zagotavlja identifikacijsko sledljivost porekla.
 - Navedba:
 - Leto izdelave.
 - Oznaka tipa kabla po standardu.
 - Število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite.
 - Nazivna napetost kabla.
 - Tekoče oznake dolžin.
 - VDE zaščitni znak.


Oznake kabla v posameznih odsekih so določene, vsaka določena oznaka ni končna in se neprekinjeno nadaljuje, kjer razdalja med zadnjo in začetno oznako naslednje enake oznake ne presega 550 mm.



10. Dovoljeno je naročanje količin manjših od polnega kablskega koluta, vendar ne manj kot 300 m oz. po dogovoru z dobaviteljem.
11. Konci kabla morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni z namenskimi vodoodpornimi gumijastimi kapicami ter dostopni za namene vizualnega pregleda in meritev.
12. Vezano za kolute in embalažo iz lesa mora ponudnik upoštevati zahteve direktive Evropske komisije 2004/102/ES in mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM-15.
13. Na vsakem kolutu mora biti etiketa z naslednjimi podatki:
- Ime proizvajalca.
 - Oznaka tipa in preseka (mm²).
 - Dolžina (m).
 - Standard oz. predpis.
 - Identifikacijska številka koluta.
 - Številka naročila.
 - Bruto in neto teža (kg).
14. V ponudbi naj bo upoštevana cena embalaže in ponudnikov odvoz uporabljene embalaže, strojno razkladanje kablskih bobnov in odvoz praznih bobnov.
15. Dimenzija bobna mora biti max. fi 2800 mm in širina 1635 mm. Maksimalna dolžina kabla na bobnu 1000 m, na bobnu velikosti od 18D do 22D.
16. Zahtevana je **stalna 10% zalog**a vseh ponujenih kablov za vsak posamezni tip kabla po 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe.

 Elektro Ljubljana	Zadeva: Tehnični razpisni pogoji (TRP)	Oznaka: TRP 17	Stran: 5 od 10
	Naslov: Energetski kabli SN 20 kV enožilni		

17. Ponudnik se strinja, da lahko naročnik kadarkoli testira ponujeno blago pri od naročnika določeni neodvisni strokovni instituciji zaradi ugotavljanja ustreznosti ponujenega blaga predmetnim tehničnim zahtevam. Stroške preizkusa krije naročnik v primeru, če blago ustreza tehničnim zahtevam, v nasprotnem primeru pa ponudnik. Naročnik ima pravico pred izbiro pridobiti strokovno mnenje o ustreznosti pri ustrezni neodvisni strokovni instituciji.
18. Naročnik bo 1-krat tekom veljavnosti pogodbe, zahteval izvedbo preizkušanja SN enožilnega kabla v tovarni proizvajalca (FAT), ki se mora izvršiti po veljavnih standardih in normativih (navedeno v razpisni in tehnični dokumentaciji). Pri teh preizkušanjih sodelujeta obe pogodbeni stranki in predstavnik strokovne institucije, pooblašcene s strani naročnika. Dobavitelj je naročniku dolžan omogočiti tovarniško preizkušanje. Vse stroške tovarniških preizkusov za dve osebi naročnika in za eno osebo s strani naročnika pooblašcene strokovne institucije razen dnevnic, vključi dobavitelj v ceno dobave. Naročnik lahko kadarkoli v času trajanja pogodbe (npr. ob naročilu večje količine SN kablov, ki bo dobavljena enkratno) ponovno zahteva prisotnost na tovarniškem prevzemu, pri čemer sam nosi stroške prevoza in namestitve.
19. Izbrani ponudnik mora na zahtevo naročnika pri naročniku izvesti izobraževanje - teoretično in praktično.
20. Zahtevana minimalna garancijska doba od dneva prevzema je 36 mesecev.
21. Naročnik bo za predmetno naročilo dobava SN enožilnega kabla izvedel 1 kratno preizkušanje z vhodno kontrolo v neodvisnem akreditiranem laboratoriju, ki izpolnjuje standardne zahteve SIST EN ISO/IEC 17025 (kot na primer EIMV). Vhodna kontrola kvalitete SN enožilnih kablov se izvede v obsegu, da se od vsakega ponujenega preseka SN kabla ($1 \times 70 \text{ mm}^2$; $1 \times 150 \text{ mm}^2$ in $1 \times 240 \text{ mm}^2$) vzame vzorec kabla v dolžini 13 m in se ga posreduje v izbrani laboratorij na mehansko in električno preizkušanje. V akreditiranem laboratoriju se izdela poročilo o mehanskem in električnem preizkusu v roku 20 dni od dneva prevzema vzorcev. Na podlagi uspešnih rezultatov se prevzame/zavrne dobavljena količina SN kablov. Stroške preizkusa v laboratoriju katerega izbere naročnik, nosi dobavitelj.
22. Ponudnik se obvezuje, da bo v času trajanja pogodbe naročniku omogočil preverjati stalne zaloge in v primeru neskladnosti ukrepati.


 Elektro Ljubljana	Zadeva: Tehnični razpisni pogoji (TRP)	Oznaka: TRP 17	Stran: 6 od 10
	Naslov: Energetski kabli SN 20 kV enožilni		

3. ZAHTEVANE PRILOGE K TEHNIČNI PONUDBI

1. Izpolnjena preglednica »Tehnični podatki ponujenih enožilnih kablov SN«.
2. Katalog ali opisni listi proizvajalca kablov (v slovenskem ali angleškem jeziku), kjer morajo biti razvidni tehnični podatki navedeni v preglednici in karakteristične lastnosti ponujenih kablov.
3. Veljaven VDE certifikat za vso ponujeno blago. V kolikor je veljavnost VDE certifikata za ponujeno blago krajše veljave kot je dogovorjena pogodbeni doba dobave, je dolžan izbrani ponudnik predložiti obnovljen VDE certifikat oz. podaljšano veljavnost le-tega.
4. Izjava o skladnosti za vsak tip ponujenega blaga, v skladu z/s:
 - Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011 čl. 3 in 7).
 - standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1; -2 (Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti).
5. Izjava proizvajalca ali dobavitelja o izvedenih testih tipskega preizkušanja ponujenih kablov s strani neodvisnega akreditiranega laboratorija v EU izveden v skladu z navedenimi standardi. Tipki test mora biti izveden v celoti, (električni in neelektrični) skladno s standardom SIST HD 620 S2:2010 Part 10 Section C, najmanj za en presek ponujenega tipa kabla. Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika pred /oddajo odločitve naročila predložiti poročila o testih tipskega preizkušanja v elektronski obliki v slovenskem oz. angleškem jeziku.
6. Akreditacija laboratorija (številka akreditacije) ali organa, ki je nadzoroval ali izvedel tipski preizkus. Iz tega izhaja usposobljenost laboratorija ali organa za izvajanje tipskih testov ali nadzorov pri izvedbi navedenih preizkusov.
7. Potrdilo o referencah ponudnika, da je v času od 1.1.2021 do dne objave razpisa, dobavljal srednjenapetostne (SN) 20 kV energetske kable kupcem v Republiki Sloveniji ali v ostalih državah EU, pri čemer je znašala skupna vrednost teh dobav min. 20 % ponudbene vrednosti tega razpisa (v potrdilo se vpiše blago, ki ga je ponudnik dobavljal in naziv proizvajalca ter vrednost.) ter da imajo kabli preizkušeno stanje tehnike, kar pomeni, da že uspešno obratujejo v sistemu ENTSO-E.
8. Izjava proizvajalca v skladu z evropsko uredbo o kemikalijah ES št. 1907/2006 (REACH) glede skrb vzbujajočih snovi (navedba le-teh oz. izjava, da jih ponujeno blago ne vsebuje).
9. Podatki o klasifikacijskih številkah odpadkov razgrajenih ostankov ponujenega blaga po izločitvi iz uporabe.
10. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca ponujene opreme, da lahko ponudnik ponuja njegovo blago.
11. Navodila za montažo (risbe z opisom), uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
12. Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika pred oddajo odločitve naročila predložiti vzorec ponujenega blaga z merljivimi razdaljami med oznakami na plašču in vidno sestavo kablov po slojih (dolžina vzorca min. 1,1 m oz. max. 1,5 m) za en tip kabla preseka 240 mm².

Opombi:

- Vsako stran »Tehničnih razpisnih pogojev« mora ponudnik parafirati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve iz tega obrazca!
- V preglednico »Tehnični podatki ponujenih enožilnih kablov SN« se vpišejo dejanski podatki za ponujeno blago. V kolikor kakšen podatek v stolpcu ponujeno ne navedete, se smatra ponudba tehnično neustrezna in neveljavna.

 Elektro Ljubljana	Zadeva: Tehnični razpisni pogoji (TRP)	Oznaka: TRP 17	Stran: 7 od 10
	Naslov: Energetski kabli SN 20 kV enožilni		

4. OSTALI POGOJI, KI JIH PONUDNIK SPREJME

1. Dobavni rok kabla:
 - max. 3 (tri) delovne dni od prejema posameznega naročila,
 - max. 3 (tri) ure po prejemu obvestila o potrebi za namen lokalne odprave okvare omrežja na omrežju v obsegu 3 x 1000 m oziroma,
 - max. 24 (štiriindvajset) ur po prejemu obvestila o nastopu havarijske situacije za srednjenapetostne (SN) AI 20 kV energetske kable iz stalne zaloge v primeru izrednih razmer.
2. Naročnik si pridružuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenelega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Ljubljana d.d. ter tehničnih razpisnih pogojev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
3. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali v rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziroma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v Centralno skladišče Elektro Ljubljana d.d., Črnuče, Cesta 24. junija 1.
4. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika.
5. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanelega blaga.
6. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika.
7. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji.
8. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom.
9. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot neprimerno.

Preglednica: Tehnični podatki ponujenih enožilnih kablov SN

I.	Splošne lastnosti	ENOŽILNI KABEL 12/20/24 kV	
		zahtevano	ponujeno
1.	Proizvajalec (navesti);		
	Država proizvodnje		
2.	Tip kabela;	NA2XS(FL)2Y	
	Nazivna napetost U_0/U_n	12/20 kV	
	Najvišja trajna obratovalna napetost U_m	24 kV	
	Atmosferska zdržna udarna napetost $U_{1,2/50}$	125 kV	
	Kratkotrajna zdržna napetosti U_{50Hz}	50 kV	
3.	Vodnik;	kompaktiran	
	Material vodnika	Al (razred II, po IEC 60228)	
	Oblika vodnika	RM	
4.	Izolacija;	XLPE	
	Debelina polprevodne plasti na vodniku po celotnem obodu	$\geq 0,30$ mm	
	Minimalna debelina izolacije vodnika po celotnem obodu	$\geq 4,85$ mm	
	Debelina izolacije vodnika po celotnem obodu, srednja vrednost	5,50 mm	
	Debelina polprevodne plasti na izolaciji po celotnem obodu	$\geq 0,30$ mm in $\leq 0,60$ mm	
	Razlika med max. in min. debelino izolacije vodnika	$\leq 0,70$	
	Dopustna trajna temperatura vodnika	90 °C	
	Dopustna kratkotrajna temperatura vodnika (5 s, KS, ZS)	250 °C	
5.	Zaslon;	žice	
	Material zaslonu	Cu	
6.	Plašč kabela;	HDPE	
	Debelina plašča po celotnem obodu srednja vrednost	2,50 mm (odstopanja dovoljena po HD 620 S2, 10C)	
	Delovna temperatura kabla	- 30°C do + 90°C	
II.	Tehnične lastnosti	ENOŽILNI KABEL 12/20/24 kV	

		1x70 RM /16 mm ²		1x150 RM /25 mm ²		1x240 RM /25 mm ²	
		zahtevano	ponujeno	zahtevano	ponujeno	zahtevano	ponujeno
1.	Vodnik:						
	Presek vodnika, nazivni (mm ²)	70,0		150,0		240,0	
	Premer vodnika (mm)	Po HD 620 S2 10C		Po HD 620 S2 10C		Po HD 620 S2 10C	
	Upornost vodnika pri 20 °C, max. (Ω/km)	≤ 0,443		≤ 0,206		≤ 0,125	
	Tok kratkega stika vodnika 1s (kA)	navesti		navesti		navesti	
	Tokovna obremenitev kabla pri 90 °C, v zraku paralelno (A)	navesti		navesti		navesti	
	Kapacitivnost (μF/km)	navesti		navesti		navesti	
2.	Induktivnost (mH/km)	navesti		navesti		navesti	
	Zaslona:						
	Presek zaslona, nazivni (mm ²)	≥ 16,0		≥ 25,0		≥ 25,0	
3.	Upornost zaslona pri 20 °C, max. (Ω/km)	≤ 1,15		≤ 0,727		≤ 0,727	
	Kabel:						
	Masa kabla (kg/m)	≤ 1,0		≤ 1,4		≤ 1,8	
	Zunanji premer kabla (mm)	≥ 30 in ≤ 35		≥ 34 in ≤ 39		≥ 39 in ≤ 44	
	Vzdolžna vodna zapora (F); fini prah ali trakovi (swelable)	navesti		navesti		navesti	
	Prečna vodna zapora (-L); Al folija ali trak	navesti		navesti		navesti	
	Tokovna obremenitev kabla v zemlji; trikot / paralelno (A)	navesti		navesti		navesti	
	Tokovna obremenitev kabla v zraku; trikot / paralelno (A)	navesti		navesti		navesti	
	Radij upogibanja kabla, min.	navesti		navesti		navesti	
	Premer plašča kabla, max. (mm)	navesti		navesti		navesti	
	Napis na plašču kabla; trajno natisnjen ali trajno vtisnjen	navesti		navesti		navesti	

ŽIG:

Podpis odgovorne osebe:

Naročnik:

Priloga B

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana

**IZJAVA PONUDNIKA
O KARAKTERISTIKAH PONUJENIH
SREDNJENAPETOSTNIH (SN) AI 20 kV ENERGETSKIH KABLIH**

S podpisom te izjave ponudnik.....
.....
.....

izjavlja, da ponujeni 20 kV energetski kabli tipa in preseka:

.....
.....
.....

ki smo jih ponudili v ponudbi, podani za oddajo javnega naročila »**dobava srednjenapetostnih (SN) AI 20 kV energetskih kablov**«, z oznako **JN20LL/0XY**, **ustrezajo zahtevam standarda SIST HD 620 S2:2010, Part 10-C** oziroma navedite po 1. odstavku 78. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 Uradni list RS; št. 91/2015 s spremembami) ali »enakovredni« standard.

Za to izjavo prevzema ponudnik polno odgovornost.

_____, dne _____

ŽIG

PONUDBNIK: