TERASA

3. NADSTROPJE

2. NADSTROPJE

1. NADSTROPJE

PRITLIČJE

KLET

R.2N.02.04
Pinst=5,0kW

R.2N.03.06

RSBUG1.2
Pinst=34kW

RSBUG1.1
Pinst=34kW

R.1N.07.07
Pinst=5,5kW

R.3N.03.01

RSBUG2.2
Pinst=34kW

RSBUG2.1
Pinst=34kW

R.1N.07.06
Pinst=5,5kW

R.2N.02.04
Pinst=5,0kW

RSBUK1
Pinst=12kW

R.TPP.HPP.FRI

RPK400
Pinst=0,64kW

RKL08_09 RKL13 RKL14

NYY-J 5x25mm2 W-RSBUG1-004	NYY-J 5x25mm2 W-RSBUG1-003	NYY-J 5x6mm2 W-RSBUG1-01	NYY-J 5x10mm2 W-RSBUG1-02	REZERVA	NYY-J 5x6mm2 W-RSBUG1-04	REZERVA	REZERVA	REZERVA	NYY-J 3x2,5mm2 W-RSBUG1-08	NYY-J 3x2,5mm2 W-RSBUG1-09	NYY-J 3x2,5mm2 W-RSBUG1-10	NYY-J 3x2,5mm2 W-RSBUG1-11
-F0.4 63A	-F0.3 63A	-F1 20A	-F2 25A	-F3 20A	-F4 25A	-F5 20A	-F6 20A	-F7 25A	-F8 16A	-F9 10A	-F10 10A	-F11 16A
=E0.4	=E0.3	=E1	=E2	=E3	=E4	=E5	=E6	=E7	=E8	=E9	=E10	=E11

RSBUG1

NYY-J 5x10mm2 W-RSBUG2-01	NYY-J 5x10mm2 W-RSBUG2-02	REZERVA	REZERVA	NAYY-FE180/E30 3x4mm2 W-RSBUG2-05	REZERVA	REZERVA	NYY-J 5x25mm2 W-RSBUG2-003	NYY-J 5x25mm2 W-RSBUG2-004
-F1 25A	-F2 25A	-F3 20A	-F4 20A	-F5 16A	-F6 25A	-F7 25A	-F0.3 63A	-F0.4 63A
=E1	=E2	=E3	=E4	=E5	=E6	=E7	=E0.3	=E0.4

RSBUG2

© IBE, d.d., 2000
All rights reserved. This plan is not entirely transferred to the employer by contract are reserved.

© IBE, d.d., 2000
Vse pravice pridržane. Ta risba ni v celoti s pogodbo prenešena na naročnika, so pridržane.

/	/			/	
Sprememba:	OPinsts spremembe:			Datum spr.:	PodPinsts:

Investitor: UNIVERZA V LJUBLJANI, KONGRESNI TRG 12, 1000 LJUBLJANA

Objekt: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Projektant: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija

Del objekta/sistem: Močnostne električne inštalacije FRI

/

Vrsta načrta/prikaza: 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

	Ime in priimek:	Ident. št.:
Odgovorni vodja projekta:	Božidjan Kolenc, univ. dipl. inž. arh.	A-0364
Odgovorni projektant:	Dušan Jeftič, univ. dipl. inž. el.	E-0108
Sodelavec: projektant:	/	/
Izdelal:	/	/
Datum izdelave:	marec 2014	Merilo: /

Vsebina risbe (dokumenta): Pregledna blok shema razvoda napajanja električnih razdelilnikov za UPS napajanje objekta FRI - RSBUG1, RSBUG2

Številka projekta:	14/2007	Vrsta projekta:	PID
Klasifikacijska oznaka:	Y.B.	Stran/ strani:	1/1
Identifikacijska oznaka:	J.K.K.R.I.-.8.E.9.4.6.8		SI

JKKRI-8E9468 blok shema razvoda FRI U.dwg