2.NADSTROPJE

LABORATORIJI IN KABINETI

11. marec 2014

LEGENDA:

- parapetni kanal
- instalacijske cevi v estrihu
- instalacijska cev Φ50mm
- KK-VOD KABELSKA POLICA
- BetaFloss POŽARNO ZAŠČITEN KABELSKI KANAL BETAFIXSS STANDARD 200x60mm, E30/E90, po DIN 4102-12 za razvod instalacij požarnega varovanja
- EL. DVOŽNI VOD
- Električni stikalni blok
  - -J1 Enofazna vtičnica 230V, 50Hz, podometna splošno in DEA napajanje
  - -J2 Enofazna vtičnica 230V, 50Hz, nadometna splošno napajanje
  - -J3 Enofazna vtičnica 230V, 50Hz, v parapetnem kanalu splošno napajanje
  - -J4 Enofazna vtičnica 230V, 50Hz, v parapetnem kanalu DEA napajanje, rdeče barve
  - -J5 Enofazna vtičnica 230V, 50Hz, v parapetnem kanalu UPS napajanje, zelene barve
  - -J6 Enofazna vtičnica 230V, 50Hz, "trojtek" v parapetnem kanalu splošno napajanje
  - -J7 Trifazna vtičnica 400V, 50Hz, podometna
  - -J8 Trifazna vtičnica 400V, 50Hz, nadometna
  - -J9 Trifazna vtičnica 400V, 50Hz, v parapetnem kanalu splošno napajanje
  - -J10 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz
  - -J11 Trifazni fiksni priključek, 400V, 50Hz
  - -J12 Talna doza, vtičnice 4x230V, 16A
  - -J12a Talna doza, vtičnice 6x230V, 16A (+2xRJ45)
  - -J12b Talna doza, vtičnice 5x230V, 16A + 2x400V, 16A + UPS 2x230V, 16A
  - -J12c Talna doza, vtičnice 8x230V, 16A (+2xRJ45)
  - -J13 Omarica z vtičnicami, "vtičniško gnezdo" 230V, 16A, IP65
  - -J14 Enofazna vtičnica 230V, 50Hz, nadometna za montažo v cono 2 eksplozijske nevarnosti (kot STAHL 7575/13)
  - -J15 Trifazna vtičnica 400V, 50Hz, nadometna za montažo v cono 2 eksplozijske nevarnosti (kot STAHL 7575/11)
  - -J16 Dvojna šuko vtičnica s ključavnico, 230V, 16A, IP65
  - -J17 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz projektor napajan z kablom YMM 3x2,5 mm2
  - -J18 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz pogon platna napajan z kablom 5x15 mm2
  - -J19 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz napajanje multimedije
  - -J20 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz pogon dvojčka za projektor napajan z kablom 5x2,5 mm2
  - -J21 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz avtomatska pipa
  - -J22 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz foto celica
  - -J23 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz pogon vrat
  - -J24 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz informacijska točka
  - -J25 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz ogrevanje rampe
  - -J26 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz pogon zapornic
  - -J27 Enofazni fiksni priključek, 230V, 50Hz vtičnice v mizi
  - -J28 Razvodna talna doza
- -S03.1 Tipka za izklop v sili

POMEN OZNAK ZA STIKALNE BLOKE

K SB M K 1
- ZAPOREDNA ŠTEVILKA STIKALNEGA BLOKA
- OZNAKA ETAŽE M, P, 1, 2, 3, 4)
- VRSTA NAPAJALNA (K, D, UPS)
- STIKALNI BLOK ZA RAZDELJALNO IN MALO MOČ
- OZNAKA OBJEKTA (K-PRKT, R-FRI, X-SKUPNI OBJEKT)



VZDREČ EVINE INŠTALACIJE ZA TALNE DOZE IN STEBRIČKE JE IZVEDEN NA CELOTNEM FRI OBJEKTU LOKACIJE REVIZIJSKIH ODPRTIN SO RAZVIDNE V NAČRTU GRADBENEGA DELA

Investitor: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12, 1000 LJUBLJANA

Projektant: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija

Vodja projekta: mag. Boštjan Kolenc, univ. dipl. inž. el.

Odgovorni projektant: Dušan Jeršič, univ. dipl. inž. el.

Sodelavci projektanti: /

Sodelavci: /

Spremenitve: Opis spremembe: / Datum spr.: / Podpis: /

Objekt: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ime objekta: Močnostne električne inštalacije FRI

Vrsta načrta/slike: 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

Naziv načrta (dokumenta): Mala moč tloris 2. nadstropja za objekt FRI

Ime in priimek		Identifikacijska številka projekta:	14/2007
Odgovorni vodja projekta	Boštjan Kolenc, univ. dipl. inž. el.	Številka načrta/načrtov:	V.Q 171
Odgovorni projektant	Dušan Jeršič, univ. dipl. inž. el.	Identifikacijska oznaka načrta:	J.K.K.R.1 – – B.E.9.4.7.2
Datum izdelave:	10.03.2014	Merilo:	1:100

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja avtorja prepovedano kopiranje in razmnoževanje.