

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Izvajanje posekov in čiščenje podrasti se opravljajo na področju katerega oskrbuje Elektro Maribor d.d. razdeljen na 5 območnih enot v bližini električnih vodov, hiš in ostalih objektov, na večjih strminah, v snegu in delno v močvirnatem terenu.

Dela obsegajo mulčenje podrasti, podiranje dreves (večjih in manjših), čiščenje grmovja in obrezovanje dreves tako, da veje ne segajo med vodnike in je oddaljenost vej od vodnikov :

- VN 110 kV – površino neposredno pod vodom in 15 m na vsako stran od osi zunanjega vodnika,
- SN 10 in 20 kV – površino neposredno pod vodom in 3 m na vsako stran od osi zunanjega vodnika,
- NNO – površino neposredno pod vodom in 2 m na vsako stran od osi zunanjega vodnika.

Drevesa in sadno drevje bo izvajalec obsekal skladno s predhodno navedenimi horizontalnimi odmiki vej od osi zunanjega vodnika. Vertikalna oddaljenost vej od najnižjega vodnika mora biti najmanj 3 m. Grmovje in manjše drevje je potrebno očistiti kot golosek.

Čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.

Izvajalec poskrbi za ureditev šečišča takoj po opravljenem poseku na naslednji način:

- posekana vsa drevesa, ki so bila pri sečnji ali spravilu močneje poškodovana;
- iz gozda spravljene vsi gozdni lesni sortimenti;
- veje in vrhači iglavcev razžagani in zloženi na kupe oziroma v primeru strojne sečnje založeni tudi v sečne poti ali v primeru uporabe procesorske glave na dvigalu žičnice, zloženi na kupe tudi ob kamionski cesti;
- pri redčenju ali panjevski sečnji debelejšje veje listavcev razžagane in razprostrte po gozdnih tleh;
- pri pomladitvenih sečnjah sečni ostanki zloženi tako, da ne ovirajo razvoja mladja;
- pri končnem poseku za umetno obnovo sečni ostanki primerno razžagani in zloženi v redi ali kupe tako, da je površina pripravljena za sajenje;
- odpravljene poškodbe na gozdnih tleh in gozdnih vlakih, ki predstavljajo nevarnost za pričetek erozije, in če so odstranjeni vsi sečni ostanki iz strug potokov in hudournikov;
- sečni ostanki odstranjeni z gozdnih poti in prometnic, z mejnikov, iz kaluž in vodnih izvirov ter s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov;
- odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali pri opravljanju del;

Kraj in datum :

Žig in podpis odgovorne osebe