reka Pesni

PESNICA

Oblika praga med strugo Pesnice in razbremenilnika ohranja osnovno obliko (glej PID iz leta 1988)

čiščenje naplavin iz struge Pesnice (max.20m pred pregrado)

20.00

+199.55

uvozna rampa

Odmodeliščenje naplavin iz struge razbremenilnika

565

566

569

511/12

511/64

511/80

potok Zvirenčina

nasip izvesti po odobritvi inženirja

zagatnice varovanje 1. faze gr. jame

1:1,5

zajezitev +199.80

nasip izvesti po odobritvi inženirja

zagatnice varovanje 2. faze gr. jame

bočno zajetje z grobo rešetko

1:2

+200.50

V1

P0

P1

ograja

črpanje vode iz jame

P2

+198.10

+199.55

črpanje vode iz jame

montažno pokritje (rešetka iz ploščatega železa)

kontrolni jašek

zagatnice zaključiti na diafragmi

+198.95

+199.55

+203.30

Kabel po kroni nasipa od transformatorja do jaška 534 ob cesti pri vhodu v strojnico HE Formin

cev DN200

lovilec olj

betonski robnik

položaj tesnilne zavese (sondiranje 2021)

gumeni jez

+199.45

kontejner za elektro opremo

transformator

cementna stabilizacija

ograja

obstoječi most

zapornica

P3

dovodni kanal

cementna stabilizacija

obstoječe cesta

P4

+202.70

rampa

obstoječi visokovodni preliv

piloti

prezračevalna rešetka 20/20cm

pokrov 80/80cm

objekt z montažnim pokrovom

cev Ø120

z žabjim poklopcem

P5

kanaleta

izplakovalni kanal z zapornico

steno visokovodnega preliva na območju izplakovalnega kanala izrezati do vrha

+196.00

prezračevalna cev s kapo

generator

pokriti kanal z vijakom

P6

+193.00

iztok

dno +191.20

P7

utori za zaprtje iztoka

mikropiloti

0.50 5.00 0.50

6.00

urejeno asfaltirano parkirišče

odvodni kanal HE Formin

SPLOŠNE OPOMBE:

1- Vse dimenzije so v metrih, če ni drugače omenjeno

2- Vse višine so v metrih in se nanašajo na referenčno višino 0.00 m.n.m.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	DEM d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Projektant:	HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Id. oznaka izvajalca:	
Objekt:	mHE Pesnica
Del objekta/sistem:	celoten objekt
Vrsta načrta/prikaza:	—

	Ime in priimek:	Id. št. IZS:
Odgovorni vodja projekta:	P. Hribernik, u.d.i.g.	G-0167
Odgovorni projektant:	P. Hribernik, u.d.i.g.	G-0167
Sodelavec – projektant:	-	-
Obdelal:	Rok Cimerman, u.d.i.g.g.	-

Vsebina risbe (dokumenta): Tloris objekta mHE Pesnica

Datum izdelave:	julij 2022	Merilo:	1:200
Vrsta dokumentacije:	DZR	Številka projekta:	HI1F-8011/2021
Klasifikacijska oznaka:	V R – – – – – – – – –	Stran/strani:	1/1
Identifikacijska oznaka:	H I 1 F – – – 6 G 2 0 0 2	Spr.:	

HSE INVEST d.o.o.
Vse pravice pridržane.
S pogojem strožje prenašanje