Nova SN kabelska kanalizacija od obstoječega do novega jaška
5x Ø200 in 2x Ø50
Valjanec FeZn 25x4mm

Odmik TP od jaška 1m

Nova transformatorska postaja
Fraport TP4

Obstoječi jašek

R.J. 1505.1

Obstoječa NN kabelska kanalizacija

Obstoječa mateorna kanalizacija

Plinovod

Obstoječe NN omrežje

Obstoječa fekalna kanalizacija

Nov jašek
Dimenzije 2 m x 1.6 m

Odmik novega jaška od plina vsaj 1m

Nova NN kabelska kanalizacija od TP4 do obstoječega jaška R.J. 1509)
KK 8x Ø160
Valjanec FeZn 25x4mm

Nova NN kabelska kanalizacija od jaška R.J. 1511 do mikrolokacije predvidenih električnih polnilnic v objekt 71
KK 8x Ø160
Valjanec FeZn 25x4mm

Obstoječa telekomunikacija

Nov jašek
dimenzije 1,5 m x 1,5 m
Od stene objekta naj bo umaknjen cca 10 m.

1,6

10 m

R.J. 1505
R.J. 1506
R.J. 1507
R.J. 1508
R.J. 1509
R.J. 1510
R.J. 1511
R.J. 1511.1
R.J. 1698

1810/42
1810/43
1810/31
1810/2
1810/44
1810/27
1810/29
1810/26
1381/172
1381/44

Kandelaber
ŽELENICA
LTŽ rešetka
LTŽ pokrov 60x60
Ograjna vrata – se odstranijo
TK – Aermec
PL304
PL305

Legenda:

ABC obstojče

ABC novo

Priloga 6, list 4
Lokacija umestitve TP4 in elektro vodov
Merilo: 1:250