



- LEGENDA MEDIJI:
- OGREVANJE DOVOD - TČ
  - OGREVANJE POVRATEK - TČ
  - OGREVANJE DOVOD
  - OGREVANJE POVRATEK
  - TOPLA VODA

- Toplotna črpalka voda-voda  
Proizvod: TERMOCOLD  
Tip: CWC HP XEA 125 R454B  
Grelna moč:  
Qgr= 108,79 kW,  
W8/W5 na W55/65 = 36,9kW,  $\Delta T = 10^{\circ}K$   
P\_el\_max =38,4 kW  
3x400V /50Hz  
DxŠxV=1755x801x1417mm
- Raztezna posoda za ogrevanje  
Proizvod: Flamco  
Tip: Flexcon C 140  
fi 484x 1300 teža 38.1kg
- Hranilnik tople vode  
Proizvod: Austria email  
Tip: PSM 1000  
V=1000l  
fi790x2050 kompl. z izolacijo
- Obstoječi zalogovnik vode 10m3  
dovod/povratak na strani  
rezerva - proizvodni vir

Spr.:		Opis spremembe:			Datum:		Podpis:								
<div>Izvajalec/Projektant:</div> <div><div>PINS IN d.o.o.</div><div>Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana</div></div>				Objekt:				Centralna čistilna naprava Kranj Savska Loka 31, 4000 Kranj							
				Investitor/Naročnik:				Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj							
				Vrsta načrta:				4 NAČRT STROJNIŠTVA							
Podizvajalec:															
								Vsebinska /Naslov risbe:							
Odgovorni vodja projekta:		M. Novosel, u.d.i.s.		S-1709											
Pooblaščen inženir:		M. Novosel, u.d.i.s.		S-1709											
Pooblaščen inženir:															
Kontroliral:						Številka projekta:		426 - 034 - 2		Faza:		PZI			
Datum:		September 2023		Merilo:		1:100		Številka načrta:		426 - 034 - 2- S		List:		1	