TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ

Skupina HSE

TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

TEHNIČNI PLINI

Šoštanj, November 2024

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO TEHNIČNIH PLINOV

Tehnične zahteve

Predmet javnega naročila je **dobava tehničnih plinov** za obdobje treh (3) let.

1. Tehnične zahteve o javnem naročilu

- Ponudnik mora za potrebe naročnika zagotoviti nemoteno oskrbo z raznimi tehničnimi plini v jeklenkah ali snopih kot izhaja iz Specifikacije blaga.
- Kupec ima pri opravljanju svoje dejavnosti potrebo po nemoteni oskrbi s plini in sicer s predvidoma acetilenom, argonom 5.0, tehničnim kisikom in kisikom 5.0, propan-butanom ter propan- butanom za pogon, propanom, ogljikovim dioksidom, tehničnim dušikom, formier in ferroline (v nadaljevanju: blago) in potrebuje tudi jeklenke za pline ter palete.
- Prodajalec se obvezuje, da bo kvaliteta plinov skladna s standardom EN 439/1994 in SIST ISO EN 14175 ter z ostalimi standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
- Poreklo blaga mora biti slovensko oziroma evropsko.
- Prodajalec ob vsaki dobavi testnih plinov kupcu predloži analizni certifikat, razen za testni plin N2 5.0. Na izrecno zahtevo kupca bo prodajalec izdal izjavo o ustreznosti za vsak dobavljeni plin.
- Prodajalec ima v svojem prodajnem programu za kupca ustrezno blago, prav tako je sposoben organizirati prevoz blaga in s tem nuditi kupcu nemoteno oskrbo z blagom.

- Kupec bo posamezno blago naročal na vpoklic. Količino blaga bosta stranki dogovorili za vsako naročilo/vpoklic posebej. Prodajalec dobavlja naročeno blago kupcu v brezhibnem stanju, na podlagi njegovih naročil.

- Naročnik si pridružuje pravico naročati tudi pline, ki niso na seznamu, v kolikor jih naročnik potrebuje in te prodajalec lahko dobavi v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Prodajalec bo kupcu blago dobavljal najkasneje v roku 48 ur od kupčevega naročila, razen v primeru naročila testnih plinov, kjer je rok dobave 6 tednov od datum naročila.

- Naročnik zahteva, da bo vsaka dobavljena jeklenka testirana po veljavni zakonodaji.

- Ob podpisu pogodbe mora ponudnik priložiti veljavne varnostne liste v slovenskem jeziku za vse tehnične pline, navedene v Specifikaciji blaga.