

Naročnik:

Komunalna Brežice d.o.o.

Cesta bratov Milavcev 42, 8250 BREŽICE

e-naslov: info@komunala-brežice.si

Tel.: 07/620 92 50

www.komunala-brežice.si

Št. javnega naročila: JN-430-13/2024

Datum: 6.11.2024

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

»Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2029«

Brežice, november 2024

Vsebina

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5
1 Predmet in podatki o javnem naročilu	5
2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	6
3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	7
4 Oblika, jezik in stroški ponudbe	7
5 Veljavnost ponudbe	8
6 Skupna ponudba	8
7 Ponudba s podizvajalci	9
8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	10
9 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev okvirnega sporazuma	11
10 Merilo za izbor	11
Merilo za izbor ponudnika v postopku odpiranja konkurence	12
11 Tehnični pogoji	12
11.1 Garancijsko dobo	12
11.2 Kakovost	12
11.3 Dokazilo o ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z vodo	12
11.4 Poreklo blaga iz tretjih držav	13
11.5 Dokazila:	13
12 Tehnične specifikacije	13
12.1 Sklop 1 (cevi in spojni material)	14
12.1.1 Cevi iz PE:	14
12.1.2 Cevi iz nodularne litine:	14
12.1.3 Navrtni zasuni / Nartni oklepi	15
12.1.4 Cestna kapa	15
12.1.5 Hidrantna kapa	15
12.1.6 Fitingi - pocinkani	15
12.1.7 Alkatni spojke za pe cevi	15
12.1.8 Krogelni ventil	15

12.1.9	Pocinkani vijaki	15
12.1.10	EV zasuni	15
12.1.11	Spojka zobata	16
12.1.12	Univerzalne spojke	16
12.2	Sklop 2 - Vodomeri	16
12.2.1	Klasični hišni vodomeri	17
12.2.2	Volumetrični hišni vodomeri	18
12.2.3	Industrijski vodomeri	20
12.2.4	Kombinirani vodomeri	22
12.2.5	Volumetrični hišni vodomeri opremljeni z radijskimi moduli w-M-Bus	23
12.2.6	Volumetrični hišni vodomeri opremljeni z radijskimi moduli LoRa WAN	25
12.2.7	Nepovratni ventili	26
13	<i>Servis vodomerov</i>	27
13.1	Zahteve naročnika	27
13.1.1	GSM - shranjevalnik podatkov	27
13.2	Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila:	28
13.3	DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV – velja za oba sklopa	28
13.3.1	Katalog	28
13.3.2	Certifikati, atesti in izjava o lastnostih:	28
13.3.3	Certifikati, atesti in izjava o lastnostih	Napaka! Zaznamek ni definiran.
13.4	Odzivni čas	29
13.5	Konsignacijsko skladišče	29
14	<i>Finančna zavarovanja</i>	29
14.1	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	29
14.2	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	30
14.3	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	31
15	<i>Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti</i>	31
15.1	Predhodna nekaznovanost	31
15.2	Uvrstitev na seznam ponudnikov evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopka javnega naročanja	32
15.3	Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	32

15.4	Nespoštovanje delovnopravne zakonodaje	33
15.5	Hujša kršitev poklicnih pravil.....	33
16	POGOJI ZA SODELOVANJE	34
16.1	Registracija dejavnosti.....	34
16.1.1	Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili.....	34
16.1.2.	Reference ponudnika.....	34
16.2	PRAVNA PODLAGA	35
16.3	POUK O PRAVNEM SREDSTVU	35
	Ponudbeni predračun	36
	Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	38
	Vzorec okvirnega sporazuma.....	42
	Reference	54
	Potrdilo o referenčnem poslu	55

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1 Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spremembami v nadaljevanju: ZJN-3) Komunalna Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo, skladno s to razpisno dokumentacijo.

Predmet naročila je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2029«, v obsegu, kot velja za posamezen sklop.

Predmet naročila je razdeljen na 2 sklopa:

- SKLOP 1: Cevi in spojni material, za obdobje 1.1.2025 - 31.12.2029
- SKLOP 2: Vodomeri, za obdobje 1.1.2025 - 31.12.2029

Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali oba sklopa. Ponudnik mora ponuditi vso blago v posameznem sklopu. Naročnik bo v vsakem sklopu sklenil okvirni sporazum s tremi ponudniki, ki bodo po merilu za izbor oddali ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Okvirni sporazum se bo podpisal z vsemi tremi ponudniki (oziroma manj, v kolikor bo naročnik prejel nižje število dopustnih ponudb), pri čemer se bodo prve dobave za obdobje 24 mesecev naročale po okvirnem sporazumu od ponudnika, ki bo po tem javnem naročilu oddal najugodnejšo ponudbo. Predvidoma po poteku 24 mesecev bo naročnik prvič odpiral konkurenco med podpisniki okvirnega sporazuma. Ob posameznem odpiranju konkurence oziroma povpraševanju bodo iz obrazca predračuna razvidne okvirno potrebne količine in obdobje za katerega se bo odpirala konkurenca. Naročnik si pridržuje pravico, da odpira konkurenco med dobavitelji v primeru potrebe po blagu, ki ga zaradi objektivnih okoliščin ni mogel vključiti v popis.

Ponudbene cene dane v ponudbi po tem povabilu morajo biti fiksne in zavezujoče do naslednjih povpraševanj naročnika. Ponudbene cene so fiksne in zavezujoče do vsakega naslednjega odpiranja konkurence, kar je obvezujoče tudi za tiste ponudnike, ki v posameznem odpiranju konkurence (ali po prvi oddaji ponudbe na podlagi tega poziva) niso bili najugodnejši ponudniki in bodo v primeru poziva naročnika morali dobavljati blago po danih cenah do naslednjega odpiranja konkurence, v vsebini in ob pogojih določenih s to dokumentacijo in ponudbo podpisnika okvirnega sporazuma (npr. v primeru dobave blaga, v kolikor izbrani ponudnik ne bo mogel zagotoviti kakovostne dobave naročenega blaga).

V kolikor bo naročnik sklenil okvirni sporazum samo z enim ponudnikom, si naročnik pridržuje pravico, da ne opira konkurence, pač pa mora dobavitelj dobavljati blago po prvotno ponudbeni ceni, pri čemer je po poteku enega leta od izvajanja okvirnega sporazuma mogoče soglasno cene valorizirati skladno s Pravilnikom o valorizaciji denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v okviru spremembe indeksa življenjskih potrebščin, na način določen v okvirnem sporazumu.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Pogodbeno razmerje se sklepa za obdobje **do 31. 12. 2029.**

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: **Navodila za uporabo e-JN**), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Rok za oddajo ponudb je označen na Portalu javnih naročil in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Odpiranje prijav bo potekalo informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si> v roku, označenem na Portalu javnih naročil in v sistemu e-JN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka označenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo odgovore podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudbe. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno točki 2 te razpisne dokumentacije.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo priči ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil.

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Dopolnitve ponudbe se izvedejo preko sistema e-JN.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

Ponudnik izpolnjen ESPD naloži v e-JN v zavihek »ESPD«, ponudbeni predračun v zavihek »Predračun«, ostalo dokumentacijo pa optično preslika in naloži v zavihek »Druge priloge«

5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. Z oddajo ponudbe ponudniki izjavljajo, da je ponudba veljavna najmanj šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju *Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje* je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti dogovor o skupnem nastopu. Iz dogovora o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,
- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poročilo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

7 Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato ponudnika ne zavezujejo določbe 94. člena ZJN-3. V kolikor želi ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, podizvajalce priglasiti, mora v ESDP obrazcu navesti vse podatke o podizvajalcih. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESDP in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 13. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom obrazca ESDP. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora v ponudbi predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z dobavami, ki jih je oddal podizvajalcem.

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Naročnik bo zagotovil varstvo podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi »sklep o varovanju poslovne skrivnosti«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost

označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik poslovno skrivnost umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

9 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev okvirnega sporazuma

V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil okvirnega sporazuma. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg naročenih del.

Naročnik si pridržuje pravico odpovedati oddajo tega javnega naročila pred sklenitvijo okvirnega sporazuma ne glede na vzrok, brez posledic za naročnika.

S podpisom ESDP obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Okvirni sporazum bo sklenjen pod odločnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

10 Merilo za izbor

Naročnik bo v posameznem sklopu izbral ponudnika, ki bo oddal **»ekonomsko najugodnejšo ponudbo«** po merilu najnižja cena.

Ponudnik izpolni EXCEL tabelo. Vse cene, zneske in vrednosti ponudnik vpiše na dva decimalna mesta natančno. Naročnik bo pri odpiranju ponudb navajal in pri ocenjevanju upošteval skupno vrednost brez DDV.

Ponudbena vrednost brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške, davke tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure,

amortizacija opreme, stroški dostave, odvoza, menjave blaga in vsi morebitni drugi stroški, ki vplivajo na izračun cene.

Obrazec ponudbeni predračun se naloži v zavihek »Predračun«, izpolnjena EXCEL tabela pa v zavihek »Druge priloge«

Če bosta dva ali več ponudnikov imela enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izbran bo ponudnik, ki je bil prvi izžreban. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

Merilo za izbor ponudnika v postopku odpiranja konkurence

Naročnik bo v postopku odpiranja konkurence v okviru izvajanja okvirnega sporazuma v posameznem sklopu izbral ponudnika po enakem merilu, določenem v predhodnem poglavju.

11 Tehnični pogoji

Ponudnik mora za vso blago, ki je predmet ponudbe (za vse sklope) zagotavljati:

11.1 Garancijsko dobo

Garancijski rok za ponujeno blago mora znašati vsaj dve (2) leti od prevzema blaga, v tem času mora dobavitelj zagotavljati zamenjavo blaga, za katero bo uveljavljena garancija.

11.2 Kakovost

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kakovosti oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Blago mora ustrezati vsem izjavam o lastnostih, oziroma ostalim potrdilom ustreznih institucij, ki jih je dobavitelj predložil naročniku ter deklarirani kakovosti na embalaži.

11.3 Dokazilo o ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z vodo

Vsi materiali in snovi, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode (določilo 33. člena Pravilnika o pitni vodi, (Ur. l. RS, št. 19/04, s spremembami).

Vsi materiali in snovi morajo v stiku s pitno vodo zagotavljati živilsko neoporečnost.

Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu.

11.4 Poreklo blaga iz tretjih držav

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju ugotovil, da v skladu z 2. odst. 87. člena ZJN-3, delež proizvodov po poreklu iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (Ul. I. št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1) vrednostno presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo posameznega sklopa.

11.5 Dokazila:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Naročnik v fazi ocenjevanja lahko od ponudnika zahteva predložitve dokaza, da ima proizvajalec sedež in tovarno, v kateri proizvaja ponujene proizvode v EU oziroma ne v državah, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2014 o carinskem zakoniku Unije (Ul. I št. 269 z dne 10. 10. 2013 str.1)

12 Tehnične specifikacije

Blago mora ustrezati določenim standardom in ostalim predpisom, kot jih določa Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13). Ves material, ki je namenjen, da pride v stik s pitno vodo mora biti primeren za uporabo v namene preskrbe s pitno vodo in ustrezati zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili in Pravilnika o pitni vodi ter ostalih veljavnih predpisih.

Povsod, kjer se opis predmeta nanaša na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo se upošteva, da predmet ustreza, če izpolnjuje določilo »ali enakovredni«.

V primeru, da se tehnična specifikacija sklicuje na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij ter po prednostnem vrstnem redu, na slovenske standarde, ki prenašajo evropske standarde, evropska tehnična soglasja, skupne tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki so jih določili evropski organi za standardizacijo, ali, če teh ni, na slovenske standarde, slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije, se upošteva, da predmet ustreza, če izpolnjuje določilo »ali enakovredni«.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu (excel) navesti, ali ponuja referenčni artikel (v kolikor je v popisu primeroma določen referenčni model) – v tem primeru napiše ponudnik »kot postavka«. V primeru, da ne ponuja blaga, ki je navede kot referenčni model navede proizvajalca, model, tip in znamko ponujenega artikla. Slednje velja tudi za primer, ko referenčni artikel ni naveden.

Vso blago, ki ga po ponudbenem predračunu ponudnik ponuja, mora ustrezati spodaj danim tehničnim zahtevam. Tehnične zahteve veljajo za vse artikle navedene v popisu/preračunu in za ostale artikle, ki jih ponudnik ponuja sicer. **Kjer je naveden referenčni model, lahko ponudnik ponudi enakovredno ali boljše blago, kot je referenčno navedeno.** Ponudnik mora v tem primeru navesti opis predmeta, proizvajalca, model, tip, znamko. V kolikor ponudnik ne navede ničesar, se šteje da ponuja referenčno navedeno blago.

12.1 Sklop 1 (cevi in spojni material)

12.1.1 Cevi iz PE:

Cevi morajo biti izdelane v skladu s standardi SIST EN 12201. Cevi morajo biti izdelane iz polietilena kvalitete PE 80 za nazivni tlak PN 12,5 bar (razred SDR 11), PE 100 za nazivni tlak PN 16 bar (razred SDR 11) in PE 100RC za nazivni tlak PN 16 bar (razred SDR 11). Oplaščene cevi morajo imeti dodaten zaščitni plašč, kateri se lahko odstrani. Narejene morajo biti iz materiala PE 100 RC, plašč pa iz PP materiala. Cevi morajo biti dobavljive v kolutih po 50m in 100m do nazivnega premera 125mm za PE80 in za PE 100, cevi večjih premerov pa v palicah dolžine 12m, razen kjer je drugače označeno. Cevi morajo biti opremljene z vsemi predpisanimi oznakami (nazivni premer, nazivni tlak, SDR, proizvajalec,...).

12.1.2 Cevi iz nodularne litine:

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 ali novejši, klase minimalno C40, z odgovarjajočimi spoji in dolžine po standardu.

Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in s pokrivnim epoksi nanosom (modra barva), na notranji strani pa s homogeno cementno oblogo; vse v skladu z EN 545:2010. Območje obojk mora biti zaščiteno z epoksi ali poliuretansko zaščito. Priložiti je potrebno certifikat kvalitete akreditiranega evropskega laboratorija (npr. DVGW), izjavo o lastnostih in poročilo o primernosti za pitno vodo ustreznega laboratorija za cementno oblogo.

Cevi iz nodularne litine morajo imeti v ceni vključeno tesnilo izdelano v skladu s standardom EN 681. Cevi morajo omogočati neodvisno menjavo navadnih in neizvlečnih zobčastih tesnil.

Vse cevi morajo biti kalibrirane najmanj do 2/3 dolžine, (možna uporaba rezanih cevi) in imeti protikorozijsko zaščito notranje strani obojke (vroče cinkano ali pokrivni epoksi nanos).

Tesnilo proti izvleku - zobčasto tesnilo - mora biti take izvedbe, da se lahko po želji zamenjuje z navadnim obojčnim tesnilom.

12.1.3 Navrtni zasuni / Nartni oklepi

Navrtni zasuni / oklepi morajo biti izdelane iz duktilne litine z epoksi zaščito min 250 mikronov in možnost navojnega priključka 1 1/2", razen če ni drugače navedeno. Za duktilne cevi morajo imeti streme in matici iz nerjavečega jekla. Navrtni zasuni morajo imeti vgrajen zaporni ventil, navrtni oklepi so pa brez zapornega ventila.

12.1.4 Cestna kapa

Kapa mora biti okrogle oblike, izdelana iz litine GG 200 do 250 ali boljše. Z napisom "VODA". Minimalne zunanje dimenzije DN 125 : $v/r1/r2=200/100/180$ mm, DN 200 $v/r1/r2=265/145/260$ mm. (v – višina, $r1$ – manjši premer, $r2$ – večji premer)

12.1.5 Hidrantna kapa

Ovalna hidrantna kapa iz litine GG200 do 250 ali boljše. Velikost kape mora omogočati uporabo tudi na starejših podzemnih hidrantih. Priporočene zunanje dimenzije: $v/a1/a2=240/366/410$ mm. (v – višina, $a1$ – velika os zgoraj, $a2$ – velika os spodaj)

12.1.6 Fitingi - pocinkani

Fitingi morajo biti narejeni po EN 10242. Izdelani iz visoko kvalitetne bele temprane litine po EN 1562: EN-GJMW-400-5 z vroče cinkano prevleko. Zunanji ali notranji navoj je pri označenih artiklih izbira naročnika. Kot npr proizvajalec Titan oz. enakovredno.

12.1.7 Alkatni spojke za pe cevi

Spojke za PE cevi, vključno s tesnili, zunanji ali notranji navoj (izbira naročnika). PE spojke za hitro spajanje PEHD cevi morajo biti narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP), zatezni obroč iz (POM) in tesnilo iz NBR gume. Spojke z matico morajo omogočati zataknitev matice, katera preprečuje odvitje matice. Testirane po standardu ISO 14236, DIN 8076-3. Podobno iJoint Georg Fischer ali ISO Hawle oz. enakovredno.

12.1.8 Krogelni ventil

Krogelni ventili morajo ustrezati določeni dimenziji in tlaku. Ohišje ventila mora biti izdelano po standardu DIN 17660, ali SIST EN 13828:2004.

12.1.9 Pocinkani vijaki

Pocinkani vijaki določene dimenzije klase 8.8. Dolžina vijakov je izbira naročnika.

12.1.10 EV zasuni

EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Klin

zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla ter mora biti tesnjeno z tremi tesnili + zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov v skladu z EN 558-1. Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo biti vgradne dolžine serije 15 (F5) ter imajo možnost prilagajanja vsaj +/- 5 mm pri vseh dimenzijah. Vsi zasuni (ploščati, ovalni in kompenzacijski) morajo biti od istega proizvajalca. Naročnik je zahtevo po proizvodih istega proizvajalca določil z namenom, da se izogne neprimernemu spajanju in posledično težav v zvezi z reklamacijo materiala.

12.1.11 Spojka zobata

Spojka mora biti ponujena v paru (2x spojka + 2x leteča prirobnica, vključno s tesnilom in vijačnim materialom, zvižučeno v sklop). Izdelana mora biti iz nodularne litine. Prirobnica zobate spojke mora biti barvana z epoxy zaščito z minimalno debelino 250 mikronov. Kot na primer tip Zagožen ali enakovredno.

12.1.12 Univerzalne spojke

Telo spojke in pritezna prirobnica morata biti izdelana iz nodularne litine GGG – 45. Vse enojne spojke morajo imeti prirobnico narejeno po standardu EN 1092-2 s tlačno stopnjo PN16. Zahtevana tlačna stopnja univerzalnih spoj za vodo je 16. Spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju do 8°. Sidra morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla. Konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju. Spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo. Spojke morajo biti zaščitene s pokrovi, kateri zagotavljajo čistost notranjosti spojke do mesta vgradnje. Naročnik kot referenčni artikel navaja tip Multi/Joint 3000 Plus proizvajalca Georg Fischer. Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo.

12.2 Sklop 2 - Vodomeri

Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza spodaj navedenim pogojem. Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsa dokazila, kot izhajajo iz tehničnih opisov.

Splošne zahteve:

- Vsi tipi klasičnih hišnih vodomerov so večtokovni, mokre izvedbe za hladno vodo in najmanj metrološki R80 (MID),
- Volumetrični vodomeri s suhim mehanizmom omogočajo tako horizontalno kot vertikalno montažo in v obeh položajih dosegajo najmanj metrološki R160 (MID),
- Industrijski vodomeri morajo omogočati montažo vertikalno in horizontalno. Dosegati morajo najmanj metrološki razred R100H,

- Kombinirani vodomeri morajo imeti enak merilni mehanizem za velikosti 50, 65, 80 in 100 mm in morajo omogočati montažo vertikalno in horizontalno.
- Volumetrični vodomeri suhim mehanizmom morajo omogočati tako horizontalno kot vertikalno montažo in v obeh položajih dosegajo najmanj metrološki R160 (MID).

Radijski moduli morajo biti opremljeni z kompaktnimi radijskimi moduli w-M-Bus po OMS standardu 868 MHz EN 13757-3, baterijsko napajanje najmanj 12 let, zaščita IP 68, zaznavanje smeri pretoka, zaznavanje puščanja, zaznavanje zaustavitve merila, zaznavanje odstranitve modula, zaznavanje predimenzioniranega in poddimenzioniranega merila, delovno območje - 15 do +55 °C, moč max 25 mW in interval pošiljanja najmanj 20 sec in radijski moduli LoRa WAN, ki mora imeti baterijsko napajanje najmanj 12 let, zaščita IP 68, zaznavanje smeri pretoka, zaznavanje puščanja, zaznavanje zaustavitve merila, zaznavanje odstranitve modula.

- Radijski moduli w-M-Bus in LoRa WAN morajo biti kompatibilni s sistemom daljinskega odčitavanja eMR Fusion, ki ga uporablja naročnik. Ponudnik mora zagotoviti dekripcijske ključe za ponujene radijske module v kolikor so kriptirani, tehnično dokumentacijo in tehnično podporo. Ponudnik priloži podpisano izjavo ponudnika eMR FUSION, da je ponujena oprema kompatibilna.
- Za odčitavanje w-M-Bus radijskih modulov mora ponudnik zagotoviti Bluetooth enote, ki so kompatibilne s programsko rešitvijo eMR FUSION. Ponudnik priloži podpisano izjavo ponudnika eMR FUSION, da je ponujena oprema kompatibilna.

12.2.1 Klasični hišni vodomeri

12.2.1.1 Več tokovni vodomeri 1/2"

- nazivni pretok MID: 2,5
- začetni pretok: 4 l/h ali manj
- maksimalni pretok: 3 m³/h
- način vgradnje: horizontalno
- dolžina: 165 mm
- višina: 120 mm

12.2.1.2 Več tokovni vodomeri 3/4"

- nazivni pretok MID: 4
- začetni pretok: 5 l/h ali manj
- maksimalni pretok: 5 m³/h
- način vgradnje: horizontalno
- dolžina: 190 mm
- višina : 120 mm

12.2.1.3 Več tokovni vodomeri 1" in 5/4"

- nazivni pretok MID: 6,3,10
- začetni pretok: 15 l/h
- maksimalni pretok: 12 m³/h
- način vgradnje: horizontalno
- dolžina: 260 mm
- višina : 125 mm

12.2.1.4 Več tokovni vodomer 6/4"

- nazivni pretok MID: 16
- maksimalni pretok: 20 m³/h
- način vgradnje: horizontalno
- dolžina: 300 mm
- višina : 150 mm

12.2.2 Volumetrični hišni vodomeri

12.2.2.1 Volumetrični vodomeri DN 15-1/2"

- nazivni pretok MID: 2,5
- dolžina: 165 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja
- možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje
- enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
- pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe
- pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.2.2 Volumetrični vodomeri DN 20-3/4"

- nazivni pretok MID: 4

- dolžina: 190 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja
- možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje
- enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
- pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe
- pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.2.3 Volumetrični vodommeri DN 25-1"

- nazivni pretok MID: 6,3
- dolžina: 260 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja
- možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje
- enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
- pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe
- pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.2.4 Volumetrični vodommeri DN 30-5/4"

- nazivni pretok MID: 10
- dolžina: 260 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj

- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravne dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja
- možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje
- enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera
- pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe
- pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.3 Industrijski vodomeri

12.2.3.1 Industrijski vodomer DN 50

- ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS
- način vgradnje horizontalno ali vertikalno
- vrtljiva številčnica za 359 °
- zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje
- serijsko številko vidno z vrha jaška
- pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza, za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja
- induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 l
- Hladna voda do 50°C
- Možnost odčitka najmanj 0,5 litra
- PN 16 ali več
- hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker)
- številčnica z belo podlago in črnimi števkami - za lažje odčitavanje
- pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov
- začetni pretok mora biti najmanj: -DN 50 65l/h
- dolžina ohišja DN 50-200mm

12.2.3.2 Industrijski vodomer DN 65

- ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS
- način vgradnje horizontalno ali vertikalno
- vrtljiva številčnica za 359 °

- zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje
- serijsko številko vidno z vrha jaška
- pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza , za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja
- induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 l
- Hladna voda do 50C°
- Možnost odčitka najmanj 0,5 litra
- PN 16 ali več
- hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker)
- številčnica z belo podlago in črnimi številkami - za lažje odčitavanje
- pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov
- začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 65 65l/h
- dolžina ohišja DN 65-200mm

12.2.3.3 Industrijski vodomern DN 80

- ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS
- način vgradnje horizontalno ali vertikalno
- vrtljiva številčnica za 359 °
- zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje
- serijsko številko vidno z vrha jaška
- pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza , za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja
- induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 l
- Hladna voda do 50C°
- Možnost odčitka najmanj 0,5 litra
- PN 16 ali več
- hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker)
- številčnica z belo podlago in črnimi številkami - za lažje odčitavanje
- pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov
- začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 80 110l/h
- dolžina ohišja DN 80-225mm

12.2.3.4 Industrijski vodomern DN 100

- ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS
- način vgradnje horizontalno ali vertikalno

- vrtljiva številčnica za 359 °
- zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje
- serijsko številko vidno z vrha jaška
- pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza , za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja
- induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 ali 1000 l
- Hladna voda do 50C°
- Možnost odčitka najmanj 0,5 litra
- PN 16 ali več
- hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker)
- številčnica z belo podlago in črnimi števkami - za lažje odčitavanje
- pripravljeni so za priključitev impulznih dajalnikov
- začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 100 110l/h
- dolžina ohišja DN 100-250mm

12.2.4 Kombinirani vodomeri

12.2.4.1 Kombinirani vodomerni dn 50

- imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS.
- način vgradnje: horizontalno ali vertikalno
- vrtljivi številčnici: za 359 °
- zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila
- dosegati moraj najmanj metrološki razred R1000
- obtočni vodomerni mora biti zaporedno v ohišju
- vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega impulza
- induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu

12.2.4.2 Kombinirani vodomerni dn 65

- imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS.
- način vgradnje: horizontalno ali vertikalno
- vrtljivi številčnici: za 359 °
- zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila
- dosegati moraj najmanj metrološki razred R2500
- obtočni vodomerni mora biti zaporedno v ohišju

- vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega impulza
- induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu

12.2.4.3 Kombinirani vodomerni dn 80

- imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS.
- način vgradnje: horizontalno ali vertikalno
- vrtljivi številčnici: za 359 °
- zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila
- dosegati moraj najmanj metrološki razred R4000
- obtočni vodomerni mora biti zaporedno v ohišju
- vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega impulza
- induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu

12.2.4.4 Kombinirani vodomerni dn 100

- imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS.
- način vgradnje: horizontalno ali vertikalno
- vrtljivi številčnici: za 359 °
- zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila
- dosegati moraj najmanj metrološki razred R6300
- obtočni vodomerni mora biti zaporedno v ohišju
- vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega impulza
- induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu

12.2.5 Volumetrični hišni vodomerni opremljeni z radijskimi moduli w-M-Bus

12.2.5.1 Volumetrični vodomerni DN 15-1/2" z w-M-Bus moduli

- nazivni pretok MID: 2,5
- dolžina: 165 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodomerni mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje

- pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.5.2 Volumetrični vodomeri DN 20-3/4" z w-M-Bus moduli

- nazivni pretok MID: 4
- dolžina: 190 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.5.3 Volumetrični vodomeri DN 25-1" z w-M-Bus moduli

- nazivni pretok MID: 6,3
- dolžina: 260 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila

12.2.5.4 Volumetrični vodomeri DN 30-5/4" z w-M-Bus moduli

- nazivni pretok MID: 10
- dolžina: 260 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja

- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila

12.2.6 Volumetrični hišni vodomeri opremljeni z radijskimi moduli LoRa WAN

12.2.6.1 Volumetrični vodomeri DN 15-1/2" z LoRa WAN

- nazivni pretok MID: 2,5
- dolžina: 165 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje
- pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.6.2 Volumetrični vodomeri DN 20-3/4" z LoRa WAN

- nazivni pretok MID: 4
- dolžina: 190 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila

12.2.6.3 Volumetrični vodomeri DN 25-1" z LoRa WAN

- nazivni pretok MID: 6,3
- dolžina: 260 mm

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila

12.2.6.4 Volumetrični vodommeri DN 30-5/4" z LoRa WAN

- nazivni pretok MID: 10
- dolžina: 260 mm
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68(steklo-baker) brez možnosti kondenziranja
- številčnica vrtljiva 360°, vodommer mora imeti začetni pretok 8 litrov ali manj
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka(zvezdica) zaradi kontrole puščanja
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik za takojšnje odčitavanje
- horizontalna in vertikalna vgradnja
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila

12.2.7 Nepovratni ventili

12.2.7.1 Nepovratni ventili ½", ¾", 1", 6/4"

- delovni tlak: PN 10
- delovna temperatura: 65°C
- maksimalna temperatura: 90°C za eno uro na dan
- padec tlaka pri maksimalnem pretoku:
- ½" (3,6 m³/h): do 0,4 bar
- ¾" (6,4 m³/h): do 0,35 bar
- 1" (10 m³/h): do 0,4 bar
- 6/4" (39 m³/h): do 1,1 bar
- materiali: POM, NBR, nerjavno jeklo

13 Servis vodomero

13.1 Zahteve naročnika

- Ponudnik mora imeti na razpolago laboratorij na področju Slovenije
- Ponudnik mora biti akreditiran za kontrolo vodomero po pravilnikih:
- Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 19/2016) poglavje MI001: Vodomeri
- Ponudnik mora imeti za zagotavljanje storitve na razpolago najmanj 4 ljudi na kontroli in overjanju
- Ponudnik mora zagotoviti servisiranje in overjanje merilnih vložkov brez ohišja, kjer to dovoljuje certifikat o odobritvi tipa.
- Prevzem vodomero pri naročniku
- Razdiranje vodomero
- Pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij
- Peskanje in lakiranje pokrova vodomera
- Lakiranje (peskanih) medeninastih ohišij
- Menjava regulirnega vijaka na ohišju
- Popraviti priključne navoje na ohišju vodomera
- Stekla: oprati, poškodovana zamenjati za nova
- Dostava vodomero naročniku
- Lastna zaloge servisiranih vodomero serviserja (v naprej pripravljeni)
- Vodomeri overjeni v skladu z zakonom
- Uporabljeni originalni rezervni deli oz. dovoljeni nadomestki v certifikatu
- Industrijski navadni vodomeri in mali vodomeri dn15-dn 40 morajo imeti stanje na številčnici po servisiranju »0«.

13.1.1 GSM - shranjevalnik podatkov

- dvosmerna komunikacija
- možnost priklopa treh meril zunaj ohišja na enem kablu
- možnost zunanje antene
- opcija nadgradnje digitalnih signalov v analogne. 4-20 mA, 0-1000 mV
- opcija izhod (odpiranje zapiranje ventila)
- prenos podatkov z intervalnim GPRS/SMS
- možnost pošiljanja alarmnih sporočil na mobilni telefon ali e-pošto v primeru prekoračitve nastavljenega pretoka
- lastno napajanje za 5 let z oddajanjem SMS sporočil 1x dnevno

- možnost izbiranja pošiljanja podatkov
- 1 SMS na dan, 24 urni interval
- minimalni interval pošiljanja 5 min., interval 5 sek.
- programiranje naprave preko sporočila SMS ali USB-kabla
- možnost nadgradnje programske opreme v napravi (firmware)
- možnost menjave baterije
- arhiv v napravi za zadnjih 6 mesecev (ob izpadu signala)
- ohišje IP 68 s certifikatom

13.2 Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila:

- kopijo akreditacijske listine,
- kopijo imenovanja,
- seznam kontrolorjev iz sistema Akreditiranega kontrolnega organa,
- certifikati za nove vodomere,
- vsa ostala dokazila (izjavo, da ima na razpolago laboratorij na področju Slovenije, , ustrezne akreditacije, certifikate...)

13.3 DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV – velja za oba sklopa

Ponudnik predloži:

13.3.1 Katalog

Ponudnik mora ponudbi za predložiti **katalog ponujenega blaga za vse ponujene artikle**. Katalog vsebuje sliko, tehnične karakteristike in opis artikla iz katerega je možno razbrati, da ustreza zahtevanim lastnostim navedenim v tehničnih specifikacijah. Ponudnik lahko namesto kataloga predloži izjavo, da ponujeno blago v celoti ustreza danim zahtevam. V kolikor bo ponudnik v ponudbi predložil izjavo, bo moral v fazi izvedbe pogodbe predložiti katalog proizvajalca za blago, ki bo predmet naročila.

13.3.2 Certifikati, atesti in izjava o lastnostih:

Za vsak sklop mora ponudnik pri postavkah v ponudbenem predračunu navesti ime proizvajalca, tip artikla. Z predložitvijo ESPD obrazca ponudnik izjavlja, da ima blago pridobljeno izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/2013) ter pripadajoči certifikate o skladnosti proizvodov s standardom ter poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo

13.4 Odzivni čas

Maksimalni odzivni čas dežurne službe je 4 ure od prejema naročila. Ponudnik mora biti dosegljiv 24 ur dnevno, vse dni v letu in se mora na poziv naročnika oglasiti takoj oz. najkasneje v roku 1 ure od prejema poziva (čas za prejem poziva). V roku maksimalno 3 ur od prejema naročila mora dobaviti naročen material na mesto, ki ga določi naročnik.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.5 Konsignacijsko skladišče

Za sklop 1 se material dobavlja sukcesivno, v konsignacijskega skladišče naročnika. Za dobave v tekočem mesecu se na koncu meseca izvede obračun porabljenega materiala. Na podlagi obračuna se izda naročniku račun.

14 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

14.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini:

Sklop 1: 4.000 EUR

Sklop 2: 4.000 EUR

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca *Menična izjava*. Kot obvezno prilogo k obrazcu *Menična izjava-resnost ponudbe* mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 podpisano bianco menico.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,
 - če ne predloži nove menične izjave na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku na njegovo zahtevo.

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, mora predložiti ločene menične izjave in menice za resnost ponudbe.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (izpolnjena menična izjava in bianko menice) mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika (do vložišča – Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice), sicer se bo ponudba štela kot nepravočasna in posledično nedopustna ponudba.

14.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo skladno z vzorcem in 5 bianko menic v višini:

Sklop 1: 15.000 EUR

Sklop 2: 15.000 EUR

Menična izjava mora biti veljavna še 40 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

14.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih dni pred potekom veljavnosti okvirnega sporazuma naročniku predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo skladno z vzorcem in 5 bianko menic v višini

Sklop 1: 7.000 EUR

Sklop 2: 7.000 EUR

Garancija mora biti veljavna 2 leti poteku veljavnosti okvirnega sporazuma in se nanaša na odpravo napak v garancijski dobi za tiste artikle, kateri garancijska doba velja po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

15 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

15.1 Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15. 38/16, 27/17, 23/20, 91/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno naštetu v 75. členu ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec in v ESPD navede EMŠO pristojnih oseb, za katere se predhodna kaznovanost izkazuje. Ponudnik lahko predloži tudi izpis iz kazenske evidenc, ki ni starejši od štirih mesecev pred rokom za oddajo ponudb.

15.2 Uvrstitev na seznam ponudnikov evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopka javnega naročanja

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopka javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

15.3 Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dopusti se popravni mehanizem. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

15.4 Nespoštovanje delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec Ponudnik lahko uveljavlja popravljalni ukrep.

15.5 Hujša kršitev poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. Hujšo kršitev poklicnih pravil predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

Naročnik bo hujšo kršitev poklicnih pravil ugotavljal na podlagi pisnih dokazil; upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov oziroma ugotovitveni akti pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe. Kot ustrezna sredstva štejejo tudi pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

16 POGOJI ZA SODELOVANJE

16.1 Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

16.1.1 Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili

Ponudnik mora izvesti predmeta javnega naročila v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora in naročnika. Ponudnik se zavezuje, da bo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD

Pogoj mora izpolniti vsak izmed partnerjev in podizvajalci.

16.1.2. Reference ponudnika

Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo izkazal, da je v roku 5 let od objave obvestila o naročilu v obdobju 12 mesecev dobavljal material, ki je predmet posameznega sklopa in sicer v višini:

Sklop 1: 80.000 EUR brez DDV

Sklop 2: 80.000 EUR brez DDV

Letno vrednost opravljenih dobav se lahko izkazuje z dobavami enemu naročniku oziroma kumulativno največ dvema naročnikoma.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec *Reference in* za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda referencodajalec v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca *Potrdilo o referenčnem projektu*.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. Dajalec reference mora biti dejanski izvajalec del po okvirnem sporazumu, kar mora iz pravnega akta o skupnem nastopu /nastopu s podizvajalcem jasno izhajati.

16.2 PRAVNA PODLAGA

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, s spremembami⁵, v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);
- vsa veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

16.3 POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 2.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

Aleksander Zupančič, direktor



PRILOGE

Ponudbeni predračun

Ponudnik _____,

ki v postopku oddaje javnega naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2029« oddajam ponudbo za sklop _____, podajam naslednje ponudbene cene¹:

Ponudbena cena (v EUR) brez DDV	
---------------------------------	--

Kraj in datum:

žig in podpis odgovorne osebe

Izpolnjen popis za sklop, za katerega se ponudba oddaja (EXCEL tabela), ki se naloži v zavihek »Druge priloge«.

¹ V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov izpolni obrazec ločeno za vsak sklop posebej!

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2029« v sklopu _____ izročamo naročniku Komunali Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščen oseb za zastopanje:

(podpis pooblaščen osebe)

S to izjavo pooblaščamo Komunalo Brežice d.o.o. Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, da izpolni to bianco menico v višini _____ EUR. Obenem Komunalo Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno, Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice menice ne sme trasirati.

Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice pooblaščamo, da menico domicilira pri _____ (pooblaščen ustanova), ki vodi naš (e) transakcijske račune številka _ _ _

Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne _____ (šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil), z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum:

Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x podpisana bianco menica

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kot izvajalec izročamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice (v nadaljevanju: Komunala Brežice d.o.o.) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po ponudbi »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2029« za javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil. JN _____ pet bianco menic, na kateri je podpisana pooblaščenca oseba:

_____ kot _____
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

V skladu z okvirnim sporazumom _____
(naziv, številka, datum, sklop – izpolni se naknadno v primeru oddaje naročila) je izvajalec dolžan opraviti storitve, ki so razvidne iz dokumentacije za oddajo javnega naročila in so sestavni del pogodbe v kvaliteti, količini in rokih, kot je dogovorjeno v sporazumu.

KOMUNALA BREŽICE D.O.O. lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti.

Pooblaščamo KOMUNALO BREŽICE D.O.O., da z vnaprejšnjim obvestilom izpolni bianco menico v višini _____, da izpolni vse druge neizpolnjene dele menice s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jo sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., da menico domicilira pri

-

ki vodi naš TRR račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave se izteče 40 dni po koncu roka veljavnosti sporazuma.

IZDAJATELJ MENICE:

Obvezna priloga: 5 x bianco menica



Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku

Kot izvajalec, ki smo bili izbrani v okviru naročila izročamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice (v nadaljevanju: Komunala Brežice d.o.o.) kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po ponudbi »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2029«, za javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN _____ eno bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščen oseb:

_____ kot _____
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

V skladu s pogodbo _____ (naziv, številka, datum) je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti skladno z določili pogodbe in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

KOMUNALA BREŽICE D.O.O. lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta menična izjava, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Pooblaščamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., da, z vnaprejšnjim obvestilom, izpolni bianco menico do višine _____, da izpolni vse druge neizpolnjene dele menice s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jo sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., da menico domicilira pri _____, ki vodi naš TRR račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi kateri koli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave je še 60 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, ki znaša 2 leti (24 mesecev) po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

IZDAJATELJ MENICE:

Kraj, datum: _____

Obvezna priloga: podpisana 5x bianco menica



Vzorec okvirnega sporazuma

Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 BREŽICE,

ki ga zastopa Aleksander Zupančič

Matična številka: 6069185000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 21101906

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik _____

ki ga zastopa _____

Matična številka: _____

Identifikacijska št. (ID za DDV): _____

Transakcijski račun (TRR): _____

odprt pri _____

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO _____

v SKLOPU _____

Splošne določbe

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma predhodno ugotavljata, da:

- je bil izvajalec kot ponudnik izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila, objavljenem na Portalu javnih, pod št. objave JN _____
- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran in je podpisnik okvirnega sporazuma za sklop _____,
- da je odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna,
- da se okvirni sporazum sklepa s _____ izvajalci.

Predmet in način izvajanja okvirnega sporazuma

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo skladno z določili razpisne dokumentacije v postopku javnega naročila iz prve alineje 1. člena tega okvirnega sporazuma opravljal dobavo izdelkov naročniku iz sklopa _javnega naročila.

S tem okvirnim sporazumom se stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del tega okvirnega sporazuma so vse zahteve in pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacija ponudnika.

Predmet okvirnega sporazuma so stalne nabave/dobave blaga, na odpoklic, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste materiala po predračunu so okvirne. Dobavitelj in naročnik se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti te pogodbe kupoval le tiste vrste in količine blaga iz ponudbenega predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.

Dobavitelj zaradi naročenih manjših količin posamezne vrste materiala ni upravičen do kakršnegakoli odškodninskega zahtevka. Seznam artiklov vodovodnega materiala je okviren in vsebuje zgolj okvirne letne količine, saj naročnik iz objektivnih razlogov vnaprej ne more določiti točnih količin za dobo trajanja okvirnega sporazuma. Naročnik se tako ne zavezuje naročiti vseh razpisanih količin, ampak zgolj količine, ki jih bo dejansko potreboval v okviru razpoložljivih sredstev. Dobavitelj se zaveže dobavljati vodovodni material iste vrste, lastnosti, kakovosti, opisa blaga in cen, kot so opredeljene v ponudbenem predračunu, količine pa bodo natančneje določene v posameznem naročilu naročnika.

Naročnik bo konkurenco med podpisniki sporazuma glede na vsakokratne potrebe naročnika. V povpraševanju bo določil količino in obdobje do katerega velja odpiranje konkurence. Dobave se vršijo do poteka obdobja ali dobav količin, odvisno kateri pogoj nastopi prej. V primeru kakršnih koli sprememb se vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe opredeli v vsakokratnem pisnem povabilu k oddaji ponudbe v posamičnem odpiranju konkurence.

V primeru, da bi naročnik tekom izvajanja tega okvirnega sporazuma potreboval blago, ki ni predmet ponudbe, bo med ponudniki odpiral konkurenco.

Naročnik bo izvedbene pogoje opredelil v vsakem posamičnem odpiranju konkurence. Okvirne količine izdelka za obdobje povpraševanje bodo razvidne iz ponudbenega predračuna. Ob vsakem povpraševanju bodo potrebne količine za sledeče obdobje razvidne iz obrazca predračuna v posamičnem odpiranju konkurence. Dobavitelj je seznanjen, da so omenjene količine le okvirne in da bo naročnik v posameznem obdobju od izvajalca kupoval le tisto vrsto in količino blaga, ki jo bo dejansko potreboval. Naročnik lahko, v kolikor se pojavi potreba po novem izdelku, spremeni nabor izdelkov oziroma posameznih skupin v posameznem vabilu k oddaji ponudb.

Po odpiranju konkurence bo naročnik do naslednjega odpiranja konkurence blago dobavljal od ponudnika, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo po merilu za izbor, kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z naročilom. Cene so za obdobje do naslednjega povpraševanja fiksne in se v obdobju do odpiranja konkurence ne smejo spremeniti. Obveznost glede fiksnosti cen zavezuje vse podpisnike tega okvirnega sporazuma, ne glede na to, ali je bil posamezni podpisnik izbran kot najugodnejši ponudnik za posamično naročilo.

Naročnik od dobavitelja, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno odzivanje na posamezna povpraševanja. V primeru, da se kandidat ne odziva na povpraševanja (se zaporedoma trikrat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen), lahko naročnik šteje, da nima interesa za izvajanje sklenjenega sporazuma in lahko z obvestilom prekine sporazum ter lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudbe v posameznem povpraševanju je potrebno poslati v roku na način, kot ga v povabilu opredeli naročnik. Ponudbe se oddaja prek sistema eJN.

Dobavitelj bo moral blago dostaviti na lokacijo naročnika, skladno z naročilom naročnika.

V kolikor bo naročnik sklenil okvirni sporazum samo z enim ponudnikom, si naročnik pridržuje pravico, da ne odpira konkurence, pač pa mora dobavitelj dobavljati blago po prvotno ponudbeni ceni, pri čemer je po poteku enega leta od izvajanja okvirnega sporazuma mogoče soglasno cene valorizirati skladno s Pravilnikom o valorizaciji denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v okviru spremembe indeksa življenjskih potrebščin.

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa. Stranki sta soglasni, da se valorizacija lahko izvede tako v primeru višanja, kakor tudi nižanja indeksa življenjskih potrebščin.

Cena in pogodbeni vrednost

3. člen

Skupna pogodbeni vrednost je enaka ocenjeni vrednosti in znaša:

_____ EUR brez DDV in _____ EUR z DDV (vpiše se vrednosti glede na sklop)

V cene so zajeti vsi stroški dobave in vključujejo pariteto »FCA skladišče naročnika – razloženo (Incoterms 2010).

Okvirni sporazum preneha veljati, ko je dosežena pogodbeni vrednost.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalec nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/ Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročanje in dobava

4. člen

Dobavitelj se zaveže dobavljati vodovodni material sukcesivno, vendar vedno na podlagi predhodnega naročnikovega naročila.

Dobavitelj mora dostaviti blago na sedež naročnika oziroma na kraj, ki ga določi naročnik.

Dobavitelj se zavezuje dostaviti material v običajnem roku. Za dan dobave se šteje dan, ko dobavitelj preda, naročnik pa sprejme material v uporabo do 14. ure. Dobavitelj je upravičen do podaljšanja roka dobave v primeru višje sile. V tem primeru se obojestransko ugotovi okoliščine in se jih obojestransko pisno potrdi. Za ugotovljene dneve se podaljša rok dobave.

Vzrok za podaljšanje roka dobave mora dobavitelj sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane.

Naročanje lahko poteka preko navadne, telefaks ali elektronske pošte, po telefonu in sicer praviloma od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro. Dobavitelj je dolžan v primeru nujnih nabav sprejeti tudi naročilo, ki ga naročnik posreduje po telefonu, pri čemer ga naročnik kasneje pisno potrdi. Dobavitelj je v takšnem primeru dolžan naročniku omogočiti tudi osebni prevzem. Dobavitelj se mora na naročnikovo naročilo odzvati nemudoma.

Dobavitelj se mora na naročnikovo naročilo odzvati nemudoma oziroma najkasneje v roku 3ur, v kolikor se naročnik in izvajalec v posameznem primeru ne dogovorita drugače. V primeru naročanja artiklov, ki niso na zalogi se lahko naročnik in ponudnik dogovorita za primeren dobavni rok.

Dobavitelj mora zagotavljati dežurno službo. Ponudnik mora biti dosegljiv 24 ur dnevno, vse dni v letu in se mora na poziv naročnika oglasiti takoj oz. najkasneje v roku 1 ure od prejema poziva (čas za prejem poziva). V roku, kot ga je dobavitelj navedel v ponudbi, 3 ur od prejema naročila mora dobaviti naročen material na mesto, ki ga določi naročnik, v primeru reklamacije blaga, menjavo okvarjenega kosa ali popravilo.

V kolikor ponudnik tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročiti blago pri drugem izvajalcu in celotno vrednost dobavljenega materiala zaračunati ponudniku, oziroma zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava.

Zagotavljanje kvalitete blaga in garancija blaga

5. člen

Dobavitelj jamči za kvaliteto blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za tovrstne izdelke. To pomeni, da zagotavlja dobavo vodovodnega materiala, ki ima tehnične lastnosti, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. Dobavitelj lahko v času trajanja tega sporazuma naročniku ponudi dobavo artiklov, ki niso istovetni z znamkami, vendar po kakovosti ustrezajo le-tem, če se naročnik s tem strinja.

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeni material ustreza obveznim standardom, ki jih določa zakonodaja s podrejenimi predpisi in zahtevam iz razpisne dokumentacije, na podlagi katere je bil sklenjen okvirni sporazum.

Dobavitelj bo za dobavljeno opremo predložil katalog proizvajalca dobavljene opreme.

V kolikor naročnik dvomi v kvaliteto dobavljenega materiala, si pridržuje pravico izdelati analizo kvalitete dobavljenega materiala oziroma skladnost s predpisanimi standardi, pri pooblašeni neodvisni inštituciji (kot npr. ZAG). Negativno mnenje take pooblašene inštitucije je upravičeni razlog za izločitev materiala, vse stroške nastale v zvezi s tem krije dobavitelj, prav tako krije stroške analize kvalitete dobavljenega materiala oziroma skladnosti s predpisanimi standardi.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik postopke za njeno prekinitev oziroma unovčitev finančnih zavarovanj. Reklamacije

6. člen

Dobavitelj je odgovoren za kakovost dobavljenega vodovodnega materiala. Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, lahko naročnik reklamira in zahteva dobavo dogovorjenega blaga.

V kolikor dobavitelj v času veljavnosti pogodbe dobavlja artikel, ki je predmet reklamacije, je dobavitelj dolžan zamenjati takšen artikel z drugim artiklom, ki ga potrdi naročnik, po isti ceni, kot je bila določena za zamenjani artikel.

V primeru, da izvajalec naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete blaga v roku, kot je določen s tem sporazumom, je dolžan ponuditi nadomestno blago, čigar cena ne sme presegati cene za naročeno blago. Naročnik lahko zavrne ponujeno nadomestno blago in opravi dobavo pri drugem izvajalcu, od izvajalca pa zahteva razliko v ceni (kritni kup).

Zamuda izvajalca

7. člen

V primeru zamude pri dostavi blaga in če zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2% od vrednosti posamezne nabave (katere dobava zamuja) za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 15% vrednosti posamezne nabave in jo bo naročnik ob plačilu odštel od zneska računa.

Če ponudnik zamuja z izvajanjem dobave toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika in pri tem uporabi dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode.

Več kot enkratna zamuda ima lahko za posledico razprtje okvirnega sporazuma, lahko pa naročnik prekliče naročilo.

Naročnik lahko uveljavlja naštete ukrepe po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Zaračunavanje in plačilni pogoji

8. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavljeno blago obračunal enkrat (1) mesečno. Priloga k računu so ustrezno izpolnjene in podpisane dobavnice. V kolikor se bodo izvedle storitve, mora dobavitelj k računu navesti število servisnih ur oz. obiskov, z datumom izvršitve, krajem ter vrsto opravljene storitve.

Naročnik bo dobavitelju plačeval dobavljeno blago v roku tridesetih (30) dni po prejemu pravilno izstavljenega računa na poslovni račun ponudnika, naveden v uvodu tega okvirnega sporazuma.

V primeru zamude s plačilom je dobavitelj upravičen zaračunati zakonite zamudne obresti. V primeru utemeljene reklamacije naročnika zaradi kvalitete blaga, ponudnik ni upravičen do zamudnih obresti.

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bodo blago predmet konsignacije. Stranki sporazuma se v nadaljevanju dogovorita, da bo dobavitelj dobavljal na konsignacijo začetno mesečno zalogo.

Velja za sklop 1

Naročnik se obvezuje dobavitelju konsignacije poročati količino porabljenega 1x mesečno. Dobavitelj se obvezuje izstaviti dobavnico po prejemu pisne naročilnice (odjava porabljenega blaga na konsignaciji). Naročnik bo izvedel prevzem na podlagi pravilno izpolnjene dobavnice. Blago dobavljeno na konsignacijo ostane v lasti dobavitelja do njegove uporabe. Odgovornost za blago in tveganje v zvezi z blagom nosi naročnik. Za porabo blaga se ne šteje blago, kateremu je potekel rok uporabe. Odgovornost za spremljanje roka uporabe blaga nosi dobavitelj, ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe ob rednih mesečnih pregledih izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom novejšega datuma.

Naročnik omogoča dobavitelju za potrebe inventure dostop do blaga, ki so predmet konsignacije. Dostop za namen inventure in usklajevanja je enkrat letno. Termin se uskladi po dogovoru obeh strank skrbnikov.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

9. člen

Dobavitelj najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda okvirnega sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, naročniku izroči zavarovanje v obliki menice in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini _____, za sklop _____, z veljavnostjo 40 dni po koncu trajanja okvirnega sporazuma. Če ponudnik ne predloži pravočasno in skladno s tem okvirnim sporazumom listin za zavarovanje posla, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik lahko zavarovanje unovči pod pogoji:

- da izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;
- če izvajalec preneha z izvajanjem javnega naročila;
- če bi naročnik odstopil zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca
- če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijska doba

10. člen

Garancijska doba na dobavljeni material znaša 5 let od dobave.

Izvajalec jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstno blago.

Izvajalec jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

V primeru, da se ob pregledu izvedenih dobav, ali v roku 5 let od dobave pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne zamenjave, spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči finančno zavarovanje.

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če objekti po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne dosežejo garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec mora 8 dni pred potekom veljavnosti tega sporazuma izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi – menico in menično izjavo, z veljavnostjo 5 let. Zavarovanje se nanaša na odprave napak v garancijski dobi za tisti material, katerega garancijsko obdobje poteče po izteku veljavnosti tega sporazuma.

V kolikor izvajalec zavarovanja ne bo predložil v roku, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Odstop od okvirnega sporazuma

Naročnik je prost zaveze naročanja po sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,
- prenehanje poslovanja izvajalca,
- neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,
- izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,
- neupoštevanje dogovorjenih cen v nasprotju z določili te pogodbe,
- izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,
- ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,
- drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik v odstopni izjavi, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj dva meseca pred nameravanim odstopom.

Sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;
- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

11. člen

Protikorupcijska klavzula

12. člen

V kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) izvajalec sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je sporazum ničen.

Pooblaščne osebe

13. člen

Pooblaščen osebna na strani naročnika po tem okvirnem sporazumu je _____, na strani ponudnika pa _____.

Varovanje poslovnih skrivnosti

14. člen

Kot poslovno skrivnost je dobavitelj dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo dobavitelja in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma.

Končne določbe

15. člen

Za vsa vprašanja, ki s tem okvirnim sporazumom niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

16. člen

Vse spremembe tega okvirnega sporazuma pogodbeni stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki. Če katerakoli od pogodbenih določb postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

17. člen

Pogodbeni stranki spore rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po pravu Republike Slovenije. Za razlago posameznih določb tega okvirnega sporazuma se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

18. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas, to je do 31. 12. 2029 od sklenitve tega sporazuma in s potekom tega časa preneha veljati.

19. člen

Okvirni sporazum je sklenjen, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, da dobavitelj v 8 dneh po podpisu okvirnega sporazuma naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s tem okvirnim sporazumom.

20. člen

Ta okvirni sporazum je napisan v 4 enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme 2 izvoda.

V _____ dne: _____

V _____ dne: _____

Številka: _____

Številka: _____

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Komunala Brežice d.o.o.

Aleksander Zupančič, direktor

Reference

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2029«, v sklopu _____priglašamo sledečo reference²:

Naziv reference	
Pogodbeni partner	
Predmet (opis dobavljenega blaga) in čas trajanja pogodbe	
Čas trajanja dobav (navede se obdobje 12 mesecev za katere se priglašča referenca in referenčna vrednost))	
Vrednost dobavljenega blaga (brez DDV) v obdobju 12 mesecev iz prejšnje vrstice	
Podatki za preveritev reference (ime in priimek, elekt.naslov, tel.št.)	

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

² Obrazec se fotokopira in izpolni za vsak sklop posebej!

Potrdilo o referenčnem poslu

Naročnik kateremu je ponudnik izvajal dobavo

.....
(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

.....
(navede se naziv izvajalca)

dobavil

(navede se vrsto dobavljenega materiala)

v obdobju od do (navede se 12 mesecev, za katero se priglašča referenca)

in je v predhodno navedenem obdobju 12 mesecev znašala vrednost dobav
.....EUR brez DDV

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbeno določila ter ponudnikove dobave
ocenjujemo kot strokovne, kvalitetne in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika:

Telefon

E-naslov

Kraj in datum:

Žig in podpis predstavnika referencodajalca, pooblaščenega za podpis te izjave

