DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: STORITVE

DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV

Vsebina:

A) Povabilo k predložitvi ponudbe
B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
C) Specifikacija zahtev naročnika
- priloga k specifikaciji zahtev naročnika: Poročilo podjetja ZAVAR
- priloga k specifikaciji zahtev naročnika: Popis odjemnih mest 1
- priloga k specifikaciji zahtev naročnika: Popis odjemnih mest 2

1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
2. Obrazec predračun (OBR-2)
3. Obrazec predračun-rekapitulacija (OBR-3)
4. Obrazec vzorec pogodbe (OBR-4)
5. Obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje (OBR-5)
6. Obrazec izjava za gospodarski subjekt (OBR-6)
7. Obrazec referenčno potrdilo (OBR-7)
8. Obrazec pisni sporazum o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu (OBR-8)

Univerzitetni klinični center Maribor
Služba za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 (0)2 321 26 08

Številka povabila: 461-75-(810116)/2024-1
Datum: 18.11.2024

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo:

DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:

DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV

B) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

November, 2024

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	**DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV** Predmet javnega naročila je dobava in montaža postaj medicinskih plinov v stavbi št. 2, stavbi št. 3 in stavbi št. 4. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu C) Specifikacijah zahtev naročnika in predračunu (OBR-2), ki sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3).
Trajanje naročila:	Rok za izvedbo del je **100 dni** od datuma uvedbe izvajalca v delo.
Rok za oddajo ponudb:	Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si **do 02.12.2024 do 10:00 ure** (Glej točko 2.5 teh navodil).
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **02.12.2024** in se bo začelo **ob 11:00 uri** na spletnem naslovu https://ejn.gov.si (Glej točko 2.6 teh navodil).

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Podatki o ponudniku (OBR-1)«.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Obrazec predračuna (OBR-2) podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.2.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (OBR-5),
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-5),
- priložiti izpolnjene obrazce »Izjava za gospodarski subjekt« teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 (OBR-6),
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-5).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, bo naročnik za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:
- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Pooblastilo je sestavni del pogodbe;
- podizvajalec predložiti soglasje (OBR-5), na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil[1]. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 21.11.2024 do 10:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje tri (3) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

[1] http://www.enarocanje.si

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 3 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

1.5 Ogled lokacije naročnika

Zaradi specifike predmeta javnega naročila je zaželeno, da si potencialni ponudniki ogledajo objekt na lokaciji naročnika (dela se bodo izvajala v živem objektu in bo temu potrebno prilagoditi zapore, prevezave, protiprašne zaščite, delovni čas, delo izven delovnega časa, varnost pri delu in požarna varnost v času izvajanja del, …).

Ogled ni namenjen pojasnilom in razlagam, le-ta lahko ponudniki zahtevajo izključno preko portala javnih naročil. Naročnik in uporabnik nista odgovorna za pojasnila, razlage, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika/uporabnika.

Ogled je možen v sredo, dne 20.11.2024, ob 10. uri (zberemo se pred stavbo št. 10). Kontaktna oseba je: Tomi Kovačec , telefon: 02 321 24 93.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta
Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu:
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe.

Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika[2]).
Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. Izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1) za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
2. Izpolnjen obrazec predračuna (OBR-2);
3. Izpolnjen obrazec predračun - rekapitulacija (OBR-3);
4. Izpolnjen vzorec pogodbe (OBR-4);
5. Soglasje podizvajalca (OBR-5);
6. Izpolnjen obrazec izjava za gospodarski subjekt (OBR-6);
7. Obrazec referenčnega potrdila (OBR-7) – zaželeno, da se predloži že v ponudbi;
8. Obrazec pisni sporazum VDP (OBR-8) – zaželeno, da se predloži že v ponudbi;
9. dokumente, ki so zahtevani v točki 1.2.3 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Opomba:
Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:
- izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu (OBR-5);
- izpolnjen obrazec izjava za gospodarski subjekt (OBR-6);
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-5).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:
- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
- izpolnjen obrazec izjava za gospodarski subjekt (OBR-6).

Izpolniti je potrebno vse obrazce, saj so vsi obrazci sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko.
Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec »rekapitulacija« -OBR-3« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

[2] Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

1. v razdelek »Drugi dokumenti« naloži celotno ponudbo,
2. v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec **»rekapitulacija (OBR-3)«** v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

Obrazci iz točk 1 - 8 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba.

Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«

2.4 Izpolnjevanje obrazcev

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si **najkasneje do 02.12.2024 do 10:00**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl.
Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.6 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **02.12.2024** se bo začelo **ob 11:00** na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Stroški priprave ponudbe

Ponudnik nosi sam vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …).

2.11 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.11.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

   - terorizem (108. člen KZ-1),
   - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
   - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
   - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
   - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
   - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
   - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
   - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
   - goljufija (211. člen KZ-1),
   - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
   - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
   - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-6)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

   Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.
   Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-6)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-6)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi..

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

   Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-6)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi..

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Popravni mehanizem za točki 1 in 4 iz poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz navedenih točk.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na točki 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz točke 1 ali 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev in uveljavlja popravni mehanizem, mora predložiti lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 teh navodil.

2.11.2 Pogoji za sodelovanje

2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-6)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Gospodarski subjekt mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec izvajal storitve vgradnje postaj medicinskih plinov, v skupni vrednosti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.

   Dokazilo:
   - izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-6)«,
   - najmanj eno (1) izpolnjeno in potrjeno referenčno potrdilo (OBR-7) **- zaželeno, da se predloži že v ponudbi**

2.12 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora izpolniti obrazec predračuna (OBR-2).

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Ponudnik mora obrazec predračuna (OBR-2) izpolniti v celoti. V kolikor ponudnik pri predmetni postavki vpiše ceno 0 ali postavke sploh ne izpolni, bo naročnik štel, da ponudnik ponuja to postavko brezplačno.

V ponudbi je treba navesti tudi skupno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete.

Cene na enoto iz ponudbe so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Kasnejši odmiki niso možni.

2.13 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja ponudbena vrednost brez DDV.**

Opomba:
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake cene. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:
- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo ponudbeno vrednost brez DDV.

Izjava o lastništvu

Skladno s šesto točko 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) mora izbrani ponudnik **v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- **svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;**
- **gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.**

2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 3 mesece od datuma za predložitev ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo.
Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, in katerega ponudba bo dopustna, sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz točke 4 točke 2.3 teh navodil (OBR-4).

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo najkasneje v roku desetih (10) dni od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

IV SKLENITEV SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH NA SKUPNEM DELOVIŠČU

Naročnik bo z izbranim ponudnikom/izvajalcem pred začetkom del oz. ob podpisu pogodbe sklenil sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču (OBR-8).

Izvajalec del je dolžan svoje podizvajalce seznaniti s pisnim sporazumom, ki jih enako zavezuje kot izvajalca del.

V KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

VI PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 2.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS.
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290- XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila je **DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV. Predmet javnega naročila je dobava in montaža postaj medicinskih plinov v stavbi št. 2, stavbi št. 3 in stavbi št. 4.**

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Predračun (OBR-2), ki je priloga te dokumentacije.

Obseg javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Predračun (OBR-2).

Priloga specifikacij je poročilo podjetja ZAVAR, z dne 18.04.2024 in popis odjemnih mest v posamezni stavbi.

ZAVAR d.o.o.®

Limbuška c. 2, 2341 LIMBUŠ

REPUBLIKA SLOVENIJA

2024

Naročnik: *UKC MARIBOR*
g. Tomi Kovačec - TEHNIČNE DELAVNICE
Ljubljanska ulica 5

2000 MARIBOR

Dokumentacija št.: ***3214***/2024

PREGLED PLINSKIH INSTALACIJ IN ARMATUR

PREJETO PO POŠTI
29.4.2024

***18.04.2024**

TÜV AUSTRIA
CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 20100213011931
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

ZAVAR

ZAVAR ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 20100213011931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/01

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	Reducirni sklop TIP-3 (INTERNI)
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KISIK**
4. Serijska št./leto izdelave:	*/ podatek naročnik
5. Proizvajalec:	MEDICOP D.O.O.
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	*** po odpravi nepravilnosti**
8. Opomba:	***Pušča na lepljenih spojih, na odkovkih zapornih ventilov. Potreben remont kompletne reducirne postaje zaradi dotrajanosti.***

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Kot je razvidno iz dodatka k POROČILU št.: 3214/01, sistem **ni varen** za nadaljnje obratovanje. **V čim krajšem času je potrebno odpraviti vse nepravilnosti.** Nadaljnje obratovanje je mogoče le ob posebni pozornosti pri delu, še posebej v delu, kateri je posebej opisan v dodatku poročila.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Direktor:
Tomaž Tement, dipl. inž. str. EWE

Priloge:
- gradbeni dnevnik št.: 35/24 D M
- zapisnik o izvršenem servisnem pregledu … št.: 35/24 D M

ZAVAR ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 2010021301193 1 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/02

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	Reducirni sklop TIP-3 (INTERNI)
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KOMPRIMIRAN ZRAK**
4. Serijska št./leto izdelave:	*/ podatek naročnik
5. Proizvajalec:	MEDICOP D.O.O.
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	* **po odpravi nepravilnosti**
8. Opomba:	***Pušča na lepljenih spojih, na odkovkih zapornih ventilov. Potreben remont kompletne reducirne postaje zaradi dotrajanosti.***

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Kot je razvidno iz dodatka k POROČILU št.: 3214/02, sistem **ni varen** za nadaljnje obratovanje. **V čim krajšem času je potrebno odpraviti vse nepravilnosti.** Nadaljnje obratovanje je mogoče le ob posebni pozornosti pri delu, še posebej v delu, kateri je posebej opisan v dodatku poročila.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Direktor:
Tomaž Tement, dipl. inž. str. EWE

Priloge:
- gradbeni dnevnik št.: 35/24 D M
- zapisnik o izvršenem servisnem pregledu … št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 2016021301931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/03

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1.	Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2.	Mesto uporabe:	**Reducirni sklop TIP-3 (OČESNO UŠESNI)**
3.	Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KISIK**
4.	Serijska št./leto izdelave:	***/ podatek naročnik**
5.	Proizvajalec:	**MEDICOP D.O.O.**
6.	Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7.	**Rok naslednjega pregleda:**	***18.04.2025**
8.	*Opomba:*	

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)).
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik (Uradni list SFRJ. št. 52/90 in Uradni list RS. št. 45/04).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Omenjene preizkuse je sistem pravilno prenesel, zato smatramo, da je ob upoštevanju splošnih varnostnih predpisov in navodil za uporabo in vzdrževanje, ponovno sposoben za nadaljnje obratovanje.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Tehnični vodja:
Jan Temeni, dipl.inž.meh.

Priloge:
- zapisnik preizkusa št.: 35/24 D M

ZAVAR ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 2010021011031 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/04

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	**Reducirni sklop TIP-3 (OČESNI UŠESNI 5 bar in 8 bar)**
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KOMPRIMIRAN ZRAK**
4. Serijska št./leto izdelave:	***/ podatek naročnik**
5. Proizvajalec:	**MEDICOP D.O.O.**
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	***18.04.2025**
8. Opomba:	

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)).
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik (Uradni list SFRJ, št. 52/90 in Uradni list RS, št. 45/04).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Omenjene preizkuse je sistem pravilno prenesel, zato smatramo, da je ob upoštevanju splošnih varnostnih predpisov in navodil za uporabo in vzdrževanje, ponovno sposoben za nadaljnje obratovanje.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Tehnični vodja:
Jan Tement, dipl.inž.meh.

Priloge:
- zapisnik preizkusa št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 20100212011931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/05

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	**Reducirni sklop TIP-3 (ONKOLOGIJA)**
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KISIK**
4. Serijska št./leto izdelave:	***/ podatek naročnik**
5. Proizvajalec:	**MEDICOP D.O.O.**
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	***18.04.2025**
8. Opomba:	

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)).
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik (Uradni list SFRJ. št. 52/90 in Uradni list RS. št. 45/04).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Omenjene preizkuse je sistem pravilno prenesel, zato smatramo, da je ob upoštevanju splošnih varnostnih predpisov in navodil za uporabo in vzdrževanje, ponovno sposoben za nadaljnje obratovanje.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Tehnični vodja:
Jan Tement, dipl.inž.meh.

Priloge:
- zapisnik preizkusa št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 20100231611931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/06

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1.	Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2.	Mesto uporabe:	**Reducirni sklop TIP-3 (ONKOLOGIJA)**
3.	Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KOMPRIMIRAN ZRAK**
4.	Serijska št./leto izdelave:	***/ podatek naročnik**
5.	Proizvajalec:	**MEDICOP D.O.O.**
6.	Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7.	**Rok naslednjega pregleda:**	***18.04.2025**
8.	*Opomba:*	

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU),
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08),
- pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik (Uradni list SFRJ, št. 52/90 in Uradni list RS, št. 45/04),
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Omenjene preizkuse je sistem pravilno prenesel, zato smatramo, da je ob upoštevanju splošnih varnostnih predpisov in navodil za uporabo in vzdrževanje, ponovno sposoben za nadaljnje obratovanje.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Tehnični vodja:
Jan Tement, dipl.inž.meh.

Priloge:
- zapisnik preizkusa št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 2010021301931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/07

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	**Reducirni sklop TIP-3 (PSIHIATRIJA)**
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KISIK**
4. Serijska št./leto izdelave:	***/ podatek naročnik**
5. Proizvajalec:	**MEDICOP D.O.O.**
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	***18.04.2025**
8. Opomba:	

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)).
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik (Uradni list SFRJ, št. 52/90 in Uradni list RS, št. 45/04).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Omenjene preizkuse je sistem pravilno prenesel, zato smatramo, da je ob upoštevanju splošnih varnostnih predpisov in navodil za uporabo in vzdrževanje, ponovno sposoben za nadaljnje obratovanje.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Tehnični vodja:
Jan Tement, dipl.inž.meh.

Priloge:
- zapisnik preizkusa št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 2010021011831 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/08

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1.	Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2.	Mesto uporabe:	**Reducirni sklop TIP-3 (IPSIHIATRIJA)**
3.	Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KOMPRIMIRAN ZRAK**
4.	Serijska št./leto izdelave:	***/ podatek naročnik**
5.	Proizvajalec:	**MEDICOP D.O.O.**
6.	Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7.	**Rok naslednjega pregleda:**	***18.04.2025**
8.	*Opomba:*	

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU),
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08),
- pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik (Uradni list SFRJ, št. 52/90 in Uradni list RS, št. 45/04),
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Omenjene preizkuse je sistem pravilno prenesel, zato smatramo, da je ob upoštevanju splošnih varnostnih predpisov in navodil za uporabo in vzdrževanje, ponovno sposoben za nadaljnje obratovanje.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Tehnični vodja:
Jan Tement, dipl.inž.meh.

Priloge:
- zapisnik preizkusa št.: 35/24 D M

ZAVAR ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 20100213011931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/09

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	Reducirni sklop TIP-3 (GINEKOLOŠKI ODDELEK)
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KISIK**
4. Serijska št./leto izdelave:	*/ podatek naročnik
5. Proizvajalec:	MEDICOP D.O.O.
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	* po odpravi nepravilnosti
8. Opomba:	***Pušča na lepljenih spojih, na odkovkih zapornih ventilov. Potreben remont kompletne reducirne postaje zaradi dotrajanosti.***

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost.*
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Kot je razvidno iz dodatka k POROČILU št.: 3214/09, sistem **ni varen** za nadaljnje obratovanje. **V čim krajšem času je potrebno odpraviti vse nepravilnosti.** Nadaljnje obratovanje je mogoče le ob posebni pozornosti pri delu, še posebej v delu, kateri je posebej opisan v dodatku poročila.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Direktor:
Tomaž Tement, dipl. inž. str. EWE

Priloge:
- gradbeni dnevnik št.: 35/24 D M
- zapisnik o izvršenem servisnem pregledu … št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 20100213011931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/10

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	Reducirni sklop TIP-3 (GINEKOLOŠKI ODDELEK)
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KOMPRIMIRAN ZRAK**
4. Serijska št./leto izdelave:	*/ podatek naročnik
5. Proizvajalec:	MEDICOP D.O.O.
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	* po odpravi nepravilnosti
8. Opomba:	***Pušča na lepljenih spojih, na odkovkih zapornih ventilov. Potreben remont kompletne reducirne postaje zaradi dotrajanosti.***

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU),
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08),
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Kot je razvidno iz dodatka k POROČILU št.: 3214/10, sistem **ni varen** za nadaljnje obratovanje. **V čim krajšem času je potrebno odpraviti vse nepravilnosti.** Nadaljnje obratovanje je mogoče le ob posebni pozornosti pri delu, še posebej v delu, kateri je posebej opisan v dodatku poročila.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Direktor:
Tomaž Tement, dipl.inž.str. EWE

Priloge:
- gradbeni dnevnik št.: 35/24 D M
- zapisnik o izvršenem servisnem pregledu … št.: 35/24 D M

ZAVAR ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 20100213011931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/11

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	Reducirni sklop TIP-3 (PORODNIŠKI)
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KISIK**
4. Serijska št./leto izdelave:	*/ podatek naročnik
5. Proizvajalec:	MEDICOP D.O.O.
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	* po odpravi nepravilnosti
8. Opomba:	***Pušča na lepljenih spojih, na odkovkih zapornih ventilov. Potreben remont kompletne reducirne postaje zaradi dotrajanosti.***

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*.
Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU).
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08).
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Kot je razvidno iz dodatka k POROČILU št.: 3214/11, sistem **ni varen** za nadaljnje obratovanje. **V čim krajšem času je potrebno odpraviti vse nepravilnosti.** Nadaljnje obratovanje je mogoče le ob posebni pozornosti pri delu, še posebej v delu, kateri je posebej opisan v dodatku poročila.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Direktor:
Tomaž Tement, dipl.inž.str. EWE

Priloge:
- gradbeni dnevnik št.: 35/24 D M
- zapisnik o izvršenem servisnem pregledu … št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.®
Limbuška cesta 2, 2341 LIMBUŠ
GSM: 041/766-907 servis

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 Certificate No. 20100213011931 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

POROČILO št. 3214/12

Strokovni izvid o periodičnem servisnem pregledu in preizkusu tlačne opreme

1. Naročnik:	**UKC MARIBOR**
2. Mesto uporabe:	Reducirni sklop TIP-3 (PORODNIŠKI)
3. Plinski sistem ali armature:	**Reducirni sklop TIP-3 za KOMPRIMIRAN ZRAK**
4. Serijska št./leto izdelave:	*/ podatek naročnik
5. Proizvajalec:	MEDICOP D.O.O.
6. Datum pregleda (preizkusa):	***18.04.2024**
7. Rok naslednjega pregleda:	* po odpravi nepravilnosti
8. Opomba:	***Pušča na lepljenih spojih, na odkovkih zapornih ventilov. Potreben remont kompletne reducirne postaje zaradi dotrajanosti.***

Na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa zgoraj navedenega sistema, izdajamo potrdilo o izvršenem pregledu in preizkusu plinskega sistema na *nepropustnost in funkcionalnost*. Pregled in preizkus opravljen na temelju naslednjih pravilnikov in standardov:

- pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004 čl. 94 (3)),
- direktivi ES o tlačni opremi (2014/68/EU),
- pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS št. 92/08),
- interna navodila za preizkus in vzdrževanje plinskih sistemov.

Kot je razvidno iz dodatka k POROČILU št.: 3214/12, sistem **ni varen** za nadaljnje obratovanje. **V čim krajšem času je potrebno odpraviti vse nepravilnosti.** Nadaljnje obratovanje je mogoče le ob posebni pozornosti pri delu, še posebej v delu, kateri je posebej opisan v dodatku poročila.

Preizkus opravil:
Damijan Miuc

WWW.ZAVAR.SI ZAVAR LIMBUŠ

Direktor:
Tomaž Tement, dipl.inž.str. EWE

Priloge:
- gradbeni dnevnik št.: 35/24 D M
- zapisnik o izvršenem servisnem pregledu … št.: 35/24 D M

ZAVAR d.o.o.
podjetje za plinsko in varilno tehniko,
splošno strojništvo in trgovino s tehničnimi proizvodi d.o.o.
Limbuška c. 2, 2341 LIMBUŠ, SLOVENIJA
tel.: ++ 386 2 673-02-55; fax.: ++ 386 2 673-02-57
www.zavar.si e-mail: zavar@zavar.si

Zapisnik št.: ...35...../2024...

Naročnik / Stranka

Naročnik:	UKC Maribor
Ulica:	Ljubljanska ulica 5
Kraj:	Maribor
Št. naročila:	24/20386
Datum naročila:	5.4.2024
Odgovorna oseba naročnika:	Marjan Frangež

Dnevno poročilo

Datum dela:	Ura - Pričetek dela	Ura - Konec dela	Ure dela	Število delavcev	Skupaj ur
18.4.2024	6:30	14:30		2	
				Seštevek ur	

Stanje opreme, sistema, sklopa, stroja, ..., pred pričetkom del

Specifikacija opravljenega dela

Redni pregled razdelilno reducirnih postaj zaklic in zrak kadihanje na oddelk. - ginekološki 1x klisik 1x zrak - puščajo ventile na zapirnih ventilih navojčnih spojih kjer je lepljeno prevleko, vgrajeni neustrezni ventili - interni oddelek identično kot na ginekološki 1x klisik 1x zrak - porodniški tudi pušča nje enako kot pri ostalih ginekoloških in interni in ti ostali bo potrebni obnove ali menjave dotočenje ni negativno - oddelek ocesno ušesni 1x klisik, kisik 6 sob 1x zrak 8 sob jerse ok - oddelek onkologijo 1x klisik kisik 1x zrak jerse ok - oddelek psihiatrijo jerse ok pregledi notranjost instalacij ondnos

- oddelki ginekološki, interni in porodniški, so negativni zrak ni pušča jo
- oddelki očesno ušesni, onkologija in psihiatrija so ok

Prevozi

Datum prevoza:	Relacija	Skupaj km
18.4.2024	Limbuš - Maribor - Limbuš	
	Seštevek km	

Podpisi

Serviser	Odgovorna oseba naročnika
Priimek in ime: Zanjo Jure	Priimek in ime: Marjan Frangež
Podpis:	Podpis:

ZAVAR ZAVAR d.o.o.®
Limbuška c. 2, 2341 LIMBUŠ
REPUBLIKA SLOVENIJA

e-mail: zavar@zavar.si
www.zavar.si
tel.: 02/673-02-50
e-mail: info@zavar.si

18.4.2024

DODATEK k POROČILU o pregledu št.: 3214/2024

Naročnik: **UKC MARIBOR**
Ljubljanska ul. 5

2000 MARIBOR

Vsebina

1. PREGLED PLINSKIH NAPELJAV IN ARMATUR 2
1.1. Uvod 2
1.2. GINEKOLOŠKI ODDELEK 2
1.3. PORODNIŠKI ODDELEK 3
1.4. INTERNI ODDELEK 4
2. ZAKLJUČEK 6

1. PREGLED PLINSKIH NAPELJAV IN ARMATUR


1.1. Uvod


Narejen je bil pregled reducirnih ventilov TIP-3 v plinskih pod postajah po oddelkih. Ob pregledu so se ugotovile tudi dodatne nepravilnosti, katere se v obsegu tega servisa niso dale odpraviti zaradi večjega posega oziroma je vgrajena oprema za katero nimamo rezervnih delov.

1.2. GINEKOLOŠKI ODDELEK












Zaporni ventili puščajo na spojih, odkovkih,... Nujna sanacija in zatesnitev. Vgrajeni neustrezni vodovodni krogelni zaporni ventili.

1.3. PORODNIŠKI ODDELEK





Zaporni ventili puščajo na spojih, odkovkih,... Nujna sanacija in zatesnitev. Vgrajeni neustrezni vodovodni krogelni zaporni ventili.

1.4. INTERNI ODDELEK

















Zaporni ventili puščajo na spojih. Nujna sanacija in zatesnitev. Vgrajeni neustrezni vodovodni krogelni zaporni ventili, tudi na kisiku?!.

2. ZAKLJUČEK

Obvezno je potrebno generalno servisirati reducirne ventile vsakih 5 let. Obdobne preglede pa najmanj 1x letno. Generalno servisirani reducirni ventili imajo sedaj membrane iz PU. Iz istega materiala je narejen tudi zgornji sedež reducirnega ventila. Zaradi lastnosti vzmeti (občasno stiskanje) je potrebno kontrolirati nastavljene tlake in jih po potrebi korigirati.

Potrebno je zamenjati neustrezne vodovodne krogelne ventile za ustrezne plinske krogelne ventile. Odpraviti puščanje na ventilih. Pri kisiku je nevarnost vžiga.

Varno delo vam želi

ZAVAR d.o.o.



Stavba 3

Derma ET 3 nova omarča 1 dovod direktni

K- 14 Z- 14

GIN OP ET-1 - ET 2 - int. nega

K- 25 Z- 21

GIN odd ET-1 - ET-2

K- 50 Z- 51

GIN amb. pritličje

K- 2 Z- 2

K - 91

Z - 88

Stavba 2

Hematologija ET 3

K- 18 Z- 8

Endokrinologija ET 2

K- 20

Kardiologijo ET 1

K- 50 Z- 28

Gastroenterologijo pritličje

K- 27 Z- 6

Endoskopija

K- 5 Z- 7

Kardiološki kabinet

K- 13 Z- 7

Amb.

K- 12

K- 145 Z- 56

CF, GROUP

CF, GROUP

Stavba 2

Pljučni ET 3
K - 72 Z - 70

Nevrološki int. nega ET 2
K - 65 Z - 40

OIMM ET 1
K - 28 Z - 21

Nefrologija ET 1
K - 31 Z - 31

Revmatologija
K - 31 Z - 31

RTG stari pritličje
K - 10 Z - 8

Dijaliza pritličje
K - 23 Z - 23

Revmatološke - Gastro - kardijo. amb
K - 14 Z - 5

K - 274 Z - 229

Stavba 4

Porodni - pritličje ET-1 ET-2 int. nega ET 2

pritličje porodne sobe OP
K - 30 Z - 34

ET - 1
K - 50 Z - 50

ET - 2
K - 53 Z - 41

ET - 2 int. nega
K - 24 Z - 24

K - 157
Z - 149

CF.GROUP
CF.GROUP

PODATKI O PONUDNIKU

Skupna ponudba: (navesti: DA/NE).[1]
Podizvajalci: (navesti: DA/NE).[2]

1. Opis predmeta javnega naročila: **DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV**
2. Podatki o ponudniku
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik:
2.4 Identifikacijska številka za DDV:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 E-mail ponudnika:
2.9 Kontaktna oseba:
2.10 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Dne: ……

Žig in podpis ponudnika:

……

[1] V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.
[2] V primeru nastopa s podizvajalci mora navedeni obrazec izpolniti vsak podizvajalec v ponudbi.

PONUDNIK:

OBR-2

ŠT. PONUDBE:
DATUM:

DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV

1. INTERNA - STAVBA 2

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV	Stopnja DDV (%)	Vrednost brez DDV
1.	Dobava in montaža postaje II. stopnje po SIST EN ISO 7396-1 za distribucijo kisika in komprimiranega zraka na konstantni tlak 5 bar iz krožne zanke 10 bar Sestava: Reduktor tlaka z obloženim sintranim kovinskim filtrom za zaščito pred onesnaženjem. 6 krogličnih ventilov. Merilne naprave za spremljanje tlaka v glavnem obroču. Vgrajen distribucijski blok, zasnovan za max. 5 obratovalnih izhodov, opremljen z 2 sklopoma ventilov in merilniki. Varnostni ventil z vgrajenim nepovratnim ventilom. Vstopna točka v sili, sestavljena iz priključka NIST, ki je specifičen za plinski tip. Tlačno stikalo za spremljanje padajočega in naraščajočega obratovalnega tlaka v cevi. Pokrov v barvi RAL 9002 (bela) z zasilnim gumbom in varnostno ključavnico. Zaradi vzporedno razporejenih sestavnih delov sta mogoča servis in vzdrževanje dušilne odprtine in nepovratnega ventila brez prekinitve oskrbe bolnišnice s plinom. Postaja se komunikacijsko poveže z obstoječim že vgrajenim signalnim sistemom za prenos signala medicinskih plinov na CNS bolnišnice. Signalizacija omogoča spremljanje delovnega tlaka.	kpl	2			0,00
2.	Dobava in montaža omarice kroznega voda za kisik in komprimiran zrak Za lažji izklop in nadzor glavnega obroča. Sestava: - 2 kroglična ventila DN 32 s sprednjim O-obročem in s spajkano vijačno spojko za cev 35 mm. - 1 manometer 0-25 barov. - 1 izpust s spajkano vijačno spojko za skupno cev 22 mm. - Pokrov v barvi RAL 9002 (bela) z gumbom za klic v sili in varnostno ključavnico. **Pred izvedbo je potrebno predložiti izračun o ustreznosti naprave in določiti pretok glede na število odjemalcev.**	kpl	2			0,00
3.	Dobava in montaža: Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)					
	f 15 x 1 mm	m	30			0,00
	f 22 x 1 mm	m	30			0,00
	f 28 x 1,5 mm	m	30			0,00
4.	Medeninasti zaporni ventil za medicinske pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,					
	DN 20	kpl	4			0,00
	DN 28 - kolektor - zapiranje	kpl	2			0,00
5.	Označevanje cevovodov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396 in EN 737	kpl	1			0,00
6.	Demontažna dela obstoječih reducirnih postaj kisika, ter komprimiranega zraka 5bar, ter dovoz na deponijo.	kpl	1			0,00
7.	Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovodov medicinskih plinov po odsekih v skladu s postopki opisanimi v standardu EN ISO 7396, vključno s potrebnim materialom za preizkus ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih.	kpl	1			0,00
8.	Zaprtje dela cevovodov v omarici medicinskih plinov v kleti ter praznjenje posameznega sistema medicinskih plinov z izpihovanjem	kpl	1			0,00
9.	Pritrdilni in obešalni material	kg	40			0,00
10.	Preboji, tesnitev požarnih prehodov	kpl	1			0,00
11.	Pregled in preverjanje inštalacij medicinskih plinov po izvedeni montaži v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdelavo pisnega poročila: - pregled oznak cevovodov in armatur, - pregled mehanske trdnosti in obešanja cevovodov, - pregled ustreznosti s projektno dokumentacijo;	kpl	1			0,00
12.	Izdelava navodila za uporabo in vzdrževanje sistemov medicinskih plinov v skladu s SIST EN ISO 7396, vključno s šolanjem uporabnikov in tehnično vzdrževalne službe;	kpl	1			0,00
13.	Nepredvidena dela po dejansko opravljenem delu - ocena - obračun po dejanskih stroških	%	5			0,00
14.	Transportni in splošni manipulativni stroški	kpl	1			0,00

SKUPAJ BREZ DDV 0,00

2. GINEKOLOGIJA - STAVBA 3

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV	Stopnja DDV (%)	Vrednost brez DDV
1.	Dobava in montaža postaje II. stopnje po SIST EN ISO 7396-1 za distribucijo kisika in komprimiranega zraka na konstantni tlak 5 bar iz krožne zanke 10 bar Sestava: Reduktor tlaka z obloženim sintranim kovinskim filtrom za zaščito pred onesnaženjem. 6 krogličnih ventilov. Merilne naprave za spremljanje tlaka v glavnem obroču. Vgrajen distribucijski blok, zasnovan za max. 5 obratovalnih izhodov, opremljen z 2 sklopoma ventilov in merilniki. Varnostni ventil z vgrajenim nepovratnim ventilom. Vstopna točka v sili, sestavljena iz priključka NIST, ki je specifičen za plinski tip. Tlačno stikalo za spremljanje padajočega in naraščajočega obratovalnega tlaka v cevi. Pokrov v barvi RAL 9002 (bela) z zasilnim gumbom in varnostno ključavnico. Zaradi vzporedno razporejenih sestavnih delov sta mogoča servis in vzdrževanje dušilne odprtine in nepovratnega ventila brez prekinitve oskrbe bolnišnice s plinom. Postaja se komunikacijsko poveže z obstoječim že vgrajenim signalnim sistemom za prenos signala medicinskih plinov na CNS bolnišnice. Signalizacija omogoča spremljanje delovnega tlaka.	kpl	2			0,00
2.	Dobava in montaža omarice krožnega voda za kisik in komprimiran zrak Za lažji izklop in nadzor glavnega obroča. Sestava: - 2 krogličnа ventila DN 32 s sprednjim O-obročem in s spajkano vijačno spojko za cev 35 mm. - 1 manometer 0-25 barov. - 1 izpust s spajkano vijačno spojko za skupno cev 22 mm. - Pokrov v barvi RAL 9002 (bela) z gumbom za klic v sili in varnostno ključavnico. Zamenjava manometra je mogoča brez prekinitve delovanja prek dušilne odprtine. Zaradi specifičnosti prostora oz. mesta vgradnje omarici ne smeta presegati opisanih dimenzij **Pred izvedbo je potrebno predložiti izračun o ustreznosti naprave in določiti pretok glede na število odjemalcev.**	kpl	2			0,00
3.	Dobava in montaža: Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)					
	f 15 x 1 mm	m	25			0,00
	f 22 x 1 mm	m	25			0,00
	f 28 x 1,5 mm	m	25			0,00
4.	Medeninasti zaporni ventil za medicinske pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,					
	DN 20	kpl	4			0,00
	DN 25	kpl	1			0,00
5.	Označevanje cevovodov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396 in EN 737	kpl	1			0,00
6.	Demontažna dela obstoječih reducirnih postaj kisika, ter komprimiranega zraka 5bar, ter dovoz na deponijo.	kpl	1			0,00
7.	Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovodov medicinskih plinov po odsekih v skladu s postopki opisanimi v standardu EN ISO 7396, vključno s potrebnim materialom za preizkus ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih.	kpl	1			0,00
8.	Zaprtje dela cevovodov v omarici medicinskih plinov v kleti ter praznjenje posameznega sistema medicinskih plinov z izpihovanjem	kpl	1			0,00
9.	Pritrdilni in obešalni material	kg	40			0,00
10.	Pregled in preverjanje inštalacij medicinskih plinov po izvedeni montaži v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdelavo pisnega poročila: - pregled oznak cevovodov in armatur, - pregled mehanske trdnosti in obešanja cevovodov, - pregled ustreznosti s projektno dokumentacijo;	kpl	1			0,00
11.	Izdelava navodila za uporabo in vzdrževanje sistemov medicinskih plinov v skladu s SIST EN ISO 7396, vključno s šolanjem uporabnikov in tehnično vzdrževalne službe;	kpl	1			0,00
12.	Nepredvidena dela po dejansko opravljenem delu - ocena - obračun po dejanskih stroških	%	5			0,00
13.	Transportni in splošni manipulativni stroški	kpl	1			0,00

SKUPAJ BREZ DDV 0,00

3. PORODNI - STAVBA 4

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV	Stopnja DDV (%)	Vrednost brez DDV
1.	Dobava in montaža postaje II. stopnje po SIST EN ISO 7396-1 za distribucijo kisika in komprimiranega zraka na konstantni tlak 5 bar iz krožne zanke 10 bar Sestava:					

	Reduktor tlaka z obloženim sintranim kovinskim filtrom za zaščito pred onesnaženjem. 6 krogličnih ventilov. Merilne naprave za spremljanje tlaka v glavnem obroču. Vgrajen distribucijski blok, zasnovan za max. 5 obratovalnih izhodov, opremljen z 2 sklopoma ventilov in merilniki. Varnostni ventil z vgrajenim nepovratnim ventilom. Vstopna točka v sili, sestavljena iz priključka NIST, ki je specifičen za plinski tip. Tlačno stikalo za spremljanje padajočega in naraščajočega obratovalnega tlaka v cevi. Pokrov v barvi RAL 9002 (bela) z zasilnim gumbom in varnostno ključavnico. Zaradi vzporedno razporejenih sestavnih delov sta mogoča servis in vzdrževanje dušilne odprtine in nepovratnega ventila brez prekinitve oskrbe bolnišnice s plinom. Postaja se komunikacijsko poveže z obstoječim že vgrajenim signalnim sistemom za prenos signala medicinskih plinov na CNS bolnišnice. Signalizacija omogoča spremljanje delovnega tlaka.	kpl	2	0,00
2.	Dobava in montaža omarice kroznega voda za kisik in komprimiran zrak Za lažji izklop in nadzor glavnega obroča. Sestava: - 2 krogličnа ventila DN 32 s sprednjim O-obročem in s spajkano vijačno spojko za cev 35 mm. - 1 manometer 0-25 barov. - 1 izpust s spajkano vijačno spojko za skupno cev 22 mm. - Pokrov v barvi RAL 9002 (bela) z gumbom za klic v sili in varnostno ključavnico. Zamenjava manometra je mogoča brez prekinitve delovanja prek dušilne odprtine. Zaradi specifičnosti prostora oz. mesta vgradnje omarici ne smeta presegati opisanih dimenzij **Pred izvedbo je potrebno predložiti izračun o ustreznosti naprave in določiti pretok glede na število odjemalcev.**	kpl	2	0,00
3.	Dobava in montaža: Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)			
	f 15 x 1 mm	m	15	0,00
	f 22 x 1 mm	m	10	0,00
	f 28 x 1,5 mm	m	10	0,00
4.	Medeninasti zaporni ventil za medicinske pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, DN 20	kpl	4	0,00
5.	Označevanje cevovodov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396 in EN 737	kpl	1	0,00
6.	Demontažna dela obstoječih reducirnih postaj kisika, ter komprimiranega zraka 5bar, ter dovoz na deponijo.	kpl	1	0,00
7.	Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovodov medicinskih plinov po odsekih v skladu s postopki opisanimi v standardu EN ISO 7396, vključno s potrebnim materialom za preizkus ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih.	kpl	1	0,00
8.	Zaprtje dela cevovodov v omarici medicinskih plinov v kleti ter praznjenje posameznega sistema medicinskih plinov z izpihovanjem	kpl	1	0,00
9.	Pritrdilni in obešalni material	kg	40	0,00
10.	Pregled in preverjanje inštalacij medicinskih plinov po izvedeni montaži v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdelavo pisnega poročila: - pregled oznak cevovodov in armatur, - pregled mehanske trdnosti in obešanja cevovodov, - pregled ustreznosti s projektno dokumentacijo;	kpl	1	0,00
11.	Izdelava navodila za uporabo in vzdrževanje sistemov medicinskih plinov v skladu s SIST EN ISO 7396, vključno s šolanjem uporabnikov in tehnično vzdrževalne službe;	kpl	1	0,00
12.	Nepredvidena dela po dejansko opravljenem delu - ocena - obračun po dejanskih stroških	%	5	0,00
13.	Transportni in splošni manipulativni stroški	kpl	1	0,00
	SKUPAJ BREZ DDV			0,00

REKAPITULACIJA

1.	**INTERNA - STAVBA 2**	0,00
2.	**GINEKOLOGIJA - STAVBA 3**	0,00
3.	**PORODNI - STAVBA 4**	0,00
	SKUPAJ	0,00
	DDV	0,00
	SKUPAJ Z VKLJUČENIM DDV	0,00

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

Predmet NMV: DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV	
Stopnja DDV	
Vrednost DDV	
Ponudbena vrednost v EUR z DDV	

Opomba:

- V polje pod zapisom »Ponudbena vrednost v EUR brez DDV« vpišite vrednost v EUR brez DDV iz obrazca predračun (OBR-2)
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Žig in podpis ponudnika:

…….

VZOREC POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: , matična številka izvajalca: .

UVODNA UGOTOVITEV

1. člen

Naročnik in izvajalec uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek oddaje javnega naročila za **DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV**, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave .

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja pogodbe.

3. člen

Predmet te pogodbe je dobava in montaža postaj medicinskih plinov v stavbi št. 2 , stavbi št. 3 in stavbi št. 4, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v izvajalčevi ponudbi, št. , z dne (v nadaljevanju ponudba), s katero se je prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Dela na podlagi javnega naročila iz prejšnjega odstavka te pogodbe se bodo izvajala na podlagi:

- razpisne dokumentacije
- ponudbe izvajalca
- drugih določil te pogodbe.

(samo v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalci)
Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Predmet te pogodbe so, tudi vse morebitne dodatne storitve, ki jih bo potreboval naročnik in so vezane na predmetno javno naročilo. Navedene storitve bo naročnik naročil po cenah iz veljavne ponudbe, pri čemer se lahko pogodba spremeni brez novega postopka

javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti sklopa za katerega je z izvajalcev sklenjena pogodba (1. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3).

4. člen

Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe.

ROK IZVEDBE IN POGODBENA KAZEN

5. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz 3. člena te pogodbe opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v roku **100 dni** od datuma uvedbe izvajalca v delo.

S pričetkom del je potrebno pričeti takoj po sklenitvi pogodbe oz. po dogovoru z naročnikom.

Naročnik najpozneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe izvede uvedbo izvajalca v delo.

Če izvajalec ne opravi storitve v dogovorjenem roku ali če izvajalec storitve ne opravi, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen, ki bo odvisna od zamude in sicer za vsak koledarski dan zamude roka za izvedbo v višini 1% od pogodbene vrednosti v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR z DDV.

Naročnik lahko kljub zamudi vztraja pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti in hkrati terja od izvajalca plačilo pogodbene kazni. Pogodbena kazen se bo obračunala pri končnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Pogodbena kazen se ne zaračuna v naslednjih primerih:
- kadar razlog za zamudo ni na strani izvajalca
- kadar je zamuda posledica višje sile
- kadar so razlogi za zamudo na strani naročnika.

Če izvajalec zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne more dokončati pogodbenih obveznosti, se lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti z naročnikovim soglasjem ustrezno podaljša.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo tudi če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo po OZ.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo za ustrezen čas, glede na naravo naštetih ovir, vendar le po predhodnem sporazumu obeh pogodbenih strank.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

6. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati delo in dajati navodila, če to ustreza naravi del, izvajalec pa mu mora to omogočiti.

Nadzor nad opravljanjem del bo za naročnika opravljal oziroma druga oseba, ki jo bo določil naročnik.

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bo delavcem izvajalca omogočil nemoteno delo.

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- upošteval navodila naročnika,
- v času izvajanja del delovišče zaščitil v skladu z veljavnimi predpisi,
- poravnal škodo, ki nastane po njegovi krivdi na objektu in opremi drugih izvajalcev,
- redno sodeloval na koordinacijskih razgovorih, ki jih bo organiziral naročnik,
- natančno in vestno izpolnjeval pogodbene roke izvedbe,
- pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del,
- vsa dela opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
- poravnal naročniku škodo oziroma stroške, ki bi nastali po krivdi izvajalca,
- spoštoval parkirni red na območju UKC Maribor,
- pri odvozu gradbenih odpadkov in ruševin ravnal v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 *in 44/22 – ZVO-2*). V UKC Maribor ni možnosti začasnih in trajnih deponij,
- poskrbel, da bodo izvajalci del odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike, ki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in *44/22 – ZVO-2*).

Izvajalec je dolžan v času izvajanja del delovišče zaščititi v skladu z veljavnimi predpisi. Če tega ne bo storil, bo naročnik zahteval zaustavitev del.

Čas zaustavitve del se šteje v rok za izvedbo del.

PRIMOPREDAJA IZVEDENIH DEL IN POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

9. člen

Ob dokončanju del bo izvajalec o tem obvestil naročnika oziroma osebo, opredeljeno v drugem odstavku 6. člena te pogodbe.

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi na podlagi uspešno opravljenega kvalitetnega in kvantitetnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri pregledu ter z izročitvijo vse, pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije, zlasti garancijskih listin.

S podpisom primopredajnega zapisnika se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil:

1. vso tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. druge pogodbeno opredeljene listine in dokazila.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je: .
Skrbnik pogodbe za naročnika je: .
Skrbnik pogodbe za izvajalca je:

O spremembi skrbnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.

POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

10. člen

Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in cene na enoto mere«.

Skupna pogodbena vrednost je enaka skupni ponudbeni vrednosti po ponudbenem predračunu in znaša EUR brez DDV, oziroma EUR z DDV.

Obračun opravljenih del se bo izvedel na podlagi dejansko vgrajenih količin oz. po dejansko opravljenem delu, upoštevajoč ceno na enoto mere iz popisov.

Naročnik bo izvršil plačilo v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa oz. v roku, ki je skladen s trenutno veljavno zakonodajo, na izvajalčev transakcijski račun, ki je naveden na računu.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 47/19).

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- potrjena knjiga obračunskih izmer
- računi podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,
- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo in s potrjeno knjigo obračunskih izmer.

Cene na enoto po tej pogodbi so fiksne do konca izvedbe del in vključujejo vsa dela, material in vse stroške za izvedbo del po tej pogodbi.

Vrednost ponudbe oz. cene na enoto, morajo vsebovati vse elemente cene (prevozni stroški, stroški nakladanja in razkladanja materiala in opreme, odvozi materiala na deponijo, dnevnice, malice, telefonske storitve, internetne storitve, vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, varnosti pri delu,…itd.), popuste in rabate. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni.

(samo v primeru, ko podizvajalci zahtevajo naposredna plačila)
Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena.

GARANCIJSKI ROKI

11. člen

Za opravljena dela zagotavlja izvajalec naročniku najmanj 24 mesečno garancijo, razen za dela za katera so z zakonom oziroma drugim predpisom določeni daljši jamčevalni roki.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ter izdati novo garancijo za popravljeni del.

V primeru, če prisilni predpis določa daljše trajanje garancijskega roka, kot je določen v prvem odstavku tega člena, velja daljši garancijski rok, skladno z drugim odstavkom 17. člena Obligacijskega zakonika, neposredno.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti.

12. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

KONČNE DOLOČBE

13. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

  in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

15. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

16. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Izvajalec:

Naročnik:
UKC Maribor

Direktor:

generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo za izvedbo predmetnega javnega naročila za izvajanje DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV, vključili naslednjega/naslednje podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

podizvajalec (naziv podizvajalca):	
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): naslov:	
matična številka: **davčna** številka:	
NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: transakcijski račun:	

2. Predmet naročila:

vrsta del oziroma dobav:	
količina:	
vrednost:	
kraj: rok izvedbe teh del oziroma dobav:	

Datum:

_____

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Kraj in datum:	Žig:	Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- Ponudnik naloži Obrazec »Soglasje podizvajalca« v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA
za gospodarski subjekt

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi)

Predmet javnega naročila: **DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV**

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so specificirana v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;

2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Prav tako imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

3. naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

4. naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

5. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za naročilo male vrednosti za **DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV.**

Ime in priimek odgovorne osebe:

Kraj:

Datum: Žig _____

Podpis odgovorne osebe

OSEBA JAVNEGA ALI ZASEBNEGA PRAVA:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naročilo: **DOBAVA IN MONTAŽA POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV**, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave , izdajamo za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Izvajal storitev VGRADNJE POSTAJ MEDICINSKIH PLINOV, v vrednosti: .

Ponudnik je izvajal zahtevane storitve v obdobju (vpiše se datum trajanja pogodbenega razmerja).

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba:

, telefon:

e-mail:

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega naročila.

Kraj:

Datum: Žig Podpis odgovorne osebe:

…….

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani osebe javnega ali zasebnega prava.

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011)

se sklene

PISNI SPORAZUM
o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču

Na objektih: Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,

Pogodba št.: _____

Izvajalec: _____

Naročnik del: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,

1. člen

Ta pisni sporazum ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu ter varstva pred požarom ter pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za usklajevanje ter zagotavljanje varnih delovnih razmer na omenjenem skupnem delovišču.

2. člen

Skupno varstvo na delovišču se mora izvajati v skladu z:
- Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
- Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12),
- Požarnim redom ustanove, kjer se dela izvajajo,
- Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe odgovorne za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

3. člen

Podpisniki tega sporazuma se sporazumejo, da je za usklajevanje, koordiniranje, izvajanje in zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu odgovorna oseba:

4. člen

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sta dolžni skrbeti obe pogodbeni stranki, se medsebojno obveščati in sodelovati pri reševanju nejasnosti.

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov oz. v primeru opustitve izvajanja le teh v zvezi z delavci in delovno opremo ter delovnimi prostori vključno z inštalacijami je odgovorna pogodbena stranka pri kateri je delavec zaposlen oz. je lastnik delovne opreme ali prostorov.

5. člen

Za zagotavljanje in usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov sta izvajalec in naročnik dolžna določiti vsak svojo odgovorno osebo, odgovorna oseba naročnika istočasno vodi tudi koordiniranje skupnih varnostnih ukrepov.

Obveznosti in pravice odgovornih oseb so naslednje:

- nadzorovati delo in prepovedati delo delavcu, ki ne upošteva ukrepov varnosti in s tem ogroža svojo varnost in varnost drugih, dokler ne uporabi predpisanih sredstev in postopkov,
- prepove delo z delovnimi sredstvi in pripravami, če ugotovi, da ta lahko predstavljajo večjo

nevarnost za življenje in zdravje delavcev ali premoženje večje vrednosti,

- takoj odstrani z dela svojega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc,
- skrbi za izvajanje obveznosti, ki so navedene pri obveznostih izvajalca oz. naročnika,
- odgovorne osebe morajo biti dnevno prisotne na objektu in v primeru odsotnosti imenovati svoje namestnike.

Odgovorni osebi skupnih varnostnih ukrepov s strani naročnika in izvajalca sta pooblaščeni da:

a) usklajujeta upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri določanju skupnih varnostnih in požarno varnostnih ukrepov,
b) koordinirata varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci,
c) preverjata, da na objektu opravljajo delo le osebe izvajalca, ki izpolnjujejo zahteve iz 3. člena tega dogovora,
d) preverjata varno izvajanje delovnih postopkov in usklajujeta načrtovane aktivnosti;
e) od odgovorne osebe izvajalca zahteva prekinitev dela, če delavci izvajalca ne izpolnjujejo splošnih in posebno dogovorjenih varnostnih zahtev ali pa ravnajo na način, ki je lahko nevaren za življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb na objektu oz. bi lahko povzročil materialno škodo,
f) prijavljata kršitve inšpekciji dela, požarni inšpekciji in policiji.

Odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov usklajuje:

a) delo odgovornih oseb naročnika in izvajalca ter zavzame dokončno odločitev oz. prepoved izvajanja posameznih del,
b) o zadevah obvešča obe stranki.

Obveznosti izvajalca

6. člen

Izvajalec zagotavlja, da so delavci, ki bodo izvajali dela na območju naročnika:

- poučeni o varnosti pri delu in imajo veljavno potrdilo o preizkusu znanja o varnem delu
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (kopija),
- ustrezno usposobljeni za svoje delo,
- poučeni o varstvu pred požarom in preventivnih ukrepih za zagotavljanje varstva pred požarom,
- seznam vseh delavcev, ki bodo v času del na delovišču,
- obvezna uporaba identifikacijskih kartic na območju UKC Maribora,
- ob prihodu v UKC Maribor obvezna najava pri varnostni službi in odgovorni vodji del.

7. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo delovna oprema, ki jo bodo delavci uporabljali varna, redno servisirana in pregledovana s strani pooblaščene osebe in da so delavci usposobljeni za njeno varno uporabo.

8. člen

Izvajalec bo z rednim nadzorom skrbel, da bodo njegovi delavci upoštevali navodila in ukrepe, ki jih bo posredoval naročnik.

Delovno opremo bodo delavci hranili le v prostorih, ki jih bo določil naročnik. Odpadke zbrane pri naročniku, bodo odlagali v posode oz. na odlagališče, ki ga določi naročnik. V primeru, da pri naročniku nastajajo tudi posebni oz. nevarni odpadki, bodo upoštevana dodatna navodila naročnika.

9. člen

Delavci izvajalca so dolžni upoštevati pravila požarnega varstva, v skladu z zakonodajo. Kajenje in uporaba odprtega ognja oz. orodja, ki povzroča iskre je na območju naročnika prepovedana. Prepovedana je tudi uporaba grelnih teles ali svetil, ki bi zaradi visoke površinske temperature lahko povzročila požar in eksplozijo.

Če zapuščajo prostore naročnika zadnji, so dolžni preveriti, če so izklopljene luči, grelna telesa, zaprte vodovodne pipe in izključen vsak element, ki bi lahko povzročil požar ali drugo škodo.

10. člen

Odgovorna oseba posameznega izvajalca del ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- v celoti vodi in skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev,
- podrejene delavce obvešča pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar,
- podrejene seznani in obvešča o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov in internih predpisov),
- pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del podrejene pouči in po potrebi dodatno seznani z varnostnimi ukrepi, katerih upoštevanje in izvajanje zagotavlja varno izvedbo teh posebno nevarnih del,
- skrbi, da imajo podrejeni delavci na delovišču oz. da uporabljajo delovno opremo, priprave, naprave in pripomočke, ki v celoti ustrezajo predpisom s področja varstva pri delu,
- neprestano kontrolira in nadzira ali podrejeni delavci upoštevajo in izvajajo preventivne varnostne ukrepe ter uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo,
- o vseh dogodkih in pojavih, ki bi lahko kakorkoli ogrožali kogarkoli na skupnem delovišču, sproti obvešča osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov za VZPD,
- z delovišča oz. z del odstrani podrejenega delavca, ki kljub opozorilom ne upošteva preventivnih varnostnih ukrepov oz. ne uporablja osebne varovalne opreme in s tem namerno ogroža svojo varnost ali ogroža varnost ostalih, na delovišču sodelujočih delavcev , če le-ta zazna večja pomanjkljivosti in nepravilnosti z vidika VZPD),
- v vseh primerih, ko mu niso znani načini in postopki varne izvedbe del, se o tem posvetuje z odgovorno osebo .

11. člen

Vsak delodajalec (izvajalec del), ki izvaja dela na skupnem delovišču se s podpisom tega sporazuma obvezuje, da bo v primeru, če bo njegov podrejeni delavec zaradi neizvajanja oz. malomarnega izvajanja preventivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe osebne varovalne opreme oz. del pod vplivom alkohola, povzročil poškodbo delavca drugega izvajalca (če je to nedvoumno ugotovljeno in dokazano s strani pristojnih inšpekcijskih organov oz. izvedencev), prevzel ustrezno odgovornost ter poravnal vse stroške, ki izvirajo iz tako nastale poškodbe pri delu na skupnem delovišču.

Obveznosti naročnika

12. člen

Naročnik mora zagotoviti vse zakonsko predpisane pogoje, da bo delo delavcev izvajalca v prostorih oz. na območju delovišča naročnika varno:

- zagotoviti, da so prostori, vhodi, prehodi, in stopnišča varni in ustrezno označeni,
- zagotoviti varne elektroinštalacije, ki morajo biti redno vzdrževane in pregledovane s strani pooblaščene osebe,
- zagotoviti ustrezna navodila za varstvo pred požarom in ustrezno opremo za gašenje,
- delavcem izvajalca mora glede na obseg dela in število izvajalcev zagotoviti prostore za hrambo in vodenje delovne dokumentacije ter garderobne prostore,
- določiti mora prostore, kjer bo izvajalcu omogočena varna hramba delovne opreme,
- poskrbeti mora za ustrezna odlagališča in posode za odlaganje zbranih odpadkov, vključno z odlagališči za posebne ali nevarne odpadke,

- delavcem izvajalca mora zagotoviti in omogočiti uporabo opreme za prvo pomoč,

- delavce izvajalca je dolžan poučiti o morebitnih posebnih nevarnostih v prostorih, ki bi lahko ogrozili varnost delavca (skladišče nevarnih snovi, laboratorijski prostori, prostori s posebno opremo, ter opremo in stroji naročnika s katerimi delavec opravlja delo oz. jih čisti, ki se lahko poškoduje i.p.d.).
- zagotoviti, da njegovi delavci s svojo dejavnostjo ne ogrožajo življenja in zdravja delavcev izvajalca.

13. člen

Naročnik mora omogočiti in določiti mesta za dostop do električnih priključkov in virov vode, ki jih delavci izvajalca potrebujejo in zagotoviti, da so le-ti varni ter jih seznaniti, kje je v primeru nezgode možno izključiti električni tok.

14. člen

Naročnik oz. od njega pooblaščena odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov je v primeru, da delavci izvajalca ne upoštevajo pravil varnosti dolžna le te opozoriti, če pa s svojo dejavnostjo ogrožajo sebe ali druge pa prekiniti delo. V vsakem primeru mora obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

15. člen

V primeru nezgode delavca izvajalca ali nezgode oz. škode, ki jo je ta povzročil, je naročnik oz. izvajalec dolžan zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku vključno z izjavami poškodovanca in prič, poskrbeti za nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca v primeru hude nezgode ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo.

16. člen

Pisni sporazum začne veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe izvajalcev del, ki izvajajo dela na delovišču.

17. člen

Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum, podal pisno izjavo izvajalca del ter odgovorni osebi naročnika iz tega sporazuma predal vso potrebno varnostno – tehnično dokumentacijo.

Imenovanje odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu

18. člen

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu je s strani izvajalca imenovana odgovorna oseba:

1.	tel:	e-mail:

s strani naročnika pa:

2.	tel:	e-mail:

Morebitno spremembo odgovornih oseb ali kontaktnih podatkov je vsaka stranka drugi dolžna sporočiti takoj.

19. člen

Pisni sporazum je napisan v 2 enakih izvodih od katerih prejme izvajalec del 1 izvod, ter naročnik 1 izvod.

Pisni sporazum je sklenjen in podpisan:

V , dne

Izvajalec:

Generalni direktor UKC Maribor:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.